

$t_1 = 0,0$ град.
 плотн. воды = $0,00$ кг/м3
 $M_r =$ т.
 $V_r = 551,040$ м3: 35,156 Гкал
 $Q_{отгр} = 57,165$ Гкал
 $Q_{отопл.} = 22,009$ Гкал

Шифр	Курчатова, 36 Потребитель	S, м2	Отопление	Горячая вода		Итого Q общ. Гкал.
				0,0296 м3	0,0638 Гкал	
	Данные РКЦ	5068,00	22,009	433,900	27,683	49,692
4956	УК "Железнодорожная", СОИ	6,00		117,140	7,474	
	отопление и гвс		22,009	551,040	35,156	57,165

0,0195

98,826

Отчет о теплоснабжении

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, ул. Курчатова, 36

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 2273

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	71,8	23,7	48,1	18,77	0,00	18,77	18,34	0,00	18,34	1,224	5,45	3,87	18,03
24.08.20	71,4	23,7	47,7	17,66	0,00	17,66	17,25	0,00	17,25	1,146	5,46	3,87	17,07
25.08.20	71,1	23,6	47,5	18,32	0,00	18,32	17,91	0,00	17,91	1,184	5,47	3,87	15,82
26.08.20	72,2	23,6	48,6	18,89	0,00	18,89	18,45	0,00	18,45	1,239	5,46	3,87	17,95
27.08.20	71,4	23,4	48,0	18,91	0,00	18,91	18,48	0,00	18,48	1,227	5,46	3,87	16,17
28.08.20	71,3	23,3	48,0	17,35	0,00	17,35	16,96	0,00	16,96	1,125	5,48	3,87	16,92
29.08.20	71,4	23,3	48,2	16,70	0,00	16,70	16,32	0,00	16,32	1,083	5,51	3,87	16,48
30.08.20	72,2	23,3	48,9	20,54	0,00	20,54	20,06	0,00	20,06	1,347	5,49	3,87	18,10
31.08.20	71,6	23,2	48,4	19,01	0,00	19,01	18,58	0,00	18,58	1,237	5,53	3,87	17,70
01.09.20	71,6	23,3	48,3	18,44	0,00	18,44	18,01	0,00	18,01	1,198	5,68	3,87	17,20
02.09.20	70,3	23,2	47,1	19,20	0,00	19,20	18,78	0,00	18,78	1,227	5,65	3,87	17,57
03.09.20	70,6	23,0	47,6	17,38	0,00	17,38	16,99	0,00	16,99	1,115	5,65	3,87	17,32
04.09.20	69,1	23,1	45,9	16,73	0,00	16,73	16,37	0,00	16,37	1,049	5,67	3,87	16,40
05.09.20	69,6	23,0	46,6	17,07	0,00	17,07	16,70	0,00	16,70	1,078	5,74	3,87	17,12
06.09.20	70,7	22,6	48,1	22,82	0,00	22,82	22,31	0,00	22,31	1,466	5,70	3,87	18,47
07.09.20	70,4	22,4	48,1	20,26	0,00	20,26	19,81	0,00	19,81	1,296	5,70	3,87	17,13
08.09.20	69,9	22,1	47,8	19,97	0,00	19,97	19,53	0,00	19,53	1,267	5,72	3,87	19,72
09.09.20	70,2	22,1	48,1	21,22	0,00	21,22	20,75	0,00	20,75	1,352	5,69	3,87	17,77
10.09.20	70,0	21,9	48,1	20,79	0,00	20,79	20,33	0,00	20,33	1,320	5,65	3,87	20,07
11.09.20	70,3	21,6	48,7	19,51	0,00	19,51	19,08	0,00	19,08	1,246	5,63	3,87	17,38
12.09.20	70,8	21,5	49,3	19,77	0,00	19,77	19,32	0,00	19,32	1,271	5,67	3,87	17,52
13.09.20	70,7	21,4	49,3	22,46	0,00	22,46	21,95	0,00	21,95	1,441	5,74	3,87	16,85
14.09.20	70,0	21,2	48,8	19,36	0,00	19,36	18,94	0,00	18,94	1,231	5,87	3,87	15,72
15.09.20	69,8	21,2	48,6	18,51	0,00	18,51	18,10	0,00	18,10	1,172	5,95	3,87	17,75
16.09.20	74,7	54,7	20,0	73,03	53,04	20,00	71,23	52,30	18,93	2,365	6,00	4,32	18,28
17.09.20	73,9	52,2	21,7	167,85	151,21	16,64	163,84	149,24	14,60	4,241	5,87	5,37	24,00
18.09.20	67,1	40,5	26,6	123,15	107,39	15,76	120,69	106,56	14,12	3,716	5,75	5,51	24,00
19.09.20	71,1	44,2	26,9	152,76	136,58	16,18	149,30	135,36	13,94	4,572	5,41	5,01	24,00
20.09.20	68,5	45,6	22,9	177,40	160,88	16,52	173,77	159,22	14,55	4,566	5,27	4,73	24,00
21.09.20	65,8	44,7	21,1	173,44	160,51	12,93	170,09	158,98	11,11	4,032	5,26	4,72	24,00
22.09.20	65,3	44,7	20,7	175,29	159,09	16,20	171,99	157,54	14,45	4,133	5,27	4,73	24,00
Итого	---	---	---	1502,56	928,70	573,87	1470,24	919,20	551,04	57,165	---	---	580,48
Средние	70,5	28,1	42,4	---	---	---	---	---	---	---	5,61	4,11	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	41517,89	36749,40	4768,49	40412,70	36371,42	4041,28	1411,797	9677,87
23.09.20 00:00:00	43020,45	37678,10	5342,35	41882,94	37290,62	4592,32	1468,962	10258,35
Итого:	1502,56	928,70	573,86	1470,24	919,20	551,04	57,165	580,48

Всего по теплоснабжению: Qот = 57,165 Гкал

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____

