

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Курчатова, 46

Теплоучаститель ВКТ-7 сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор №:

Тип расщелоченная: ХВС по V 3

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00247866

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

4Т=1

Т3=2

КС=0х2085

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	167.84	5.65	5.75	6.09	21.22	0.00	0.00	5.87	21.22	0.00	0.00	146.62	5.65	0.357	0.000	24	0
24/08/20	168.25	6.03	6.18	6.11	21.13	0.00	0.00	5.90	21.12	0.00	0.00	147.12	6.03	0.382	0.000	24	0
25/08/20	169.02	6.42	6.55	6.11	21.03	0.00	0.00	5.78	21.03	0.00	0.00	147.99	6.42	0.413	0.000	24	0
26/08/20	168.27	5.80	5.92	6.11	20.91	0.00	0.00	5.69	20.91	0.00	0.00	147.36	5.80	0.366	0.000	24	0
27/08/20	167.87	5.97	6.09	6.11	20.83	0.00	0.00	5.68	20.83	0.00	0.00	147.04	5.97	0.374	0.000	24	0
28/08/20	167.69	5.59	5.70	6.11	20.94	0.00	0.00	5.75	20.94	0.00	0.00	146.75	5.59	0.352	0.000	24	0
29/08/20	169.14	6.34	6.50	6.14	21.01	0.00	0.00	5.72	21.00	0.00	0.00	148.13	6.34	0.403	0.000	24	0
30/08/20	169.15	7.13	7.32	6.13	20.81	0.00	0.00	5.68	20.81	0.00	0.00	148.34	7.13	0.457	0.000	24	0
31/08/20	169.04	6.77	6.91	6.16	21.02	0.00	0.00	5.73	21.01	0.00	0.00	148.02	6.77	0.432	0.000	24	0
01/09/20	169.26	8.00	8.19	6.29	21.06	0.00	0.00	5.91	21.06	0.00	0.00	148.20	8.00	0.516	0.000	24	0
02/09/20	167.40	6.56	6.69	6.27	21.00	0.00	0.00	5.84	21.00	0.00	0.00	146.40	6.56	0.408	0.000	24	0
03/09/20	168.78	6.85	7.00	6.27	20.85	0.00	0.00	5.88	20.85	0.00	0.00	147.93	6.85	0.436	0.000	24	0
04/09/20	166.29	6.42	6.54	6.27	21.21	0.00	0.00	5.97	21.20	0.00	0.00	145.08	6.42	0.391	0.000	24	0
05/09/20	167.95	6.96	7.11	6.34	20.45	0.00	0.00	6.06	20.45	0.00	0.00	147.50	6.96	0.437	0.000	24	0
06/09/20	168.35	7.95	8.14	6.29	19.83	0.00	0.00	5.99	19.83	0.00	0.00	148.52	7.95	0.504	0.000	24	0
07/09/20	168.11	7.88	8.04	6.31	19.76	0.00	0.00	6.02	19.76	0.00	0.00	148.35	7.88	0.497	0.000	24	0
08/09/20	166.98	7.19	7.33	6.32	19.79	0.00	0.00	6.06	19.78	0.00	0.00	147.19	7.19	0.445	0.000	24	0
09/09/20	167.40	7.30	7.45	6.29	19.64	0.00	0.00	6.01	19.64	0.00	0.00	147.76	7.30	0.454	0.000	24	0
10/09/20	167.57	7.25	7.37	6.27	19.07	0.00	0.00	5.99	19.06	0.00	0.00	148.50	7.25	0.453	0.000	24	0
11/09/20	167.53	6.91	7.06	6.25	18.74	0.00	0.00	6.01	18.74	0.00	0.00	148.79	6.91	0.430	0.000	24	0
12/09/20	168.65	7.79	7.94	6.27	18.86	0.00	0.00	6.05	18.86	0.00	0.00	149.79	7.79	0.492	0.000	24	0
13/09/20	168.42	7.25	7.42	6.32	18.55	0.00	0.00	5.82	18.55	0.00	0.00	149.87	7.25	0.456	0.000	24	0
14/09/20	167.97	7.52	7.69	6.35	18.56	0.00	0.00	6.16	18.56	0.00	0.00	149.41	7.52	0.473	0.000	24	0
15/09/20	167.56	6.90	7.03	6.36	18.47	0.00	0.00	6.36	18.47	0.00	0.00	149.09	6.90	0.429	0.000	24	0
16/09/20	174.12	79.39	81.38	6.32	62.38	73.12	74.44	6.09	45.32	0.02	0.02	11.74	6.27	1.294	0.001	24	0
17/09/20	173.58	157.63	161.52	6.14	57.25	151.38	153.71	5.81	55.23	0.00	0.00	16.33	6.25	2.904	0.000	24	0
18/09/20	167.00	109.94	112.23	6.03	47.13	104.01	105.08	5.88	46.85	0.00	0.00	19.87	5.93	2.432	0.000	24	0
19/09/20	170.99	130.72	133.74	5.65	50.30	125.40	126.92	5.42	45.10	0.56	0.56	20.69	5.32	2.943	0.023	24	0
20/09/20	168.33	160.24	163.66	5.46	49.20	155.14	156.92	5.18	49.19	0.00	0.00	19.13	5.10	3.290	0.000	24	0
21/09/20	165.69	159.01	162.17	5.46	49.13	152.47	154.26	5.17	62.80	0.19	0.19	16.56	6.54	2.920	0.011	24	0
22/09/20	165.19	158.31	161.42	5.47	48.62	152.09	153.78	5.18	48.61	0.00	0.00	16.57	6.22	2.891	0.000	24	0
Итого:		1119.67	1144.0		913.61	925.11		0.77	0.77			206.06	29.031	0.035	744	0	
Средние:	168.36			6.13	27.37			5.82	27.05			140.98					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	58014.52	59625.21	55369.37	56048.48	908.24	926.55	2645.15	1703.762	54.741	14636	14
22/09/20 24:00	59134.19	60769.25	56282.98	56973.59	909.01	927.32	2851.21	1732.793	54.776	15380	14
Итого:	1119.67	1144.04	913.61	925.11	0.77	0.77	206.06	29.031	0.035	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15402ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ООО УК "Очаг"
по т/сч 247866 ул. Курчатова, 46

Vг = 206,060 м3/мес.
Qпотребл. = 29,031 Гкал
Qгвс = 14,198 Гкал
Qотопл. = 14,833 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО" 26.09.2020 сен20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"
Адрес: Курчатова, 46
Тепловычислитель ВК1-7 сег. N 001
Договорные расходы:
M сег. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХИС по V 3
Пределы измерений:
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00247866 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ВД 1 ТЭ=1 КС=0х2085 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	6.550	10.000	10.950	24	0
24/08/20	6.990	10.000	12.110	24	0
25/08/20	7.350	10.020	11.320	24	0
26/08/20	6.690	10.000	10.970	24	0
27/08/20	6.890	10.000	12.110	24	0
28/08/20	6.520	10.000	11.510	24	0
29/08/20	7.190	10.010	11.840	24	0
30/08/20	8.060	10.000	13.360	24	0
31/08/20	7.610	10.010	12.690	24	0
01/09/20	8.830	10.000	13.510	24	0
02/09/20	7.400	10.000	12.740	24	0
03/09/20	7.720	10.010	11.940	24	0
04/09/20	7.300	10.000	11.510	24	0
05/09/20	7.810	10.000	12.120	24	0
06/09/20	8.880	10.010	12.890	24	0
07/09/20	8.730	10.000	11.990	24	0
08/09/20	8.060	10.010	12.230	24	0
09/09/20	8.190	10.000	11.830	24	0
10/09/20	8.080	10.000	11.730	24	0
11/09/20	7.830	10.000	11.470	24	0
12/09/20	8.690	10.010	11.830	24	0
13/09/20	8.170	10.000	13.730	24	0
14/09/20	8.460	10.010	12.220	24	0
15/09/20	7.810	10.000	11.480	24	0
16/09/20	12.350	5.840	11.870	24	0
17/09/20	17.350	12.170	13.160	24	0
18/09/20	13.160	7.360	13.310	24	0
19/09/20	15.040	9.480	15.220	24	0
20/09/20	16.910	11.180	15.280	24	0
21/09/20	16.980	11.150	13.660	24	0
22/09/20	16.830	11.290	14.230	24	0
Итого:	1294.43	68.560	386.81	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	8280.570	4654.090	6831.190	14650	0
22/09/20 24:00	8575.000	4722.650	7217.990	15394	0
Итого:	294.430	68.560	386.810	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15402ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации