

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"
Адрес: Курчатова, 62
Теплоучаститель ВКТ-7 сст. N 001
Договорные расходы:
И сст. воды = _____ т.сут Мгас = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХВС по V 3
Пределы измерений:
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 75.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256169 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x81B6 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	6.56	1.07	9.30	24	0
24/08/20	5.50	0.90	7.40	24	0
25/08/20	6.02	1.01	8.10	24	0
26/08/20	5.84	1.03	7.20	24	0
27/08/20	5.63	0.92	7.70	24	0
28/08/20	5.74	0.95	7.90	24	0
29/08/20	5.84	0.95	8.60	24	0
30/08/20	7.08	1.05	11.00	24	0
31/08/20	5.50	0.95	7.40	24	0
01/09/20	5.37	0.94	0.00	24	0
02/09/20	5.49	0.87	15479.8	24	0
03/09/20	5.04	0.83	126.00	24	0
04/09/20	4.93	0.82	7.30	24	0
05/09/20	6.23	0.93	8.60	24	0
06/09/20	6.83	1.02	10.00	24	0
07/09/20	6.36	0.93	8.20	24	0
08/09/20	5.52	0.89	6.90	24	0
09/09/20	5.55	0.95	9.20	24	0
10/09/20	5.17	0.93	6.20	24	0
11/09/20	5.09	0.86	7.40	24	0
12/09/20	6.35	0.97	8.30	24	0
13/09/20	8.02	1.18	13.60	24	0
14/09/20	5.63	0.92	7.60	24	0
15/09/20	6.38	1.06	8.30	24	0
16/09/20	9.68	4.82	9.40	24	0
17/09/20	13.76	9.33	8.30	24	0
18/09/20	9.11	4.02	8.90	24	0
19/09/20	11.45	5.84	13.70	24	0
20/09/20	13.26	7.59	10.50	24	0
21/09/20	12.96	7.61	8.00	24	0
22/09/20	12.62	7.91	7.60	24	0
Итого:	224.51	70.05	5818.4	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	11068.34	6021.61	7308.50	17007	0
22/09/20 24:00	11292.85	6091.66	13126.90	17751	0
Итого:	224.51	70.05	5818.40	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17752ч

Представитель абонента: _____ Представитель теплоснабж. организации: _____