

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: Ленин 20

Адрес: _____
Теплоучаститель ВКП7 сел. N 1

Договорные расходы: _____
М сел. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 Град С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00250278

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

6 ФТ=4 ТЗ=1

КС=0хА06F ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	V3	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	м3	т	м3	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23/08/20	58,74	4,707	4,630	4,850	5,00	0,2484	24	0	
24/08/20	57,14	4,434	4,367	6,130	5,00	0,2274	24	0	
25/08/20	59,61	6,562	6,456	7,360	5,00	0,3522	24	0	
26/08/20	58,43	5,635	5,545	6,100	5,00	0,2959	24	0	
27/08/20	58,83	5,740	5,647	5,830	5,00	0,3033	24	0	
28/08/20	57,94	5,094	5,014	5,390	5,00	0,2652	24	0	
29/08/20	58,80	5,941	5,845	5,640	5,00	0,3140	24	0	
30/08/20	58,01	4,865	4,791	4,670	5,00	0,2535	24	0	
31/08/20	59,07	5,813	5,721	6,220	5,00	0,3089	24	0	
01/09/20	56,29	4,799	4,729	4,470	5,00	0,2423	24	0	
02/09/20	58,86	4,989	4,910	4,710	5,00	0,2640	24	0	
03/09/20	55,60	5,472	5,393	4,880	5,00	0,2723	24	0	
04/09/20	54,68	5,763	5,684	4,910	5,00	0,2819	24	0	
05/09/20	56,19	6,081	5,993	5,360	5,00	0,3066	24	0	
06/09/20	60,68	5,315	5,225	5,910	5,00	0,2907	24	0	
07/09/20	53,65	6,075	5,992	4,480	5,00	0,2912	24	0	
08/09/20	48,39	7,062	6,984	4,180	5,00	0,3030	24	0	
09/09/20	46,73	5,369	5,317	3,470	5,00	0,2219	24	0	
10/09/20	46,52	6,392	6,326	5,000	5,00	0,2621	24	0	
11/09/20	45,27	7,372	7,301	3,370	5,00	0,2938	24	0	
12/09/20	46,06	7,067	6,998	3,970	5,00	0,2869	24	0	
13/09/20	47,08	7,407	7,329	5,100	5,00	0,3081	24	0	
14/09/20	46,86	8,023	7,939	6,360	5,00	0,3319	24	0	
15/09/20	43,58	5,982	5,926	3,070	5,00	0,2283	24	0	
16/09/20	36,52	7,869	7,820	2,840	5,00	0,2460	24	0	
17/09/20	36,71	6,268	6,225	1,330	5,00	0,1969	24	0	
18/09/20	61,42	4,930	4,845	0,000	5,00	0,2731	24	0	
19/09/20	66,33	4,622	4,528	0,000	5,00	0,2774	24	0	
20/09/20	65,08	4,581	4,490	0,000	5,00	0,2695	24	0	
21/09/20	62,08	3,913	3,845	0,000	5,00	0,2193	24	0	
22/09/20	62,37	5,048	4,959	0,000	5,00	0,2842	24	0	
Итого:		179,190	176,774	125,600		8,5202	744	0	
Средние:	54,31				5,00				

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 16029ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



Сентябрь 2020г.

Шафр	Потребитель	S, м2	Горячая вода		факт по п/сч	
			м3 мес.	Гкал.	Гкал.	
общий	№ 495-население (без аренд)		163,149	10,409	7,651	
РКЦ	общий потребл ресурса		152,734	9,744		
090	МПП "Турэлектротраст", С/ПП		10,415	0,664		ВКП на ГВС
5014	Мельникова А.В.		0,748	0,048		водосч.
3461	Балабан Д.В.		12,415	0,794		водосч.
780	ШТ Попов Н.И. м.н "Домашн"		0,432	0,028		водосч.
2421	Залоб Ю.А.		0,000	0,000		нет ГВС
1515	Кравченко В.В.		0,000	0,000		нет ГВС
4522	Шульцьев О.Ю.		0,000	0,000		нет ГВС
	Всего:		24,040	1,534		
0,0018	по Т/сч ГВС		176,774	11,278	8,520	
	СОН с учетом корр-ции:		-15,219	-0,971		

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: Лесина 20

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВК77 сет. N 1

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

G под max= 2.00 м3/ч G под min= 1.00 м3/ч
G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

Заводской номер 00250278 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хА06Р ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	42,40	53,54	-11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,81	5,88	0,000	0,000	24	0	*
24/08/20	42,62	53,76	-11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	5,90	0,000	0,000	24	0	*
25/08/20	43,22	56,12	-12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,84	5,90	0,000	0,000	24	0	*
26/08/20	44,21	57,47	-13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	5,89	0,000	0,000	24	0	*
27/08/20	43,18	56,06	-12,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	5,89	0,000	0,000	24	0	*
28/08/20	42,92	56,62	-13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	5,89	0,000	0,000	24	0	*
29/08/20	40,37	53,93	-13,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,86	0,000	0,000	24	0	*
30/08/20	37,69	53,17	-15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	5,77	0,000	0,000	24	0	*
31/08/20	39,18	55,50	-16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	5,76	0,000	0,000	24	0	*
01/09/20	38,24	54,85	-16,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,78	5,84	0,000	0,000	24	0	*
02/09/20	37,41	56,00	-18,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	5,78	0,000	0,000	24	0	*
03/09/20	31,99	53,09	-21,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	5,67	0,000	0,000	24	0	*
04/09/20	25,54	53,97	-28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,82	0,000	0,000	24	0	*
05/09/20	27,11	52,50	-25,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,82	0,000	0,000	24	0	*
06/09/20	30,72	54,59	-23,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,79	5,85	0,000	0,000	24	0	*
07/09/20	28,52	54,07	-25,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,66	0,000	0,000	24	0	*
08/09/20	22,71	45,95	-23,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,56	0,000	0,000	24	0	*
09/09/20	22,12	45,14	-23,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,49	5,55	0,000	0,000	24	0	*
10/09/20	21,53	43,74	-22,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,48	5,54	0,000	0,000	24	0	*
11/09/20	21,01	42,67	-21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,54	5,60	0,000	0,000	24	0	*
12/09/20	21,04	42,25	-21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,71	5,77	0,000	0,000	24	0	*
13/09/20	20,70	43,46	-22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,76	5,81	0,000	0,000	24	0	*
14/09/20	20,78	44,61	-23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,02	6,07	0,000	0,000	24	0	*
15/09/20	20,73	40,88	-20,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	5,71	0,000	0,000	24	0	*
16/09/20	23,51	38,38	-14,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,82	0,000	0,000	24	0	*
17/09/20	29,06	31,90	-2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	6,96	0,000	0,000	24	0	*
18/09/20	63,75	33,69	30,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,01	6,81	0,000	0,000	24	0	
19/09/20	68,48	40,98	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,92	6,33	0,000	0,000	24	0	
20/09/20	67,06	43,49	23,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,97	6,17	0,000	0,000	24	0	
21/09/20	64,53	43,16	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	6,14	0,000	0,000	24	0	
22/09/20	64,01	43,57	20,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,93	6,15	0,000	0,000	24	0	
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,000	0,000	744	0	
Средние:	36,98	48,36	-11,38						5,99	5,94					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16029ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

