

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: Леннин 47Б

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы: _____

M сет. воды: _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

Tхв= 5.00 Град С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max= 5.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

G обр max= 2.00 м3/ч G обр min= 1.00 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00238593

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: φТ=4 ТЗ=1 КС=0xPDE4 ПО 2.7

| Дата | t1 | V1 | M1 | V3 | P1 | Q0 | VHP | ВОС | НС |
|----------|-------|---------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | м3 | т | м3 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 23/08/20 | 57,67 | 4,885 | 4,811 | 6,170 | 5,00 | 0,2530 | 24 | 0 | |
| 24/08/20 | 54,91 | 4,206 | 4,147 | 4,400 | 5,00 | 0,2067 | 24 | 0 | |
| 25/08/20 | 53,32 | 3,889 | 3,836 | 3,820 | 5,00 | 0,1853 | 24 | 0 | |
| 26/08/20 | 54,48 | 4,156 | 4,098 | 4,210 | 5,00 | 0,2026 | 24 | 0 | |
| 27/08/20 | 54,15 | 4,381 | 4,322 | 3,910 | 5,00 | 0,2122 | 24 | 0 | |
| 28/08/20 | 53,16 | 3,432 | 3,386 | 3,620 | 5,00 | 0,1627 | 24 | 0 | |
| 29/08/20 | 53,74 | 4,311 | 4,252 | 5,120 | 5,00 | 0,2070 | 24 | 0 | |
| 30/08/20 | 54,69 | 4,168 | 4,110 | 4,740 | 5,00 | 0,2041 | 24 | 0 | |
| 31/08/20 | 54,12 | 3,951 | 3,896 | 3,690 | 5,00 | 0,1910 | 24 | 0 | |
| 01/09/20 | 54,10 | 4,191 | 4,135 | 4,080 | 5,00 | 0,2028 | 24 | 0 | |
| 02/09/20 | 50,87 | 3,745 | 3,700 | 5,030 | 5,00 | 0,1696 | 24 | 0 | |
| 03/09/20 | 53,00 | 3,950 | 3,898 | 6,480 | 5,00 | 0,1867 | 24 | 0 | |
| 04/09/20 | 52,04 | 4,498 | 4,439 | 4,190 | 5,00 | 0,2086 | 24 | 0 | |
| 05/09/20 | 52,87 | 4,745 | 4,681 | 4,410 | 5,00 | 0,2237 | 24 | 0 | |
| 06/09/20 | 57,31 | 6,113 | 6,019 | 5,650 | 5,00 | 0,3143 | 24 | 0 | |
| 07/09/20 | 54,91 | 3,726 | 3,675 | 3,620 | 5,00 | 0,1828 | 24 | 0 | |
| 08/09/20 | 55,01 | 4,217 | 4,157 | 3,390 | 5,00 | 0,2076 | 24 | 0 | |
| 09/09/20 | 54,62 | 3,819 | 3,766 | 3,970 | 5,00 | 0,1868 | 24 | 0 | |
| 10/09/20 | 55,34 | 4,184 | 4,126 | 3,440 | 5,00 | 0,2073 | 24 | 0 | |
| 11/09/20 | 56,31 | 4,333 | 4,268 | 3,730 | 5,00 | 0,2186 | 24 | 0 | |
| 12/09/20 | 56,35 | 4,217 | 4,153 | 3,790 | 5,00 | 0,2129 | 24 | 0 | |
| 13/09/20 | 57,29 | 5,191 | 5,113 | 5,330 | 5,00 | 0,2672 | 24 | 0 | |
| 14/09/20 | 56,78 | 5,078 | 5,001 | 3,860 | 5,00 | 0,2588 | 24 | 0 | |
| 15/09/20 | 53,75 | 4,051 | 3,998 | 3,670 | 5,00 | 0,1945 | 24 | 0 | |
| 16/09/20 | 56,57 | 4,594 | 4,525 | 3,910 | 5,00 | 0,2332 | 24 | 0 | |
| 17/09/20 | 55,90 | 4,630 | 4,565 | 3,870 | 5,00 | 0,2321 | 24 | 0 | |
| 18/09/20 | 54,24 | 4,099 | 4,042 | 3,260 | 5,00 | 0,1987 | 24 | 0 | |
| 19/09/20 | 65,28 | 4,176 | 4,095 | 5,790 | 5,00 | 0,2467 | 24 | 0 | |
| 20/09/20 | 64,44 | 4,516 | 4,430 | 5,730 | 5,00 | 0,2630 | 24 | 0 | |
| 21/09/20 | 61,26 | 3,698 | 3,632 | 4,440 | 5,00 | 0,2041 | 24 | 0 | |
| 22/09/20 | 61,15 | 3,520 | 3,461 | 4,010 | 5,00 | 0,1942 | 24 | 0 | |
| Итого: | | 132,670 | 130,737 | 135,330 | | 6,6388 | 744 | 0 | |
| Средние: | 55,79 | | | 5,00 | | | | | |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15695ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

Шен

МП "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ", Леннин, 47Б

| Шифр | Потребитель | S, м2 | Горячая вода | | |
|------|-----------------------|----------|---------------|--------------------|------------------|
| | | | м3 по т/с: | Гкал. норматив: | Гкал. по т/с: |
| | Данные РКЦ | | 31,404 | 2,004 | |
| 3926 | МП Горэлектросеть СОИ | | 99,333 | 6,337 | |
| | Всего ГВС: | | 130,737 | 8,341 | 6,639 |

сентябрь ООО "КРАСНО-ЭЛЕКТРО"

03.10.2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: Леница 478
Адрес: _____
Тепловычислитель ВК77 сет. N 1
Договорные расходы:
М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхм = 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00238593

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0xPDE4 ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | Qг | VHP | ВОС | НС |
|----------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | Гкал | ч | ч | |
| 23/08/20 | 51,45 | 19,66 | 31,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 4,67 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 24/08/20 | 50,81 | 19,87 | 30,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 4,69 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 25/08/20 | 48,81 | 19,55 | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 4,69 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 26/08/20 | 49,67 | 19,68 | 29,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 4,67 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 27/08/20 | 49,22 | 19,22 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,22 | 4,67 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 28/08/20 | 48,84 | 19,43 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,23 | 4,68 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 29/08/20 | 48,69 | 19,47 | 29,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,27 | 4,72 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 30/08/20 | 48,85 | 19,03 | 29,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 4,70 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 31/08/20 | 50,58 | 19,40 | 31,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,29 | 4,74 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 01/09/20 | 48,79 | 19,32 | 29,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,45 | 4,90 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 02/09/20 | 46,39 | 18,75 | 27,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,40 | 4,83 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 03/09/20 | 46,65 | 19,25 | 27,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,41 | 4,85 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 04/09/20 | 48,54 | 19,97 | 28,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,17 | 4,62 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 05/09/20 | 46,65 | 17,73 | 28,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,02 | 4,47 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 06/09/20 | 52,09 | 16,87 | 35,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 4,65 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 07/09/20 | 49,48 | 17,46 | 32,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 4,68 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 08/09/20 | 48,82 | 17,18 | 31,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,25 | 4,67 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 09/09/20 | 49,34 | 17,19 | 32,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,24 | 4,66 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 10/09/20 | 49,76 | 16,86 | 32,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,18 | 4,59 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 11/09/20 | 50,33 | 16,03 | 34,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,19 | 4,59 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 12/09/20 | 49,77 | 16,07 | 33,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,33 | 4,73 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 13/09/20 | 50,51 | 16,18 | 34,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,48 | 4,88 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 14/09/20 | 50,72 | 16,36 | 34,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,73 | 5,13 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 15/09/20 | 47,96 | 16,63 | 31,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,89 | 5,30 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 16/09/20 | 50,47 | 17,01 | 33,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 5,56 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 17/09/20 | 49,04 | 17,24 | 31,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 5,61 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 18/09/20 | 50,73 | 22,11 | 28,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 5,43 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 19/09/20 | 68,24 | 32,52 | 35,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,69 | 5,09 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 20/09/20 | 66,06 | 34,50 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,53 | 4,91 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 21/09/20 | 63,38 | 33,38 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,47 | 4,86 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| 22/09/20 | 62,87 | 33,47 | 29,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,44 | 4,84 | 0,000 | 0,000 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,000 | 0,000 | 744 | 0 | |
| Средние: | 51,40 | 20,24 | 31,16 | | | | | | 5,42 | 4,84 | | | | | |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15695ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации