

Ленинградский пр., 101

сентябрь 2020 года

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Q потр. Гкал. по т/с
				м3	Гкал. 0,0689	прим. -норматив	
	Данные РКЦ		36,486	<u>630,874</u>	<u>43,467</u>		79,953
4956	ООО УО "Железногорская"СОН			69,756	4,806		4,806
	Всего:		36,486	700,630	48,273		84,759
	отопление и гвс по т/с:		36,486	700,630	<u>48,273</u>		84,759

Отчет о теплоснабжении

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 101

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 1902

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	73,6	28,6	45,0	28,69	0,00	28,69	28,00	0,00	28,00	1,921	6,52	0,93	16,33
24.08.20	73,4	28,7	44,7	28,78	0,00	28,78	28,09	0,00	28,09	1,921	6,51	0,92	17,55
25.08.20	73,3	28,5	44,7	28,54	0,00	28,54	27,86	0,00	27,86	1,901	6,52	0,96	16,48
26.08.20	74,1	28,6	45,4	27,15	0,00	27,15	26,49	0,00	26,49	1,828	6,52	0,89	18,53
27.08.20	74,0	28,1	45,9	27,89	0,00	27,89	27,22	0,00	27,22	1,877	6,51	0,82	18,30
28.08.20	73,9	28,4	45,5	26,77	0,00	26,77	26,13	0,00	26,13	1,798	6,51	0,86	17,62
29.08.20	74,1	28,4	45,7	28,03	0,00	28,03	27,35	0,00	27,35	1,890	6,53	0,86	16,98
30.08.20	74,6	27,9	46,7	28,37	0,00	28,37	27,67	0,00	27,67	1,924	6,52	0,78	18,68
31.08.20	73,9	28,1	45,8	28,40	0,00	28,40	27,72	0,00	27,72	1,909	6,54	0,82	18,68
01.09.20	74,1	28,0	46,1	27,76	0,00	27,76	27,09	0,00	27,09	1,869	6,57	0,82	18,63
02.09.20	72,2	27,8	44,5	28,62	0,00	28,62	27,96	0,00	27,96	1,878	6,58	0,78	18,23
03.09.20	73,4	27,2	46,2	27,50	0,00	27,50	26,84	0,00	26,84	1,834	6,59	0,74	17,83
04.09.20	71,4	28,0	43,4	26,45	0,00	26,45	25,85	0,00	25,85	1,716	6,60	0,83	17,38
05.09.20	71,9	27,4	44,5	26,83	0,00	26,83	26,21	0,00	26,21	1,753	6,61	0,75	17,90
06.09.20	72,6	25,9	46,8	29,57	0,00	29,57	28,87	0,00	28,87	1,952	6,59	0,62	18,20
07.09.20	73,4	26,3	47,2	27,66	0,00	27,66	27,00	0,00	27,00	1,847	6,62	0,68	19,67
08.09.20	72,5	26,2	46,3	26,37	0,00	26,37	25,75	0,00	25,75	1,737	6,59	0,66	19,27
09.09.20	71,5	26,1	45,5	26,90	0,00	26,90	26,29	0,00	26,29	1,748	6,59	0,68	17,92
10.09.20	72,2	25,4	46,7	26,99	0,00	26,99	26,37	0,00	26,37	1,770	6,58	0,62	19,23
11.09.20	72,1	25,0	47,1	24,16	0,00	24,16	23,60	0,00	23,60	1,583	6,58	0,60	16,97
12.09.20	73,3	25,5	47,8	30,16	0,00	30,16	29,44	0,00	29,44	2,010	6,56	0,65	17,57
13.09.20	72,4	24,9	47,6	31,22	0,00	31,22	30,49	0,00	30,49	2,055	6,56	0,59	17,18
14.09.20	72,6	25,1	47,5	28,95	0,00	28,95	28,27	0,00	28,27	1,911	6,49	0,64	19,05
15.09.20	73,1	25,4	47,8	26,73	0,00	26,73	26,10	0,00	26,10	1,777	6,44	0,67	17,63
16.09.20	78,8	65,2	13,6	218,22	200,82	17,40	212,42	196,81	15,62	3,837	6,23	2,35	19,13
17.09.20	74,2	60,7	13,5	417,54	412,10	5,44	407,76	404,72	3,04	5,694	5,80	4,56	23,32
18.09.20	68,0	52,3	15,7	371,24	363,03	8,21	363,58	358,38	5,20	5,976	5,46	4,55	24,00
19.09.20	72,8	54,7	18,2	368,47	360,32	8,15	360,17	354,90	5,27	6,818	5,05	4,16	24,00
20.09.20	69,2	52,6	16,5	374,35	363,57	10,78	366,35	358,86	7,48	6,425	4,87	3,96	24,00
21.09.20	66,6	51,4	15,3	370,36	361,01	9,35	362,94	356,58	6,35	5,841	4,86	3,96	24,00
22.09.20	65,8	50,6	15,2	369,80	362,46	7,34	362,86	357,85	5,01	5,758	4,88	3,97	24,00
Итого	---	---	---	3158,51	2423,32	735,19	3088,73	2388,10	700,63	84,759	---	---	594,28
Средние	72,6	33,4	39,1	---	---	---	---	---	---	---	6,27	1,47	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	303676,03	298551,13	5124,91	294971,34	294082,91	888,44	9222,652	34991,97
23.09.20 00:00:00	306834,53	300974,44	5860,09	298060,09	296471,00	1589,09	9307,411	35586,25
Итого:	3158,50	2423,31	735,19	3088,75	2388,09	700,66	84,759	594,28

Всего по теплоснабжению: Qот = 84,759 Гкал

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-09

Представитель теплоснабжающей организации _____



Отчет о потреблении горячей воды
с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, пр. Ленинградский, 101

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-9 № 1902

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	60,8	40,0	20,9	37,80	15,34	22,46	37,15	15,23	21,92	1,540	6,54	6,51	24,00
24.08.20	61,0	41,2	19,8	38,10	15,39	22,71	37,44	15,27	22,17	1,543	6,54	6,51	24,00
25.08.20	64,4	38,7	25,8	32,60	8,86	23,74	31,97	8,80	23,17	1,603	6,53	6,51	24,00
26.08.20	68,7	42,0	26,7	27,70	3,53	24,17	27,11	3,50	23,61	1,596	6,55	6,54	24,00
27.08.20	68,7	42,3	26,4	28,80	3,50	25,30	28,19	3,47	24,71	1,665	6,55	6,54	24,00
28.08.20	68,5	43,1	25,4	27,50	3,58	23,92	26,92	3,55	23,37	1,572	6,55	6,54	24,00
29.08.20	69,8	43,8	26,0	27,00	3,16	23,84	26,41	3,13	23,28	1,588	6,56	6,55	24,00
30.08.20	69,9	41,4	28,5	28,30	2,60	25,70	27,68	2,58	25,10	1,702	6,55	6,54	24,00
31.08.20	70,0	42,5	27,5	27,30	2,40	24,90	26,70	2,38	24,32	1,646	6,58	6,57	24,00
01.09.20	70,8	46,2	24,6	26,20	1,81	24,39	25,61	1,79	23,82	1,612	6,61	6,60	24,00
02.09.20	69,4	43,6	25,8	26,20	1,60	24,60	25,63	1,59	24,05	1,589	6,62	6,61	24,00
03.09.20	70,9	44,1	26,8	24,70	1,16	23,54	24,15	1,15	23,00	1,545	6,62	6,61	24,00
04.09.20	68,6	43,9	24,8	23,60	1,09	22,51	23,10	1,08	22,02	1,427	6,63	6,62	24,00
05.09.20	69,6	45,2	24,4	23,70	0,88	22,82	23,19	0,87	22,31	1,461	6,64	6,63	24,00
06.09.20	70,3	43,8	26,5	26,80	0,80	26,00	26,21	0,79	25,41	1,679	6,62	6,61	24,00
07.09.20	70,9	46,4	24,5	24,90	0,91	23,99	24,34	0,90	23,44	1,565	6,65	6,64	24,00
08.09.20	70,0	41,2	28,8	23,50	0,60	22,90	22,98	0,60	22,39	1,471	6,63	6,62	24,00
09.09.20	69,5	43,5	25,9	23,70	0,78	22,92	23,19	0,77	22,41	1,464	6,62	6,61	24,00
10.09.20	69,9	42,5	27,4	24,20	0,57	23,63	23,67	0,57	23,11	1,513	6,61	6,60	24,00
11.09.20	69,3	41,3	27,9	21,40	0,65	20,75	20,94	0,64	20,29	1,322	6,61	6,61	24,00
12.09.20	71,1	43,5	27,6	26,50	0,98	25,52	25,90	0,97	24,93	1,674	6,60	6,59	24,00
13.09.20	71,2	40,8	30,4	26,70	0,53	26,17	26,10	0,53	25,57	1,708	6,59	6,58	24,00
14.09.20	70,3	43,2	27,1	26,30	0,75	25,55	25,72	0,74	24,97	1,650	6,52	6,51	24,00
15.09.20	70,6	42,8	27,8	24,00	0,75	23,25	23,46	0,74	22,72	1,510	6,48	6,47	24,00
16.09.20	78,1	69,1	9,0	76,30	58,83	17,47	74,26	57,57	16,69	1,742	6,20	5,70	24,00
17.09.20	74,3	65,4	8,9	129,90	120,27	9,63	126,75	117,91	8,84	1,666	5,70	4,70	24,00
18.09.20	68,0	59,4	8,7	111,20	101,06	10,14	108,88	99,43	9,46	1,459	5,41	4,65	24,00
19.09.20	73,0	63,1	10,0	109,80	99,63	10,17	107,19	97,82	9,37	1,615	5,00	4,25	24,00
20.09.20	69,2	60,5	8,8	113,60	99,99	13,61	111,18	98,29	12,90	1,695	4,82	4,05	24,00
21.09.20	66,7	58,5	8,1	110,80	99,51	11,29	108,57	97,94	10,63	1,454	4,82	4,05	24,00
22.09.20	65,9	58,0	8,0	109,30	99,01	10,29	107,17	97,45	9,71	1,372	4,83	4,05	24,00
Итого	---	---	---	1408,40	750,52	657,88	1377,75	738,06	639,69	48,649	---	---	744,00
Средние	69,3	47,1	22,2	---	---	---	---	---	---	---	6,28	6,10	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	94938,84	67344,73	27594,11	92386,51	66075,09	26311,41	3050,521	38479,03
23.09.20 00:00:00	96347,23	68095,25	28251,98	93764,26	66813,15	26951,11	3099,169	39223,03
Итого:	1408,40	750,52	657,88	1377,75	738,05	639,70	48,649	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 48,649 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 657,88 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____