

## Отчет о теплоснабжении

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, пр. Ленинградский, 11

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Абонент №: \_\_\_\_\_

Прибор учета: ВКТ-7 № 276288

| Дата     | Теплоснабжение |        |        |         |        |        |        |        |        |           |         |         | Нараб., ч |
|----------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|---------|-----------|
|          | T1, °C         | T2, °C | ΔT, °C | V1, м3  | V2, м3 | ΔV, м3 | M1, т  | M2, т  | ΔM, т  | Qот, Гкал | P1, атм | P2, атм |           |
| 23.08.20 | 34,2           | 63,9   | -29,8  | 0,00    | 8,16   | -8,15  | 0,00   | 8,03   | -8,03  | -0,447    | 3,08    | 3,49    | 24,00     |
| 24.08.20 | 28,7           | 60,4   | -31,7  | 0,02    | 6,68   | -6,65  | 0,02   | 6,58   | -6,56  | -0,342    | 3,10    | 3,50    | 24,00     |
| 25.08.20 | 34,3           | 60,4   | -26,2  | 0,00    | 7,66   | -7,65  | 0,00   | 7,53   | -7,53  | -0,391    | 3,10    | 3,51    | 24,00     |
| 26.08.20 | 32,6           | 57,5   | -24,9  | 0,00    | 8,18   | -8,13  | 0,00   | 8,05   | -8,05  | -0,399    | 3,55    | 3,96    | 24,00     |
| 27.08.20 | 64,4           | 54,1   | 10,4   | 5,04    | 2,19   | 2,85   | 4,96   | 2,17   | 2,79   | 0,193     | 4,69    | 5,10    | 24,00     |
| 28.08.20 | 64,8           | 44,1   | 20,7   | 5,81    | 0,01   | 5,80   | 5,70   | 0,01   | 5,69   | 0,339     | 4,53    | 3,62    | 23,00     |
| 29.08.20 | 66,1           | 38,7   | 27,4   | 8,17    | 0,00   | 8,17   | 8,05   | 0,00   | 8,05   | 0,490     | 4,89    | 5,30    | 24,00     |
| 30.08.20 | 66,2           | 37,0   | 29,2   | 8,36    | 0,00   | 8,36   | 8,21   | 0,00   | 8,21   | 0,504     | 4,88    | 5,29    | 24,00     |
| 31.08.20 | 65,9           | 35,7   | 30,2   | 8,27    | 0,00   | 8,27   | 8,11   | 0,00   | 8,11   | 0,492     | 4,90    | 5,31    | 24,00     |
| 01.09.20 | 62,4           | 33,9   | 28,5   | 1,82    | 0,00   | 1,82   | 1,80   | 0,00   | 1,80   | 0,102     | 5,01    | 4,54    | 8,00      |
| 02.09.20 | 67,4           | 36,5   | 30,8   | 4,57    | 0,00   | 4,57   | 4,49   | 0,00   | 4,49   | 0,281     | 4,97    | 4,50    | 8,00      |
| 03.09.20 | 65,4           | 35,5   | 29,9   | 7,75    | 0,00   | 7,75   | 7,59   | 0,00   | 7,59   | 0,459     | 4,97    | 5,38    | 24,00     |
| 04.09.20 | 63,5           | 34,6   | 28,9   | 7,13    | 0,00   | 7,13   | 7,01   | 0,00   | 7,01   | 0,408     | 4,99    | 5,39    | 24,00     |
| 05.09.20 | 63,3           | 33,5   | 29,8   | 7,31    | 0,00   | 7,31   | 7,16   | 0,00   | 7,16   | 0,418     | 5,03    | 5,42    | 24,00     |
| 06.09.20 | 66,6           | 34,9   | 31,7   | 10,31   | 0,00   | 10,31  | 10,12  | 0,00   | 10,12  | 0,622     | 5,00    | 5,39    | 24,00     |
| 07.09.20 | 65,2           | 34,1   | 31,1   | 7,94    | 0,00   | 7,94   | 7,77   | 0,00   | 7,77   | 0,465     | 5,02    | 5,42    | 24,00     |
| 08.09.20 | 64,6           | 30,9   | 33,8   | 7,23    | 0,00   | 7,23   | 7,13   | 0,00   | 7,13   | 0,424     | 5,01    | 5,01    | 23,00     |
| 09.09.20 | 64,0           | 24,2   | 39,8   | 8,14    | 0,00   | 8,14   | 8,00   | 0,00   | 8,00   | 0,472     | 5,01    | 5,39    | 24,00     |
| 10.09.20 | 64,8           | 23,7   | 41,1   | 8,89    | 0,00   | 8,89   | 8,72   | 0,00   | 8,72   | 0,519     | 4,99    | 5,38    | 24,00     |
| 11.09.20 | 65,0           | 23,1   | 41,9   | 8,55    | 0,00   | 8,55   | 8,36   | 0,00   | 8,36   | 0,499     | 4,98    | 5,37    | 24,00     |
| 12.09.20 | 65,2           | 23,5   | 41,7   | 8,21    | 0,00   | 8,21   | 8,02   | 0,00   | 8,02   | 0,480     | 4,99    | 5,37    | 24,00     |
| 13.09.20 | 66,4           | 23,6   | 42,8   | 9,56    | 0,00   | 9,56   | 9,36   | 0,00   | 9,36   | 0,574     | 4,99    | 5,37    | 24,00     |
| 14.09.20 | 67,4           | 23,4   | 44,1   | 7,48    | 0,00   | 7,48   | 7,34   | 0,00   | 7,34   | 0,458     | 4,82    | 5,20    | 24,00     |
| 15.09.20 | 67,1           | 23,0   | 44,1   | 7,55    | 0,00   | 7,55   | 7,41   | 0,00   | 7,41   | 0,460     | 4,72    | 5,10    | 24,00     |
| 16.09.20 | 77,8           | 65,1   | 12,8   | 66,01   | 54,77  | 11,24  | 64,27  | 53,71  | 10,56  | 1,454     | 4,62    | 4,67    | 23,00     |
| 17.09.20 | 74,2           | 58,3   | 15,8   | 148,23  | 131,66 | 16,57  | 144,60 | 129,59 | 15,01  | 3,090     | 4,40    | 4,06    | 24,00     |
| 18.09.20 | 67,1           | 49,7   | 17,4   | 122,94  | 106,28 | 16,66  | 120,42 | 105,07 | 15,35  | 2,782     | 4,18    | 4,12    | 24,00     |
| 19.09.20 | 69,7           | 50,9   | 18,8   | 128,82  | 114,00 | 14,82  | 126,02 | 112,61 | 13,41  | 2,978     | 3,81    | 3,69    | 24,00     |
| 20.09.20 | 68,0           | 50,7   | 17,3   | 135,01  | 121,66 | 13,35  | 132,18 | 120,18 | 12,00  | 2,825     | 3,64    | 3,46    | 24,00     |
| 21.09.20 | 65,5           | 49,4   | 16,1   | 132,87  | 120,24 | 12,63  | 130,28 | 118,88 | 11,40  | 2,600     | 3,62    | 3,46    | 24,00     |
| 22.09.20 | 64,8           | 49,3   | 15,4   | 131,95  | 119,76 | 12,19  | 129,43 | 118,38 | 11,05  | 2,485     | 3,62    | 3,47    | 24,00     |
| Итого    | ---            | ---    | ---    | 1013,94 | 801,25 | 212,69 | 992,53 | 790,79 | 201,74 | 25,294    | ---     | ---     | 709,00    |
| Средние  | 62,0           | 40,8   | 21,3   | ---     | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---       | 4,49    | 4,65    | ---       |

| Дата              | V1, м3  | V2, м3  | ΔV, м3 | M1, т   | M2, т   | ΔM, т  | Qот, Гкал | ВНР, ч  |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------|---------|
| 23.08.20 00:00:00 | 146,61  | 222,79  | -76,18 | 143,93  | 219,65  | -75,72 | -2,186    | 1004,00 |
| 23.09.20 00:00:00 | 1160,55 | 1024,04 | 136,51 | 1136,46 | 1010,44 | 126,02 | 23,108    | 1713,00 |
| Итого:            | 1013,94 | 801,25  | 212,69 | 992,53  | 790,79  | 201,74 | 25,294    | 709,00  |

реверс = 0,000 м3. Q гас = 0,000 Гкал.  
 Слив = 279,572 м3. Q гас = 19,263 Гкал.  
 Q отол. = 10,812 Гкал.

Всего по теплоснабжению: **Qот = 25,294 Гкал**

| Представитель потребителя |                             | Гл. инженер ООО "УО Железногорская" |                 | Лощинский О.Н., 8-908-219-16-00 |          |        |        |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------|--------|--------|
| По прибору                | м2                          | м3                                  | Гкал            | прям                            | Гкал     |        |        |
| 00000                     | Населенно                   | 2345,50                             | 10,311          | 202,768                         | 13,971   | 24,282 |        |
| 025(2)                    | КУМН п.42 "Арт-Стиль"       | 72,80                               | 0,320           | 0,520                           | водомер' | 0,340  |        |
| 025(2)                    | КУМН п.41 ИП Ивашкина П.В.  | 41,20                               | 0,181           | 0,000                           | нет гас  | 0,181  |        |
| 4956                      | ООО "УО Железногорская" СОН |                                     |                 | 67,801                          | 4,671    | 4,671  |        |
|                           | Всего:                      | 2459,50                             | 10,812          | 279,572                         | 19,263   | 30,075 |        |
|                           |                             |                                     | отопление и гас | 10,812                          | 279,572  | 19,263 | 30,075 |

Гкал/м3 = 0,0889

## Отчет о потреблении горячей воды

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, пр. Ленинградский, 11

Договор №: \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Абонент №: \_\_\_\_\_

Прибор учета: ВКТ-7 № 276288

| Дата     | ГВС    |        |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         | Нараб., ч |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-----------|
|          | T1, °C | T2, °C | ΔT, °C | V1, м3 | V2, м3 | ΔV, м3 | M1, т  | M2, т  | ΔM, т  | Q, Гкал | P1, атм | P2, атм |           |
| 23.08.20 | 45,0   | 39,7   | 5,2    | 34,15  | 25,79  | 8,36   | 33,83  | 25,58  | 8,25   | 0,464   | 3,96    | 3,77    | 24,00     |
| 24.08.20 | 44,3   | 39,9   | 4,4    | 26,75  | 20,22  | 6,53   | 26,50  | 20,07  | 6,43   | 0,341   | 3,89    | 3,32    | 24,00     |
| 25.08.20 | 44,6   | 40,3   | 4,3    | 32,24  | 24,86  | 7,38   | 31,95  | 24,66  | 7,29   | 0,393   | 3,98    | 3,77    | 24,00     |
| 26.08.20 | 42,8   | 38,6   | 4,2    | 32,91  | 24,99  | 7,92   | 32,62  | 24,79  | 7,83   | 0,397   | 4,43    | 4,22    | 24,00     |
| 27.08.20 | 41,7   | 37,2   | 4,5    | 33,07  | 25,71  | 7,36   | 32,83  | 25,53  | 7,30   | 0,381   | 5,56    | 5,37    | 24,00     |
| 28.08.20 | 48,2   | 42,1   | 6,1    | 22,38  | 16,99  | 5,39   | 22,13  | 16,86  | 5,27   | 0,330   | 3,95    | 3,70    | 24,00     |
| 29.08.20 | 48,2   | 43,6   | 4,7    | 33,26  | 25,05  | 8,21   | 32,89  | 24,84  | 8,05   | 0,466   | 5,76    | 5,55    | 24,00     |
| 30.08.20 | 46,6   | 41,8   | 4,8    | 33,60  | 25,20  | 8,40   | 33,25  | 24,99  | 8,26   | 0,464   | 5,75    | 5,55    | 24,00     |
| 31.08.20 | 45,3   | 40,1   | 5,2    | 34,65  | 26,23  | 8,42   | 34,34  | 26,03  | 8,31   | 0,472   | 5,77    | 5,59    | 24,00     |
| 01.09.20 | 42,1   | 37,5   | 4,6    | 33,47  | 26,34  | 7,13   | 33,17  | 26,14  | 7,03   | 0,381   | 4,71    | 4,58    | 24,00     |
| 02.09.20 | 47,0   | 40,8   | 6,2    | 36,84  | 26,00  | 10,84  | 36,46  | 25,80  | 10,66  | 0,604   | 4,67    | 4,54    | 24,00     |
| 03.09.20 | 44,3   | 39,2   | 5,1    | 34,39  | 26,27  | 8,12   | 34,08  | 26,08  | 8,00   | 0,445   | 5,84    | 5,66    | 24,00     |
| 04.09.20 | 42,7   | 38,1   | 4,6    | 33,95  | 26,41  | 7,54   | 33,66  | 26,20  | 7,46   | 0,399   | 5,86    | 5,68    | 24,00     |
| 05.09.20 | 42,3   | 37,7   | 4,6    | 34,11  | 26,42  | 7,69   | 33,83  | 26,23  | 7,60   | 0,401   | 5,89    | 5,71    | 24,00     |
| 06.09.20 | 46,1   | 39,3   | 6,9    | 36,64  | 26,07  | 10,57  | 36,28  | 25,89  | 10,39  | 0,600   | 5,85    | 5,67    | 24,00     |
| 07.09.20 | 43,7   | 38,5   | 5,2    | 34,62  | 26,34  | 8,28   | 34,30  | 26,14  | 8,16   | 0,450   | 5,88    | 5,70    | 24,00     |
| 08.09.20 | 43,7   | 35,7   | 8,0    | 24,53  | 16,92  | 7,61   | 24,32  | 16,81  | 7,51   | 0,423   | 5,66    | 5,54    | 24,00     |
| 09.09.20 | 58,4   | 32,8   | 25,6   | 9,24   | 1,02   | 8,22   | 9,11   | 1,02   | 8,09   | 0,458   | 5,31    | 5,29    | 24,00     |
| 10.09.20 | 59,3   | 34,5   | 24,8   | 9,93   | 0,92   | 9,01   | 9,77   | 0,92   | 8,85   | 0,500   | 5,29    | 5,27    | 24,00     |
| 11.09.20 | 59,4   | 33,7   | 25,7   | 9,66   | 0,96   | 8,70   | 9,48   | 0,96   | 8,52   | 0,485   | 5,28    | 5,26    | 24,00     |
| 12.09.20 | 58,3   | 32,5   | 25,8   | 9,62   | 1,15   | 8,47   | 9,44   | 1,15   | 8,29   | 0,471   | 5,28    | 5,27    | 24,00     |
| 13.09.20 | 60,3   | 33,9   | 26,4   | 10,78  | 1,08   | 9,70   | 10,58  | 1,08   | 9,50   | 0,555   | 5,28    | 5,27    | 24,00     |
| 14.09.20 | 60,6   | 33,4   | 27,2   | 8,54   | 0,97   | 7,57   | 8,40   | 0,97   | 7,43   | 0,437   | 5,11    | 5,10    | 24,00     |
| 15.09.20 | 61,0   | 32,5   | 28,5   | 8,51   | 0,93   | 7,58   | 8,37   | 0,93   | 7,44   | 0,442   | 5,01    | 4,99    | 24,00     |
| 16.09.20 | 75,2   | 67,5   | 7,7    | 24,19  | 17,32  | 6,87   | 23,57  | 16,98  | 6,59   | 0,596   | 5,11    | 4,96    | 24,00     |
| 17.09.20 | 74,0   | 65,6   | 8,4    | 47,15  | 41,54  | 5,61   | 46,02  | 40,71  | 5,31   | 0,709   | 5,21    | 4,86    | 24,00     |
| 18.09.20 | 67,0   | 59,6   | 7,4    | 42,70  | 36,92  | 5,78   | 41,83  | 36,31  | 5,52   | 0,613   | 5,02    | 4,73    | 24,00     |
| 19.09.20 | 69,7   | 61,6   | 8,1    | 43,92  | 37,82  | 6,10   | 42,97  | 37,16  | 5,81   | 0,676   | 4,63    | 4,33    | 24,00     |
| 20.09.20 | 67,9   | 60,7   | 7,3    | 45,31  | 38,99  | 6,32   | 44,35  | 38,27  | 6,08   | 0,660   | 4,46    | 4,15    | 24,00     |
| 21.09.20 | 65,4   | 58,7   | 6,7    | 44,52  | 38,77  | 5,75   | 43,65  | 38,12  | 5,53   | 0,590   | 4,46    | 4,14    | 24,00     |
| 22.09.20 | 64,7   | 58,2   | 6,6    | 44,10  | 38,73  | 5,37   | 43,27  | 38,09  | 5,18   | 0,561   | 4,46    | 4,14    | 24,00     |
| Итого    | ---    | ---    | ---    | 909,73 | 672,93 | 236,80 | 897,25 | 665,31 | 231,94 | 15,164  | ---     | ---     | 744,00    |
| Средние  | 53,5   | 43,1   | 10,5   | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---    | ---     | 5,07    | 4,89    | ---       |

| Дата              | V1, м3  | V2, м3  | ΔV, м3 | M1, т   | M2, т   | ΔM, т  | Q, Гкал | ВНР, ч  |
|-------------------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 23.08.20 00:00:00 | 1344,71 | 1041,80 | 302,91 | 1332,55 | 1033,63 | 298,92 | 16,394  | 1019,00 |
| 23.09.20 00:00:00 | 2254,44 | 1714,73 | 539,71 | 2229,80 | 1698,94 | 530,86 | 31,558  | 1763,00 |
| Итого:            | 909,73  | 672,93  | 236,80 | 897,25  | 665,31  | 231,94 | 15,164  | 744,00  |

Всего по ГВС: Q<sub>гвс</sub> = 15,164 Гкал

Расход по ГВС: V<sub>гвс</sub> = 236,80 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_