

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/20г.-31/08/20г.

Абонент: ООО УО "Балтийская"
Адрес: Ленинградский, 18 в 1
Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. вода = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5,00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХВС по V 3
Пределы измерения:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00242562 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 4Т=1 Т3=2 КС=0хВ0В0 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/08/20	71.43	6.44	6.58	6.48	25.62	0.00	0.00	4.50	25.60	0.00	0.00	145.81	6.44	0.429	0.000	24	0	
21/08/20	71.06	5.66	5.79	6.49	25.78	0.00	0.00	4.50	25.76	0.00	0.00	145.28	5.66	0.373	0.000	24	0	
22/08/20	70.93	6.60	6.73	6.50	25.64	0.00	0.00	4.50	25.63	0.00	0.00	145.29	6.60	0.437	0.000	24	0	
23/08/20	71.80	6.74	6.91	6.48	25.34	0.00	0.00	4.50	25.32	0.00	0.00	146.46	6.74	0.450	0.000	24	0	
24/08/20	71.21	6.46	6.59	6.49	25.28	0.00	0.00	4.50	25.27	0.00	0.00	145.93	6.46	0.429	0.000	24	0	
25/08/20	71.03	7.24	7.40	6.49	25.11	0.00	0.00	4.50	25.10	0.00	0.00	145.92	7.24	0.478	0.000	24	0	
26/08/20	71.10	7.22	7.38	6.49	25.02	0.00	0.00	4.50	25.00	0.00	0.00	146.08	7.22	0.478	0.000	24	0	
27/08/20	71.00	7.97	8.14	6.49	24.98	0.00	0.00	4.50	24.86	0.00	0.00	146.02	7.97	0.525	0.000	24	0	
28/08/20	70.96	6.13	6.25	6.50	24.88	0.00	0.00	4.50	24.77	0.00	0.00	146.08	6.13	0.404	0.000	24	0	
29/08/20	70.93	5.75	5.86	6.51	24.78	0.00	0.00	4.50	24.79	0.00	0.00	146.15	5.75	0.377	0.000	24	0	
30/08/20	71.85	7.31	7.49	6.50	24.80	0.00	0.00	4.50	24.79	0.00	0.00	147.05	7.31	0.487	0.000	24	0	
31/08/20	71.24	6.34	6.45	6.52	24.78	0.00	0.00	4.50	24.76	0.00	0.00	146.46	6.34	0.418	0.000	24	0	
Итого:		79.86	81.58			0.00	0.00							79.86	5.285	0.000	1288	0
Средние:	71.21			6.49	25.16			4.50	25.15			146.04						

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/08/20 24:00	52692.00	54409.04	49595.13	50113.33	982.79	1001.05	3096.87	1432.965	58.557	15569	20
31/08/20 24:00	52771.86	54490.62	49595.13	50113.33	982.79	1001.05	3176.73	1438.250	58.557	15857	20
Итого:	79.86	81.58	0.00	0.00	0.00	0.00	79.86	5.285	0.000	288	0

Период нормальной работы 288ч
Период отсутствия счата тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15885ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ООО УО "Балтийская", Ленинградский пр., 18

по среднему с 23.08.2020 по 22.09.2020:

Период	Q, отоплен., Гкал	Часы	м3
Октябрь 2019	199,529	720	611,772
Ноябрь 2019	318,876	744	569,228
Март 2020	273,21	696	610,535
Апрель 2020	230,335	744	737,611
Итого:	1021,95	2904	2529,146

Q, отопл. сред. час., Гкал = 0,352 Гкал.
Q, отопление за 156 час, Гкал = 54,912 Гкал.
V гвс за 744 час, м3 = 648,024 м3/мес.
Q, ГВС за 744 час, Гкал = 44,649 Гкал.
Q, потреб. за 744 час, Гкал = 99,561 Гкал.

Итого: Слив = 648,024 м3. Q гвс = 44,649 Гкал.
Q потреб. = 99,561 Гкал.
Q отопл. = 54,912 Гкал.

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб. Гкал
			Гкал.	м3.	Гкал.	прим.	
	По прибору		54,912	648,024	44,649		99,561
0000	Население (агент)		54,912	470,458	32,415		87,327
4983	ООО УО "Балтийская" СОИ			177,566	12,234		12,234
	СОИ корректр			0,000			
	ИТОГО СОИ			177,566			
	Всего:		54,912	648,024	44,649		99,561
	отопление и гвс		54,912	648,024	44,649		99,561
						Гкал/м3 =	0,0689

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/08/20г.-31/08/20г.

Абонент: ООО УО "Балтийская"
Адрес: Ленинградский, 18 в 1
Тепловычислитель ВКТ-7 с.г.№ 001
Договорные расходи:
М с.г. воды _____ т.сут Мгас= _____ т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор №:
Тип расходомера: ХВС по V 3
Пределы измерений:
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00242562

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=1 КС=ОЖОВО ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
20/08/20	7.05	0.00	0.80	24	0
21/08/20	6.28	0.00	0.30	24	0
22/08/20	7.19	0.00	1.10	24	0
23/08/20	7.38	0.00	1.70	24	0
24/08/20	7.05	0.00	1.20	24	0
25/08/20	7.91	0.00	1.00	24	0
26/08/20	7.88	0.00	0.90	24	0
27/08/20	8.63	0.00	1.10	24	0
28/08/20	6.78	0.00	2.00	24	0
29/08/20	6.42	0.00	1.40	24	0
30/08/20	6.02	0.00	1.70	24	0
31/08/20	7.00	0.00	1.50	24	0
Итого:	187.59	0.00	14.70	288	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
19/08/20 24:00	18113.37	14332.49	16829.50	15589	0
31/08/20 24:00	18200.96	14332.49	16844.20	15877	0
Итого:	87.59	0.00	14.70	288	0

Период нормальной работы 288ч
Период отсутствия с.г.а тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 15885ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-07/09/20г.

Абонент: ООО УО "Балтийская"
Адрес: Ленинградский, 18 в 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расколы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00243834 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0х77FB ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	170.97	7.82	7.98	6.46	122.47	0.00	0.00	3.50	122.47	0.00	0.00	148.50	7.82	0.515	0.000	24	0
24/08/20	170.89	7.72	7.89	6.46	122.40	0.00	0.00	3.50	122.39	0.00	0.00	148.49	7.72	0.509	0.000	24	0
25/08/20	170.53	6.56	6.69	6.48	122.23	0.00	0.00	3.50	122.22	0.00	0.00	148.30	6.56	0.430	0.000	24	0
26/08/20	170.53	7.11	7.27	6.47	122.67	0.00	0.00	3.50	122.66	0.00	0.00	147.86	7.11	0.465	0.000	24	0
27/08/20	170.32	6.77	6.91	6.47	122.26	0.00	0.00	3.50	122.25	0.00	0.00	148.06	6.77	0.442	0.000	24	0
28/08/20	170.42	7.38	7.55	6.48	122.42	0.00	0.00	3.50	122.41	0.00	0.00	148.00	7.38	0.482	0.000	24	0
29/08/20	170.46	6.83	7.00	6.50	122.40	0.00	0.00	3.50	122.40	0.00	0.00	148.06	6.83	0.447	0.000	24	0
30/08/20	171.67	8.14	8.32	6.48	122.14	0.00	0.00	3.50	122.13	0.00	0.00	149.53	8.14	0.544	0.000	24	0
31/08/20	171.53	8.40	8.59	6.50	122.46	0.00	0.00	3.50	122.45	0.00	0.00	149.07	8.40	0.557	0.000	24	0
01/09/20	170.74	7.42	7.59	6.57	122.77	0.00	0.00	3.50	122.77	0.00	0.00	147.97	7.42	0.487	0.000	24	0
02/09/20	169.37	7.41	7.57	6.57	121.99	0.00	0.00	3.50	121.99	0.00	0.00	147.38	7.41	0.479	0.000	24	0
03/09/20	169.83	7.63	7.78	6.56	122.07	0.00	0.00	3.50	122.06	0.00	0.00	147.76	7.63	0.495	0.000	24	0
04/09/20	168.26	7.49	7.64	6.58	122.57	0.00	0.00	3.50	122.56	0.00	0.00	145.69	7.49	0.473	0.000	24	0
05/09/20	169.00	7.43	7.60	6.60	121.19	0.00	0.00	3.50	121.18	0.00	0.00	147.81	7.43	0.476	0.000	24	0
06/09/20	170.39	10.23	10.45	6.58	120.45	0.00	0.00	3.50	120.45	0.00	0.00	149.94	10.23	0.669	0.000	24	0
07/09/20	169.57	8.20	8.37	6.60	120.53	0.00	0.00	3.50	120.52	0.00	0.00	149.04	8.20	0.530	0.000	24	0
Итого:		122.54	125.20			0.00	0.00			0.00	0.00		122.54	8.000	0.000	384	0
Средние:	170.28			6.52	122.06			3.50	122.05			148.21					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	62639.84	164476.19	59853.03	160756.84	945.83	963.64	2786.81	1510.942	55.871	15645	16
07/09/20 24:00	62762.38	164601.39	59853.03	160756.84	945.83	963.64	2909.35	1518.942	55.871	16029	16
Итого:	122.54	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	122.54	8.000	0.000	384	0

Период нормальной работы 384ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16054ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-07/09/20г.

Абонент: ООО УО "Балтийская"
Адрес: Ленинградский, 18 в 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. воды _____ т.сут Mгвс _____ т.сут
Тка= 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00243834 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0 КС=0x77FB ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР		ВОС	
	м3	м3	ч	ч	ч	ч
23/08/20	8.33	0.00	24	0	0	0
24/08/20	8.27	0.00	24	0	0	0
25/08/20	7.12	0.00	24	0	0	0
26/08/20	7.61	0.00	24	0	0	0
27/08/20	7.32	0.00	24	0	0	0
28/08/20	7.95	0.00	24	0	0	0
29/08/20	7.38	0.00	24	0	0	0
30/08/20	8.63	0.00	24	0	0	0
31/08/20	8.90	0.00	24	0	0	0
01/09/20	7.97	0.00	24	0	0	0
02/09/20	7.95	0.00	24	0	0	0
03/09/20	8.14	0.00	24	0	0	0
04/09/20	8.03	0.00	24	0	0	0
05/09/20	8.01	0.00	24	0	0	0
06/09/20	10.68	0.00	24	0	0	0
07/09/20	8.72	0.00	24	0	0	0
Итого:	131.01	0.00	384	0	0	0
Средняя:						

Дата	V1	V2	ВНР		ВОС	
	м3	м3	ч	ч	ч	ч
22/08/20 24:00	25926.33	20905.38	15661	0	0	0
07/09/20 24:00	26057.34	20905.38	16045	0	0	0
Итого:	131.01	0.00	384	0	0	0

Период нормальной работы 384ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16054ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 07/09/20г.

Абонент: ООО УО "Балтийская"
Адрес: Ленинградский, 18 в 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сэт. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00242594 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 4Т=1 Т3=2 КС=0х3ДСА ПО 2,7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	16.14	16.52	6.27	24.46	0.00	0.00	4.50	24.45	0.00	0.00	46.41	16.14	1.062	0.000	24	0	
24/08/20	13.78	14.10	6.28	24.45	0.00	0.00	4.50	24.44	0.00	0.00	45.65	13.78	0.896	0.000	24	0	
25/08/20	14.03	14.33	6.27	24.06	0.00	0.00	4.50	24.06	0.00	0.00	45.41	14.03	0.905	0.000	24	0	
26/08/20	10.86	11.10	6.28	24.21	0.00	0.00	4.50	24.21	0.00	0.00	45.15	10.86	0.698	0.000	22	2	
27/08/20	14.89	15.22	6.28	23.89	0.00	0.00	4.50	23.89	0.00	0.00	45.98	14.89	0.965	0.000	24	0	
28/08/20	13.46	13.76	6.29	24.07	0.00	0.00	4.35	24.06	0.00	0.00	45.98	13.46	0.876	0.000	24	0	
29/08/20	13.13	13.42	6.29	23.98	0.00	0.00	4.35	23.98	0.00	0.00	45.68	13.13	0.850	0.000	24	0	
30/08/20	16.10	16.46	6.29	23.57	0.00	0.00	4.50	23.57	0.00	0.00	47.24	16.10	1.059	0.000	24	0	
31/08/20	16.49	16.87	6.30	24.21	0.00	0.00	4.50	24.20	0.00	0.00	46.16	16.49	1.077	0.000	24	0	
01/09/20	13.89	14.19	6.37	24.74	0.00	0.00	4.50	24.73	0.00	0.00	44.84	13.89	0.894	0.000	24	0	
02/09/20	12.44	12.70	6.37	23.82	0.00	0.00	4.35	23.82	0.00	0.00	44.60	12.44	0.787	0.000	24	0	
03/09/20	13.81	14.10	6.38	24.26	0.00	0.00	4.35	24.25	0.00	0.00	44.35	13.81	0.879	0.000	24	0	
04/09/20	12.92	13.18	6.38	25.25	0.00	0.00	4.50	25.25	0.00	0.00	42.02	12.92	0.803	0.000	24	0	
05/09/20	15.15	15.46	6.40	22.72	0.00	0.00	4.50	22.72	0.00	0.00	46.11	15.15	0.968	0.000	24	0	
06/09/20	15.86	16.18	6.38	22.00	0.00	0.00	4.50	21.99	0.00	0.00	47.37	15.86	1.019	0.000	24	0	
07/09/20	14.17	14.46	6.40	22.08	0.00	0.00	4.06	22.07	0.00	0.00	46.32	14.17	0.896	0.000	24	0	
Итого:		227.12	232.05			0.00	0.00		0.00	0.00			227.12	14.634	0.000	382	2
Средние:	169.44		6.32	23.86			4.43	23.85			145.57						

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	77971.56	80203.26	72546.77	73575.67	1910.88	1945.18	5424.79	2196.116	109.593	15120	541
07/09/20 24:00	78198.68	80435.31	72546.77	73575.67	1910.88	1945.18	5651.91	2210.750	109.593	15802	543
Итого:	227.12	232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	227.12	14.634	0.000	382	2

Период нормальной работы 382ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 2ч
Время работы прибора после сброса 16054ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-07/09/20г.

Абонент: ООО УО "Балтийская"
Адрес: Ленинградский, 18 в 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоши:
M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00242584 ВВОД 2 СХИМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЭ=0 КС=0х30СА ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
23/08/20	15.65	0.00	24	0
24/08/20	13.35	0.00	24	0
25/08/20	13.57	0.00	24	0
26/08/20	11.76	0.00	24	0
27/08/20	14.39	0.00	24	0
28/08/20	13.08	0.00	24	0
29/08/20	12.74	0.00	24	0
30/08/20	15.65	0.00	24	0
31/08/20	16.05	0.00	24	0
01/09/20	13.46	0.00	24	0
02/09/20	12.12	0.00	24	0
03/09/20	13.46	0.00	24	0
04/09/20	12.59	0.00	24	0
05/09/20	14.76	0.00	24	0
06/09/20	15.46	0.00	24	0
07/09/20	13.74	0.00	24	0
Итого:	1221.83	0.00	384	0
Средние:				

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	130674.29	22327.25	15661	0
07/09/20 24:00	130896.12	22327.25	16045	0
Итого:	221.83	0.00	384	0

Период нормальной работы 384ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16084ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____