

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УО Балтийская  
Адрес: Ленинградский, 20 в 1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сев.Н 001  
Договорные расколм:  
М сев.воды т.сут Мгас= т.сут  
Тхл= 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.48 м3/ч  
Заводской номер 00221928 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0XF221 по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС	
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	171.54	23.17	23.74	6.53	24.30	0.00	0.00	1.50	24.29	0.00	0.00	147.24	23.17	1.543	0.000	24	0	
24/08/20	171.01	21.82	22.29	6.54	24.23	0.00	0.00	1.39	24.23	0.00	0.00	146.78	21.82	1.439	0.000	24	0	
25/08/20	171.34	21.15	21.63	6.54	24.12	0.00	0.00	1.46	24.11	0.00	0.00	147.22	21.15	1.402	0.000	24	0	
26/08/20	171.12	21.33	21.82	6.55	24.10	0.00	0.00	1.42	24.10	0.00	0.00	147.02	21.33	1.410	0.000	24	0	
27/08/20	170.56	20.20	20.67	6.55	23.87	0.00	0.00	1.35	23.86	0.00	0.00	146.69	20.20	1.320	0.000	24	0	
28/08/20	171.06	20.76	21.25	6.55	24.06	0.00	0.00	1.59	24.06	0.00	0.00	147.00	20.76	1.371	0.000	24	0	
29/08/20	171.32	21.59	22.09	6.55	24.07	0.00	0.00	1.55	24.06	0.00	0.00	147.25	21.59	1.431	0.000	24	0	
30/08/20	171.71	23.79	24.35	6.55	23.68	0.00	0.00	1.26	23.68	0.00	0.00	148.03	23.79	1.587	0.000	24	0	
31/08/20	171.30	21.62	22.14	6.58	23.84	0.00	0.00	1.49	23.84	0.00	0.00	147.46	21.62	1.436	0.000	24	0	
01/09/20	171.14	20.57	21.03	6.64	23.66	0.00	0.00	1.29	23.66	0.00	0.00	147.48	20.57	1.360	0.000	24	0	
02/09/20	169.61	22.21	22.72	6.63	23.56	0.00	0.00	1.46	23.56	0.00	0.00	146.03	22.21	1.433	0.000	24	0	
03/09/20	170.14	20.92	21.41	6.63	23.24	0.00	0.00	1.97	23.24	0.00	0.00	146.90	20.92	1.364	0.000	24	0	
04/09/20	168.82	18.33	18.71	6.65	23.77	0.00	0.00	1.66	23.77	0.00	0.00	146.82	18.33	1.468	0.000	24	0	
05/09/20	170.04	22.60	23.13	6.66	23.22	0.00	0.00	1.11	23.22	0.00	0.00	147.92	22.60	1.663	0.000	24	0	
06/09/20	170.10	25.55	26.13	6.65	22.18	0.00	0.00	1.95	22.18	0.00	0.00	147.97	25.55	1.561	0.000	24	0	
07/09/20	169.83	24.10	24.67	6.66	22.86	0.00	0.00	1.09	22.86	0.00	0.00	146.81	24.10	1.454	0.000	24	0	
08/09/20	169.07	22.71	23.22	6.66	22.26	0.00	0.00	1.42	22.26	0.00	0.00	147.11	22.71	1.350	0.000	24	0	
09/09/20	169.34	20.99	21.44	6.65	22.23	0.00	0.00	1.39	22.22	0.00	0.00	147.09	20.99	1.453	0.000	24	0	
10/09/20	168.50	22.94	23.45	6.63	22.41	0.00	0.00	1.79	22.41	0.00	0.00	148.86	22.94	1.403	0.000	24	0	
11/09/20	169.59	21.76	22.26	6.62	20.73	0.00	0.00	3.00	20.72	0.00	0.00	149.71	21.76	1.373	0.000	24	0	
12/09/20	170.82	20.86	21.37	6.62	21.11	0.00	0.00	1.75	21.11	0.00	0.00	149.70	20.86	1.814	0.000	24	0	
13/09/20	170.50	27.72	28.35	6.61	20.80	0.00	0.00	2.63	20.80	0.00	0.00	148.98	27.72	1.409	0.000	24	0	
14/09/20	169.70	21.83	22.31	6.49	20.72	0.00	0.00	2.51	20.72	0.00	0.00	149.05	21.83	1.419	0.000	24	0	
15/09/20	169.74	21.94	22.44	6.41	20.69	0.00	0.00	2.40	20.68	0.00	0.00	149.05	21.94	1.451	0.006	24	0	
16/09/20	177.57	233.31	239.65	6.15	164.26	210.67	214.70	2.83	30.77	0.22	0.22	113.31	233.31	22.64	4.451	0.006	24	0
17/09/20	173.18	1519.92	1532.61	5.73	160.15	1505.18	1513.74	5.36	159.91	0.00	0.00	113.03	1519.92	14.74	7.588	0.000	24	0
18/09/20	166.95	1393.01	1400.85	5.58	154.54	1383.00	1388.68	5.32	154.69	0.00	0.00	112.41	1393.01	10.01	5.371	0.000	24	0
19/09/20	171.37	1143.11	1146.33	5.33	151.84	1129.28	1131.09	4.79	151.97	0.00	0.00	119.53	1143.11	13.83	3.441	0.000	24	0
20/09/20	167.73	1155.35	1158.37	5.15	149.67	1140.09	1142.00	4.57	149.65	0.00	0.00	118.06	1155.35	15.26	3.487	0.000	24	0
21/09/20	165.30	1155.82	1158.76	5.15	148.28	1144.05	1145.82	4.56	148.26	0.00	0.00	117.02	1155.82	11.77	3.161	0.000	24	0
22/09/20	164.42	1161.95	1164.83	5.18	148.04	1148.83	1150.71	4.56	148.03	0.00	0.00	116.38	1161.95	13.12	3.216	0.000	24	0
Итого:		2292.93	2344.01			1661.10	1696.71			0.22	0.22		631.63	165.348	0.006	744	0	
Средние:	170.14			6.33	29.82			2.32	28.72			140.31						

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	1137782.40	141669.86	125535.44	127249.22	3772.21	3842.56	12246.96	4089.678	218.584	22551	190
22/09/20 24:00	140075.33	144013.88	127196.54	128935.96	3772.43	3842.78	12878.79	4155.026	218.590	23295	190
Итого:	2292.93	2344.02	1661.10	1696.74	0.22	0.22	631.83	65.348	0.006	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 23494ч

Представитель абонента: \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации: \_\_\_\_\_

ООО УО "Балтийская", Ленинградский пр., 20

Узел 1:

Vг = 631,830 м3. Qгвс = 43,533 Гкал.  
реверс = 0,000 м3. Qгвс = 0,000 Гкал.  
Слив = 631,830 м3. Qгвс = 43,533 Гкал.  
Q потреб. = 65,348 Гкал.  
Q отопл. = 21,815 Гкал.

Итого:

Слив = 1078,372 м3. Qгвс = 74,300 Гкал.  
Q потреб. = 111,231 Гкал.  
Q отопл. = 36,931 Гкал.

Узел 2:

Vг = 446,542 м3. Qгвс = 30,767 Гкал.  
реверс = 0,000 м3. Qгвс = 0,000 Гкал.  
Слив = 446,542 м3. Qгвс = 30,767 Гкал.  
Q потреб. = 45,883 Гкал.  
Q отопл. = 15,116 Гкал.

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
			Гкал	м3	Гкал	прм.	
	По прибору		36,931	1078,372	74,300		111,231
00000	Население (агент)		36,931	957,270	65,955		102,886
4983	ООО УО "Балтийская" СОИ			121,102	8,345		8,345
	СОИ корректур			0,000			
	Итого СОИ			121,102			
	Всего:		36,931	1078,372	74,300		111,231
	отопление и гвс		36,931	1078,372	74,300		111,231

Гкал/м3= 0,0689

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: УО Балтийская  
Адрес: Ленинградский, 20 в 1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сат. N 001  
Договорные раскоды:  
M сат. воды = т.сут Мгас т.сут  
Тхв = 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип раскодлера: \_\_\_\_\_  
Пределы исчисления:  
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч  
G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00221928 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 φТ=1 ТЗ=0 КС=0xP221 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	dt	Mg	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	71.61	21.32	121.83	4.50	22.91	0.04	0.04	4.00	48.70	21.28	1.418	0.397	24	0
24/08/20	70.98	20.38	120.81	4.50	23.21	0.04	0.04	4.00	47.77	20.34	1.344	0.379	24	0
25/08/20	70.94	20.34	120.79	4.50	23.03	0.09	0.09	4.00	47.91	20.25	1.340	0.371	24	0
26/08/20	70.86	20.03	120.48	4.50	23.12	0.07	0.07	4.00	47.74	19.96	1.318	0.370	24	0
27/08/20	70.48	18.67	119.10	4.50	22.92	0.11	0.11	4.00	47.56	18.56	1.219	0.338	24	0
28/08/20	70.72	19.57	120.03	4.50	23.04	0.09	0.09	4.00	47.68	19.48	1.283	0.356	24	0
29/08/20	71.07	20.33	120.80	4.50	23.04	0.20	0.20	4.00	47.83	20.24	1.339	0.371	24	0
30/08/20	71.69	22.21	122.72	4.50	23.24	0.09	0.09	4.00	48.00	22.01	1.476	0.397	24	0
31/08/20	71.00	20.79	121.29	4.50	23.00	0.15	0.15	4.00	48.00	19.25	1.275	0.349	24	0
01/09/20	70.88	19.43	119.86	4.50	23.01	0.18	0.18	4.00	47.87	19.25	1.327	0.365	24	0
02/09/20	69.47	20.65	121.12	4.50	23.00	0.24	0.24	4.00	46.47	20.41	1.276	0.345	24	0
03/09/20	69.91	19.77	120.22	4.50	22.64	0.26	0.26	4.00	47.27	19.51	1.276	0.298	24	0
04/09/20	68.25	16.80	117.14	4.50	23.05	0.16	0.16	4.00	45.20	16.64	1.058	0.298	24	0
05/09/20	69.71	21.54	122.03	4.50	22.52	0.29	0.29	4.00	47.19	21.25	1.387	0.370	24	0
06/09/20	70.01	24.05	124.59	4.50	21.34	0.33	0.33	4.00	48.67	23.72	1.555	0.387	24	0
07/09/20	69.70	22.83	123.36	4.50	21.05	0.34	0.34	4.00	48.65	22.49	1.470	0.364	24	0
08/09/20	69.20	20.90	121.36	4.50	21.62	0.33	0.33	4.00	47.58	20.57	1.333	0.340	24	0
09/09/20	69.04	19.63	120.04	4.50	21.50	0.33	0.33	4.00	47.54	19.30	1.250	0.317	24	0
10/09/20	68.20	21.61	122.08	4.50	20.64	0.35	0.35	4.00	47.56	21.26	1.358	0.332	24	0
11/09/20	69.24	20.61	121.06	4.50	19.86	0.37	0.37	4.00	49.38	20.24	1.316	0.302	24	0
12/09/20	70.60	19.54	120.02	4.50	19.86	0.36	0.36	4.00	50.25	19.18	1.274	0.292	24	0
13/09/20	70.74	25.94	126.54	4.50	20.35	0.36	0.36	4.00	50.76	25.58	1.697	0.386	24	0
14/09/20	69.43	20.64	121.07	4.50	19.98	0.36	0.36	4.00	49.56	20.27	1.322	0.303	24	0
15/09/20	69.30	20.96	121.42	4.50	19.87	0.37	0.37	4.00	49.39	20.59	1.338	0.308	24	0
16/09/20	76.13	38.86	139.88	4.50	19.91	0.37	0.37	4.00	49.39	20.59	1.338	0.308	24	0
17/09/20	72.95	60.57	162.06	4.50	16.75	21.24	21.68	4.00	11.37	17.62	1.493	0.675	24	0
18/09/20	72.95	56.77	157.90	4.50	16.58	43.72	44.39	4.00	9.95	13.05	1.234	0.670	24	0
19/09/20	71.31	88.09	190.16	4.50	16.30	74.51	75.82	4.00	9.01	13.58	1.572	0.794	24	0
20/09/20	71.52	92.21	194.04	4.50	15.66	76.90	78.32	4.00	7.86	15.31	1.563	0.838	24	0
21/09/20	65.09	90.30	192.00	4.50	15.63	78.08	79.38	4.00	7.46	12.22	1.317	0.642	24	0
22/09/20	64.23	93.00	194.76	4.50	15.69	80.27	81.53	4.00	7.26	12.73	1.335	0.664	24	0
Итого:		1018.34	1040.51			427.36	434.60			590.98	42.303	13.451	744	0
Средние:	69.88			4.50	30.54			4.00	39.34					

Дата	M1	V1	M2	V2	Mg	Qo	Qr	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	55202.80	56630.00	42497.51	43304.47	12705.29	1353.278	546.236	22551	190
22/09/20 24:00	56221.14	57670.55	42924.87	43739.07	13296.27	1395.581	559.687	23295	190
Итого:	1018.34	1040.55	427.36	434.60	590.98	42.303	13.451	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 25494ч  
Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УО Балтийская  
Адрес: Ленинградский, 20 в 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сев.п 001  
Договорные расколы:  
М сев.воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00°C

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.48 м3/ч

Заводской номер 00222806 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ф7=1 Т3=2 КС=0хС427 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	173.12	15.98	16.37	6.55	24.37	0.00	0.00	1.00	24.38	0.00	0.00	48.75	15.98	1.087	0.000	24	0
24/08/20	172.66	8.37	8.58	5.96	27.28	0.00	0.00	3.75	27.29	0.00	0.00	45.38	8.37	0.566	0.000	15	9
25/08/20	172.80	14.69	15.03	6.57	29.03	0.00	0.00	6.00	29.04	0.00	0.00	43.77	14.69	0.997	0.000	24	0
26/08/20	172.70	13.18	13.50	6.56	24.91	0.00	0.00	6.04	24.91	0.00	0.00	47.79	13.18	0.894	0.000	24	0
27/08/20	172.45	14.37	14.69	6.55	24.42	0.00	0.00	5.80	24.16	0.01	0.01	48.03	14.37	0.968	0.000	24	0
28/08/20	172.21	13.08	13.40	6.56	24.36	0.00	0.00	4.86	24.27	0.01	0.01	47.85	13.08	0.879	0.000	24	0
29/08/20	172.88	13.32	13.66	6.58	24.28	0.00	0.00	3.72	23.94	0.01	0.01	48.60	13.32	0.905	0.000	24	0
30/08/20	173.33	15.54	15.90	6.57	24.08	0.00	0.00	3.94	24.09	0.00	0.00	49.25	15.54	1.060	0.000	24	0
31/08/20	173.97	15.61	16.01	6.58	26.81	0.00	0.00	3.87	26.82	0.00	0.00	46.16	15.61	1.061	0.000	24	0
01/09/20	172.55	13.58	13.91	6.65	25.41	0.00	0.00	5.71	25.42	0.00	0.00	47.14	13.58	0.917	0.000	24	0
02/09/20	171.11	14.17	14.51	6.65	24.44	0.00	0.00	5.15	24.45	0.00	0.00	46.67	14.17	0.937	0.000	24	0
03/09/20	171.98	14.57	14.91	6.65	23.67	0.00	0.00	4.82	23.68	0.00	0.00	48.31	14.57	0.975	0.000	24	0
04/09/20	170.24	13.39	13.69	6.67	23.97	0.00	0.00	4.65	23.97	0.00	0.00	46.27	13.39	0.874	0.000	24	0
05/09/20	171.34	16.80	17.17	6.68	23.26	0.00	0.00	4.47	23.27	0.00	0.00	48.08	16.80	1.113	0.000	24	0
06/09/20	171.30	16.98	17.38	6.65	22.36	0.00	0.00	4.35	22.02	0.24	0.24	48.94	16.98	1.126	0.004	24	0
07/09/20	171.21	14.65	14.99	6.68	23.82	0.00	0.00	5.34	22.58	0.21	0.21	47.39	14.65	0.969	0.002	24	0
08/09/20	171.18	14.98	15.33	6.68	22.03	0.00	0.00	5.76	21.80	0.48	0.48	49.15	14.98	0.991	0.008	24	0
09/09/20	170.69	15.45	15.78	6.66	21.23	0.00	0.00	5.33	21.23	0.46	0.46	49.46	15.45	1.017	0.003	24	0
10/09/20	170.20	15.78	16.11	6.64	20.40	0.00	0.00	5.06	20.27	0.22	0.22	49.80	15.78	1.031	0.000	24	0
11/09/20	171.12	14.86	15.20	6.64	19.84	0.00	0.00	4.88	19.85	0.00	0.00	51.28	14.86	0.983	0.000	24	0
12/09/20	172.26	15.06	15.42	6.64	19.93	0.00	0.00	4.76	19.93	0.00	0.00	52.33	15.06	1.009	0.000	24	0
13/09/20	172.10	16.88	17.31	6.63	19.66	0.00	0.00	4.67	19.67	0.00	0.00	52.44	16.88	1.266	0.000	24	0
14/09/20	171.34	16.95	17.34	6.49	19.67	0.00	0.00	4.46	19.67	0.00	0.00	51.67	16.95	1.124	0.000	24	0
15/09/20	171.81	17.89	18.31	6.42	19.50	0.00	0.00	4.49	19.51	0.00	0.00	52.31	17.89	1.195	0.000	24	0
16/09/20	177.60	158.33	162.63	6.24	162.48	144.93	147.58	4.85	136.07	0.00	0.00	15.12	13.40	3.169	0.000	24	0
17/09/20	173.18	359.02	367.51	5.90	159.60	349.67	355.80	5.24	159.39	0.00	0.00	13.58	9.95	5.391	0.000	24	0
18/09/20	166.99	270.83	276.18	5.70	154.57	260.89	264.85	5.26	153.98	0.00	0.00	12.42	9.94	3.857	0.000	24	0
19/09/20	171.42	78.29	80.14	5.39	149.83	66.43	167.23	4.78	149.92	0.00	0.00	21.59	11.86	2.219	0.000	24	0
20/09/20	167.76	83.88	85.65	5.23	147.02	69.70	170.44	4.56	146.82	0.00	0.00	20.74	14.18	2.332	0.000	24	0
21/09/20	165.32	86.91	88.58	5.22	145.55	74.95	175.74	4.56	145.34	0.00	0.00	19.77	11.96	2.202	0.000	24	0
22/09/20	164.49	89.49	91.17	5.23	145.27	77.17	177.94	4.56	145.16	0.00	0.00	19.22	12.32	2.214	0.000	24	0
Итого:		1484.88	1518.31				1043.74	1059.51		1.64	1.64		441.14	45.328	0.017	735	9
Средние:	171.36			6.34	29.77				4.73	28.80			41.58				

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	78961.21	161251.15	71370.02	72392.31	2264.50	2304.47	7591.19	2335.707	126.102	16705	56
22/09/20 24:00	80446.09	182769.51	72413.76	73451.89	2266.14	2306.11	8032.33	2381.035	126.119	17440	65
Итого:	1484.88	1518.36	1043.74	1059.58	1.64	1.64	441.14	45.328	0.017	735	9

Период нормальной работы 735ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 9ч  
Время работы прибора после сброса 17514ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: УО Балтийская  
Адрес: Ленинградский, 20 в 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001  
Договорные раскоды:  
M сэт. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч  
G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00222806 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 #T=1 T3=0 KC=0xC427 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	172.45	16.00	16.38	4.50	25.19	0.58	0.58	4.00	47.26	15.42	1.065	0.313	24	0
24/08/20	171.81	8.31	8.51	4.50	25.98	0.37	0.37	4.00	45.83	7.94	0.548	0.171	15	9
25/08/20	171.76	14.32	14.64	4.50	26.83	0.57	0.57	4.00	44.93	13.75	0.943	0.301	24	0
26/08/20	171.63	13.32	13.64	4.50	26.41	0.55	0.55	4.00	45.22	12.77	0.877	0.275	24	0
27/08/20	171.43	14.52	14.83	4.50	26.10	0.52	0.52	4.00	45.33	14.00	0.954	0.295	24	0
28/08/20	171.17	13.20	13.52	4.50	25.84	0.51	0.51	4.00	45.33	12.69	0.861	0.268	24	0
29/08/20	171.77	13.43	13.77	4.50	25.76	0.51	0.51	4.00	46.01	12.92	0.883	0.267	24	0
30/08/20	172.34	15.66	16.02	4.50	25.79	0.49	0.49	4.00	46.55	15.17	1.042	0.314	24	0
31/08/20	172.01	14.54	14.91	4.50	25.98	0.47	0.47	4.00	46.03	14.07	0.967	0.302	24	0
01/09/20	171.50	13.69	14.02	4.50	26.04	0.47	0.47	4.00	45.46	13.22	0.899	0.276	24	0
02/09/20	170.11	14.23	14.54	4.50	25.43	0.48	0.48	4.00	44.68	13.75	0.918	0.281	24	0
03/09/20	170.99	14.71	15.04	4.50	24.80	0.49	0.49	4.00	46.19	14.22	0.959	0.283	24	0
04/09/20	169.17	13.51	13.81	4.50	24.89	0.49	0.49	4.00	44.28	13.02	0.860	0.258	24	0
05/09/20	170.43	16.93	17.29	4.50	24.79	0.48	0.48	4.00	45.64	16.45	1.099	0.325	24	0
06/09/20	170.38	17.08	17.48	4.50	24.12	0.50	0.50	4.00	46.26	16.58	1.106	0.316	24	0
07/09/20	170.33	14.53	14.87	4.50	24.22	0.45	0.45	4.00	46.11	14.08	0.939	0.271	24	0
08/09/20	170.43	14.98	15.33	4.50	23.06	0.53	0.53	4.00	47.37	14.45	0.970	0.260	24	0
09/09/20	169.98	15.43	15.76	4.50	22.45	0.54	0.54	4.00	47.53	14.89	0.995	0.262	24	0
10/09/20	169.48	15.78	16.11	4.50	21.67	0.56	0.56	4.00	47.81	15.22	1.009	0.252	24	0
11/09/20	170.34	14.97	15.31	4.50	21.26	0.57	0.57	4.00	49.08	14.40	0.966	0.234	24	0
12/09/20	171.47	15.18	15.52	4.50	21.23	0.56	0.56	4.00	50.24	14.62	1.000	0.237	24	0
13/09/20	171.42	18.94	19.36	4.50	21.05	0.56	0.56	4.00	50.37	18.38	1.247	0.294	24	0
14/09/20	170.63	16.97	17.36	4.50	21.00	0.56	0.56	4.00	49.63	16.41	1.102	0.261	24	0
15/09/20	171.03	18.13	18.55	4.50	21.01	0.55	0.55	4.00	50.02	17.58	1.186	0.283	24	0
16/09/20	176.16	28.63	29.40	4.50	16.36	14.96	15.27	4.00	10.80	13.67	1.135	0.514	24	0
17/09/20	172.96	48.78	49.95	4.50	12.73	37.82	38.56	4.00	10.23	10.96	1.130	0.624	24	0
18/09/20	166.47	41.76	42.62	4.50	157.39	29.53	30.05	4.00	9.08	12.23	1.018	0.633	24	0
19/09/20	171.23	49.38	50.54	4.50	161.54	38.13	38.83	4.00	9.69	11.25	1.115	0.644	24	0
20/09/20	167.53	52.03	53.15	4.50	158.24	38.44	39.03	4.00	9.29	13.59	1.207	0.729	24	0
21/09/20	165.11	51.12	52.05	4.50	156.08	39.58	40.23	4.00	9.03	11.54	1.054	0.586	24	0
22/09/20	164.27	51.84	52.76	4.50	155.21	40.15	40.78	4.00	9.06	11.69	1.056	0.589	24	0
Итого:		681.90	697.04			250.97	255.11			430.93	31.110	10.918	735	9
Средние:	170.57			4.50	132.17			4.00	138.39					

Дата	M1	V1	M2	V2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	24619.73	25250.33	16521.56	16827.76	8098.17	727.038	353.179	16705	56
22/09/20 24:00	25301.63	25947.37	16772.53	17082.87	8529.10	759.148	364.097	17440	65
Итого:	681.90	697.04	250.97	255.11	430.93	31.110	10.918	735	9

Период нормальной работы 735ч  
Период отсутствия счѐта тепл. энергии 9ч  
Время работы прибора после сброса 17514ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_