

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: Переканья 21
Адрес: _____
Тепловычислитель БКТ7 сет. N 0
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 Град С

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00237413 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хД7А1 по 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qв	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	68,29	22,73	22,72	45,56	6,47	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6,34	6,29	6,38	0,399	0,000	24	0	*
24/08/20	67,31	23,31	23,30	44,00	5,73	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62	6,30	6,39	0,350	0,000	24	0	*
25/08/20	67,22	23,01	23,00	44,21	5,98	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,86	6,30	6,39	0,365	0,000	24	0	*
26/08/20	67,47	22,88	22,86	44,59	6,05	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	6,30	6,39	0,369	0,000	24	0	*
27/08/20	68,00	23,82	23,80	44,18	6,40	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6,24	6,30	6,39	0,392	0,000	24	0	*
28/08/20	68,38	24,35	24,34	44,03	6,66	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51	6,31	6,40	0,413	0,000	24	0	*
29/08/20	66,81	22,87	22,86	43,94	4,75	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65	6,32	6,41	0,285	0,000	24	0	*
30/08/20	68,42	22,95	22,93	45,47	5,84	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5,72	6,31	6,40	0,362	0,000	24	0	*
31/08/20	67,40	23,23	23,22	44,17	6,27	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6,13	6,33	6,42	0,381	0,000	24	0	*
01/09/20	67,52	22,58	22,57	44,94	6,08	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5,94	6,40	6,49	0,369	0,000	24	0	*
02/09/20	69,33	23,54	23,53	45,79	6,18	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	6,38	6,46	0,389	0,000	24	0	*
03/09/20	72,37	24,22	24,21	48,15	5,48	5,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5,35	6,36	6,45	0,360	0,000	24	0	*
04/09/20	70,24	24,36	24,35	45,88	5,53	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	6,38	6,46	0,351	0,000	24	0	*
05/09/20	71,18	23,15	23,14	48,03	5,43	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30	6,39	6,48	0,352	0,000	24	0	*
06/09/20	71,58	21,36	21,34	50,22	6,42	6,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6,27	6,37	6,46	0,417	0,000	24	0	*
07/09/20	71,95	23,64	23,63	48,31	6,21	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	6,39	6,48	0,407	0,000	24	0	*
08/09/20	71,37	22,65	22,64	48,72	6,18	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6,05	6,39	6,48	0,401	0,000	24	0	*
09/09/20	71,10	22,09	22,07	49,01	6,42	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29	6,37	6,47	0,413	0,000	24	0	*
10/09/20	71,05	23,09	23,08	47,96	6,80	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65	6,36	6,45	0,441	0,000	24	0	*
11/09/20	71,38	22,17	22,16	49,21	5,60	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5,46	6,35	6,44	0,363	0,000	24	0	*
12/09/20	71,83	20,65	20,63	51,18	5,25	5,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5,11	6,35	6,44	0,341	0,000	24	0	*
13/09/20	72,17	20,06	20,04	52,11	6,58	6,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6,43	6,35	6,45	0,432	0,000	24	0	*
14/09/20	71,52	19,50	19,49	52,02	6,67	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,18	6,27	0,433	0,000	24	0	*
15/09/20	71,63	18,61	18,60	53,02	5,91	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	6,09	6,18	0,385	0,000	24	0	*
16/09/20	76,98	63,71	47,75	13,27	61,51	59,92	56,00	54,97	0,00	0,00	4,95	5,98	5,63	1,085	0,000	24	0	*
17/09/20	73,66	56,61	56,27	17,05	97,71	95,51	92,88	91,36	0,00	0,00	4,15	5,16	5,11	1,845	0,000	24	0	
18/09/20	66,60	50,06	49,97	16,54	80,23	78,71	76,03	75,03	0,00	0,00	3,68	5,38	5,17	1,469	0,000	24	0	
19/09/20	68,60	51,48	51,38	17,12	84,77	83,07	80,06	78,91	0,00	0,00	4,16	5,20	4,74	1,613	0,000	24	0	
20/09/20	67,47	51,40	51,37	16,07	89,67	87,94	84,19	82,96	0,00	0,00	4,98	5,03	4,51	1,645	0,000	24	0	
21/09/20	65,05	50,17	50,13	14,88	88,77	87,18	83,99	82,86	0,00	0,00	4,32	5,02	4,51	1,489	0,000	24	0	
22/09/20	64,25	50,09	50,06	14,16	89,84	88,26	84,77	83,69	0,00	0,00	4,57	5,04	4,52	1,455	0,000	24	0	
Итого:					737,39	722,22	557,92	549,78	0,00	0,00	172,44			19,771	0,000	744	0	
Средние:	69,62	29,49	28,95	40,13								6,11	6,07					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16425ч

Представитель абонента



Представитель ~~теплоснабж.~~ организации

Всего ГВС = 172,440 м3;
Q подр = 19,771 Гкал;
Q ГВС = 11,881 Гкал;
Q отопл = 7,890 Гкал;

МП "Горэлектросеть", Ленинградский, 21

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Итого Q общ Гкал.
				м3	Гкал.	прим.	
	0) Данные РКЦ		0,000	194,984	13,434	-норматив	13,434
	90) МП Горэлектросеть, СОИ			-22,544	-1,553		
	отопление и гвс по т/с:		7,890	172,440	11,881		19,771

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: Академик. 21

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 0

Договорные расходы: _____

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

Tхв= 5.00 Град С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

G обр max= 3.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00237413

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=1 КС=0хD7A1 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	VHP	ВОС	НС
	м3	м3	м3	ч	ч	
23/08/20	6,68	0,00	7,90	24	0	
24/08/20	5,93	0,00	8,00	24	0	
25/08/20	6,17	0,00	7,70	24	0	
26/08/20	6,23	0,00	7,40	24	0	
27/08/20	6,57	0,00	6,80	24	0	
28/08/20	6,82	0,00	6,80	24	0	
29/08/20	4,91	0,00	5,10	24	0	
30/08/20	5,99	0,00	6,40	24	0	
31/08/20	6,45	0,00	7,60	24	0	
01/09/20	6,26	0,00	6,90	24	0	
02/09/20	6,39	0,00	6,50	24	0	
03/09/20	5,64	0,00	6,20	24	0	
04/09/20	5,71	0,00	5,50	24	0	
05/09/20	5,62	0,00	6,40	24	0	
06/09/20	6,58	0,00	7,90	24	0	
07/09/20	6,42	0,00	7,10	24	0	
08/09/20	6,44	0,00	7,20	24	0	
09/09/20	6,65	0,00	6,50	24	0	
10/09/20	7,00	0,00	6,90	24	0	
11/09/20	5,78	0,00	5,50	24	0	
12/09/20	5,40	0,00	5,70	24	0	
13/09/20	6,80	0,00	7,60	24	0	
14/09/20	6,92	0,00	7,20	24	0	
15/09/20	6,13	0,00	6,70	24	0	
16/09/20	6,05	0,00	7,20	24	0	
17/09/20	5,62	0,00	6,80	24	0	
18/09/20	5,01	0,00	6,10	24	0	
19/09/20	5,54	0,00	7,30	24	0	
20/09/20	6,42	0,00	9,30	24	0	
21/09/20	5,72	0,00	11,70	24	0	
22/09/20	6,03	0,00	6,40	24	0	
Итого:	189,88	0,00	218,30	744	0	
Средние:						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16425ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

