

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г. - 22/09/20г.

Горюшек

Абонент: Лесхоз № 7 I

Адрес: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы: _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч
G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256284

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хВВВВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	74,64	31,63	31,62	43,01	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
24/08/20	73,30	31,56	31,55	41,74	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
25/08/20	74,05	31,58	31,57	42,47	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
26/08/20	74,16	31,60	31,59	42,56	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
27/08/20	73,53	31,38	31,38	42,15	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
28/08/20	73,93	31,50	31,49	42,43	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
29/08/20	73,68	31,22	31,21	42,46	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
30/08/20	74,04	30,95	30,94	43,09	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
31/08/20	73,56	31,13	31,12	42,43	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
01/09/20	73,79	31,25	31,24	42,54	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
02/09/20	72,18	30,98	30,97	41,20	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
03/09/20	72,45	30,89	30,88	41,56	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
04/09/20	71,14	31,43	31,42	39,71	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
05/09/20	71,01	30,19	30,18	40,82	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
06/09/20	71,60	29,38	29,37	42,22	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
07/09/20	72,24	29,37	29,35	42,87	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
08/09/20	71,57	29,24	29,22	42,33	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
09/09/20	71,09	29,26	29,26	41,83	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
10/09/20	71,48	28,69	28,68	42,79	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
11/09/20	72,40	28,30	28,30	44,10	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
12/09/20	73,04	28,43	28,42	44,61	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
13/09/20	72,17	28,31	28,30	43,86	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
14/09/20	71,61	28,39	28,38	43,22	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
15/09/20	72,50	28,00	27,99	44,50	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
16/09/20	76,76	47,89	47,88	28,87	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
17/09/20	74,27	58,67	58,66	15,60	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
18/09/20	67,36	49,97	49,96	17,39	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
19/09/20	69,31	50,25	50,24	19,06	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
20/09/20	68,25	50,47	50,46	17,78	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
21/09/20	65,77	49,46	49,44	16,31	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
22/09/20	64,96	48,98	48,96	15,98	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
Итого:					---	---	---	---	---	---	---			---	---	0	24	*
Средние:	71,99	34,85	34,84	37,14								4,20	3,60			0	744	*

Период нормальной работы 0ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 744ч
Время работы прибора после сброса 9607ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

по требованию!

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: Алматы-Росгаз. 277
 Адрес: _____
 Теплоучислитель ВКТ7 с/г. N 1
 Договорные расходы: _____
 М с/г. воды: _____ т. с/г. Мгвс: _____ т. с/г.
 Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
 G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256284 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 Т3=0 КС=0xBBBB ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/08/20	14,100	0,000	24	0	
24/08/20	11,530	0,000	24	0	
25/08/20	12,270	0,000	24	0	
26/08/20	11,880	0,000	24	0	
27/08/20	12,240	0,000	24	0	
28/08/20	11,950	0,000	24	0	
29/08/20	10,620	0,000	24	0	
30/08/20	13,950	0,000	24	0	
31/08/20	12,760	0,000	24	0	
01/09/20	12,490	0,000	24	0	
02/09/20	12,900	0,000	24	0	
03/09/20	12,330	0,000	24	0	
04/09/20	11,640	0,000	24	0	
05/09/20	12,210	0,000	24	0	
06/09/20	16,530	0,000	24	0	
07/09/20	11,740	0,000	24	0	
08/09/20	12,520	0,000	24	0	
09/09/20	12,310	0,000	24	0	
10/09/20	13,330	0,000	24	0	
11/09/20	12,440	0,000	24	0	
12/09/20	14,200	0,000	24	0	
13/09/20	13,990	0,000	24	0	
14/09/20	13,280	0,000	24	0	
15/09/20	12,950	0,000	24	0	
16/09/20	38,170	30,220	24	0	
17/09/20	56,210	52,650	24	0	
18/09/20	47,260	39,840	24	0	
19/09/20	49,130	43,010	24	0	
20/09/20	52,450	44,130	24	0	
21/09/20	51,060	45,210	24	0	
22/09/20	51,130	45,380	24	0	
Итого:	651,570	300,440	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутствия с/г.а тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 9607ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: Ленинград. 27-2

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Телловычислитель ВК77 сег. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч

M сег. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256146

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x45C5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Q0	Qг	VHP	ВОС	НС
	°C	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	71,06	24,31	24,30	46,75	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
24/08/20	69,82	24,24	24,23	45,58	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
25/08/20	70,07	23,92	23,90	46,15	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
26/08/20	69,90	23,76	23,75	46,14	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
27/08/20	70,06	23,40	23,39	46,66	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
28/08/20	69,92	23,52	23,51	46,40	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
29/08/20	69,97	23,59	23,58	46,38	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
30/08/20	70,49	23,11	23,10	47,38	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
31/08/20	70,39	23,34	23,33	47,05	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
01/09/20	69,48	23,20	23,19	46,28	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
02/09/20	68,13	23,08	23,07	45,05	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
03/09/20	68,14	22,84	22,83	45,30	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
04/09/20	67,14	23,39	23,38	43,75	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
05/09/20	67,02	22,42	22,41	44,60	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
06/09/20	67,17	21,32	21,31	45,85	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
07/09/20	68,25	21,25	21,24	47,00	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
08/09/20	66,74	21,29	21,28	45,45	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
09/09/20	67,26	21,07	21,07	46,19	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
10/09/20	67,12	20,41	20,40	46,71	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
11/09/20	67,92	19,86	19,85	48,06	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
12/09/20	68,38	20,08	20,07	48,30	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
13/09/20	67,79	19,80	19,79	47,99	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
14/09/20	67,53	19,57	19,56	47,96	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
15/09/20	68,61	19,64	19,63	48,97	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
16/09/20	73,27	45,63	45,62	27,64	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
17/09/20	74,01	54,92	54,90	19,09	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
18/09/20	67,09	46,23	46,22	20,86	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
19/09/20	69,03	47,10	47,09	21,93	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
20/09/20	67,99	46,89	46,88	21,10	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
21/09/20	65,53	46,11	46,10	19,42	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
22/09/20	64,73	46,24	46,23	18,49	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
Итого:																0	744	*
Средние:	68,71	27,92	27,91	40,79								4,20	3,60					

Период нормальной работы 0ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 744ч

Время работы прибора после сброса 13543ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: Лесхоз 27-2

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mтво= _____ т.сут

G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Tхв= 5.00 Град С

G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256146

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=1 КС=0x45C5 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	м3	ч	ч	
23/08/20	12,200	0,000	59,600	24	0	
24/08/20	12,090	0,000	59,300	24	0	
25/08/20	12,300	0,000	56,900	24	0	
26/08/20	12,310	0,000	57,600	24	0	
27/08/20	13,000	0,000	56,000	24	0	
28/08/20	13,330	0,000	55,600	24	0	
29/08/20	13,890	0,000	57,300	24	0	
30/08/20	14,500	0,000	60,900	24	0	
31/08/20	13,300	0,000	56,500	24	0	
01/09/20	11,780	0,000	55,500	24	0	
02/09/20	12,210	0,000	51,800	24	0	
03/09/20	12,810	0,000	56,100	24	0	
04/09/20	11,380	0,000	51,700	24	0	
05/09/20	12,510	0,000	55,100	24	0	
06/09/20	13,960	0,000	57,800	24	0	
07/09/20	13,020	0,000	52,800	24	0	
08/09/20	11,920	0,000	50,100	24	0	
09/09/20	13,920	0,000	51,200	24	0	
10/09/20	12,700	0,000	46,600	24	0	
11/09/20	12,910	0,000	43,900	24	0	
12/09/20	12,500	0,000	52,600	24	0	
13/09/20	14,560	0,000	56,800	24	0	
14/09/20	11,350	0,000	51,200	24	0	
15/09/20	12,190	0,000	51,400	24	0	
16/09/20	29,240	20,190	59,400	24	0	
17/09/20	41,070	32,490	62,100	24	0	
18/09/20	33,160	24,360	58,900	24	0	
19/09/20	34,530	25,750	67,100	24	0	
20/09/20	36,780	26,790	75,500	24	0	
21/09/20	36,620	26,710	65,400	24	0	
22/09/20	35,220	27,200	61,900	24	0	
Итого:	553,260	183,490	1754,600	744	0	
Средние:						

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13543ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: Ленинград-2Т-3

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.48 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.48 м3/ч

Tхн= 5.00 Град С

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256291

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ФТ=1 Т3=2 КС=0x1F8D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	66,37	22,26	22,26	44,11	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
24/08/20	66,18	22,64	22,64	43,54	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
25/08/20	66,21	22,15	22,15	44,06	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
26/08/20	65,70	22,36	22,35	43,34	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
27/08/20	65,74	21,89	21,89	43,85	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
28/08/20	66,19	22,26	22,25	43,93	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
29/08/20	64,56	22,36	22,35	42,20	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
30/08/20	65,14	21,65	21,65	43,49	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
31/08/20	65,41	22,38	22,38	43,03	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
01/09/20	65,42	22,06	22,06	43,36	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
02/09/20	64,19	22,34	22,33	41,85	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
03/09/20	64,05	21,93	21,92	42,12	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
04/09/20	63,65	22,85	22,84	40,80	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
05/09/20	63,05	21,50	21,49	41,55	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
06/09/20	62,81	19,99	19,99	42,82	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
07/09/20	64,22	20,29	20,29	43,93	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
08/09/20	63,31	20,34	20,33	42,97	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
09/09/20	63,82	20,14	20,14	43,68	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
10/09/20	62,35	19,36	19,35	42,99	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
11/09/20	63,35	18,58	18,58	44,77	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
12/09/20	64,59	19,00	19,00	45,59	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
13/09/20	63,65	18,58	18,58	45,07	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
14/09/20	63,83	18,43	18,42	45,40	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
15/09/20	65,06	18,76	18,75	46,30	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
16/09/20	71,00	47,63	47,63	23,37	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
17/09/20	73,72	61,97	61,96	11,75	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
18/09/20	66,73	53,79	53,79	12,94	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
19/09/20	68,64	55,09	55,08	13,55	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
20/09/20	67,66	54,87	54,87	12,79	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
21/09/20	65,23	53,36	53,35	11,87	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
22/09/20	64,41	50,93	50,93	13,48	---	---	---	---	---	---	---	4,20	3,60	---	---	0	24	*
Итого:					---	---	---	---	---	---	---			---	---	0	744	*
Средние:	65,36	28,44	28,44	36,92								4,20	3,60					

Период нормальной работы 0ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 744ч

Время работы прибора после сброса 13545ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: Лесхоз 27-3

Договор N: _____

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Тип расходомера: _____

Договорные расходы:

Пределы измерений:

М сет. воды= _____ т.сут
Mгвс= _____ т.сут
Тжв= 5.00 Град С

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 7.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00256291

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=0 КС=0x1F8D ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/08/20	4,630	0,000	24	0	
24/08/20	4,760	0,000	24	0	
25/08/20	4,460	0,000	24	0	
26/08/20	4,920	0,000	24	0	
27/08/20	4,790	0,000	24	0	
28/08/20	4,900	0,000	24	0	
29/08/20	4,020	0,000	24	0	
30/08/20	5,340	0,000	24	0	
31/08/20	4,230	0,000	24	0	
01/09/20	4,500	0,000	24	0	
02/09/20	4,930	0,000	24	0	
03/09/20	4,450	0,000	24	0	
04/09/20	4,640	0,000	24	0	
05/09/20	4,370	0,000	24	0	
06/09/20	4,880	0,000	24	0	
07/09/20	4,990	0,000	24	0	
08/09/20	4,660	0,000	24	0	
09/09/20	5,200	0,000	24	0	
10/09/20	4,450	0,000	24	0	
11/09/20	3,940	0,000	24	0	
12/09/20	4,350	0,000	24	0	
13/09/20	4,860	0,000	24	0	
14/09/20	4,750	0,000	24	0	
15/09/20	5,200	0,000	24	0	
16/09/20	20,440	17,110	24	0	
17/09/20	33,320	29,930	24	0	
18/09/20	27,120	24,360	24	0	
19/09/20	28,660	25,310	24	0	
20/09/20	30,310	26,620	24	0	
21/09/20	29,730	26,970	24	0	
22/09/20	30,080	26,970	24	0	
Итого:	311,880	177,270	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13545ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

