

# Ленинградский 45 «ФлагманКом»

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_ Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: \_\_\_\_\_  
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.03 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.03 м3/ч  
 Тхв = 5.00 °С

Заводской номер 00276436 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x8890 ПО 2.7

Дата	Т1			Т2			dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС		
	t1	M1	V1	P1	t2	M2							V2	P2
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	29.92	0.00	0.00	4.45	66.69	15.73	16.05	4.56	-136.77	-15.73	-0.944	-0.369	24	0
24/08/20	74.69	8.23	8.45	4.75	58.21	5.86	5.95	4.84	16.48	2.37	0.273	0.439	24	0
25/08/20	74.43	14.19	14.55	6.39	42.93	0.00	0.00	6.50	31.50	14.19	0.984	0.984	24	0
26/08/20	74.11	10.08	10.32	6.31	42.27	0.00	0.00	6.19	31.84	10.08	0.698	0.698	17	7
27/08/20	73.47	8.52	8.73	6.30	34.21	0.00	0.00	6.13	39.26	8.52	0.585	0.585	16	8
28/08/20	73.64	13.50	13.83	6.40	36.74	0.00	0.00	6.51	36.90	13.50	0.927	0.927	24	0
29/08/20	73.82	11.34	11.61	6.42	35.42	0.00	0.00	6.53	38.40	11.34	0.779	0.779	24	0
30/08/20	74.27	14.99	15.36	6.40	37.14	0.00	0.00	6.51	37.13	14.99	1.036	1.036	24	0
31/08/20	73.81	13.41	13.73	6.43	37.52	0.00	0.00	6.53	36.29	13.41	0.921	0.921	23	1
01/09/20	73.61	12.81	13.12	6.50	36.86	0.00	0.00	6.61	36.75	12.81	0.878	0.878	24	0
02/09/20	71.90	12.71	12.99	6.49	37.60	0.00	0.00	6.60	34.30	12.71	0.852	0.852	24	0
03/09/20	73.05	11.46	11.72	6.50	36.37	0.00	0.00	6.61	34.17	11.46	0.779	0.779	24	0
04/09/20	71.38	13.09	13.37	6.51	37.21	0.00	0.00	6.63	36.68	13.09	0.868	0.868	24	0
05/09/20	72.25	13.81	14.14	6.53	36.60	0.00	0.00	6.61	34.17	13.81	0.927	0.927	24	0
06/09/20	72.56	15.69	16.04	6.51	37.19	0.00	0.00	6.63	35.65	15.69	1.059	1.059	24	0
07/09/20	72.74	12.63	12.95	6.53	35.76	0.00	0.00	6.63	36.98	12.63	0.854	0.854	24	0
08/09/20	71.96	12.55	12.85	6.53	34.98	0.00	0.00	6.63	36.98	12.55	0.840	0.840	24	0
09/09/20	72.00	13.95	14.27	6.51	36.65	0.00	0.00	6.61	35.35	13.95	0.933	0.933	24	0
10/09/20	71.95	13.44	13.75	6.50	34.78	0.00	0.00	6.59	37.17	13.44	0.900	0.900	24	0
11/09/20	72.52	14.44	14.77	6.49	36.28	0.00	0.00	6.59	36.24	14.44	0.972	0.972	24	0
12/09/20	73.48	13.68	13.99	6.49	35.27	0.00	0.00	6.59	38.21	13.68	0.940	0.940	24	0
13/09/20	73.06	15.22	15.58	6.49	36.11	0.00	0.00	6.59	36.95	15.22	1.035	1.035	24	0
14/09/20	72.61	14.51	14.84	6.35	36.37	0.00	0.00	6.44	36.24	14.51	0.980	0.980	24	0
15/09/20	73.03	13.39	13.70	6.27	34.75	0.00	0.00	6.36	38.28	13.39	0.911	0.911	24	0
16/09/20	78.76	112.50	115.64	6.13	64.97	99.09	101.03	5.94	13.79	13.41	2.357	0.963	24	0
17/09/20	74.30	273.45	280.31	5.82	64.31	260.59	265.59	5.50	9.99	12.86	3.496	0.891	24	0
18/09/20	67.88	257.00	262.47	5.58	60.48	243.25	247.39	5.50	7.40	13.75	2.663	0.858	24	0
19/09/20	72.28	240.62	246.36	5.21	59.52	228.41	232.21	5.04	12.76	12.21	3.734	0.830	24	0
20/09/20	69.02	277.98	284.06	5.03	59.78	264.92	269.37	4.93	9.24	13.06	3.280	0.832	24	0
21/09/20	66.61	279.10	284.83	5.02	57.63	268.90	273.10	4.94	8.98	10.20	3.044	0.624	24	0
22/09/20	65.73	306.04	312.17	5.01	57.77	293.63	298.24	4.91	7.96	12.41	3.090	0.755	24	0
Итого:		2044.33	2090.51		1680.38	1708.91			363.95	40.651	25.481	728	16	
Средние:	71.12		6.09	43.81		6.12	27.30							

Дата	M1			M2			Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	t	м3	т	t	м3	т					
22/08/20 24:00	140862.40	144641.73	134980.65	136858.52	5881.75	3415.716	560.822	21376	22		
22/09/20 24:00	142906.73	146732.23	136661.03	138567.45	6245.70	3456.367	586.303	22104	38		
Итого:	2044.33	2090.50	1680.38	1708.93	363.95	40.651	25.481	728	16		

Период нормальной работы 728ч  
 Период отсутств. счета тепл. энергии 16ч  
 Время работы прибора после сброса 22180ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

ООО "ФлагманКом", Ленинградский пр., 45

V гвс = 416,078 м3. Q гвс = 28,668 Гкал.  
 реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.  
 Слив = 416,078 м3. Q гвс = 28,668 Гкал.  
 Q потреб. = 44,099 Гкал.  
 Q отопл. = 15,431 Гкал.  
**Итого:**  
 Слив = 416,078 м3. Q гвс = 28,668 Гкал.  
 Q потреб. = 44,099 Гкал.  
 Q отопл. = 15,431 Гкал.

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление	Горячая вода			Итого Q потреб. Гкал.
				Гкал.	м3.	Гкал.	
00000	Население	4675,40	13,221	342,689	23,612		36,833
165	ДШИ Мусоргского п.81	781,50	2,210	0,700	0,048	водомер!	2,258
5102	ООО "ФлагманКом" СОИ			72,689	5,008		5,008
	Всего:	5456,90	15,431	416,078	28,668		44,099
	отопление и гвс		15,431	416,078	28,668		44,099

0,02136 Гкал/кв.м

16,693

Гкал/1м3= 0,0689

ООО "Красэко-Электро"



# Ленинградский 45, Фрамаконт

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: \_\_\_\_\_ Договор N: \_\_\_\_\_  
 Адрес: \_\_\_\_\_ Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:  
 Договорные расходы: G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч  
 M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.02 м3/ч  
 Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00276436 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x8890 по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	143.11	79.15	179.86	5.41	137.99	63.46	163.89	4.95	5.12	15.69	0.920	0.650	24	0
24/08/20	143.12	48.39	148.84	5.36	135.54	35.29	135.49	5.18	7.58	13.10	0.766	0.612	24	0
25/08/20	158.16	26.27	126.68	6.52	142.66	13.65	113.79	6.88	15.50	12.62	0.881	0.708	24	0
26/08/20	155.70	20.34	120.64	6.19	140.16	10.61	110.68	6.37	15.54	9.73	0.659	0.516	24	0
27/08/20	153.98	19.79	120.07	6.13	138.85	10.44	110.50	6.39	15.13	9.35	0.612	0.495	24	0
28/08/20	155.02	27.39	127.76	6.51	140.65	14.53	114.66	6.89	14.37	12.86	0.849	0.684	24	0
29/08/20	152.20	25.45	125.79	6.53	138.73	14.87	115.00	6.90	13.47	10.58	0.698	0.551	24	0
30/08/20	155.91	28.29	128.70	6.51	140.53	14.13	114.28	6.88	15.38	14.16	0.937	0.778	24	0
31/08/20	155.56	26.74	127.11	6.54	140.59	13.04	113.10	6.91	14.97	13.70	0.886	0.742	24	0
01/09/20	154.13	25.72	126.05	6.61	140.14	12.61	112.66	6.98	13.99	13.11	0.818	0.684	24	0
02/09/20	154.14	25.65	125.99	6.60	140.77	12.60	112.62	6.97	13.37	13.05	0.810	0.672	24	0
03/09/20	153.17	24.59	124.93	6.61	139.47	12.62	112.68	6.98	13.70	11.97	0.748	0.615	24	0
04/09/20	153.90	26.03	126.40	6.61	140.38	12.54	112.57	6.99	13.52	13.49	0.829	0.687	24	0
05/09/20	154.40	26.68	127.05	6.64	139.69	12.84	112.89	7.00	14.71	13.84	0.870	0.731	24	0
06/09/20	155.87	28.01	128.43	6.60	140.11	12.30	112.34	6.97	15.76	15.71	0.992	0.852	24	0
07/09/20	153.74	25.63	125.98	6.63	139.44	13.00	113.03	7.00	14.30	12.63	0.797	0.651	24	0
08/09/20	152.56	25.34	125.67	6.63	138.04	13.02	113.05	6.99	14.52	12.32	0.774	0.628	24	0
09/09/20	154.48	26.74	127.13	6.61	140.02	12.80	112.84	6.98	14.46	13.94	0.872	0.729	24	0
10/09/20	153.20	26.43	126.77	6.60	138.04	12.71	112.73	6.96	15.16	13.72	0.852	0.708	24	0
11/09/20	155.08	27.01	127.39	6.58	139.78	12.40	112.41	6.95	15.30	14.61	0.919	0.774	24	0
12/09/20	154.61	26.33	126.72	6.58	138.59	12.54	112.56	6.95	16.02	13.79	0.885	0.736	24	0
13/09/20	155.34	27.38	127.77	6.58	139.99	12.13	112.17	6.95	16.35	15.25	0.965	0.829	24	0
14/09/20	155.43	26.85	127.23	6.44	140.68	12.28	112.31	6.81	14.75	14.57	0.916	0.772	24	0
15/09/20	153.65	26.13	126.47	6.36	138.17	12.51	112.54	6.73	15.48	13.62	0.854	0.709	24	0
16/09/20	163.91	25.49	125.99	5.94	145.86	12.73	112.85	6.30	18.05	12.76	0.979	0.790	24	0
17/09/20	173.46	28.74	129.48	5.56	156.26	16.77	117.02	5.88	17.20	11.97	1.107	0.817	24	0
18/09/20	167.00	28.56	129.16	5.54	151.37	15.45	115.69	5.88	15.63	13.11	1.052	0.811	24	0
19/09/20	171.84	43.30	144.33	5.33	157.04	29.43	129.88	5.42	14.80	13.87	1.361	0.928	24	0
20/09/20	168.43	50.21	151.29	5.29	153.47	35.23	135.68	5.30	14.96	14.98	1.475	0.951	24	0
21/09/20	165.97	47.42	148.40	5.30	152.15	35.93	136.40	5.31	13.82	11.49	1.196	0.699	24	0
22/09/20	165.17	42.46	143.30	5.15	151.49	29.46	129.80	5.28	13.68	13.00	1.186	0.779	24	0
Итого:		1962.51	1977.38			1553.92	1558.11			1408.59	128.465	122.288	744	0
Средние:	156.84			6.20	142.44			6.48	14.40					

Дата	M1	V1	M2	V2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	58315.34	159224.57	47181.42	147718.02	11133.92	956.606	586.114	21398	0
22/09/20 24:00	59277.85	160201.95	47735.34	148276.13	11542.51	985.071	608.402	22142	0
Итого:	117593.19	319426.52	94916.76	296004.15	22676.43	1941.677	1194.516	43540	0

Период нормальной работы 744ч  
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
 Время работы прибора после сброса 22180ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_