

Ленинградский пр., 57

сентябрь 2020 года

Шифр	Потребитель	Ср.месячн. V потр. т/э за пред. год Гкал./м2	Ср.месячн. V потр. т/э за пред. год Гкал./месяц	Площадь помещ. м2	Отопление Qпотр.-Qгве Гкал. по т/сч.	Горячая вода			Q потр. Гкал. по т/сч.
						м3	Гкал. 0,0689	прим. -норматив	
	Данные РКЦ	0,02523	135,467	5 369,50	22,877	336,960	23,217		46,094
154	МП ГТС, пом.1.2	0,02523	15,558	616,63	2,627	0,086	0,006	водомер!	2,633
5021	Уваркин А.Е., пом.83	0,02523	4,486	177,80	0,758	0,000	0,000	эл.бойлер!	0,758
4956	ООО УО "Железногорская" СОН					112,324	7,739		7,739
	Всего:		155,511	6 163,73	26,262	449,370	30,962		57,224
					отопление и гве по т/сч:	26,262	449,370	30,962	57,224

Отчет о теплоснабжении с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, пр. Ленинградский, 57

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 242502

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	75,2	31,4	43,8	15,61	0,00	15,61	15,22	0,00	15,22	1,067	3,60	3,00	24,00
24.08.20	75,0	31,4	43,6	14,59	0,00	14,59	14,21	0,00	14,21	0,994	3,60	3,00	24,00
25.08.20	75,2	31,3	43,9	12,23	0,00	12,23	11,92	0,00	11,92	0,838	3,60	3,00	19,00
26.08.20	74,4	30,0	44,4	16,09	0,00	16,09	15,72	0,00	15,72	1,091	3,60	3,00	24,00
27.08.20	67,7	28,7	39,0	17,20	0,00	17,20	16,85	0,00	16,85	1,052	4,88	3,00	24,00
28.08.20	74,8	28,9	45,9	14,11	0,00	14,11	13,77	0,00	13,77	0,959	5,41	3,00	24,00
29.08.20	75,3	29,5	45,8	14,39	0,00	14,39	14,03	0,00	14,03	0,986	3,74	3,00	24,00
30.08.20	75,3	29,0	46,2	16,84	0,00	16,84	16,41	0,00	16,41	1,150	3,22	3,00	24,00
31.08.20	74,9	29,8	45,1	15,72	0,00	15,72	15,35	0,00	15,35	1,071	4,26	3,00	24,00
01.09.20	74,7	29,4	45,4	13,58	0,00	13,58	13,24	0,00	13,24	0,923	5,93	3,00	24,00
02.09.20	73,2	29,2	44,0	14,62	0,00	14,62	14,29	0,00	14,29	0,973	3,64	3,00	24,00
03.09.20	74,5	28,6	45,8	15,06	0,00	15,06	14,71	0,00	14,71	1,023	5,15	3,00	24,00
04.09.20	72,7	29,4	43,3	16,32	0,00	16,32	15,94	0,00	15,94	1,077	3,22	3,00	24,00
05.09.20	73,0	27,9	45,0	15,90	0,00	15,90	15,54	0,00	15,54	1,054	5,31	3,00	24,00
06.09.20	73,5	27,1	46,4	18,10	0,00	18,10	17,68	0,00	17,68	1,210	3,81	3,00	24,00
07.09.20	73,9	27,4	46,5	15,25	0,00	15,25	14,88	0,00	14,88	1,025	3,75	3,00	24,00
08.09.20	73,1	27,1	46,1	15,32	0,00	15,32	14,95	0,00	14,95	1,020	2,85	3,00	24,00
09.09.20	73,0	27,2	45,8	16,04	0,00	16,04	15,67	0,00	15,67	1,066	4,05	3,00	24,00
10.09.20	72,9	26,0	46,9	15,87	0,00	15,87	15,48	0,00	15,48	1,050	4,16	3,00	24,00
11.09.20	73,4	24,0	49,4	15,40	0,00	15,40	15,04	0,00	15,04	1,027	3,72	3,00	24,00
12.09.20	74,6	24,3	50,3	17,25	0,00	17,25	16,82	0,00	16,82	1,168	3,80	3,00	24,00
13.09.20	74,1	24,0	50,1	18,98	0,00	18,98	18,51	0,00	18,51	1,276	2,67	3,00	24,00
14.09.20	73,2	23,7	49,5	15,43	0,00	15,43	15,09	0,00	15,09	1,026	4,32	3,00	24,00
15.09.20	73,9	23,6	50,3	16,69	0,00	16,69	16,28	0,00	16,28	1,119	3,08	3,00	24,00
16.09.20	79,1	62,9	16,2	113,44	98,37	15,07	110,33	96,59	13,74	2,585	3,47	3,00	24,00
17.09.20	74,3	56,3	18,0	283,72	270,27	13,45	276,89	266,12	10,77	5,552	4,34	3,00	24,00
18.09.20	67,9	50,8	17,1	243,11	229,54	13,57	238,15	226,63	11,52	4,594	3,75	3,00	24,00
19.09.20	72,9	53,2	19,6	245,84	232,04	13,80	240,03	228,90	11,13	5,250	3,96	3,00	24,00
20.09.20	69,1	51,0	18,1	251,12	236,31	14,81	245,85	233,24	12,61	5,026	3,87	3,00	24,00
21.09.20	66,6	49,9	16,7	247,96	235,37	12,59	243,07	232,48	10,59	4,536	3,79	3,00	24,00
22.09.20	65,8	49,8	16,0	250,14	236,68	13,46	245,27	233,86	11,41	4,436	3,16	3,00	24,00
Итого	---	---	---	2011,92	1538,58	473,34	1967,19	1517,82	449,37	57,224	---	---	739,00
Средние	73,1	33,6	39,5	---	---	---	---	---	---	---	3,93	3,00	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	89078,25	82697,73	6380,53	86730,63	81574,47	5156,16	2250,762	12322,00
23.09.20 00:00:00	91090,17	84236,31	6853,86	88697,82	83092,29	5605,53	2307,986	13061,00
Итого:	2011,91	1538,58	473,33	1967,19	1517,82	449,37	57,224	739,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 57,224 Гкал

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лощинский О.Н., 8-908-219-16,00

Представитель теплоснабжающей организации _____

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, пр. Ленинградский, 57

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 242502

Дата	ГВС			Нараб., ч
	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	
23.08.20	21,95	7,86	14,09	24,00
24.08.20	21,05	7,90	13,15	24,00
25.08.20	18,02	3,58	14,44	24,00
26.08.20	14,28	0,01	14,27	24,00
27.08.20	12,14	0,17	11,97	24,00
28.08.20	18,00	4,92	13,08	24,00
29.08.20	20,89	7,71	13,18	24,00
30.08.20	23,07	7,59	15,48	24,00
31.08.20	21,90	7,56	14,34	24,00
01.09.20	20,05	7,56	12,49	24,00
02.09.20	21,20	7,63	13,57	24,00
03.09.20	21,70	7,63	14,07	24,00
04.09.20	22,99	7,62	15,37	24,00
05.09.20	22,51	7,64	14,87	24,00
06.09.20	24,34	7,52	16,82	24,00
07.09.20	22,05	7,73	14,32	24,00
08.09.20	22,19	7,79	14,40	24,00
09.09.20	23,03	7,82	15,21	24,00
10.09.20	19,51	4,60	14,91	24,00
11.09.20	14,63	0,03	14,60	24,00
12.09.20	16,42	0,02	16,40	24,00
13.09.20	18,12	0,02	18,10	24,00
14.09.20	14,63	0,03	14,60	24,00
15.09.20	15,76	0,02	15,74	24,00
16.09.20	18,01	4,78	13,23	24,00
17.09.20	25,10	13,08	12,02	24,00
18.09.20	25,20	11,63	13,57	24,00
19.09.20	23,82	11,77	12,05	24,00
20.09.20	25,68	11,89	13,79	24,00
21.09.20	23,94	11,95	11,99	24,00
22.09.20	23,54	12,01	11,53	24,00
Итого	635,72	198,07	437,65	744,00
Средние	---	---	---	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	11646,71	5066,93	6579,78	12706,00
23.09.20 00:00:00	12282,43	5265,00	7017,43	13450,00
Итого:	635,72	198,07	437,65	744,00

Расход по ГВС: $V_{гвс} = 437,65$ м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____