

Ленинградский пр., 69

сентябрь 2020 года

Шифр	Потребитель	Ср.месячн. V потр. т/з за пред. год Гкал./м2	Ср.месячн. V потр. т/з за пред. год Гкал./месяц	Площадь помещ. м2	Отопление Qпотр.-Qгвс Гкал. по т/сч.	Горячая вода			Q потр. Гкал. по т/сч.
						м3	Гкал. 0,0689	прим. -норматив	
	Данные РКЦ	0,01867	246,823	13 220,30	44,580	1 064,359	73,335		117,915
4989	ООО "Партнер", пом.215	0,01867	0,752	40,30	0,136	0,425	0,029	водомер!	0,165
4956	ООО УО "Железногорская" СОН					120,423	8,297		8,297
	Всего:		247,575	13 260,60	44,716	1 185,207	81,661		126,377
					44,716	1 185,207	81,661		126,377

Ввод № 1:

V г = 583,313 м3

Qпотр. = 58,712 Гкал.

Ввод № 2:

601,894 м3

67,665 Гкал.

ИТОГО:

1 185,207 м3

126,377 Гкал.

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

Отчет о теплоснабжении

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, 69, ввод № 1

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276411

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	73,3	26,5	46,8	21,28	0,00	21,28	20,75	0,00	20,75	1,417	6,08	2,96	24,00
24.08.20	72,7	26,5	46,1	19,31	0,00	19,31	18,85	0,00	18,85	1,275	6,09	2,90	24,00
25.08.20	72,8	26,3	46,5	18,84	0,00	18,84	18,39	0,00	18,39	1,246	6,08	2,84	24,00
26.08.20	72,6	26,3	46,4	18,84	0,00	18,84	18,41	0,00	18,41	1,245	6,09	2,79	24,00
27.08.20	72,3	26,1	46,1	19,43	0,00	19,43	18,97	0,00	18,97	1,275	6,07	2,73	24,00
28.08.20	71,9	26,2	45,7	17,74	0,00	17,74	17,31	0,00	17,31	1,158	6,08	2,68	24,00
29.08.20	72,9	26,1	46,9	18,19	0,00	18,19	17,76	0,00	17,76	1,207	6,10	2,63	24,00
30.08.20	73,1	25,9	47,2	20,71	0,00	20,71	20,23	0,00	20,23	1,377	6,09	2,59	24,00
31.08.20	72,6	26,0	46,6	20,79	0,00	20,79	20,31	0,00	20,31	1,372	6,10	2,56	24,00
01.09.20	72,9	26,0	46,9	20,72	0,00	20,72	20,22	0,00	20,22	1,372	6,16	2,55	24,00
02.09.20	71,4	25,9	45,5	21,95	0,00	21,95	21,45	0,00	21,45	1,425	6,16	2,54	24,00
03.09.20	72,6	25,8	46,8	21,73	0,00	21,73	21,21	0,00	21,21	1,432	6,15	2,53	24,00
04.09.20	70,0	26,2	43,8	17,92	0,00	17,92	17,54	0,00	17,54	1,142	6,18	2,52	24,00
05.09.20	70,4	25,2	45,1	17,43	0,00	17,43	17,02	0,00	17,02	1,112	6,18	2,14	24,00
06.09.20	71,3	24,4	46,9	21,31	0,00	21,31	20,83	0,00	20,83	1,383	6,17	1,47	24,00
07.09.20	71,3	24,1	47,2	18,09	0,00	18,09	17,65	0,00	17,65	1,171	6,18	1,44	24,00
08.09.20	70,6	24,3	46,3	19,42	0,00	19,42	18,99	0,00	18,99	1,245	6,17	1,41	24,00
09.09.20	70,2	24,1	46,1	19,26	0,00	19,26	18,85	0,00	18,85	1,227	6,16	1,43	24,00
10.09.20	70,4	23,3	47,1	19,15	0,00	19,15	18,74	0,00	18,74	1,226	6,16	1,45	24,00
11.09.20	71,0	22,8	48,2	18,94	0,00	18,94	18,50	0,00	18,50	1,221	6,14	1,46	24,00
12.09.20	72,4	23,0	49,4	21,62	0,00	21,62	21,10	0,00	21,10	1,423	6,14	1,47	24,00
13.09.20	72,1	22,9	49,2	23,37	0,00	23,37	22,83	0,00	22,83	1,531	6,13	1,49	24,00
14.09.20	70,6	22,8	47,8	18,35	0,00	18,35	17,94	0,00	17,94	1,176	6,03	1,51	24,00
15.09.20	71,1	22,8	48,3	18,33	0,00	18,33	17,94	0,00	17,94	1,187	6,00	1,54	24,00
16.09.20	78,3	69,1	9,2	62,50	48,50	14,00	60,82	47,46	13,36	1,413	5,69	2,67	18,00
17.09.20	74,0	60,9	13,1	222,43	205,22	17,21	217,05	201,72	15,33	3,716	5,42	4,36	24,00
18.09.20	67,7	50,0	17,7	194,19	173,52	20,67	190,18	171,49	18,69	4,200	5,12	4,39	24,00
19.09.20	72,7	50,4	22,3	194,23	175,30	18,93	189,65	173,21	16,44	4,970	4,74	3,99	24,00
20.09.20	68,9	49,0	19,9	199,19	178,72	20,47	194,95	176,72	18,23	4,679	4,56	3,78	24,00
21.09.20	66,4	48,1	18,2	197,81	177,76	20,05	193,88	175,85	18,03	4,312	4,55	3,78	24,00
22.09.20	65,6	48,2	17,4	197,68	178,78	18,90	193,79	176,80	16,99	4,106	4,57	3,78	24,00
Итого	---	---	---	1740,75	1137,80	602,95	1702,11	1123,25	578,86	58,241	---	---	738,00
Средние	71,5	31,5	40,0	---	---	---	---	---	---	---	5,86	2,53	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	155418,19	148731,95	6686,24	151291,17	146512,41	4778,76	3697,224	21381,00
23.09.20 00:00:00	157158,93	149869,75	7289,18	152993,28	147635,66	5357,62	3755,465	22119,00
Итого:	1740,74	1137,80	602,94	1702,11	1123,26	578,86	58,241	738,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 58,241 Гкал

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железнодорожская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____

Отчет о потреблении горячей воды с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, пр. Ленинградский, 69, ввод № 1

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276411

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	72,2	27,5	44,8	21,32	0,00	21,32	20,81	0,00	20,81	1,398	6,07	0,04	24,00
24.08.20	71,4	27,5	43,9	19,22	0,00	19,22	18,79	0,00	18,79	1,250	6,08	0,04	24,00
25.08.20	71,5	27,2	44,3	18,87	0,00	18,87	18,43	0,00	18,43	1,225	6,08	0,04	24,00
26.08.20	71,4	27,2	44,1	18,87	0,00	18,87	18,46	0,00	18,46	1,223	6,09	0,04	24,00
27.08.20	71,1	27,1	43,9	19,40	0,00	19,40	18,97	0,00	18,97	1,253	6,07	0,05	24,00
28.08.20	70,6	27,2	43,5	17,76	0,00	17,76	17,34	0,00	17,34	1,139	6,08	0,04	24,00
29.08.20	71,6	27,0	44,6	18,18	0,00	18,18	17,75	0,00	17,75	1,181	6,09	0,05	24,00
30.08.20	71,9	26,9	45,1	20,77	0,00	20,77	20,30	0,00	20,30	1,359	6,08	0,05	24,00
31.08.20	71,4	26,9	44,5	20,74	0,00	20,74	20,27	0,00	20,27	1,347	6,10	0,05	24,00
01.09.20	71,8	26,9	44,9	20,76	0,00	20,76	20,28	0,00	20,28	1,355	6,17	0,05	24,00
02.09.20	70,3	26,7	43,7	22,01	0,00	22,01	21,51	0,00	21,51	1,405	6,15	0,05	24,00
03.09.20	71,4	26,6	44,9	21,68	0,00	21,68	21,19	0,00	21,19	1,408	6,15	0,05	24,00
04.09.20	68,8	27,0	41,8	17,96	0,00	17,96	17,60	0,00	17,60	1,122	6,17	0,05	24,00
05.09.20	69,2	26,0	43,2	17,37	0,00	17,37	16,98	0,00	16,98	1,088	6,18	0,04	24,00
06.09.20	70,3	25,2	45,1	21,24	0,00	21,24	20,76	0,00	20,76	1,356	6,17	0,04	24,00
07.09.20	70,1	24,9	45,2	18,03	0,00	18,03	17,62	0,00	17,62	1,147	6,18	0,04	24,00
08.09.20	69,5	25,2	44,3	19,33	0,00	19,33	18,90	0,00	18,90	1,218	6,17	0,04	24,00
09.09.20	69,1	25,0	44,1	19,21	0,00	19,21	18,81	0,00	18,81	1,204	6,16	0,04	24,00
10.09.20	69,2	24,0	45,3	19,23	0,00	19,23	18,83	0,00	18,83	1,208	6,15	0,04	24,00
11.09.20	69,8	23,6	46,2	18,97	0,00	18,97	18,54	0,00	18,54	1,201	6,14	0,04	24,00
12.09.20	71,3	23,9	47,4	21,58	0,00	21,58	21,07	0,00	21,07	1,398	6,13	0,04	24,00
13.09.20	71,0	23,8	47,3	23,42	0,00	23,42	22,89	0,00	22,89	1,511	6,12	0,04	24,00
14.09.20	69,3	23,6	45,7	18,46	0,00	18,46	18,07	0,00	18,07	1,160	6,03	0,04	24,00
15.09.20	69,8	23,8	46,0	18,73	0,00	18,73	18,34	0,00	18,34	1,186	5,98	0,04	24,00
16.09.20	74,9	27,9	47,0	18,83	0,00	18,83	18,35	0,00	18,35	1,283	5,52	0,68	24,00
17.09.20	72,9	34,4	38,5	16,27	0,00	16,27	15,90	0,00	15,90	1,077	5,41	0,04	24,00
18.09.20	66,6	34,0	32,6	18,80	0,00	18,80	18,42	0,00	18,42	1,133	5,12	0,04	24,00
19.09.20	72,5	34,3	38,2	17,65	0,00	17,65	17,23	0,00	17,23	1,163	4,73	0,04	24,00
20.09.20	68,3	34,0	34,4	19,67	0,00	19,67	19,25	0,00	19,25	1,219	4,55	0,04	24,00
21.09.20	65,5	34,0	31,5	19,45	0,00	19,45	19,09	0,00	19,09	1,154	4,54	0,04	24,00
22.09.20	65,0	34,2	30,8	18,12	0,00	18,12	17,78	0,00	17,78	1,065	4,55	0,04	24,00
Итого	---	---	---	601,90	0,00	601,90	588,53	0,00	588,53	38,436	---	---	744,00
Средние	70,3	27,5	42,8	---	---	---	---	---	---	---	5,85	0,06	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	56188,91	43324,63	12864,28	54808,35	42536,16	12272,19	1348,201	21395,00
23.09.20 00:00:00	56790,81	43324,63	13466,18	55396,88	42536,16	12860,72	1386,637	22139,00
Итого:	601,90	0,00	601,90	588,53	0,00	588,53	38,436	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 38,436 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 601,90 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____

Отчет о потреблении горячей воды

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, пр. Ленинградский, 69, ввод № 2

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276280

Дата	ГВС												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	73,4	32,5	41,0	22,50	0,00	22,50	21,94	0,00	21,94	1,502	6,06	6,07	24,00
24.08.20	73,4	32,7	40,8	22,89	0,00	22,89	22,35	0,00	22,35	1,531	6,07	6,08	24,00
25.08.20	73,4	32,4	41,0	22,34	0,00	22,34	21,82	0,00	21,82	1,491	6,08	6,09	24,00
26.08.20	73,0	32,4	40,6	20,67	0,00	20,67	20,18	0,00	20,18	1,372	6,09	6,10	24,00
27.08.20	72,9	32,2	40,7	22,57	0,00	22,57	22,04	0,00	22,04	1,494	6,08	6,08	24,00
28.08.20	73,0	32,3	40,7	21,52	0,00	21,52	21,02	0,00	21,02	1,428	6,09	6,10	24,00
29.08.20	73,6	32,1	41,4	20,20	0,00	20,20	19,74	0,00	19,74	1,352	6,09	6,10	24,00
30.08.20	73,9	31,9	42,0	23,83	0,00	23,83	23,26	0,00	23,26	1,602	6,09	6,10	24,00
31.08.20	73,6	32,2	41,4	24,10	0,00	24,10	23,55	0,00	23,55	1,613	6,10	6,11	24,00
01.09.20	73,2	31,9	41,2	20,95	0,00	20,95	20,46	0,00	20,46	1,393	6,16	6,17	24,00
02.09.20	71,4	31,6	39,8	20,34	0,00	20,34	19,86	0,00	19,86	1,319	6,16	6,17	24,00
03.09.20	73,0	31,3	41,8	21,53	0,00	21,53	21,01	0,00	21,01	1,428	6,16	6,16	24,00
04.09.20	70,7	31,7	39,0	18,99	0,00	18,99	18,58	0,00	18,58	1,221	6,19	6,19	24,00
05.09.20	71,3	30,9	40,4	20,25	0,00	20,25	19,79	0,00	19,79	1,310	6,19	6,19	24,00
06.09.20	72,2	30,2	42,0	24,26	0,00	24,26	23,72	0,00	23,72	1,590	6,17	6,18	24,00
07.09.20	71,8	30,1	41,7	20,06	0,00	20,06	19,58	0,00	19,58	1,305	6,20	6,21	24,00
08.09.20	71,3	30,3	41,0	19,31	0,00	19,31	18,86	0,00	18,86	1,245	6,19	6,20	24,00
09.09.20	70,8	30,2	40,6	21,10	0,00	21,10	20,63	0,00	20,63	1,357	6,18	6,18	24,00
10.09.20	71,8	29,6	42,2	22,93	0,00	22,93	22,38	0,00	22,38	1,495	6,16	6,17	24,00
11.09.20	71,9	29,5	42,4	21,64	0,00	21,64	21,15	0,00	21,15	1,416	6,16	6,17	24,00
12.09.20	72,7	29,7	43,1	20,46	0,00	20,46	19,97	0,00	19,97	1,352	6,15	6,16	24,00
13.09.20	72,8	29,3	43,5	25,29	0,00	25,29	24,68	0,00	24,68	1,674	6,12	6,13	24,00
14.09.20	71,6	29,3	42,3	21,00	0,00	21,00	20,51	0,00	20,51	1,364	6,05	6,06	24,00
15.09.20	72,5	29,9	42,7	20,94	0,00	20,94	20,44	0,00	20,44	1,380	6,00	6,01	24,00
16.09.20	76,7	51,0	25,7	26,67	7,52	19,15	25,98	7,41	18,57	1,519	5,10	5,07	24,00
17.09.20	73,4	56,5	17,0	55,79	37,35	18,44	54,46	36,79	17,67	1,831	4,00	3,90	24,00
18.09.20	67,6	56,1	11,5	70,26	52,90	17,36	68,80	52,13	16,67	1,639	4,00	3,90	24,00
19.09.20	70,9	56,5	14,4	55,62	37,78	17,84	54,36	37,22	17,14	1,661	4,00	3,90	24,00
20.09.20	68,8	56,8	12,0	70,47	49,93	20,54	68,96	49,17	19,79	1,854	4,00	3,90	24,00
21.09.20	66,3	55,7	10,6	72,54	53,66	18,88	71,06	52,89	18,17	1,673	4,00	3,90	24,00
22.09.20	65,6	55,5	10,0	75,34	55,48	19,86	73,86	54,68	19,18	1,708	4,10	3,95	24,00
Итого	---	---	---	946,36	294,62	651,74	925,00	290,29	634,71	46,119	---	---	744,00
Средние	71,9	36,6	35,3	---	---	---	---	---	---	---	5,68	5,67	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Q, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	36080,09	17455,08	18625,01	35282,91	17199,06	18083,85	1406,071	21395,00
23.09.20 00:00:00	37026,45	17749,70	19276,75	36207,91	17489,35	18718,56	1452,190	22139,00
Итого:	946,36	294,62	651,74	925,00	290,29	634,71	46,119	744,00

Всего по ГВС: Q_{гвс} = 46,119 Гкал

Расход по ГВС: V_{гвс} = 651,74 м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____

Отчет о теплоснабжении
с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, пр. Ленинградский, 69, ввод № 2

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 276280

Дата	Теплоснабжение												Нараб.,'
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	76,0	65,2	10,8	20,25	0,00	20,25	19,71	0,00	19,71	1,398	6,09	6,18	24,00
24.08.20	76,0	67,0	9,0	20,73	0,00	20,73	20,19	0,00	20,19	1,436	6,09	6,19	24,00
25.08.20	76,0	65,6	10,4	20,29	0,00	20,29	19,79	0,00	19,79	1,404	6,10	6,20	24,00
26.08.20	75,7	65,5	10,2	18,40	0,00	18,40	17,94	0,00	17,94	1,269	6,10	6,20	24,00
27.08.20	75,4	64,9	10,5	20,49	0,00	20,49	19,98	0,00	19,98	1,406	6,10	6,19	24,00
28.08.20	75,6	65,1	10,5	19,65	0,00	19,65	19,15	0,00	19,15	1,354	6,10	6,20	24,00
29.08.20	76,2	64,7	11,5	18,64	0,00	18,64	18,18	0,00	18,18	1,296	6,11	6,21	24,00
30.08.20	76,1	64,7	11,5	22,10	0,00	22,10	21,55	0,00	21,55	1,534	6,11	6,21	24,00
31.08.20	75,9	66,0	9,8	22,34	0,00	22,34	21,80	0,00	21,80	1,545	6,12	6,21	24,00
01.09.20	75,7	64,7	11,1	19,37	0,00	19,37	18,88	0,00	18,88	1,337	6,18	6,27	24,00
02.09.20	73,8	62,5	11,3	18,73	0,00	18,73	18,27	0,00	18,27	1,256	6,17	6,27	24,00
03.09.20	75,5	62,7	12,7	19,90	0,00	19,90	19,39	0,00	19,39	1,365	6,17	6,27	24,00
04.09.20	73,2	61,4	11,8	17,48	0,00	17,48	17,07	0,00	17,07	1,164	6,19	6,29	24,00
05.09.20	73,7	59,7	13,9	18,69	0,00	18,69	18,24	0,00	18,24	1,251	6,20	6,29	24,00
06.09.20	74,3	61,2	13,1	22,54	0,00	22,54	22,03	0,00	22,03	1,525	6,19	6,28	24,00
07.09.20	74,5	63,2	11,3	18,47	0,00	18,47	18,00	0,00	18,00	1,250	6,21	6,30	24,00
08.09.20	73,8	60,7	13,1	17,83	0,00	17,83	17,38	0,00	17,38	1,194	6,19	6,29	24,00
09.09.20	73,2	61,0	12,2	19,52	0,00	19,52	19,06	0,00	19,06	1,299	6,18	6,28	24,00
10.09.20	74,0	62,6	11,4	21,88	0,00	21,88	21,34	0,00	21,34	1,472	6,17	6,27	24,00
11.09.20	74,3	63,1	11,3	20,06	0,00	20,06	19,57	0,00	19,57	1,358	6,17	6,26	24,00
12.09.20	75,3	62,4	12,9	19,04	0,00	19,04	18,56	0,00	18,56	1,303	6,16	6,25	24,00
13.09.20	75,0	63,4	11,7	23,60	0,00	23,60	22,99	0,00	22,99	1,608	6,14	6,23	24,00
14.09.20	74,0	61,9	12,1	19,52	0,00	19,52	19,04	0,00	19,04	1,312	6,06	6,16	24,00
15.09.20	75,1	62,8	12,3	19,44	0,00	19,44	18,93	0,00	18,93	1,326	6,01	6,11	24,00
16.09.20	76,9	62,7	14,3	8,80	0,00	8,80	8,55	0,00	8,55	0,617	5,53	5,17	13,00
17.09.20	74,1	57,2	17,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,00	4,00	0,00
18.09.20	68,0	51,0	17,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,00	4,00	0,00
19.09.20	73,0	52,3	20,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,00	4,00	0,00
20.09.20	69,2	51,4	17,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,00	4,00	0,00
21.09.20	66,7	50,5	16,1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,00	4,00	0,00
22.09.20	66,0	50,3	15,7	94,54	85,48	9,06	92,66	84,47	8,19	1,825	4,79	3,94	9,00
Итого	---	---	---	582,30	85,48	496,82	568,25	84,47	483,78	35,104	---	---	598,00
Средние	73,9	61,2	12,7	---	---	---	---	---	---	---	5,89	5,77	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	138139,20	127258,82	10880,38	134482,78	125523,21	8959,57	3719,067	21377,00
23.09.20 00:00:00	138721,50	127344,30	11377,20	135051,03	125607,68	9443,35	3754,171	21975,00
Итого:	582,30	85,48	496,82	568,25	84,47	483,78	35,104	598,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 35,104 Гкал

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____