

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/2020г.-22/09/2020г.

Абонент: ВК "Мирт"
Адрес: Ленинградский 95
Тепловычислитель ВКТ-7 сер. N 001
Договорные расходы:
M сер. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Ткв = 5,00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 72,00 м3/ч G под min = 0,00 м3/ч
G обр max = 72,00 м3/ч G обр min = 0,00 м3/ч

Заводской номер 00276272 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0хFDF4 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23.08.2020	68,55	17,65	18,04	7,54	53,66	0	0	7,58	14,89	17,65	1,122	0,945	24	0
24.08.2020	68,1	16,94	17,29	7,54	55,69	0	0	7,59	12,41	16,94	1,068	0,891	24	0
25.08.2020	67,79	17,39	17,77	7,55	55,05	0	0	7,59	12,74	17,39	1,09	0,915	24	0
26.08.2020	68,05	17,13	17,48	7,54	55,54	0	0	7,59	12,51	17,13	1,079	0,908	24	0
27.08.2020	67,48	16,89	17,23	7,54	54,59	0	0	7,59	12,89	16,89	1,055	0,881	24	0
28.08.2020	68,05	16,58	16,92	7,56	55,81	0	0	7,6	12,24	16,58	1,047	0,877	24	0
29.08.2020	67,54	16,17	16,5	7,55	55,16	0	0	7,6	12,38	16,17	1,012	0,849	24	0
30.08.2020	68,02	17,27	17,62	7,55	54,53	0	0	7,6	13,49	17,27	1,087	0,916	24	0
31.08.2020	68,07	17,52	17,88	7,57	55,47	0	0	7,61	12,6	17,52	1,105	0,931	24	0
01.09.2020	67,69	17,43	17,78	7,62	55,35	0	0	7,67	12,34	17,43	1,09	0,913	24	0
02.09.2020	67,59	18,46	18,84	7,62	55,4	0	0	7,66	12,19	18,46	1,156	0,977	24	0
03.09.2020	66,54	18,09	18,44	7,62	54,29	0	0	7,67	12,25	18,09	1,112	0,928	24	0
04.09.2020	66,12	17,2	17,53	7,64	54,94	0	0	7,68	11,18	17,2	1,052	0,889	24	0
05.09.2020	66,53	16,68	17,01	7,64	53,94	0	0	7,68	12,59	16,68	1,025	0,857	24	0
06.09.2020	67,18	20,12	20,55	7,62	53,89	0	0	7,67	13,29	20,12	1,251	1,054	24	0
07.09.2020	66,24	16,46	16,81	7,65	54,68	0	0	7,69	11,56	16,46	1,01	0,841	24	0
08.09.2020	66,1	17,7	18,08	7,64	54,08	0	0	7,68	12,02	17,7	1,081	0,908	24	0
09.09.2020	66,47	17,03	17,37	7,63	54,9	0	0	7,68	11,57	17,03	1,045	0,878	24	0
10.09.2020	66,24	18,24	18,61	7,61	53,85	0	0	7,66	12,39	18,24	1,116	0,933	24	0
11.09.2020	66,4	18,38	18,74	7,6	54,03	0	0	7,65	12,37	18,38	1,129	0,942	24	0
12.09.2020	68,3	18,41	18,81	7,59	56,02	0	0	7,63	12,28	18,41	1,165	0,976	24	0
13.09.2020	67,08	19,16	19,54	7,59	54,71	0	0	7,63	12,37	19,16	1,19	0,996	24	0
14.09.2020	66,82	17,35	17,72	7,52	54,48	0	0	7,57	12,34	17,35	1,074	0,893	24	0
15.09.2020	67,1	19,99	20,38	7,48	55,61	0	0	7,53	11,49	19,99	1,239	1,044	24	0
16.09.2020	67,79	152,98	157,15	7,25	63,93	139,36	142	6,57	13,86	152,98	2,931	0,739	24	0
17.09.2020	73,46	278,48	285,31	6,81	58,61	266,67	270,97	5,59	14,85	278,48	4,773	0,616	24	0
18.09.2020	67,46	243,74	248,81	6,5	51,76	232,67	235,62	5,6	15,7	243,74	4,343	0,51	24	0
19.09.2020	72,18	243,69	249,5	6,1	53,89	231,93	235,12	5,21	18,29	243,69	5,034	0,577	24	0
20.09.2020	68,55	248,33	253,7	5,94	51,92	233,27	236,26	5,03	16,63	248,33	5,06	0,703	24	0
21.09.2020	65,98	244,66	249,59	5,93	50,5	232,98	235,81	5,03	15,48	244,66	4,316	0,531	24	0
22.09.2020	65,33	245,34	250,16	5,95	50,53	233,77	236,61	5,04	14,8	245,34	4,158	0,526	24	0
Итого:		2081,46	2127,1	7,3	54,73	1570,65	1592,3	7,13	13,16	510,81	56,791	26,344	744	0
Средние:	67,89													

Дата	M1	V1	M2	V2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/2024:00	120823,63	124133,68	113709,36	115184,86	7114,27	3361,198	256,571	21129	0
22/09/2024:00	122905,09	126260,84	115280,01	116777,25	7625,08	3417,989	282,915	21873	0
Итого:	2081,46	2127,16	1570,65	1592,39	510,81	56,791	26,344	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21882ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж. организации

Vг = 510,810 м3; 35,195 Гкал.
Всего ГВС = 510,810 м3; 35,195 Гкал.
Q отопл. = 56,791 Гкал. - 35,195 Гкал. = 21,596 Гкал.

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода		Q потр. Гкал. по т/с
				м3	Гкал. прим. -норматив	
3481	Население + СОИ		21,596	510,810	35,195	56,791
	отопление и гвс		21,596	510,810	35,195	56,791

Подпись

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Искра"
Адрес: Ленинградский 95
Тепловычислитель ВКГ-7 сэт. N 001
Договорные расходи:
M сэт. вода = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.05 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00276272 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 фТ=1 ТЗ=1 КС=0xPDF4 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	165.52	18.46	18.83	7.45	36.91	0.43	0.43	7.47	24.02	128.61	18.03	1.103	0.878	24	0
24/08/20	165.09	17.68	18.01	7.44	40.73	0.34	0.34	7.47	21.85	124.36	17.34	1.047	0.805	24	0
25/08/20	164.80	18.19	18.52	7.45	40.09	0.32	0.32	7.48	22.43	124.71	17.87	1.077	0.805	24	0
26/08/20	165.12	17.89	18.22	7.45	39.99	0.35	0.35	7.48	22.34	125.13	17.54	1.064	0.780	24	0
27/08/20	164.41	17.67	18.01	7.45	38.74	0.36	0.36	7.48	21.62	125.67	17.31	1.036	0.775	24	0
28/08/20	165.03	17.36	17.67	7.46	40.55	0.35	0.35	7.49	20.23	124.48	17.01	1.031	0.791	24	0
29/08/20	164.57	16.79	17.12	7.46	39.69	0.26	0.26	7.49	20.42	124.88	16.53	0.991	0.769	24	0
30/08/20	165.07	17.91	18.25	7.45	37.94	0.30	0.30	7.48	21.69	127.13	17.61	1.066	0.835	24	0
31/08/20	165.28	18.20	18.53	7.46	38.77	0.28	0.28	7.48	20.88	126.51	17.92	1.086	0.862	24	0
01/09/20	164.96	17.95	18.30	7.52	42.49	0.15	0.15	7.55	20.04	122.47	17.80	1.071	0.797	24	0
02/09/20	165.13	18.95	19.31	7.52	41.24	0.12	0.12	7.54	21.20	123.89	18.83	1.133	0.901	24	0
03/09/20	163.89	18.58	18.93	7.52	47.69	0.08	0.08	7.54	21.30	116.20	18.50	1.089	0.856	24	0
04/09/20	163.60	17.65	17.98	7.54	51.90	0.06	0.06	7.57	23.00	111.70	17.59	1.029	0.857	24	0
05/09/20	163.80	17.09	17.38	7.54	50.55	0.07	0.07	7.57	22.17	113.25	17.02	1.002	0.823	24	0
06/09/20	164.81	20.57	20.97	7.50	42.55	0.05	0.05	7.54	25.22	122.26	20.52	1.226	0.966	24	0
07/09/20	163.39	16.79	17.10	7.55	51.52	0.06	0.06	7.58	18.68	111.87	16.73	0.978	0.816	24	0
08/09/20	163.55	17.89	18.23	7.54	50.41	0.06	0.06	7.57	20.81	113.14	17.83	1.044	0.866	24	0
09/09/20	163.71	17.18	17.49	7.53	48.68	0.09	0.09	7.57	20.17	115.03	17.09	1.004	0.851	24	0
10/09/20	163.66	18.47	18.83	7.51	45.59	0.07	0.07	7.53	20.26	118.07	18.40	1.082	0.877	24	0
11/09/20	163.71	18.63	18.99	7.50	50.11	0.07	0.07	7.54	20.98	113.60	18.56	1.089	0.904	24	0
12/09/20	165.60	18.77	19.14	7.48	49.59	0.08	0.08	7.51	23.97	116.01	18.69	1.130	0.895	24	0
13/09/20	164.40	19.49	19.86	7.48	43.00	0.11	0.11	7.51	21.46	121.40	19.38	1.154	0.972	24	0
14/09/20	164.03	17.54	17.88	7.42	54.79	0.03	0.03	7.47	20.03	9.24	17.51	1.031	0.906	24	0
15/09/20	164.65	20.22	20.59	7.38	55.13	0.03	0.03	7.42	20.18	9.52	20.19	1.205	1.065	24	0
16/09/20	175.84	42.46	43.57	7.13	65.66	27.89	28.43	6.78	21.57	10.18	14.57	1.316	0.816	24	0
17/09/20	173.32	66.75	68.37	6.68	62.07	53.16	54.12	6.05	24.15	11.25	13.59	1.527	0.769	24	0
18/09/20	167.27	58.60	59.82	6.40	56.65	45.65	46.35	5.94	26.30	10.62	12.95	1.289	0.663	24	0
19/09/20	172.06	59.34	60.78	6.00	59.99	45.05	45.80	5.53	28.27	12.07	14.29	1.500	0.790	24	0
20/09/20	168.46	62.86	64.21	5.82	57.79	45.11	45.83	5.35	29.52	10.67	17.75	1.608	0.939	24	0
21/09/20	165.86	59.83	61.03	5.82	55.91	45.15	45.87	5.35	24.35	9.95	14.68	1.344	0.748	24	0
22/09/20	165.26	59.43	60.59	5.84	55.43	45.23	45.95	5.37	26.03	9.83	14.20	1.300	0.716	24	0
Итого:		845.19	862.51			311.36	316.47		695.14		533.83	35.652	26.093	744	0
Средние:	65.67			7.20	48.13			7.11		17.53					

Дата	M1	V1	M2	V2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	33560.11	34375.20	19591.39	19925.59	23157.48	13968.72	1180.593	588.022	21129	0
22/09/20 24:00	34405.30	35237.71	19902.75	20242.06	23852.62	14502.55	1216.245	614.115	21873	0
Итого:	845.19	862.51	311.36	316.47	695.14	533.83	35.652	26.093	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21682ч
Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____