

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: лесная 8

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 100

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M грвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 5.00°C

Заводской номер 00260025

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 ВД 1

ФТ=4

ТЗ=0

КС=0кв272

ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2020	56,66	4,54	4,473	4,93	0,2309	24	0	*
24.08.2020	58,42	4,78	4,706	4,98	0,2512	24	0	*
25.08.2020	58,24	4,17	4,102	4,98	0,218	24	0	*
26.08.2020	59,57	3,98	3,914	4,93	0,2133	24	0	*
27.08.2020	55,94	3,28	3,233	4,07	0,1643	24	0	*
28.08.2020	56,43	4,41	4,345	4,92	0,2229	24	0	*
29.08.2020	57,11	4,63	4,562	4,9	0,2372	24	0	*
30.08.2020	57,45	4,95	4,874	4,9	0,2555	24	0	*
31.08.2020	57,31	4,95	4,873	4,89	0,2545	24	0	*
01.09.2020	56,61	4,92	4,845	4,88	0,2498	24	0	*
02.09.2020	56,13	4,22	4,159	5,02	0,2122	24	0	*
03.09.2020	57,07	4,39	4,324	5,01	0,225	24	0	*
04.09.2020	57,33	4,61	4,54	5,02	0,2371	24	0	*
05.09.2020	56,64	5,47	5,387	5,01	0,2777	24	0	*
06.09.2020	57,45	4,76	4,688	5,08	0,2456	24	0	*
07.09.2020	57,28	4,85	4,775	5,06	0,2495	24	0	*
08.09.2020	57,32	4,6	4,53	5,05	0,2365	24	0	*
09.09.2020	56,22	4,42	4,355	5,06	0,2225	24	0	*
10.09.2020	56,54	4,44	4,377	5,04	0,2253	24	0	*
11.09.2020	57,02	4,53	4,463	5,05	0,2318	24	0	*
12.09.2020	58,14	5,04	4,962	5,02	0,263	24	0	*
13.09.2020	57,15	5,45	5,366	4,99	0,2794	24	0	*
14.09.2020	57,1	4,53	4,462	5,46	0,2321	24	0	*
15.09.2020	57,71	4,66	4,587	6,15	0,2414	24	0	*
16.09.2020	61,84	4,17	4,096	5,94	0,2326	24	0	*
17.09.2020	63,18	4,62	4,538	5,56	0,2636	24	0	*
18.09.2020	61,66	4,54	4,46	5,49	0,2522	24	0	*
19.09.2020	59,95	4,99	4,909	5,46	0,2694	24	0	*
20.09.2020	60,15	3,94	3,873	5,48	0,2134	24	0	*
21.09.2020	59,59	4,07	4,004	5,5	0,2185	24	0	*
22.09.2020	60,38	3,67	3,61	5,54	0,1997	24	0	*
Итого:		140,58	138,392		7,3261	744	0	
Средние:	58,05			5,14				

Сентябрь 2020г.

Шифр	ул. Лесная, 8 Потребитель	ГВС м3/мес.	норматив Гкал.	факт по т/сч Гкал	ВКТ на ГВС
		Всего:	140,580	8,969	
		по т/сч	ГВС	140,580	7,3261
		0,0638			

ООО "КРАСЖО - ЭЛЕКТРО"

период нормальной работы 744ч

период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

время работы прибора после сброса 11621ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: лесная 8

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 100

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tив = 5.00°C

Заводской номер 00260025

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0жВ272

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qо	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2020	51,22	20,82	30,4	0	0	0	0	0	4,94	4,49	0	0	24	0	
24.08.2020	51,98	20,84	31,14	0	0	0	0	0	5	4,49	0	0	24	0	
25.08.2020	52,99	20,62	32,37	0	0	0	0	0	5	4,48	0	0	24	0	
26.08.2020	52,54	20,35	32,19	0	0	0	0	0	4,94	4,48	0	0	24	0	
27.08.2020	46,32	20,08	26,24	0	0	0	0	0	4,08	4,36	0	0	24	0	
28.08.2020	51,2	20,22	30,98	0	0	0	0	0	4,93	4,48	0	0	24	0	
29.08.2020	50,56	20,27	30,29	0	0	0	0	0	4,91	4,48	0	0	24	0	
30.08.2020	51,06	20,06	31	0	0	0	0	0	4,91	4,48	0	0	24	0	
31.08.2020	51,58	20,31	31,27	0	0	0	0	0	4,91	4,48	0	0	24	0	
01.09.2020	50,99	20,28	30,71	0	0	0	0	0	4,9	4,48	0	0	24	0	
02.09.2020	49,9	20,1	29,8	0	0	0	0	0	5,03	4,48	0	0	24	0	
03.09.2020	50,6	20,03	30,57	0	0	0	0	0	5,02	4,48	0	0	24	0	
04.09.2020	52,28	20,66	31,62	0	0	0	0	0	5,04	4,48	0	0	24	0	
05.09.2020	51,34	19,79	31,55	0	0	0	0	0	5,03	4,48	0	0	24	0	
06.09.2020	51,72	18,91	32,81	0	0	0	0	0	5,09	4,5	0	0	24	0	
07.09.2020	52,33	19,46	32,87	0	0	0	0	0	5,08	4,49	0	0	24	0	
08.09.2020	50,45	18,7	31,75	0	0	0	0	0	5,06	4,49	0	0	24	0	
09.09.2020	51,83	18,35	33,48	0	0	0	0	0	5,07	4,49	0	0	24	0	
10.09.2020	50,69	17,88	32,81	0	0	0	0	0	5,06	4,48	0	0	24	0	
11.09.2020	49,55	17,63	31,92	0	0	0	0	0	5,06	4,47	0	0	24	0	
12.09.2020	50,24	17,66	32,58	0	0	0	0	0	5,04	4,47	0	0	24	0	
13.09.2020	50,74	17,41	33,33	0	0	0	0	0	5	4,47	0	0	24	0	
14.09.2020	51,85	17,37	34,48	0	0	0	0	0	5,47	4,32	0	0	24	0	
15.09.2020	51,61	17,34	34,27	0	0	0	0	0	6,17	4,13	0	0	24	0	
16.09.2020	56,87	41,44	15,43	0	0	0	0	0	5,96	4,39	0	0	24	0	
17.09.2020	63,74	57,8	5,94	0	0	0	0	0	5,58	4,65	0	0	24	0	
18.09.2020	62,69	55,74	6,95	0	0	0	0	0	5,5	4,71	0	0	24	0	
19.09.2020	60,03	52,58	7,45	0	0	0	0	0	5,48	4,74	0	0	24	0	
20.09.2020	60,48	51,44	9,04	0	0	0	0	0	5,49	4,75	0	0	24	0	
21.09.2020	59,9	49,44	10,46	0	0	0	0	0	5,51	4,76	0	0	24	0	
22.09.2020	60,81	50,75	10,06	0	0	0	0	0	5,55	4,77	0	0	24	0	
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	24	0	
Средние:	53,22	26,59	26,63						5,15	4,5			744	0	

период нормальной работы 744ч

период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

время работы прибора после сброса 11621ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации