

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЖЭК-7" Договор N: _____
Адрес: Малая Саломая, 10 а 1 Тип расходомера: ХВС по V3
Теплоаппаратитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные раскоды: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч
M сет. вода = _____ т.сут M гас = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч
Тхв = 5.00°C G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00262952 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0х3753 по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	156.29	4.56	4.58	4.16	124.15	0.00	0.00	4.17	124.14	0.00	0.00	32.14	4.56	0.233	0.000	24	0
24/08/20	158.23	4.99	5.04	4.17	124.06	0.00	0.00	4.17	124.05	0.00	0.00	34.17	4.99	0.263	0.000	24	0
25/08/20	144.02	8.39	8.47	3.64	123.47	0.00	0.00	4.18	123.47	0.00	0.00	20.55	8.39	0.327	0.000	24	0
26/08/20	151.38	5.49	5.53	4.15	122.86	0.00	0.00	4.18	122.85	0.00	0.00	28.52	5.49	0.254	0.000	24	0
27/08/20	157.67	5.96	6.06	4.14	123.25	0.00	0.00	4.17	123.25	0.00	0.00	34.42	5.96	0.312	0.000	24	0
28/08/20	157.97	5.70	5.78	4.18	123.46	0.00	0.00	4.17	123.45	0.00	0.00	34.51	5.70	0.299	0.000	24	0
29/08/20	158.91	4.93	5.01	4.21	123.53	0.00	0.00	4.17	123.53	0.00	0.00	35.38	4.93	0.265	0.000	24	0
30/08/20	157.96	5.45	5.50	4.22	123.44	0.00	0.00	4.16	123.44	0.00	0.00	34.52	5.45	0.268	0.000	24	0
31/08/20	158.37	4.92	4.97	4.21	123.36	0.00	0.00	4.17	123.35	0.00	0.00	35.01	4.92	0.261	0.000	24	0
01/09/20	152.72	5.55	5.59	4.23	123.33	0.00	0.00	4.17	123.32	0.00	0.00	29.39	5.55	0.264	0.000	24	0
02/09/20	150.11	6.38	6.44	4.22	122.33	0.00	0.00	4.18	122.32	0.00	0.00	27.78	6.38	0.289	0.000	24	0
03/09/20	154.51	6.24	6.31	4.22	123.03	0.00	0.00	4.17	123.02	0.00	0.00	31.48	6.24	0.309	0.000	24	0
04/09/20	156.05	4.77	4.81	4.22	123.23	0.00	0.00	4.17	123.23	0.00	0.00	32.82	4.77	0.241	0.000	24	0
05/09/20	155.96	5.38	5.44	4.22	123.06	0.00	0.00	4.17	123.05	0.00	0.00	32.90	5.38	0.274	0.000	24	0
06/09/20	156.75	5.51	5.59	4.21	122.07	0.00	0.00	4.16	122.07	0.00	0.00	34.68	5.51	0.284	0.000	24	0
07/09/20	155.51	5.77	5.83	4.20	121.68	0.00	0.00	4.16	121.67	0.00	0.00	33.83	5.77	0.290	0.000	24	0
08/09/20	157.53	6.57	6.65	4.19	121.28	0.00	0.00	4.16	121.27	0.00	0.00	35.25	6.57	0.337	0.000	24	0
09/09/20	155.84	6.58	6.66	4.19	120.99	0.00	0.00	4.16	120.99	0.00	0.00	34.85	6.58	0.334	0.000	24	0
10/09/20	154.69	5.26	5.31	4.18	120.35	0.00	0.00	4.15	120.34	0.00	0.00	34.34	5.26	0.260	0.000	24	0
11/09/20	154.00	6.75	6.81	4.19	119.80	0.00	0.00	4.16	119.79	0.00	0.00	34.20	6.75	0.327	0.000	24	0
12/09/20	153.43	6.48	6.55	4.19	119.68	0.00	0.00	4.16	119.67	0.00	0.00	33.75	6.48	0.313	0.000	24	0
13/09/20	151.18	6.97	7.05	4.19	119.20	0.00	0.00	4.15	119.19	0.00	0.00	31.98	6.97	0.321	0.000	24	0
14/09/20	147.46	7.34	7.42	4.19	118.70	0.00	0.00	4.16	118.69	0.00	0.00	28.76	7.34	0.310	0.000	24	0
15/09/20	145.86	8.02	8.06	4.19	118.20	0.00	0.00	4.16	118.19	0.00	0.00	27.66	8.02	0.325	0.000	24	0
16/09/20	152.84	52.69	153.40	4.22	146.72	46.39	46.85	4.13	120.12	0.39	0.39	6.12	6.30	0.584	0.006	24	0
17/09/20	159.66	101.03	102.95	4.46	152.50	96.44	97.61	4.08	152.42	0.00	0.00	7.18	4.59	0.944	0.000	24	0
18/09/20	160.12	127.85	130.36	4.52	152.86	123.76	125.11	4.07	153.01	0.00	0.00	7.26	4.09	1.123	0.000	24	0
19/09/20	161.03	153.14	157.03	4.50	153.22	152.13	153.02	4.06	153.22	0.00	0.00	7.81	1.01	1.240	0.000	24	0
20/09/20	160.96	155.69	158.95	4.40	153.19	150.90	152.40	4.06	153.19	0.00	0.00	7.77	4.79	1.437	0.000	24	0
21/09/20	161.52	141.56	144.55	4.38	152.85	137.51	138.89	4.06	152.84	0.00	0.00	6.67	4.05	1.417	0.000	24	0
22/09/20	161.59	135.12	138.04	4.37	152.23	131.36	132.55	4.05	152.20	0.00	0.00	9.36	3.76	1.438	0.000	24	0
Итого:		1011.04	1030.74		838.49	846.43			0.39	0.39		172.55	15.163	0.006	744	0	
Средние:	155.45			4.22	128.77			4.14	127.91			26.67					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/09/20 24:00	223.99	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00	223.99	12.521	0.000	1278	1613
22/09/20 24:00	1235.03	1257.22	838.49	846.43	0.39	0.39	396.54	27.684	0.006	2022	1613
Итого:	1011.04	1030.74	838.49	846.43	0.39	0.39	172.55	15.163	0.006	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3649ч

Предоставитель абонента: _____ Предоставитель теплоснабж. организации: _____

Узел 1:
Vг = 172,550 м3. Qгас = 11,889 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Qгас = 0,000 Гкал.
Слив = 172,550 м3. Qгас = 11,889 Гкал.
Q потреб. = 15,163 Гкал.
Q отопл. = 3,274 Гкал.

Узел 2:
Vг = 75,750 м3. Qгас = 5,219 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Qгас = 0,000 Гкал.
Слив = 75,750 м3. Qгас = 5,219 Гкал.
Q потреб. = 10,513 Гкал.
Q отопл. = 5,234 Гкал.

Итого:
Слив = 448,960 м3. Qгас = 30,933 Гкал.
Q потреб. = 44,563 Гкал.
Q отопл. = 13,530 Гкал.

Узел 3:
Vг = 200,000 м3. Qгас = 13,825 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Qгас = 0,000 Гкал.
Слив = 200,000 м3. Qгас = 13,825 Гкал.
Q потреб. = 18,887 Гкал.
Q отопл. = 5,052 Гкал.

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление			Итого Q потреб.
			Гкал	м3	Гкал	
По прибору			13,630	448,960	30,933	44,563
00000	Население		13,630	448,960	30,933	44,563
4994	ООО УО Первомайский ЖЭК-7 С/ОН			6,450	4,110	4,510
	Валент		13,630	448,960	30,933	44,563
	отопление и гас		13,630	448,960	30,933	44,563

Гкал/м3 = 0,0089

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ХЭК-7"
Адрес: Малая Садовая, 10 в 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001
Договорные расходи:
M сег. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5,00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 70.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч
G обр max = 70.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч
G3 max = 70.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00261907 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=СКВБ45 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	158.08	2.19	2.19	4.18	24.60	0.00	0.00	1.00	24.60	0.00	0.00	133.48	2.19	0.115	0.000	24	0
24/08/20	158.96	2.14	2.14	4.19	24.46	0.00	0.00	1.00	24.47	0.00	0.00	134.50	2.14	0.113	0.000	24	0
25/08/20	145.02	3.31	3.31	3.65	23.94	0.00	0.00	1.18	23.95	0.00	0.00	121.08	3.31	0.130	0.000	24	0
26/08/20	153.61	3.21	3.21	4.17	23.57	0.00	0.00	1.55	23.56	0.00	0.00	130.04	3.21	0.157	0.000	24	0
27/08/20	157.96	2.11	2.11	4.16	23.93	0.00	0.00	1.00	23.92	0.00	0.00	134.03	2.11	0.112	0.000	24	0
28/08/20	158.38	2.13	2.13	4.19	23.99	0.00	0.00	1.09	23.98	0.00	0.00	134.39	2.13	0.114	0.000	24	0
29/08/20	159.22	2.46	2.47	4.23	24.04	0.00	0.00	1.09	24.03	0.00	0.00	135.18	2.46	0.135	0.000	24	0
30/08/20	158.63	1.89	1.89	4.24	23.99	0.00	0.00	1.18	23.98	0.00	0.00	134.64	1.89	0.102	0.000	24	0
31/08/20	159.31	2.52	2.53	4.22	23.91	0.00	0.00	1.36	23.90	0.00	0.00	135.40	2.52	0.137	0.000	24	0
01/09/20	155.83	2.76	2.76	4.24	23.91	0.00	0.00	1.55	23.81	0.00	0.00	132.02	2.76	0.140	0.000	24	0
02/09/20	151.94	2.96	2.96	4.24	23.03	0.00	0.00	2.10	23.03	0.00	0.00	128.91	2.96	0.137	0.000	24	0
03/09/20	156.23	2.10	2.10	4.24	23.38	0.00	0.00	1.00	23.38	0.00	0.00	132.85	2.10	0.107	0.000	24	0
04/09/20	156.56	2.57	2.58	4.24	23.59	0.00	0.00	1.00	23.59	0.00	0.00	132.97	2.57	0.130	0.000	24	0
05/09/20	156.73	2.73	2.75	4.24	23.62	0.00	0.00	1.00	23.62	0.00	0.00	133.11	2.73	0.139	0.000	24	0
06/09/20	157.56	3.72	3.74	4.22	23.13	0.00	0.00	1.09	23.12	0.00	0.00	134.43	3.72	0.194	0.000	24	0
07/09/20	156.35	2.66	2.68	4.21	22.76	0.00	0.00	1.00	22.76	0.00	0.00	133.59	2.66	0.138	0.000	24	0
08/09/20	156.35	1.95	1.95	4.20	22.30	0.00	0.00	1.09	22.29	0.00	0.00	134.05	1.95	0.099	0.000	24	0
09/09/20	156.42	2.35	2.35	4.21	22.03	0.00	0.00	1.00	22.02	0.00	0.00	134.39	2.35	0.119	0.000	24	0
10/09/20	155.99	2.85	2.87	4.20	21.59	0.00	0.00	1.00	21.59	0.00	0.00	134.40	2.85	0.144	0.000	24	0
11/09/20	154.50	2.89	2.90	4.21	21.19	0.00	0.00	1.00	21.19	0.00	0.00	133.31	2.89	0.141	0.000	24	0
12/09/20	153.84	2.29	2.29	4.21	20.91	0.00	0.00	1.00	20.91	0.00	0.00	132.93	2.29	0.111	0.000	24	0
13/09/20	154.00	3.26	3.27	4.21	20.63	0.00	0.00	1.00	20.63	0.00	0.00	133.37	3.26	0.155	0.000	24	0
14/09/20	148.70	3.04	3.04	4.20	20.16	0.00	0.00	1.00	20.16	0.00	0.00	128.54	3.04	0.133	0.000	24	0
15/09/20	147.70	2.85	2.86	4.21	19.73	0.00	0.00	1.00	19.72	0.00	0.00	127.97	2.85	0.122	0.000	24	0
16/09/20	153.24	42.17	142.77	4.24	147.19	39.90	140.29	3.06	120.82	0.22	0.22	6.05	2.27	0.351	0.003	24	0
17/09/20	159.86	95.39	197.06	4.50	150.95	93.11	194.19	4.43	150.92	0.00	0.00	8.91	2.28	0.954	0.000	24	0
18/09/20	160.51	112.55	114.63	4.55	151.17	110.63	111.94	4.46	151.16	0.00	0.00	9.34	1.92	1.138	0.000	24	0
19/09/20	161.29	120.28	122.85	4.53	151.36	119.94	120.05	4.42	151.36	0.00	0.00	9.93	1.34	1.253	0.000	24	0
20/09/20	161.21	121.35	123.60	4.43	151.46	120.21	121.43	4.32	151.46	0.00	0.00	9.75	1.14	1.233	0.000	24	0
21/09/20	161.76	114.38	116.71	4.42	151.53	112.23	113.49	4.33	151.52	0.00	0.00	10.23	2.15	1.268	0.000	24	0
22/09/20	161.86	108.01	110.10	4.41	151.54	106.30	107.54	4.34	151.51	0.00	0.00	10.32	1.71	1.192	0.000	24	0
Итого:		1777.07	1791.00			1701.32	1708.93			0.22	0.22		75.75	10.513	0.003	744	0
Средние:	156.37			4.24	29.14			1.82	28.28			127.22					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	120.16	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	120.16	6.783	0.000	1280	1611
22/09/20 24:00	897.23	911.70	701.32	708.93	0.22	0.22	195.91	17.296	0.003	2024	1611
Итого:	777.07	791.00	701.32	708.93	0.22	0.22	75.75	10.513	0.003	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3649ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-15/09/20г.

Абонент: 000 "УО ЖЭК-7"

Адрес: Малая Садовая, 10 п 3

Тепловычислитель ВКТ-7 с/г. N 001

Договорные расходы:

M с/г. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 70.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч

G обр max = 70.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч

G3 max = 70.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00261902

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЭ=2

КС=0х2517

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	157.84	6.22	6.30	4.23	127.43	0.00	0.00	3.59	127.42	0.00	0.00	30.41	6.22	0.328	0.000	24	0
24/08/20	158.58	5.36	5.45	4.23	127.52	0.00	0.00	4.64	127.51	0.00	0.00	31.06	5.36	0.288	0.000	24	0
25/08/20	148.68	6.22	6.26	3.70	126.43	0.00	0.00	3.12	126.42	0.00	0.00	22.25	6.22	0.272	0.000	24	0
26/08/20	153.31	6.50	6.57	4.22	124.90	0.00	0.00	5.10	124.89	0.00	0.00	28.41	6.50	0.312	0.000	24	0
27/08/20	157.90	5.25	5.31	4.21	126.47	0.00	0.00	5.55	126.46	0.00	0.00	31.43	5.25	0.275	0.000	24	0
28/08/20	158.39	6.07	6.15	4.24	126.86	0.00	0.00	5.07	126.86	0.00	0.00	31.53	6.07	0.321	0.000	24	0
29/08/20	158.83	5.64	5.72	4.27	127.01	0.00	0.00	4.88	127.00	0.00	0.00	31.82	5.64	0.301	0.000	24	0
30/08/20	158.85	5.67	5.73	4.28	126.96	0.00	0.00	4.53	126.96	0.00	0.00	31.89	5.67	0.309	0.000	24	0
31/08/20	158.84	6.28	6.39	4.27	126.77	0.00	0.00	4.49	126.76	0.00	0.00	32.07	6.28	0.335	0.000	24	0
01/09/20	155.48	5.26	5.31	4.28	125.91	0.00	0.00	3.31	125.90	0.00	0.00	29.57	5.26	0.264	0.000	24	0
02/09/20	152.39	6.40	6.44	4.28	123.75	0.00	0.00	4.04	123.74	0.00	0.00	28.84	6.40	0.303	0.000	24	0
03/09/20	156.48	6.33	6.41	4.28	125.70	0.00	0.00	5.79	125.69	0.00	0.00	30.78	6.33	0.326	0.000	24	0
04/09/20	156.30	6.36	6.44	4.28	125.76	0.00	0.00	5.76	125.75	0.00	0.00	30.54	6.36	0.325	0.000	24	0
05/09/20	156.59	6.81	6.91	4.28	126.23	0.00	0.00	4.71	126.23	0.00	0.00	30.36	6.81	0.351	0.000	24	0
06/09/20	157.30	7.71	7.83	4.27	125.41	0.00	0.00	4.07	125.41	0.00	0.00	31.89	7.71	0.403	0.000	24	0
07/09/20	156.13	5.70	5.74	4.26	124.90	0.00	0.00	3.41	124.89	0.00	0.00	31.23	5.70	0.288	0.000	24	0
08/09/20	156.67	6.16	6.23	4.25	123.73	0.00	0.00	3.88	123.72	0.00	0.00	32.94	6.16	0.318	0.000	24	0
09/09/20	156.26	6.80	6.89	4.25	123.12	0.00	0.00	3.71	123.11	0.00	0.00	33.14	6.80	0.347	0.000	24	0
10/09/20	155.79	6.73	6.81	4.25	122.56	0.00	0.00	3.49	122.56	0.00	0.00	33.23	6.73	0.342	0.000	24	0
11/09/20	154.77	6.30	6.37	4.25	122.04	0.00	0.00	3.57	122.03	0.00	0.00	32.73	6.30	0.310	0.000	24	0
12/09/20	154.05	7.26	7.37	4.26	121.85	0.00	0.00	3.56	121.84	0.00	0.00	32.20	7.26	0.355	0.000	24	0
13/09/20	154.00	8.54	8.64	4.26	121.53	0.00	0.00	3.44	121.52	0.00	0.00	32.47	8.54	0.418	0.000	24	0
14/09/20	149.10	7.27	7.32	4.25	120.51	0.00	0.00	3.28	120.50	0.00	0.00	28.59	7.27	0.323	0.000	24	0
15/09/20	148.47	8.53	8.60	4.25	119.52	0.00	0.00	3.07	119.51	0.00	0.00	28.95	8.53	0.371	0.000	24	0
Итого:		155.37	157.19			0.00	0.00			0.00	0.00		155.37	7.785	0.000	576	0
Средние:	155.46			4.23	124.70			4.16	124.69			30.76					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	246.96	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00	246.96	13.892	0.000	1282	1609
15/09/20 24:00	402.33	407.14	0.00	0.00	0.00	0.00	402.33	21.677	0.000	1858	1609
Итого:	155.37	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	155.37	7.785	0.000	576	0

Период нормальной работы 576ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3649ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-15/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЖЭК-7"
 Адрес: Малая Садовая, 10 в 3
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
 Договорные расходы:
 М сет. воды _____ т.сут Мгас= _____ т.сут
 Тхв= 5.00°C

Договор N: _____
 Тип расходомера: _____
 Пределы измерений:
 G под max = 70.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч
 G обр max = 70.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч
 G3 max = 70.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00261932 ВВОД 1 СХИМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0х2517 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	15.04	6.22	6.30	4.23	27.43	0.00	0.00	3.59	27.42	0.00	0.00	30.41	6.22	0.328	0.000	24	0
24/08/20	15.58	5.36	5.45	4.23	27.52	0.00	0.00	4.64	27.51	0.00	0.00	31.06	5.36	0.288	0.000	24	0
25/08/20	14.68	6.22	6.26	3.70	26.43	0.00	0.00	3.12	26.42	0.00	0.00	22.25	6.22	0.272	0.000	24	0
26/08/20	15.31	6.50	6.57	4.22	24.90	0.00	0.00	5.10	24.89	0.00	0.00	28.41	6.50	0.312	0.000	24	0
27/08/20	15.90	5.25	5.31	4.21	26.47	0.00	0.00	5.55	26.46	0.00	0.00	31.43	5.25	0.275	0.000	24	0
28/08/20	15.83	6.07	6.15	4.24	26.86	0.00	0.00	5.07	26.86	0.00	0.00	31.53	6.07	0.321	0.000	24	0
29/08/20	15.83	5.64	5.72	4.27	27.01	0.00	0.00	4.88	27.00	0.00	0.00	31.82	5.64	0.301	0.000	24	0
30/08/20	15.85	5.67	5.73	4.28	26.96	0.00	0.00	4.53	26.96	0.00	0.00	31.89	5.67	0.309	0.000	24	0
31/08/20	15.84	6.28	6.39	4.27	26.77	0.00	0.00	4.49	26.76	0.00	0.00	32.07	6.28	0.335	0.000	24	0
01/09/20	15.48	5.26	5.31	4.28	25.91	0.00	0.00	3.31	25.90	0.00	0.00	29.57	5.26	0.264	0.000	24	0
02/09/20	15.59	6.40	6.44	4.28	23.75	0.00	0.00	4.04	23.74	0.00	0.00	28.84	6.40	0.303	0.000	24	0
03/09/20	15.48	6.33	6.41	4.28	25.70	0.00	0.00	5.79	25.69	0.00	0.00	30.78	6.33	0.326	0.000	24	0
04/09/20	15.63	6.36	6.44	4.28	25.76	0.00	0.00	5.76	25.75	0.00	0.00	30.54	6.36	0.325	0.000	24	0
05/09/20	15.59	6.81	6.91	4.28	26.23	0.00	0.00	4.71	26.23	0.00	0.00	30.36	6.81	0.351	0.000	24	0
06/09/20	15.30	7.71	7.83	4.27	25.41	0.00	0.00	4.07	25.41	0.00	0.00	31.89	7.71	0.403	0.000	24	0
07/09/20	15.13	5.70	5.74	4.26	24.90	0.00	0.00	3.41	24.89	0.00	0.00	31.23	5.70	0.288	0.000	24	0
08/09/20	15.67	6.16	6.23	4.25	23.73	0.00	0.00	3.88	23.72	0.00	0.00	32.94	6.16	0.318	0.000	24	0
09/09/20	15.26	6.80	6.89	4.25	23.12	0.00	0.00	3.71	23.11	0.00	0.00	33.14	6.80	0.347	0.000	24	0
10/09/20	15.79	6.73	6.81	4.25	22.56	0.00	0.00	3.49	22.56	0.00	0.00	33.23	6.73	0.342	0.000	24	0
11/09/20	15.77	6.30	6.37	4.25	22.04	0.00	0.00	3.57	22.03	0.00	0.00	32.73	6.30	0.310	0.000	24	0
12/09/20	15.05	7.26	7.37	4.26	21.85	0.00	0.00	3.56	21.84	0.00	0.00	32.20	7.26	0.355	0.000	24	0
13/09/20	14.00	8.54	8.64	4.26	21.53	0.00	0.00	3.44	21.52	0.00	0.00	32.47	8.54	0.418	0.000	24	0
14/09/20	14.10	7.27	7.32	4.25	20.51	0.00	0.00	3.28	20.50	0.00	0.00	28.59	7.27	0.323	0.000	24	0
15/09/20	14.47	8.53	8.60	4.25	19.52	0.00	0.00	3.07	19.51	0.00	0.00	28.95	8.53	0.371	0.000	24	0
Итого:		155.37	157.19			0.00	0.00			0.00	0.00		155.37	7.785	0.000	576	0
Средние:	15.46			4.23	24.70			4.16	24.69			30.76					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	246.96	249.95	0.00	0.00	0.00	0.00	246.96	13.892	0.000	1282	1609
15/09/20 24:00	402.33	407.14	0.00	0.00	0.00	0.00	402.33	21.677	0.000	1858	1609
Итого:	155.37	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	155.37	7.785	0.000	576	0

Период нормальной работы 576ч
 Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3649ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент:ООО "УО ЭЭК-7"
Адрес:Малая Садовая, 10 в 3
Теплоучетчик ВКТ-7 сет.№ 001
Договорные расходы:
М сет.вода=_____т.сут Мгво=_____т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерения:
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00261902 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=3 ТЗ=0 КС=0x2517 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	15.54	6.308	16.400	4.18	126.81	0.000	0.000	1.74	128.73	6.308	10.3184	10.3184	24	0
24/08/20	15.90	5.558	15.640	4.17	127.02	0.000	0.000	1.77	128.88	5.558	10.2827	10.2827	24	0
25/08/20	149.87	5.226	15.290	3.65	125.56	0.000	0.000	1.54	124.31	5.226	10.2341	10.2341	24	0
26/08/20	151.79	6.248	16.330	4.17	125.80	0.000	0.000	1.58	125.99	6.248	10.2921	10.2921	24	0
27/08/20	155.07	5.412	15.490	4.16	126.14	0.000	0.000	1.61	128.93	5.412	10.2705	10.2705	24	0
28/08/20	155.70	6.189	16.280	4.19	126.34	0.000	0.000	1.62	129.36	6.189	10.3130	10.3130	24	0
29/08/20	156.17	5.794	15.880	4.22	126.34	0.000	0.000	1.60	129.83	5.794	10.2962	10.2962	24	0
30/08/20	156.14	5.863	15.950	4.23	126.32	0.000	0.000	1.58	129.82	5.863	10.2994	10.2994	24	0
31/08/20	156.40	6.403	16.500	4.21	126.32	0.000	0.000	1.58	130.08	6.403	10.3284	10.3284	24	0
01/09/20	152.97	5.359	15.430	4.23	125.80	0.000	0.000	1.50	127.17	5.359	10.2565	10.2565	24	0
02/09/20	150.69	6.252	16.330	4.23	125.70	0.000	0.000	1.49	124.99	6.252	10.2852	10.2852	24	0
03/09/20	154.16	6.360	16.450	4.23	125.66	0.000	0.000	1.49	126.50	6.360	10.3120	10.3120	24	0
04/09/20	154.13	6.323	16.410	4.23	125.97	0.000	0.000	1.52	128.16	6.323	10.3104	10.3104	24	0
05/09/20	154.28	6.914	17.010	4.22	125.93	0.000	0.000	1.49	128.35	6.914	10.3403	10.3403	24	0
06/09/20	155.15	7.736	17.850	4.22	125.43	0.000	0.000	1.42	129.72	7.736	10.3871	10.3871	24	0
07/09/20	153.50	5.860	15.940	4.21	125.07	0.000	0.000	1.38	128.43	5.860	10.2835	10.2835	24	0
08/09/20	154.24	6.240	16.330	4.20	124.78	0.000	0.000	1.35	129.46	6.240	10.3069	10.3069	24	0
09/09/20	153.96	6.894	16.990	4.20	124.73	0.000	0.000	1.34	129.23	6.894	10.3372	10.3372	24	0
10/09/20	153.44	6.809	16.900	4.20	124.34	0.000	0.000	1.30	129.10	6.809	10.3295	10.3295	24	0
11/09/20	152.34	6.416	16.500	4.20	123.80	0.000	0.000	1.25	128.54	6.416	10.3033	10.3033	24	0
12/09/20	151.94	7.366	17.460	4.20	123.58	0.000	0.000	1.23	128.36	7.366	10.3452	10.3452	24	0
13/09/20	152.14	8.488	18.600	4.20	123.23	0.000	0.000	1.21	128.91	8.488	10.3994	10.3994	24	0
14/09/20	147.41	7.144	17.220	4.20	122.64	0.000	0.000	1.16	124.77	7.144	10.3025	10.3025	24	0
15/09/20	146.86	8.572	18.660	4.20	122.13	0.000	0.000	1.14	124.73	8.572	10.3582	10.3582	24	0
16/09/20	151.07	13.995	14.170	4.21	144.33	6.213	16.272	3.07	6.74	7.782	10.3997	10.3501	24	0
17/09/20	159.45	16.305	16.570	4.44	149.21	11.814	11.965	4.40	10.24	4.491	10.3650	10.2443	24	0
18/09/20	159.95	17.209	17.500	4.48	149.48	12.315	12.459	4.44	10.47	4.894	10.3974	10.2667	24	0
19/09/20	160.86	17.518	17.820	4.46	150.35	13.097	13.256	4.41	10.51	4.421	10.3840	10.2472	24	0
20/09/20	160.78	18.028	18.340	4.35	150.54	12.906	13.064	4.30	10.24	5.122	10.4171	10.2854	24	0
21/09/20	161.28	16.839	17.130	4.35	150.56	11.991	12.144	4.31	10.72	4.848	10.4006	10.2722	24	0
22/09/20	161.35	15.632	15.900	4.35	150.46	11.346	11.492	4.31	10.89	4.286	10.3645	10.2405	24	0
Итого:		271.260	275.271			79.692	80.652			191.578	10.2203	9.3984	744	0
Средние:	154.66			4.22	130.65			2.06	124.00					

Дата	M1	V1	M2	V2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	260.382	264.590	0.060	0.060	260.322	13.9042	13.9025	2891	0
22/09/20 24:00	531.642	539.860	79.742	80.712	451.900	24.1245	23.3009	3635	0
Итого:	271.260	275.270	79.692	80.652	191.578	10.2203	9.3984	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3649ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____