

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЖЭК-7"
Адрес: Малая Саловая, 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 147
Договорные расходи:
M сит. вода = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: ХРС по V З
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00212930 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 фТ=1 Т3=2 КС=0хЕ241 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	BNP	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	18.61	13.41	13.63	4.30	25.58	0.00	0.00	3.60	25.57	0.00	0.00	33.03	13.41	0.720	0.000	24	0
24/08/20	19.04	13.38	13.61	4.30	25.68	0.00	0.00	3.60	25.68	0.00	0.00	33.36	13.38	0.723	0.000	24	0
25/08/20	19.06	12.96	13.10	4.30	25.10	0.00	0.00	3.60	25.09	0.00	0.00	24.50	12.96	0.578	0.000	24	0
26/08/20	15.06	12.70	12.86	4.30	24.73	0.00	0.00	3.60	24.72	0.00	0.00	30.33	12.70	0.637	0.000	24	0
27/08/20	18.55	12.40	12.61	4.30	24.58	0.00	0.00	3.60	24.57	0.00	0.00	33.97	12.40	0.665	0.000	24	0
28/08/20	19.10	12.67	12.87	4.30	24.88	0.00	0.00	3.60	24.87	0.00	0.00	34.22	12.67	0.686	0.000	24	0
29/08/20	19.01	10.70	10.85	4.30	24.90	0.00	0.00	3.60	24.89	0.00	0.00	34.11	10.70	0.578	0.000	24	0
30/08/20	16.02	13.92	14.16	4.30	24.81	0.00	0.00	3.60	24.81	0.00	0.00	35.48	13.92	0.771	0.000	24	0
31/08/20	19.96	14.76	15.01	4.30	24.86	0.00	0.00	3.60	24.86	0.00	0.00	35.10	14.76	0.812	0.000	24	0
01/09/20	17.57	13.26	13.44	4.30	24.95	0.00	0.00	3.60	24.94	0.00	0.00	32.62	13.26	0.697	0.000	24	0
02/09/20	19.35	12.65	12.82	4.30	24.66	0.00	0.00	3.60	24.65	0.00	0.00	29.69	12.65	0.624	0.000	24	0
03/09/20	18.00	13.15	13.35	4.30	24.69	0.00	0.00	3.60	24.68	0.00	0.00	33.31	13.15	0.698	0.000	24	0
04/09/20	17.30	13.87	14.10	4.30	25.04	0.00	0.00	3.60	25.04	0.00	0.00	32.26	13.87	0.724	0.000	24	0
05/09/20	17.16	13.13	13.35	4.30	24.71	0.00	0.00	3.60	24.71	0.00	0.00	32.45	13.13	0.685	0.000	24	0
06/09/20	17.93	14.67	14.92	4.30	24.03	0.00	0.00	3.60	24.03	0.00	0.00	33.90	14.67	0.778	0.000	24	0
07/09/20	17.74	13.68	13.90	4.30	23.77	0.00	0.00	3.60	23.77	0.00	0.00	33.97	13.68	0.719	0.000	24	0
08/09/20	18.18	13.57	13.78	4.30	23.45	0.00	0.00	3.60	23.45	0.00	0.00	34.73	13.57	0.723	0.000	24	0
09/09/20	17.71	13.85	14.07	4.30	23.26	0.00	0.00	3.60	23.26	0.00	0.00	34.45	13.85	0.731	0.000	24	0
10/09/20	16.68	11.35	11.51	4.30	22.85	0.00	0.00	3.60	22.84	0.00	0.00	33.83	11.35	0.587	0.000	24	0
11/09/20	16.15	13.48	13.69	4.30	22.32	0.00	0.00	3.60	22.31	0.00	0.00	33.83	13.48	0.688	0.000	24	0
12/09/20	15.66	15.44	15.64	4.30	22.27	0.00	0.00	3.60	22.26	0.00	0.00	33.39	15.44	0.781	0.000	24	0
13/09/20	15.75	18.69	18.96	4.30	22.00	0.00	0.00	3.60	22.00	0.00	0.00	33.75	18.69	0.946	0.000	24	0
14/09/20	14.94	13.67	13.84	4.30	21.58	0.00	0.00	3.60	21.58	0.00	0.00	28.36	13.67	0.615	0.000	24	0
15/09/20	15.70	15.60	15.80	4.30	21.24	0.00	0.00	3.60	21.24	0.00	0.00	29.46	15.60	0.713	0.000	24	0
16/09/20	15.10	121.69	123.34	4.30	145.86	103.71	104.76	3.60	126.71	0.10	0.10	7.24	17.98	1.614	0.002	24	0
17/09/20	15.64	264.90	269.33	4.30	151.72	251.33	254.52	3.60	151.70	0.00	0.00	7.92	19.57	2.734	0.000	24	0
18/09/20	16.32	279.49	284.25	4.30	152.55	267.99	271.52	3.60	152.55	0.00	0.00	7.77	11.50	2.719	0.000	24	0
19/09/20	16.06	288.71	293.76	4.30	153.23	275.97	279.70	3.60	153.23	0.00	0.00	7.83	12.74	2.877	0.000	24	0
20/09/20	16.99	290.65	295.73	4.30	153.20	276.64	280.35	3.60	153.19	0.00	0.00	7.79	14.01	2.939	0.000	24	0
21/09/20	16.55	299.95	305.26	4.30	153.55	287.29	291.20	3.60	153.53	0.00	0.00	8.00	12.66	3.017	0.000	24	0
22/09/20	16.62	305.24	310.67	4.30	153.48	293.15	297.13	3.60	153.44	0.00	0.00	8.14	12.09	3.072	0.000	24	0
Итого:		2177.59	2214.21			1756.08	1779.18			0.10	0.10		421.51	35.851	0.002	744	0
Средние:	157.36			4.30	30.30			3.60	29.68			127.05					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	BNP	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	233.76	237.63	0.00	0.00	0.00	0.00	233.76	12.746	0.000	468	0
22/09/20 24:00	2411.35	2451.84	1756.08	1779.18	0.10	0.10	655.27	48.597	0.002	1212	0
Итого:	2177.59	2214.21	1756.08	1779.18	0.10	0.10	421.51	35.851	0.002	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1226ч

Представитель абонента: _____ Представитель теплоснабж. организации: _____

ЖЭК - 7, ул. Малая Саловая, 2

V гв = 421,510 м3. Q гвс = 26,892 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
Слив = 421,510 м3. Q гвс = 26,892 Гкал.

Q потреб. = 35,851 Гкал.
Q отопл. = 8,959 Гкал.

Итого:

Слив = 421,510 м3. Q гвс = 26,892 Гкал.
Q потреб. = 35,851 Гкал.
Q отопл. = 8,959 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал.	м3.	Гкал.	Гкал.	
	По прибору	8,959	421,510	26,892		35,851
00000	Население	8,959	335,952	21,434		30,393
4994	ООО УО Первомайский ЖЭК-7 СОН			85,558	5,459	5,459
	Всего:	8,959	421,510	26,892		35,851
	отопление п гвс	8,959	421,510	26,892		35,851

Гкал/1м3= 0,0638

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЖЭК-7"
Адрес: Малая Садовая, 2
Тепловычислитель ВКТ-7 с/г. N 147
Договорные расходи:
M с/г. воды = _____ т. с/г. Игво = _____ т. с/г.
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХВС по V 3
Пределы измерений:
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00212930 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0хЕ241 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	14.15	0.00	16.70	24	0
24/08/20	14.23	0.00	16.70	24	0
25/08/20	10.21	0.00	14.90	24	0
26/08/20	12.70	0.00	14.40	24	0
27/08/20	12.88	0.00	16.40	24	0
28/08/20	13.12	0.00	22.40	24	0
29/08/20	11.01	0.00	15.70	24	0
30/08/20	14.60	0.00	24.60	24	0
31/08/20	15.45	0.00	17.80	24	0
01/09/20	13.78	0.00	21.60	24	0
02/09/20	12.54	0.00	15.80	24	0
03/09/20	13.69	0.00	17.40	24	0
04/09/20	14.42	0.00	17.30	24	0
05/09/20	13.72	0.00	16.30	24	0
06/09/20	15.32	0.00	18.80	24	0
07/09/20	14.24	0.00	26.60	24	0
08/09/20	14.10	0.00	36.60	24	0
09/09/20	14.42	0.00	22.20	24	0
10/09/20	11.51	0.00	17.10	24	0
11/09/20	14.04	0.00	17.30	24	0
12/09/20	16.16	0.00	17.10	24	0
13/09/20	19.54	0.00	20.50	24	0
14/09/20	13.95	0.00	14.80	24	0
15/09/20	16.44	0.00	16.40	24	0
16/09/20	17.97	0.00	15.40	24	0
17/09/20	14.43	0.00	19.40	24	0
18/09/20	11.88	0.00	22.10	24	0
19/09/20	13.01	0.00	25.50	24	0
20/09/20	14.01	0.00	30.00	24	0
21/09/20	12.26	0.00	21.30	24	0
22/09/20	11.88	0.00	16.80	24	0
Итого:	1431.66	0.00	677.80	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	242.12	0.00	346.00	468	0
22/09/20 24:00	673.78	0.00	1023.80	1212	0
Итого:	431.66	0.00	677.80	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1226ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____