

ул. Малая Садовая, 6

Узел 1:

по среднему с 23.08.2020 по 22.09.2020:

Период	Q, отоплен., Гкал	Часы	м3
Октябрь 2019	43,001	720	140,751
Ноябрь 2019	49,043	744	83,848
Апрель 2020	41,565	744	292,439
Итого:	133,609	2208	517,038

Q, отопл.сред.час., Гкал = 0,061 Гкал.
 Q, отопление за 152 час, Гкал = 9,272 Гкал.
 V гвс за 744 час, м3 = 174,096 м3/мес.
 Q, ГВС за 744 час, Гкал = 11,995 Гкал.
 Q, потреб. за 744 час, Гкал = 21,267 Гкал.

Узел 2:

V г = 203,220 м3. Q гвс = 14,002 Гкал.
 реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
 Слив = 203,220 м3. Q гвс = 14,002 Гкал.
 Q потреб. = 18,301 Гкал.
 Q отопл. = 4,299 Гкал.

Узел 3:

V г = 259,900 м3. Q гвс = 17,907 Гкал.
 реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
 Слив = 259,900 м3. Q гвс = 17,907 Гкал.
 Q потреб. = 19,561 Гкал.
 Q отопл. = 1,654 Гкал.

Итого :

Слив = 637,216 м3. Q гвс = 43,904 Гкал.
 Q потреб. = 59,129 Гкал.
 Q отопл. = 15,225 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб. Гкал.
		Гкал.	м3.	Гкал.	Гкал.	
По прибору		15,225	637,216	43,904		59,129
00000	Население	15,225	468,102	32,252		47,477
4994	ООО УО Первомайский ЖЭК-7 СОН		169,114	11,652		11,652
	Всего!	15,225	637,216	43,904		59,129
	отопление и гвс	15,225	637,216	43,904		59,129

Гкал/1м3= 0,0683

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-12/09/20г.

Абонент: 000 УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N: _____
 Адрес: Малая Садовая, 6 в 1 Тип расходомера: _____
 Теплоучителитель ВКТ-7 сэт. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
 M сев. вода = _____ т.сут M вост. = _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
 tка = 5.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00238853 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЭ=2 КС=0x33FD ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	БНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	156.73	5.70	5.78	4.17	123.84	0.00	0.00	3.98	123.84	0.00	0.00	132.89	5.70	0.294	0.000	24	0
24/08/20	156.77	4.83	4.86	4.17	123.82	0.00	0.00	3.98	123.81	0.00	0.00	132.95	4.83	0.250	0.000	24	0
25/08/20	148.74	5.70	5.74	3.64	123.36	0.00	0.00	3.64	123.34	0.00	0.00	125.38	5.70	0.250	0.000	24	0
26/08/20	153.46	6.62	6.69	4.16	123.04	0.00	0.00	3.76	123.04	0.00	0.00	130.42	6.62	0.321	0.000	24	0
27/08/20	156.75	6.07	6.13	4.16	123.05	0.00	0.00	3.93	123.03	0.00	0.00	133.70	6.07	0.314	0.000	24	0
28/08/20	156.93	5.54	5.61	4.17	123.19	0.00	0.00	3.97	123.18	0.00	0.00	133.74	5.54	0.288	0.000	24	0
29/08/20	158.34	6.27	6.35	4.21	123.19	0.00	0.00	4.01	123.18	0.00	0.00	135.15	6.27	0.336	0.000	24	0
30/08/20	158.70	7.81	7.94	4.22	123.10	0.00	0.00	4.03	123.09	0.00	0.00	135.60	7.81	0.420	0.000	24	0
31/08/20	157.98	6.00	6.08	4.22	123.29	0.00	0.00	4.07	123.29	0.00	0.00	134.69	6.00	0.317	0.000	24	0
01/09/20	155.49	6.35	6.44	4.22	123.23	0.00	0.00	4.08	123.23	0.00	0.00	132.26	6.35	0.316	0.000	24	0
02/09/20	152.71	7.73	7.82	4.23	122.99	0.00	0.00	4.08	122.99	0.00	0.00	129.72	7.73	0.369	0.000	24	0
03/09/20	155.96	6.63	6.73	4.22	122.88	0.00	0.00	3.99	122.85	0.00	0.00	133.08	6.63	0.335	0.000	24	0
04/09/20	155.10	5.92	5.98	4.23	123.46	0.00	0.00	3.99	123.45	0.00	0.00	131.64	5.92	0.299	0.000	24	0
05/09/20	154.61	6.80	6.86	4.21	123.27	0.00	0.00	3.98	123.25	0.00	0.00	131.34	6.80	0.339	0.000	24	0
06/09/20	156.67	7.55	7.63	4.21	122.74	0.00	0.00	3.98	122.72	0.00	0.00	133.93	7.55	0.387	0.000	24	0
07/09/20	155.73	6.97	7.07	4.20	122.46	0.00	0.00	3.99	122.45	0.00	0.00	133.27	6.97	0.351	0.000	24	0
08/09/20	155.68	6.28	6.35	4.20	122.39	0.00	0.00	3.99	122.39	0.00	0.00	133.29	6.28	0.319	0.000	24	0
09/09/20	155.94	6.63	6.70	4.18	122.27	0.00	0.00	3.98	122.25	0.00	0.00	133.67	6.63	0.337	0.000	24	0
10/09/20	155.77	6.50	6.59	4.19	122.00	0.00	0.00	3.98	121.99	0.00	0.00	133.77	6.50	0.331	0.000	24	0
11/09/20	153.93	7.01	7.10	4.18	121.63	0.00	0.00	3.96	121.62	0.00	0.00	132.30	7.01	0.341	0.000	24	0
12/09/20	153.89	6.24	6.33	4.21	121.43	0.00	0.00	3.98	121.42	0.00	0.00	132.46	6.24	0.303	0.000	24	0

Итого: | | 135.15 | 136.78 | | | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 | 0.00 | | 135.15 | 6.817 | 0.000 | 504 | 0 |

Средние: | 55.51 | | | 4.17 | 122.88 | | | 3.96 | 122.87 | | | 132.63 | | | | | |

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	БНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	21961.17	22313.00	20769.80	21081.69	0.03	0.03	1191.37	276.408	0.001	5405	1229
12/09/20 24:00	22096.32	22449.78	20769.80	21081.69	0.03	0.03	1326.52	283.225	0.001	5909	1229
Итого:	135.15	136.78	0.00	0.00	0.00	0.00	135.15	6.817	0.000	504	0

Период нормальной работы 504ч
 Период отсутствия сч.тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 7388ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-12/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ЖЭК-7 Договор N: _____
 Адрес: Малая Садовая, 6 в 1 Тип расколовмера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходи: G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
 M сэт. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
 Тхв = 5.00 °С

Заводской номер 00238853 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ВД 1 ТЗ=0 КС=0х33FD ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР		ВСС	
	м3	м3	ч	ч	ч	ч
23/08/20	5.77	0.00	24	0		
24/08/20	4.85	0.00	24	0		
25/08/20	4.67	0.00	24	0		
26/08/20	6.32	0.00	24	0		
27/08/20	6.08	0.00	24	0		
28/08/20	5.56	0.00	24	0		
29/08/20	6.28	0.00	24	0		
30/08/20	7.87	0.00	24	0		
31/08/20	6.05	0.00	24	0		
01/09/20	6.39	0.00	24	0		
02/09/20	7.38	0.00	24	0		
03/09/20	6.63	0.00	24	0		
04/09/20	5.90	0.00	24	0		
05/09/20	6.88	0.00	24	0		
06/09/20	7.56	0.00	24	0		
07/09/20	7.03	0.00	24	0		
08/09/20	6.31	0.00	24	0		
09/09/20	6.65	0.00	24	0		
10/09/20	6.51	0.00	24	0		
11/09/20	7.06	0.00	24	0		
12/09/20	6.23	0.00	24	0		
Итого:	133.98	0.00	504	0		
Средние:						

Дата	V1	V2	ВНР		ВСС	
	м3	м3	ч	ч	ч	ч
22/08/20 24:00	3367.78	2116.98	6634	0		
12/09/20 24:00	3501.76	2116.98	7138	0		
Итого:	133.98	0.00	504	0		

Период нормальной работы 504ч
 Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 7388ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент:ООО УО Первомайский ЖЭК-7
Адрес:Малая Саловая, 6 в 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сев. N 001
Договорные раскнды:
М сет. воды= _____ т.сут Мгво= _____ т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00238842 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0ЖВА45 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	153.56	7.41	7.52	4.23	123.24	0.00	0.00	4.28	123.25	0.00	0.00	30.32	7.41	0.360	0.000	24	0
24/08/20	153.54	6.63	6.69	4.23	123.31	0.00	0.00	4.28	123.31	0.00	0.00	30.23	6.63	0.322	0.000	24	0
25/08/20	145.68	6.84	6.90	3.69	122.91	0.00	0.00	3.75	122.91	0.00	0.00	22.77	6.84	0.277	0.000	24	0
26/08/20	150.07	7.95	8.02	4.21	122.85	0.00	0.00	4.27	122.85	0.00	0.00	27.22	7.95	0.357	0.000	24	0
27/08/20	153.32	6.50	6.59	4.21	123.26	0.00	0.00	4.26	123.26	0.00	0.00	30.06	6.50	0.313	0.000	24	0
28/08/20	152.63	6.61	6.66	4.24	123.57	0.00	0.00	4.29	123.57	0.00	0.00	29.06	6.61	0.315	0.000	24	0
29/08/20	154.74	7.42	7.55	4.27	123.78	0.00	0.00	4.31	123.78	0.00	0.00	30.96	7.42	0.370	0.000	24	0
30/08/20	155.81	8.43	8.53	4.28	123.93	0.00	0.00	4.33	123.92	0.00	0.00	31.88	8.43	0.429	0.000	24	0
31/08/20	153.78	6.29	6.34	4.27	124.33	0.00	0.00	4.31	124.33	0.00	0.00	29.45	6.29	0.304	0.000	24	0
01/09/20	151.17	5.10	5.12	4.28	123.96	0.00	0.00	4.33	123.96	0.00	0.00	27.21	5.10	0.235	0.000	24	0
02/09/20	148.63	7.57	7.66	4.28	123.56	0.00	0.00	4.33	123.56	0.00	0.00	25.07	7.57	0.329	0.000	24	0
03/09/20	152.57	6.36	6.41	4.28	123.62	0.00	0.00	4.33	123.61	0.00	0.00	28.95	6.36	0.300	0.000	24	0
04/09/20	151.57	6.13	6.19	4.28	123.92	0.00	0.00	4.32	123.91	0.00	0.00	27.65	6.13	0.287	0.000	24	0
05/09/20	151.39	5.56	5.60	4.28	123.48	0.00	0.00	4.33	123.47	0.00	0.00	27.91	5.56	0.258	0.000	24	0
06/09/20	152.05	7.37	7.45	4.27	123.18	0.00	0.00	4.31	123.17	0.00	0.00	28.87	7.37	0.346	0.000	24	0
07/09/20	153.02	7.15	7.22	4.26	122.87	0.00	0.00	4.30	122.86	0.00	0.00	30.15	7.15	0.343	0.000	24	0
08/09/20	152.17	7.33	7.41	4.25	121.81	0.00	0.00	4.29	121.81	0.00	0.00	30.36	7.33	0.345	0.000	24	0
09/09/20	152.31	6.13	6.18	4.25	121.06	0.00	0.00	4.29	121.06	0.00	0.00	31.25	6.13	0.288	0.000	24	0
10/09/20	152.38	8.73	8.86	4.25	120.37	0.00	0.00	4.29	120.37	0.00	0.00	32.01	8.73	0.413	0.000	24	0
11/09/20	150.76	6.03	6.10	4.25	119.71	0.00	0.00	4.29	119.71	0.00	0.00	31.05	6.03	0.276	0.000	24	0
12/09/20	150.53	7.02	7.07	4.25	119.49	0.00	0.00	4.30	119.49	0.00	0.00	31.04	7.02	0.318	0.000	24	0
13/09/20	150.60	8.49	8.59	4.26	119.17	0.00	0.00	4.30	119.17	0.00	0.00	31.43	8.49	0.387	0.000	24	0
14/09/20	145.48	8.02	8.07	4.25	118.99	0.00	0.00	4.29	118.99	0.00	0.00	26.49	8.02	0.323	0.000	24	0
15/09/20	146.11	7.32	7.37	4.25	118.73	0.00	0.00	4.30	118.73	0.00	0.00	27.38	7.32	0.301	0.000	24	0
16/09/20	152.57	59.79	60.54	4.40	143.82	53.36	153.84	4.20	132.16	0.00	0.00	8.75	6.43	0.772	0.000	24	0
17/09/20	159.59	117.68	119.62	4.77	149.32	112.28	113.59	4.29	149.27	0.00	0.00	10.27	5.40	1.448	0.000	24	0
18/09/20	160.24	123.30	125.38	4.82	149.13	117.72	119.08	4.32	149.11	0.00	0.00	11.11	5.58	1.617	0.000	24	0
19/09/20	161.00	126.17	128.33	4.80	149.52	121.49	122.93	4.28	149.51	0.00	0.00	11.48	4.68	1.652	0.000	24	0
20/09/20	160.93	126.12	128.28	4.70	149.55	120.52	121.95	4.18	149.53	0.00	0.00	11.38	5.60	1.683	0.000	24	0
21/09/20	161.49	127.38	129.56	4.71	149.55	123.83	125.34	4.19	149.54	0.00	0.00	11.94	3.55	1.715	0.000	24	0
22/09/20	161.56	127.27	129.55	4.71	150.10	123.68	125.18	4.20	150.06	0.00	0.00	11.46	3.59	1.618	0.000	24	0
Итого:		976.10	991.36			772.88	781.91			0.00	0.00		203.22	18.301	0.000	1744	0
Средние:	153.26			4.33	128.26			4.26	127.87			25.00					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3					
22/08/20 24:00	22367.71	122772.49	20647.78	20879.91	0.00	0.00	1719.93	383.456	0.000	6630	4
22/09/20 24:00	23343.81	123763.85	21420.66	21661.82	0.00	0.00	1923.15	401.757	0.000	7374	4
Итого:	976.10	991.36	772.88	781.91	0.00	0.00	203.22	18.301	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7388ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ЖК-7

Адрес: Малая Саломая, 6 в 2

Теплоучетчик ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгис = _____ т.сут

Tх = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч

Заводской номер 00238842

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ВД 1 ТЭ=0 КС=СкВА45 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
23/08/20	7.39	0.00	24	0
24/08/20	6.54	0.00	24	0
25/08/20	5.04	0.00	24	0
26/08/20	7.31	0.00	24	0
27/08/20	6.42	0.00	24	0
28/08/20	6.43	0.00	24	0
29/08/20	7.43	0.00	24	0
30/08/20	8.43	0.00	24	0
31/08/20	6.18	0.00	24	0
01/09/20	4.82	0.00	24	0
02/09/20	7.02	0.00	24	0
03/09/20	6.16	0.00	24	0
04/09/20	5.82	0.00	24	0
05/09/20	5.42	0.00	24	0
06/09/20	7.33	0.00	24	0
07/09/20	7.03	0.00	24	0
08/09/20	7.15	0.00	24	0
09/09/20	5.92	0.00	24	0
10/09/20	8.70	0.00	24	0
11/09/20	5.84	0.00	24	0
12/09/20	6.88	0.00	24	0
13/09/20	8.50	0.00	24	0
14/09/20	7.66	0.00	24	0
15/09/20	7.05	0.00	24	0
16/09/20	11.60	6.43	24	0
17/09/20	15.57	11.09	24	0
18/09/20	15.69	11.90	24	0
19/09/20	15.69	11.47	24	0
20/09/20	15.63	11.14	24	0
21/09/20	15.55	13.04	24	0
22/09/20	15.32	12.39	24	0
Итого:	267.52	77.46	744	0
Средние:				

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	3347.15	1983.97	6634	0
22/09/20 24:00	3614.67	2061.43	7378	0
Итого:	267.52	77.46	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7388ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ЖЭК-7
Адрес: Малая Садовая, 6 в 3
Тепловычислитель ВКТ-7 с/т. № 001
Договорные раскоды:
М с/т. воды = _____ т. с/т. Мгвс = _____ т. с/т.
Тхв = 5.00 °C

Договор №: _____
Тип расходомера: ХВС по V 3
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00236372

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 #T=1 T3=2 KC=0x1C69 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	17.89	7.95	8.03	4.26	24.34	0.00	0.00	4.23	24.31	0.00	0.00	23.55	7.98	0.339	0.000	24	0
24/08/20	146.56	7.70	7.78	4.26	24.45	0.00	0.00	4.23	24.42	0.00	0.00	22.11	7.70	0.319	0.000	24	0
25/08/20	143.12	9.09	9.17	3.73	24.11	0.00	0.00	3.79	24.08	0.00	0.00	19.01	9.09	0.343	0.000	24	0
26/08/20	144.86	8.05	8.13	4.25	23.93	0.00	0.00	4.22	23.90	0.00	0.00	20.93	8.05	0.321	0.000	24	0
27/08/20	147.50	8.01	8.10	4.24	23.75	0.00	0.00	4.21	23.72	0.00	0.00	23.75	8.01	0.340	0.000	24	0
28/08/20	147.53	7.62	7.70	4.27	23.09	0.00	0.00	4.23	23.06	0.00	0.00	24.44	7.62	0.325	0.000	24	0
29/08/20	148.34	9.94	10.02	4.30	22.89	0.00	0.00	4.26	22.87	0.00	0.00	25.45	9.94	0.430	0.000	24	0
30/08/20	149.46	9.81	9.91	4.32	22.55	0.00	0.00	4.28	22.53	0.00	0.00	26.91	9.81	0.438	0.000	24	0
31/08/20	147.24	8.25	8.30	4.30	22.46	0.00	0.00	4.27	22.44	0.00	0.00	24.78	8.25	0.349	0.000	24	0
01/09/20	144.82	7.44	7.49	4.32	22.30	0.00	0.00	4.28	22.27	0.00	0.00	22.52	7.44	0.296	0.000	24	0
02/09/20	143.47	7.87	7.92	4.31	21.80	0.00	0.00	4.28	21.77	0.00	0.00	21.67	7.87	0.303	0.000	24	0
03/09/20	145.56	8.74	8.79	4.31	21.81	0.00	0.00	4.27	21.78	0.00	0.00	23.77	8.74	0.353	0.000	24	0
04/09/20	146.25	9.22	9.29	4.32	22.17	0.00	0.00	4.28	22.15	0.00	0.00	24.08	9.22	0.380	0.000	24	0
05/09/20	145.78	7.55	7.59	4.31	21.69	0.00	0.00	4.28	21.66	0.00	0.00	24.09	7.55	0.309	0.000	24	0
06/09/20	146.87	8.23	8.31	4.30	21.13	0.00	0.00	4.27	21.10	0.00	0.00	25.74	8.23	0.349	0.000	24	0
07/09/20	146.39	9.76	9.84	4.29	20.87	0.00	0.00	4.26	20.85	0.00	0.00	25.52	9.76	0.403	0.000	24	0
08/09/20	145.35	7.20	7.26	4.28	20.66	0.00	0.00	4.24	20.63	0.00	0.00	24.69	7.20	0.289	0.000	24	0
09/09/20	146.49	9.18	9.27	4.29	20.49	0.00	0.00	4.25	20.46	0.00	0.00	26.00	9.18	0.383	0.000	24	0
10/09/20	145.71	8.95	9.02	4.29	20.12	0.00	0.00	4.25	20.09	0.00	0.00	25.59	8.95	0.363	0.000	24	0
11/09/20	145.54	10.16	10.26	4.29	19.68	0.00	0.00	4.26	19.66	0.00	0.00	25.86	10.16	0.411	0.000	24	0
12/09/20	144.42	9.55	9.60	4.29	19.55	0.00	0.00	4.25	19.52	0.00	0.00	24.87	9.55	0.378	0.000	24	0
13/09/20	145.25	8.39	8.46	4.29	19.21	0.00	0.00	4.26	19.18	0.00	0.00	26.04	8.39	0.338	0.000	24	0
14/09/20	142.54	9.03	9.09	4.28	19.03	0.00	0.00	4.24	19.00	0.00	0.00	23.51	9.03	0.339	0.000	24	0
15/09/20	140.83	9.00	9.05	4.28	18.79	0.00	0.00	4.25	18.76	0.00	0.00	22.04	9.00	0.321	0.000	24	0
16/09/20	151.66	81.73	82.77	4.41	16.40	73.77	74.54	4.16	16.32	0.00	0.00	5.26	7.96	0.759	0.000	24	0
17/09/20	158.76	176.96	179.95	4.76	15.20	168.67	170.75	4.29	15.23	0.00	0.00	6.26	8.29	1.501	0.000	24	0
18/09/20	159.43	187.53	190.67	4.80	15.06	178.30	180.64	4.32	15.06	0.00	0.00	6.37	9.23	1.641	0.000	24	0
19/09/20	160.20	198.81	202.49	4.77	15.03	191.55	193.85	4.29	15.01	0.00	0.00	7.17	7.26	1.776	0.000	24	0
20/09/20	160.16	203.48	207.28	4.67	15.68	195.72	197.93	4.20	15.65	0.00	0.00	7.48	7.76	1.892	0.000	24	0
21/09/20	160.73	204.36	208.35	4.68	15.37	198.26	200.51	4.20	15.34	0.00	0.00	7.36	6.10	1.798	0.000	24	0
22/09/20	160.82	203.46	207.54	4.68	15.67	196.85	199.05	4.21	15.61	0.00	0.00	7.15	6.61	1.775	0.000	24	0
Итого:		1463.02	1487.4			1203.12	1217.2			0.00	0.00		259.90	19.561	0.000	744	0
Средние:	148.69			4.35	28.56			4.23	28.11			20.12					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	36481.78	37213.47	34580.16	34951.99	0.04	0.04	1901.62	405.364	0.000	6631	3
22/09/20 24:00	37944.80	38700.91	35783.28	36169.26	0.04	0.04	2161.52	424.925	0.000	7375	3
Итого:	1463.02	1487.44	1203.12	1217.27	0.00	0.00	259.90	19.561	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7388ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ЖЭК-7
Адрес: Малая Садовая, 6 в 3
Тепловычислитель ЕКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. вода = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
tхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХЭС по V з
Пределы измерений:
G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.10 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00236372 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=1 КС=0x1C69 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	7.85	0.00	22.10	24	0
24/08/20	7.60	0.00	11.20	24	0
25/08/20	8.14	0.00	0.00	24	0
26/08/20	7.54	0.00	0.00	24	0
27/08/20	7.94	0.00	0.00	24	0
28/08/20	7.48	0.00	0.00	24	0
29/08/20	9.88	0.00	0.00	24	0
30/08/20	9.79	0.00	0.00	24	0
31/08/20	8.08	0.00	0.00	24	0
01/09/20	7.31	0.00	0.00	24	0
02/09/20	7.71	0.00	0.00	24	0
03/09/20	8.54	0.00	0.00	24	0
04/09/20	8.93	0.00	0.00	24	0
05/09/20	7.48	0.00	0.00	24	0
06/09/20	8.18	0.00	0.10	24	0
07/09/20	9.67	0.00	0.00	24	0
08/09/20	7.14	0.00	0.00	24	0
09/09/20	9.20	0.00	14.40	24	0
10/09/20	8.78	0.00	21.00	24	0
11/09/20	10.19	0.00	24.60	24	0
12/09/20	9.48	0.00	21.10	24	0
13/09/20	8.40	0.00	22.40	24	0
14/09/20	8.84	0.00	19.30	24	0
15/09/20	8.93	0.00	19.00	24	0
16/09/20	20.61	14.34	22.40	24	0
17/09/20	33.19	27.12	26.10	24	0
18/09/20	33.32	26.46	28.80	24	0
19/09/20	33.47	28.07	1.00	24	0
20/09/20	34.65	28.52	0.00	24	0
21/09/20	34.39	29.74	0.00	24	0
22/09/20	34.64	29.24	0.00	24	0
Итого:	427.35	183.49	253.50	744	0
Средняя:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	7256.93	5675.65	6623.80	6634	0
22/09/20 24:00	7684.28	5859.14	6877.30	7378	0
Итого:	427.35	183.49	253.50	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7368ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации