

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ЖЭК-7
Адрес: Малая Садовая, в в 1
Тепловычислитель БКТ-7 сэт. N 148
Договорные расходы:
M сэт. вода = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00213930 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0хА937 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	156.11	5.64	5.70	4.30	124.78	0.00	0.00	3.60	124.77	0.00	0.00	31.33	5.64	0.286	0.000	24	0
24/08/20	156.27	5.07	5.11	4.30	124.70	0.00	0.00	3.60	124.69	0.00	0.00	31.57	5.07	0.261	0.000	24	0
25/08/20	147.63	6.12	6.17	4.30	124.67	0.00	0.00	3.60	123.81	0.18	0.18	22.96	6.12	0.260	0.003	24	0
26/08/20	152.00	6.33	6.37	4.30	124.73	0.00	0.00	3.60	124.72	0.00	0.00	27.27	6.33	0.296	0.000	24	0
27/08/20	155.82	5.63	5.69	4.30	124.99	0.00	0.00	3.60	124.97	0.00	0.00	30.83	5.63	0.287	0.000	24	0
28/08/20	156.44	5.37	5.44	4.30	125.06	0.00	0.00	3.60	125.04	0.00	0.00	31.38	5.37	0.275	0.000	24	0
29/08/20	156.87	5.17	5.25	4.30	124.75	0.00	0.00	3.60	124.74	0.00	0.00	32.12	5.17	0.270	0.000	24	0
30/08/20	157.16	4.77	4.82	4.30	124.23	0.00	0.00	3.60	124.22	0.00	0.00	32.93	4.77	0.247	0.000	24	0
31/08/20	156.92	5.65	5.72	4.30	124.51	0.00	0.00	3.60	124.50	0.00	0.00	32.41	5.65	0.293	0.000	24	0
01/09/20	154.37	5.74	5.80	4.30	124.59	0.00	0.00	3.60	124.57	0.00	0.00	29.78	5.74	0.282	0.000	24	0
02/09/20	151.14	6.71	6.77	4.30	123.76	0.00	0.00	3.60	123.75	0.00	0.00	27.38	6.71	0.309	0.000	24	0
03/09/20	154.71	5.43	5.46	4.30	123.81	0.00	0.00	3.60	123.80	0.00	0.00	30.90	5.43	0.269	0.000	24	0
04/09/20	153.61	5.31	5.35	4.30	124.24	0.00	0.00	3.60	124.23	0.00	0.00	29.37	5.31	0.259	0.000	24	0
05/09/20	154.82	6.00	6.07	4.30	123.11	0.00	0.00	3.60	123.10	0.00	0.00	31.71	6.00	0.297	0.000	24	0
06/09/20	155.23	6.28	6.38	4.30	122.22	0.00	0.00	3.60	122.21	0.00	0.00	33.01	6.28	0.316	0.000	24	0
07/09/20	154.10	5.56	5.61	4.30	121.96	0.00	0.00	3.60	121.95	0.00	0.00	32.14	5.56	0.272	0.000	24	0
08/09/20	155.03	6.62	6.68	4.30	121.85	0.00	0.00	3.60	121.83	0.00	0.00	33.18	6.62	0.332	0.000	24	0
09/09/20	154.45	6.33	6.43	4.30	121.62	0.00	0.00	3.60	121.61	0.00	0.00	32.83	6.33	0.313	0.000	24	0
10/09/20	153.22	5.69	5.73	4.30	120.98	0.00	0.00	3.60	120.97	0.00	0.00	32.24	5.69	0.273	0.000	24	0
11/09/20	152.02	5.95	6.00	4.30	120.37	0.00	0.00	3.60	120.36	0.00	0.00	31.65	5.95	0.279	0.000	24	0
12/09/20	152.66	6.51	6.59	4.30	120.28	0.00	0.00	3.60	120.27	0.00	0.00	32.38	6.51	0.311	0.000	24	0
13/09/20	152.29	5.34	5.38	4.30	119.90	0.00	0.00	3.60	119.89	0.00	0.00	32.39	5.34	0.253	0.000	24	0
14/09/20	147.62	6.65	6.67	4.30	119.95	0.00	0.00	3.60	119.94	0.00	0.00	27.67	6.65	0.285	0.000	24	0
15/09/20	147.51	7.04	7.09	4.30	119.78	0.00	0.00	3.60	119.77	0.00	0.00	27.83	7.04	0.297	0.000	24	0
16/09/20	153.02	57.32	58.07	4.30	147.31	50.86	51.41	3.60	134.48	0.00	0.00	5.71	6.46	0.600	0.000	24	0
17/09/20	159.63	139.15	141.49	4.30	152.32	134.83	136.59	3.60	152.27	0.00	0.00	7.31	4.32	1.224	0.000	24	0
18/09/20	160.33	151.19	153.81	4.30	152.69	145.84	147.76	3.60	152.68	0.00	0.00	7.64	5.35	1.412	0.000	24	0
19/09/20	161.04	154.16	156.80	4.30	153.16	149.10	151.08	3.60	153.15	0.00	0.00	7.88	5.06	1.457	0.000	24	0
20/09/20	160.97	154.25	156.89	4.30	153.14	149.25	151.24	3.60	153.13	0.00	0.00	7.83	5.00	1.447	0.000	24	0
21/09/20	161.53	155.73	158.47	4.30	153.82	150.94	153.05	3.60	153.81	0.00	0.00	7.71	4.79	1.434	0.000	24	0
22/09/20	161.61	155.20	157.93	4.30	154.17	150.31	152.42	3.60	154.12	0.00	0.00	7.44	4.89	1.399	0.000	24	0
Итого:		1107.91	1125.71			931.13	943.55			0.18	0.18		176.78	15.795	0.003	744	0
Средние:	155.03			4.30	129.59			3.60	129.14			125.44					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	72086.15	73507.55	68988.50	69917.33	0.66	0.66	3097.65	848.430	0.013	15582	7
22/09/20 24:00	73194.06	74633.29	69919.63	70860.88	0.84	0.84	3274.43	864.225	0.016	16326	7
Итого:	1107.91	1125.74	931.13	943.55	0.18	0.18	176.78	15.795	0.003	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16344ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ул. Малая Садовая, 8

Узел 1:

V гвс = 176,780 м3. Q гвс = 12,180 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
Слив = 176,780 м3. Q гвс = 12,180 Гкал.
Q потреб. = 15,795 Гкал.
Q отопл. = 3,615 Гкал.

Узел 2:

V гвс = 119,590 м3. Q гвс = 8,240 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
Слив = 119,590 м3. Q гвс = 8,240 Гкал.
Q потреб. = 12,917 Гкал.
Q отопл. = 4,677 Гкал.

Итого:

Слив = 296,370 м3. Q гвс = 20,420 Гкал.
Q потреб. = 28,712 Гкал.
Q отопл. = 8,292 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал	м3	Гкал	Гкал	
По прибору		8,292	296,370	20,420		28,712
00000	население	8,292	292,972	20,186		28,478
4994	ООО УО Первомайский ЖЭК-7 СОН		3,398	0,234		0,234
	сон экстр.		0,000			
	итого сон		3,398	0,234		
	Всего:	8,292	296,370	20,420		28,712
	отопление и гвс	8,292	296,370	20,420		28,712

Гкал/м3= 0.0999

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первотракторной ЖЭК-7
Адрес: Малая Садовая, 8 в 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 148
Договорные расходы:
М сет. вода = _____ т.сут Мгво = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерения:
G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00213930 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ВД 1 ТЭ-0 КС-0хА937 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
23/08/20	0.01	0.00	24	0
24/08/20	0.08	0.00	24	0
25/08/20	0.05	0.00	24	0
26/08/20	0.08	0.00	24	0
27/08/20	0.33	0.00	24	0
28/08/20	0.03	0.00	24	0
29/08/20	0.03	0.00	24	0
30/08/20	0.06	0.00	24	0
31/08/20	0.21	0.00	24	0
01/09/20	0.67	0.00	24	0
02/09/20	0.01	0.00	24	0
03/09/20	0.12	0.00	24	0
04/09/20	0.52	0.00	24	0
05/09/20	2.02	0.00	24	0
06/09/20	0.00	0.00	24	0
07/09/20	0.59	0.00	24	0
08/09/20	1.40	0.00	24	0
09/09/20	0.03	0.00	24	0
10/09/20	0.02	0.00	24	0
11/09/20	0.04	0.00	24	0
12/09/20	0.39	0.00	24	0
13/09/20	2.36	0.00	24	0
14/09/20	2.32	0.00	24	0
15/09/20	0.00	0.00	24	0
16/09/20	6.54	0.00	24	0
17/09/20	12.51	0.00	24	0
18/09/20	25.57	0.00	24	0
19/09/20	0.52	0.00	24	0
20/09/20	2.28	0.00	24	0
21/09/20	0.28	0.00	24	0
22/09/20	7.41	0.00	24	0
Итого:	66.48	0.00	744	0
Средние:				

Дата		V1	V2	ВНР	ВОС
		м3	м3	ч	ч
22/08/20	24:00	9395.84	0.00	15589	0
22/09/20	24:00	9462.32	0.00	16333	0
Итого:		66.48	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16344ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ЖЭК-7
Адрес: Малая Саловая, 8 в 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 149
Договорные расходы:
M сеп. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерения:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G сбр max = 30.00 м3/ч G сбр min = 0.08 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00215617

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хС1А7 по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	55.71	3.90	3.92	4.30	24.85	0.00	0.00	3.60	24.84	0.00	0.00	30.86	3.90	0.195	0.000	24	0
24/08/20	56.12	3.97	3.99	4.30	24.93	0.00	0.00	3.60	24.91	0.00	0.00	31.19	3.97	0.202	0.000	24	0
25/08/20	46.57	3.74	3.75	4.30	24.50	0.38	0.38	3.60	24.59	0.00	0.00	22.07	3.36	0.151	0.000	24	0
26/08/20	52.08	4.16	4.18	4.30	24.49	0.00	0.00	3.60	24.47	0.00	0.00	27.59	4.16	0.194	0.000	24	0
27/08/20	55.52	3.75	3.77	4.30	24.38	0.00	0.00	3.60	24.37	0.00	0.00	31.14	3.75	0.188	0.000	24	0
28/08/20	54.86	3.06	3.06	4.30	24.50	0.00	0.00	3.60	24.18	0.00	0.00	30.36	3.06	0.151	0.000	24	0
29/08/20	56.67	4.22	4.23	4.30	24.54	0.00	0.00	3.60	24.53	0.00	0.00	32.13	4.22	0.217	0.000	24	0
30/08/20	57.02	3.87	3.87	4.30	24.45	0.00	0.00	3.60	24.43	0.00	0.00	32.57	3.87	0.203	0.000	24	0
31/08/20	56.51	3.71	3.73	4.30	24.50	0.00	0.00	3.60	24.48	0.00	0.00	32.01	3.71	0.193	0.000	24	0
01/09/20	54.73	4.10	4.11	4.30	24.45	0.00	0.00	3.60	24.43	0.00	0.00	30.28	4.10	0.205	0.000	24	0
02/09/20	50.99	4.12	4.13	4.30	24.04	0.00	0.00	3.60	24.02	0.00	0.00	26.95	4.12	0.190	0.000	24	0
03/09/20	54.73	4.20	4.21	4.30	23.89	0.00	0.00	3.60	23.87	0.00	0.00	30.84	4.20	0.210	0.000	24	0
04/09/20	54.08	3.89	3.89	4.30	24.15	0.00	0.00	3.60	24.13	0.00	0.00	29.93	3.89	0.190	0.000	24	0
05/09/20	54.53	4.24	4.27	4.30	23.84	0.00	0.00	3.60	23.82	0.00	0.00	30.69	4.24	0.209	0.000	24	0
06/09/20	55.48	4.41	4.43	4.30	23.34	0.00	0.00	3.60	23.32	0.00	0.00	32.14	4.41	0.222	0.000	24	0
07/09/20	54.47	4.18	4.20	4.30	23.20	0.00	0.00	3.60	23.18	0.00	0.00	31.27	4.18	0.206	0.000	24	0
08/09/20	54.35	3.70	3.72	4.30	23.01	0.00	0.00	3.60	22.99	0.00	0.00	31.34	3.70	0.183	0.000	24	0
09/09/20	55.06	4.78	4.79	4.30	22.83	0.00	0.00	3.60	22.81	0.00	0.00	32.23	4.78	0.236	0.000	24	0
10/09/20	53.39	3.84	3.86	4.30	22.51	0.00	0.00	3.60	22.49	0.00	0.00	30.88	3.84	0.186	0.000	24	0
11/09/20	52.04	3.50	3.50	4.30	22.06	0.00	0.00	3.60	22.04	0.00	0.00	29.98	3.50	0.164	0.000	24	0
12/09/20	52.02	3.69	3.70	4.30	21.84	0.00	0.00	3.60	21.82	0.00	0.00	30.18	3.69	0.173	0.000	24	0
13/09/20	52.24	4.47	4.49	4.30	21.61	0.00	0.00	3.60	21.59	0.00	0.00	30.63	4.47	0.212	0.000	24	0
14/09/20	47.53	4.42	4.42	4.30	21.40	0.00	0.00	3.60	21.39	0.00	0.00	26.13	4.42	0.186	0.000	24	0
15/09/20	47.82	4.48	4.49	4.30	21.14	0.00	0.00	3.60	21.13	0.00	0.00	26.68	4.48	0.191	0.000	24	0
16/09/20	52.88	56.36	57.10	4.30	46.78	51.04	51.57	3.60	34.72	0.00	0.00	6.10	5.32	0.566	0.000	24	0
17/09/20	59.58	127.66	130.30	4.30	52.34	123.99	125.15	3.60	52.26	0.00	0.00	7.24	3.67	1.097	0.000	24	0
18/09/20	60.26	133.93	137.08	4.30	52.05	131.80	132.72	3.60	52.06	0.00	0.00	8.21	2.13	1.200	0.000	24	0
19/09/20	61.00	139.32	142.36	4.30	52.24	136.06	137.23	3.60	52.22	0.00	0.00	8.76	3.26	1.375	0.000	24	0
20/09/20	60.94	139.65	142.64	4.30	52.27	136.18	137.36	3.60	52.25	0.00	0.00	8.67	3.47	1.374	0.000	24	0
21/09/20	61.50	141.12	144.37	4.30	52.90	137.74	138.93	3.60	52.86	0.00	0.00	8.60	3.38	1.377	0.000	24	0
22/09/20	61.58	140.18	143.46	4.30	53.31	137.84	138.92	3.60	53.26	0.00	0.00	8.27	2.34	1.271	0.000	24	0
Итого:		1974.62	1994.02			1855.03	1862.26			0.00	0.00		1119.59	12.917	0.000	744	0
Средние:	54.91			4.30	29.88			3.60	29.47			25.02					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	6880.76	7020.89	6379.45	6424.23	0.01	0.01	501.31	78.616	0.000	3602	298
22/09/20 24:00	7855.38	8014.91	7234.48	7286.49	0.01	0.01	620.90	91.533	0.000	4346	298
Итого:	1974.62	1994.02	1855.03	1862.26	0.00	0.00	1119.59	12.917	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4655ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ЖЭК-7

Адрес: Малая Садовая, 8 в 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 149

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгво = _____ т.сут
Тхв = 5,00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00215617

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ЕД 1 ТЭ=1 КС=0хС1А7 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	БНР	ВОС
	м3	м3	м3		
23/08/20	3.46	0.00	9.10	24	0
24/08/20	3.40	0.00	8.70	24	0
25/08/20	2.35	0.00	10.30	24	0
26/08/20	3.30	0.00	8.10	24	0
27/08/20	3.23	0.00	8.50	24	0
28/08/20	2.57	0.00	7.50	24	0
29/08/20	3.70	0.00	8.70	24	0
30/08/20	3.39	0.00	8.10	24	0
31/08/20	3.23	0.00	8.90	24	0
01/09/20	3.64	0.00	8.30	24	0
02/09/20	3.35	0.00	8.80	24	0
03/09/20	3.65	0.00	9.00	24	0
04/09/20	3.29	0.00	7.10	24	0
05/09/20	3.75	0.00	8.80	24	0
06/09/20	3.81	0.00	9.10	24	0
07/09/20	3.69	0.00	7.50	24	0
08/09/20	3.15	0.00	8.60	24	0
09/09/20	4.17	0.00	8.20	24	0
10/09/20	3.23	0.00	6.50	24	0
11/09/20	3.03	0.00	6.90	24	0
12/09/20	3.10	0.00	6.70	24	0
13/09/20	3.98	0.00	7.30	24	0
14/09/20	3.69	0.00	6.90	24	0
15/09/20	3.83	0.00	6.70	24	0
16/09/20	22.36	0.00	7.90	24	0
17/09/20	48.00	0.00	9.30	24	0
18/09/20	48.05	0.00	9.40	24	0
19/09/20	49.48	0.00	10.10	24	0
20/09/20	49.68	0.00	9.70	24	0
21/09/20	50.34	0.00	10.10	24	0
22/09/20	49.87	0.00	9.20	24	0
Итого:	399.77	0.00	260.00	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	БНР	ВОС
	м3	м3	м3		
22/08/20 24:00	3375.32	0.00	1168.40	3900	0
22/09/20 24:00	3775.09	0.00	1428.40	4644	0
Итого:	399.77	0.00	260.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Преня работы прибора после сброса 4655ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации