

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес:мира 10

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 082

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tкв= 5.00°C

Заводской номер 00261703 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6 БД 1 ФТ=4 ТЗ=0 КС=0x456A ПО 2.7

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
23.08.2020	54,62	3,54	3,493	3,71	0,1732	24	0	*
24.08.2020	55,69	3,74	3,687	3,7	0,1867	24	0	*
25.08.2020	56,85	3,93	3,872	3,7	0,2004	24	0	*
26.08.2020	58,1	3,64	3,583	3,7	0,19	24	0	*
27.08.2020	57,15	3,71	3,654	3,71	0,1903	24	0	*
28.08.2020	57,12	4,1	4,041	3,71	0,2101	24	0	*
29.08.2020	57,65	4,33	4,262	3,7	0,224	24	0	*
30.08.2020	56,77	3,8	3,741	3,7	0,1933	24	0	*
31.08.2020	56,91	3,67	3,616	3,7	0,1874	24	0	*
01.09.2020	56,18	3,29	3,243	3,71	0,1658	24	0	*
02.09.2020	57,21	3,71	3,653	3,71	0,1905	24	0	*
03.09.2020	57,92	3,75	3,691	3,7	0,1949	24	0	*
04.09.2020	58,14	3,73	3,673	3,7	0,1949	24	0	*
05.09.2020	57,01	3,82	3,763	3,71	0,1954	24	0	*
06.09.2020	59,38	4,91	4,829	3,7	0,2623	24	0	*
07.09.2020	57,43	3,29	3,241	3,72	0,1695	24	0	*
08.09.2020	57,16	3,41	3,357	3,73	0,1746	24	0	*
09.09.2020	58,14	4,8	4,727	3,71	0,2508	24	0	*
10.09.2020	58,2	4,68	4,608	3,7	0,2448	24	0	*
11.09.2020	58,07	4,62	4,549	3,69	0,2408	24	0	*
12.09.2020	58,9	4,26	4,191	3,7	0,2256	24	0	*
13.09.2020	58,15	5,06	4,981	3,68	0,2644	24	0	*
14.09.2020	56,7	3,92	3,863	3,52	0,1994	24	0	*
15.09.2020	56,23	4,3	4,239	3,32	0,2166	24	0	*
16.09.2020	61,95	4,25	4,176	4,59	0,2374	24	0	*
17.09.2020	62,96	3,52	3,457	5,44	0,2001	24	0	*
18.09.2020	61,84	4,06	3,988	5,43	0,2264	24	0	*
19.09.2020	59,87	3,75	3,69	5,43	0,2023	24	0	*
20.09.2020	60,03	3,66	3,601	5,44	0,198	24	0	*
21.09.2020	59,75	3,96	3,894	5,49	0,2129	24	0	*
22.09.2020	60,39	3,59	3,531	5,54	0,1952	24	0	*
Итого:		122,8	120,894		6,418	744	0	
Средние:	58,14			4,05				

Сентябрь 2020г.

ул. Мира, 10 Потребитель 927 МИ ЖСК	ГВС	факт по т/сч
	м3/мес.	Гкал
	122,800	6,4180
	Всего:	7,835
	по Т/сч ГВС	7,835
		6,4180

ОАО "КРАСНОЕ ЭЛЕКТРО"

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11617ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес:мира 10

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 082

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00261703

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x456A

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2020	44,05	54,89	-10,84	0	0	0	0	0	3,63	3,74	0	0	24	0	*
24.08.2020	45,68	55,86	-10,18	0	0	0	0	0	3,63	3,73	0	0	24	0	*
25.08.2020	45	55,8	-10,8	0	0	0	0	0	3,63	3,73	0	0	24	0	*
26.08.2020	46,81	57,47	-10,66	0	0	0	0	0	3,63	3,73	0	0	24	0	*
27.08.2020	45,25	55,8	-10,55	0	0	0	0	0	3,64	3,74	0	0	24	0	*
28.08.2020	45,42	55,7	-10,28	0	0	0	0	0	3,64	3,74	0	0	24	0	*
29.08.2020	45,98	56,92	-10,94	0	0	0	0	0	3,63	3,74	0	0	24	0	*
30.08.2020	45,52	56,17	-10,65	0	0	0	0	0	3,63	3,73	0	0	24	0	*
31.08.2020	44,94	55,56	-10,62	0	0	0	0	0	3,63	3,73	0	0	24	0	*
01.09.2020	43,6	53,93	-10,33	0	0	0	0	0	3,63	3,74	0	0	24	0	*
02.09.2020	44,82	55,18	-10,36	0	0	0	0	0	3,64	3,73	0	0	24	0	*
03.09.2020	45,53	55,96	-10,43	0	0	0	0	0	3,63	3,74	0	0	24	0	*
04.09.2020	46,35	57,13	-10,78	0	0	0	0	0	3,63	3,74	0	0	24	0	*
05.09.2020	45,16	55,88	-10,72	0	0	0	0	0	3,64	3,74	0	0	24	0	*
06.09.2020	46,57	57,23	-10,66	0	0	0	0	0	3,63	3,75	0	0	24	0	*
07.09.2020	45,15	56,1	-10,95	0	0	0	0	0	3,64	3,75	0	0	24	0	*
08.09.2020	44,9	56,43	-11,53	0	0	0	0	0	3,65	3,75	0	0	24	0	*
09.09.2020	45,93	56,85	-10,92	0	0	0	0	0	3,64	3,75	0	0	24	0	*
10.09.2020	46,16	56,96	-10,8	0	0	0	0	0	3,63	3,73	0	0	24	0	*
11.09.2020	46,18	56,89	-10,71	0	0	0	0	0	3,62	3,72	0	0	24	0	*
12.09.2020	44,92	55,75	-10,83	0	0	0	0	0	3,62	3,73	0	0	24	0	*
13.09.2020	45,32	56,28	-10,96	0	0	0	0	0	3,61	3,72	0	0	24	0	*
14.09.2020	45,29	55,82	-10,53	0	0	0	0	0	3,45	3,56	0	0	24	0	*
15.09.2020	44,68	53,46	-8,78	0	0	0	0	0	3,25	3,36	0	0	24	0	*
16.09.2020	55,52	53,19	2,33	0	0	0	0	0	4,53	3,41	0	0	24	0	
17.09.2020	63,96	54,8	9,16	0	0	0	0	0	5,4	3,46	0	0	24	0	
18.09.2020	62,91	53,41	9,5	0	0	0	0	0	5,39	3,48	0	0	24	0	
19.09.2020	60,28	51,35	8,93	0	0	0	0	0	5,38	3,49	0	0	24	0	
20.09.2020	60,72	51,63	9,09	0	0	0	0	0	5,39	3,5	0	0	24	0	
21.09.2020	60,13	51,35	8,78	0	0	0	0	0	5,45	3,49	0	0	24	0	
22.09.2020	61,02	52,5	8,52	0	0	0	0	0	5,49	3,49	0	0	24	0	
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0	
Средние:	48,83	55,23	-6,4						3,98	3,65					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11617ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж.организации