

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:мира 14

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 088

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00259610

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

БД 1

4Т=4

ТЗ=0

КС=0м8382

ПО 2.7

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.2020	60,87	1,459	1,434	4,07	0,0801	24	0	*
24.08.2020	62,08	0,958	0,94	3,35	0,0535	24	0	*
25.08.2020	64,03	0,938	0,922	3,03	0,0544	24	0	*
26.08.2020	64,61	0,841	0,825	4,08	0,0491	24	0	*
27.08.2020	63,02	1,044	1,024	4,06	0,0594	24	0	*
28.08.2020	62,65	1,242	1,219	4,06	0,0701	24	0	*
29.08.2020	63,76	1,921	1,886	4,05	0,1106	24	0	*
30.08.2020	63,91	2,097	2,06	4,05	0,1211	24	0	*
31.08.2020	62,82	1,519	1,49	4,04	0,086	24	0	*
01.09.2020	62,58	1,312	1,29	4,05	0,0741	24	0	*
02.09.2020	62,69	1,048	1,03	4,12	0,0592	24	0	*
03.09.2020	62,88	1,054	1,034	4,12	0,0595	24	0	*
04.09.2020	63,59	1,029	1,009	4,14	0,0592	24	0	*
05.09.2020	62,23	1,245	1,224	4,13	0,0698	24	0	*
06.09.2020	63,83	1,807	1,776	4,17	0,1043	24	0	*
07.09.2020	63,41	1,076	1,056	4,16	0,0616	24	0	*
08.09.2020	62,48	0,906	0,893	4,15	0,0512	24	0	*
09.09.2020	62,83	1,239	1,216	4,15	0,0704	24	0	*
10.09.2020	63,39	1,106	1,087	4,14	0,0633	24	0	*
11.09.2020	62,45	0,977	0,959	4,14	0,0553	24	0	*
12.09.2020	64,2	1,558	1,528	4,13	0,0904	24	0	*
13.09.2020	62,89	1,529	1,503	4,1	0,0869	24	0	*
14.09.2020	63,31	1,6	1,569	4,38	0,0916	24	0	*
15.09.2020	63,02	1,271	1,248	4,82	0,0723	24	0	*
16.09.2020	62,66	1,374	1,347	5,05	0,0777	24	0	*
17.09.2020	62,39	1,418	1,392	5,16	0,0798	24	0	*
18.09.2020	61,05	1,333	1,312	5,15	0,0737	24	0	*
19.09.2020	59,51	1,814	1,786	5,13	0,097	24	0	*
20.09.2020	59,66	1,649	1,624	5,15	0,0886	24	0	*
21.09.2020	58,95	1,145	1,127	5,2	0,0607	24	0	*
22.09.2020	59,88	1,128	1,11	5,24	0,0608	24	0	*
Итого:		40,637	39,92		2,2917	744	0	
Средние:	62,5			4,31				

Сентябрь 2020г.

Шифр	Ул.Мира, 14 Потребитель	ГВС м3/мес.	норматив Гкал.	факт по т/сч Гкал	Итого
0,065h		40,637	2,593	2,2917	
		40,637	2,593	2,2917	
		40,637	2,593	2,2917	

ООО "КРАСЯКО - ЭЛЕКТРО"

период нормальной работы 744ч

период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

время работы прибора после сброса 11642ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: \_\_\_\_\_

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес:мира 14

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 088

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв= 5.00°C

Заводской номер 00259610

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x8382

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2020	26,46	56,34	-29,88	0	0	0	0	0	4,09	3,76	0	0	24	0	*
24.08.2020	25,94	51,98	-26,04	0	0	0	0	0	3,38	3,11	0	0	24	0	*
25.08.2020	25,39	48,32	-22,93	0	0	0	0	0	3,06	2,82	0	0	24	0	*
26.08.2020	26,11	59,48	-33,37	0	0	0	0	0	4,1	3,76	0	0	24	0	*
27.08.2020	26,01	58,78	-32,77	0	0	0	0	0	4,08	3,76	0	0	24	0	*
28.08.2020	25,58	57,92	-32,34	0	0	0	0	0	4,09	3,75	0	0	24	0	*
29.08.2020	25,54	58,15	-32,61	0	0	0	0	0	4,07	3,74	0	0	24	0	*
30.08.2020	25,67	58,06	-32,39	0	0	0	0	0	4,07	3,74	0	0	24	0	*
31.08.2020	26,18	58,22	-32,04	0	0	0	0	0	4,07	3,74	0	0	24	0	*
01.09.2020	25,96	57,6	-31,64	0	0	0	0	0	4,07	3,74	0	0	24	0	*
02.09.2020	25,88	58,38	-32,5	0	0	0	0	0	4,14	3,77	0	0	24	0	*
03.09.2020	25,99	58,36	-32,37	0	0	0	0	0	4,14	3,76	0	0	24	0	*
04.09.2020	26,39	59,25	-32,86	0	0	0	0	0	4,16	3,77	0	0	24	0	*
05.09.2020	25,56	57,62	-32,06	0	0	0	0	0	4,15	3,78	0	0	24	0	*
06.09.2020	25,17	59,25	-34,08	0	0	0	0	0	4,19	3,79	0	0	24	0	*
07.09.2020	24,8	58,63	-33,83	0	0	0	0	0	4,18	3,79	0	0	24	0	*
08.09.2020	24,89	58,61	-33,72	0	0	0	0	0	4,17	3,78	0	0	24	0	*
09.09.2020	24,75	58,32	-33,57	0	0	0	0	0	4,17	3,78	0	0	24	0	*
10.09.2020	24,29	58,48	-34,19	0	0	0	0	0	4,16	3,77	0	0	24	0	*
11.09.2020	23,84	58,19	-34,35	0	0	0	0	0	4,16	3,76	0	0	24	0	*
12.09.2020	23,93	58,95	-35,02	0	0	0	0	0	4,15	3,76	0	0	24	0	*
13.09.2020	23,74	57,82	-34,08	0	0	0	0	0	4,12	3,74	0	0	24	0	*
14.09.2020	23,77	58,85	-35,08	0	0	0	0	0	4,4	3,75	0	0	24	0	*
15.09.2020	23,76	59,57	-35,81	0	0	0	0	0	4,84	3,77	0	0	24	0	*
16.09.2020	44,4	54,84	-10,44	0	0	0	0	0	5,08	3,65	0	0	24	0	*
17.09.2020	63,71	52,32	11,39	0	0	0	0	0	5,18	3,51	0	0	24	0	
18.09.2020	62,71	52	10,71	0	0	0	0	0	5,17	3,54	0	0	24	0	
19.09.2020	60,06	49,96	10,1	0	0	0	0	0	5,16	3,54	0	0	24	0	
20.09.2020	60,5	50,36	10,14	0	0	0	0	0	5,18	3,56	0	0	24	0	
21.09.2020	59,91	50,21	9,7	0	0	0	0	0	5,22	3,56	0	0	24	0	
22.09.2020	60,8	51,24	9,56	0	0	0	0	0	5,26	3,56	0	0	24	0	
Итого:				0	0	0	0	0			0	0	744	0	
Средние:	32,82	56,32	-23,49						4,33	3,66					

период нормальной работы 744ч

период отсутств.счета тепл.энергии: 0ч

время работы прибора после сброса 11642ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации