

# Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7(аналог Б-0) за Сентябрь 2020г.

Абонент : ООО "Октябрьское"  
 Адрес : ул. Октябрьская, 26 Ввод №1  
 Тепловычислитель ВКТ-7-Номер: 222492  
 Твв, °С= 5

Договор :  
 Тип расходомера : ПРЭМ  
 Формулы : M1(n1-h2)+M1(h2-hx)  
 Формулы :  
 Проверка : 2021

Дата ВНР, час М1, Т °С М2, Т °С М1-М2, Т °С Qo, Hc, Tв1  
 Гкал

17.09.2020	24,00	7,350	62,86	5,030	36,99	2,320	0,264
18.09.2020	24,00	11,620	62,51	9,360	38,93	2,260	0,350
19.09.2020	24,00	16,660	67,85	15,080	45,55	1,600	0,437
20.09.2020	24,00	20,080	66,55	17,910	47,29	2,170	0,476
21.09.2020	24,00	21,150	64,16	19,310	46,34	1,840	0,452
22.09.2020	24,00	21,860	63,56	19,950	46,15	1,910	0,459
Среднее		16,457	64,58	14,440	43,54		0,406
Итого	144,00	98,740		86,640		12,100	2,438

Дата печати отчета : 25.09.2020 144  
 Период нормальной работы, ч :  
 Период отсутствия, счета тепловой энергии, ч : 0  
 Ответственный за учет : Кравцов Е.О.

Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ", www.vzjet.ru

Подпись

Отчет принят ГВС = 84,440 м3  
 Qог = 5,536 Гкал  
 Плотность воды = 1,00 кг/м3  
 MГ = 84,440 т  
 ГВС = 84,440 м3  
 Qог = 5,818 Гкал  
 Подпись и дата 26.2  
 5,818 Гкал

Улица	адрес	рай	2020	набат	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь
Октябрьская		59	-91,951	-99,974	-90,523	-80,009	-69,531	-19,721	-30,191	-43,313	-17,475	-18,718	-2,995
Уд.Октябрьская, 26 Сентябрь, 2020.													
инт	Историческая	Qог =	241,576 м3	18,815 Гкал	18,050 Гкал	0,365 Гкал	0,0689 Гкал	0,0168 Гкал	34,163 Гкал	2,199 Гкал	2,216 Гкал	2,175 Гкал	0,691 Гкал
3011	ООО "Октябрьское" в/д ПУ	S	792,497	Гкал	0,281	258,779	17,830	18,115					
3012	ООО "Октябрьское" ПРЭМ	Qог	218,262	Гкал	0,036	6,000	0,018						
3186	2-й вост. 7-й Корпус Д.А. Кв. 3. 4. 189 7к2	S	188,30	Гкал	0,018	0,036	0,001	0,018					
2707	10-й вост. 3-й Дворец Д.А. Кв. 3. 4. 189 7к2	S	189,70	Гкал	0,018	0,036	0,001	0,018					
3850	180,242	S	186,30	Гкал	0,018	0,036	0,001	0,018					
3189	20-й вост. 27-й Корпус С.А.	S	79,70	Гкал	0,008	0,009	0,001	0,004					
328	1-й вост. 28-й Д.А. Кв. 3. 4. 189 8	S	188,30	Гкал	0,018	0,036	0,001	0,018					
3011	СОЛЛЕС "Удмуртская"	S	3752,30	Гкал	0,365	261,970	18,050	18,115					43,985

# Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7(аналог В-0) за Сентябрь 2020г.

Абонент : ООО "Октябрьское"  
 Адрес : Ул. Октябрьская, 26 Ввод №1  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 222492  
 Тхв, °С= 5

Договор : Тип расходомера : ПРЭМ

Формулы : M1(h1-hx)+M2(h2-hx)  
 Формулы :  
 Поверка : 2021

Дата	ВНР, час	V1, м3	M1, т	t1, °С	V2, м3	M2, т	t2, °С	V1+V2, м3	M1+M2, т	Гкал	Qo, НС, Тв1
23.08.2020	24,00	3,280	3,270	48,03	0,000	0,000	27,33	3,280	3,270	0,141	
24.08.2020	24,00	3,440	3,430	49,10	0,000	0,000	27,33	3,440	3,430	0,150	
25.08.2020	24,00	3,240	3,240	47,82	0,000	0,000	27,07	3,240	3,240	0,140	
26.08.2020	24,00	3,080	3,080	48,43	0,000	0,000	26,97	3,080	3,080	0,136	
27.08.2020	24,00	3,710	3,710	48,76	0,000	0,000	26,66	3,710	3,710	0,165	
28.08.2020	24,00	2,820	2,820	47,92	0,000	0,000	26,35	2,820	2,820	0,120	
29.08.2020	24,00	2,230	2,230	46,44	0,000	0,000	26,13	2,230	2,230	0,093	
30.08.2020	24,00	2,520	2,520	49,42	0,000	0,000	26,06	2,520	2,520	0,111	
31.08.2020	24,00	3,380	3,380	48,40	0,000	0,000	26,07	3,380	3,380	0,146	
01.09.2020	24,00	2,900	2,900	47,47	0,000	0,000	25,91	2,900	2,900	0,122	
02.09.2020	24,00	3,310	3,310	47,21	0,000	0,000	25,83	3,310	3,310	0,137	
03.09.2020	24,00	2,820	2,820	46,61	0,000	0,000	25,56	2,820	2,820	0,117	
04.09.2020	24,00	2,640	2,640	46,81	0,000	0,000	25,31	2,640	2,640	0,112	
05.09.2020	24,00	2,980	2,980	47,74	0,000	0,000	25,42	2,980	2,980	0,127	
06.09.2020	24,00	3,220	3,220	48,73	0,000	0,000	26,02	3,220	3,220	0,141	
07.09.2020	24,00	2,860	2,860	47,89	0,000	0,000	25,49	2,860	2,860	0,124	
08.09.2020	24,00	3,120	3,120	49,78	0,000	0,000	24,04	3,120	3,120	0,139	
09.09.2020	24,00	3,230	3,220	50,57	0,000	0,000	23,58	3,230	3,220	0,147	
10.09.2020	24,00	3,230	3,230	49,49	0,000	0,000	23,32	3,230	3,230	0,143	
11.09.2020	24,00	2,770	2,770	47,19	0,000	0,000	23,07	2,770	2,770	0,113	
12.09.2020	24,00	3,030	3,030	47,57	0,000	0,000	22,96	3,030	3,030	0,128	
13.09.2020	24,00	3,080	3,080	48,44	0,000	0,000	22,76	3,080	3,080	0,134	
14.09.2020	24,00	2,810	2,810	48,14	0,000	0,000	22,65	2,810	2,810	0,118	
15.09.2020	24,00	2,670	2,670	47,42	0,000	0,000	22,56	2,670	2,670	0,114	
Среднее		3,015	3,014	48,14	0,000	0,000	25,19			0,130	
Итого	576,00	72,370	72,340		0,000	0,000		72,370	72,340	3,118	

Дата печати отчета : 24.09.2020 576

Период нормальной работы, ч : 0

Период отсутствия учета тепловой энергии, ч : 0


Период отсутствия учета : Кравцов Е.О.

Подпись

Подпись

Отчет принял :

Подпись и дата



© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ", www.vzlet.ru

# Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7(аналог Б-0) за Сентябрь 2020г.

Абонент : ООО "Октябрьское"  
 Адрес : ул. Октябрьская, 26 Ввод №2  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 222499  
 Тхв, °С= 5

Договор :  
 Тип расходомера : ПРЭМ  
 Формулы : M1(t1-t2)+M1(t2-tx)  
 Поверка : 2021

Дата ВНР, час М1, т t1, °С М2, т t2, °С М1-М2, т Qo, Гкал НС, Тв1

Дата	ВНР, час	М1, т	t1, °С	М2, т	t2, °С	М1-М2, т	Qo, Гкал	НС, Тв1
17.09.2020	24,00	8,910	65,63	6,320	36,03	2,590	0,341	
18.09.2020	24,00	13,670	62,99	12,340	37,57	1,330	0,392	
19.09.2020	24,00	22,100	67,66	19,810	43,27	2,290	0,624	
20.09.2020	24,00	24,450	66,08	23,380	43,90	1,070	0,584	
21.09.2020	24,00	24,560	63,61	23,230	43,28	1,330	0,552	
22.09.2020	24,00	24,250	62,99	22,870	43,04	1,380	0,536	
Среднее		19,657	64,83	17,992	41,18		0,505	
Итого	144,00	117,940		107,950		9,990	3,029	

Дата печати отчета : 25.09.2020  
 Период нормальной работы, ч : 144  
 Период отсутствия, учета тепловой энергии, ч : 0  
 Ответственный за учет : Крацов Е.О.

Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ", www.vzjet.ru

Подпись

Отчет принял :

Qот = 6,661 Гкал -  
 плотность воды = 1,00 кг/м3  
 M1 = 91,510 т  
 ГВС = 91,510 м3;  
 ГВС = 91,510 м3;  
 6,305 Гкал;  
 0,356 Гкал

Подпись и дата



# Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7(аналог В-0) за Сентябрь 2020г.

**Абонент:** ООО "Октябрьское"  
**Адрес:** ул. Октябрьская, 26 Ввод №2  
**Тепловычислитель ВКТ-7 Номер:** 222499  
**Договор:** Тип расходомера: ПРЭМ  
**Формулы:**  $M1(n1-hx)+M2(n2-hx)$   
**Поверка:** 2021

Дата	ВНР, час	Гпр = V1, M3	0,0 т/сутки M1, T	Гобр = V2, M3	0,0 т/сутки M2, T	t1, °C	t2, °C	V1+V2, M3	M1+M2, T	Гкал	Qo, HС, TВт1
23.08.2020	24,00	2,630	2,610	0,000	0,000	48,90	28,67	2,630	2,610	0,115	
24.08.2020	24,00	3,070	3,060	0,000	0,000	49,88	28,76	3,070	3,060	0,137	
25.08.2020	24,00	4,220	4,190	0,000	0,000	49,95	28,57	4,220	4,190	0,188	
26.08.2020	24,00	3,260	3,250	0,000	0,000	50,38	28,57	3,260	3,250	0,145	
27.08.2020	24,00	3,530	3,510	0,000	0,000	49,96	28,36	3,530	3,510	0,156	
28.08.2020	24,00	2,850	2,840	0,000	0,000	48,92	28,30	2,850	2,840	0,128	
29.08.2020	24,00	3,140	3,130	0,000	0,000	48,86	28,54	3,140	3,130	0,138	
30.08.2020	24,00	3,970	3,950	0,000	0,000	50,69	28,53	3,970	3,950	0,182	
31.08.2020	24,00	3,370	3,350	0,000	0,000	49,51	28,12	3,370	3,350	0,149	
01.09.2020	24,00	3,780	3,770	0,000	0,000	49,66	27,86	3,780	3,770	0,168	
02.09.2020	24,00	3,040	3,040	0,000	0,000	48,14	27,66	3,040	3,040	0,130	
03.09.2020	24,00	3,450	3,430	0,000	0,000	48,37	27,56	3,450	3,430	0,150	
04.09.2020	24,00	3,160	3,150	0,000	0,000	48,84	26,77	3,160	3,150	0,139	
05.09.2020	24,00	2,820	2,820	0,000	0,000	48,21	26,76	2,820	2,820	0,123	
06.09.2020	24,00	3,340	3,330	0,000	0,000	49,72	27,67	3,340	3,330	0,148	
07.09.2020	24,00	3,090	3,080	0,000	0,000	49,03	27,53	3,090	3,080	0,136	
08.09.2020	24,00	3,660	3,620	0,000	0,000	51,20	25,50	3,660	3,620	0,166	
09.09.2020	24,00	3,960	3,910	0,000	0,000	51,78	24,05	3,960	3,910	0,182	
10.09.2020	24,00	4,160	4,110	0,000	0,000	50,41	23,59	4,160	4,110	0,187	
11.09.2020	24,00	3,060	3,070	0,000	0,000	48,37	23,12	3,060	3,070	0,133	
12.09.2020	24,00	2,990	2,970	0,000	0,000	48,56	22,90	2,990	2,970	0,129	
13.09.2020	24,00	3,970	3,940	0,000	0,000	50,34	22,75	3,970	3,940	0,177	
14.09.2020	24,00	3,490	3,470	0,000	0,000	49,78	22,85	3,490	3,470	0,153	
15.09.2020	24,00	3,940	3,920	0,000	0,000	49,39	22,80	3,940	3,920	0,173	
Среднее		3,415	3,397	0,000	0,000	49,54	26,49	3,940	3,920	0,151	
Итого	576,00	81,970	81,520	0,000	0,000			81,970	81,520	3,632	

**Дата печати отчета:** 24.09.2020  
**Период нормальной работы, ч:** 576  
**Период отсуства. Счета тепловой энергии, ч:** 0  
**Ответственный за учет:** Крацов Е.О.

Подпись \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Отчет принял:** \_\_\_\_\_  
**Подпись и дата**


# Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7(аналог Б-0) за Сентябрь 2020г.

Абонент : ООО "Огтябрьское"  
 Адрес : Удомля, Рязская, 26 Ввод №3  
 Тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 222698  
 Договор :  
 Тип расходомера : ПРЭМ  
 Формулы :  $M1(n1-h2)+M1(n2-hx)$   
 Поверка : 2021

Дата	ВНР, час	М1, т	t1, °C	М2, т	t2, °C	М1-М2, т	Qo, Гкал	НС, Тв1
17.09.2020	24,00	8,710	64,35	6,210	35,48	2,500	0,327	
18.09.2020	24,00	14,140	62,72	11,800	36,18	2,340	0,448	
19.09.2020	24,00	20,480	67,87	18,890	42,17	1,590	0,586	
20.09.2020	24,00	23,670	66,46	22,070	43,11	1,600	0,613	
21.09.2020	24,00	23,590	63,96	22,010	42,69	1,580	0,562	
22.09.2020	24,00	23,340	63,44	21,700	43,33	1,640	0,533	
Среднее		18,988	64,80	17,113	40,49		0,512	
Итого	144,00	113,930		102,680		11,250	3,069	
Дата печати отчета :	25.09.2020							
Период нормальной работы, ч :	144							
Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч:	0							
Ответственный за учет :	Крацов Е.О.							

Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ". www.vzlet.ru

Подпись



Отчет принял :

Подпись и дата

$t1 = 0,0$  град  
 Плотность воды = 1,00 кг/м3  
 $M1 = 86,020$  т  
 $ГВС = 86,020$  м3;  
 $Q_{от} = 6,198$  Гкал -  $5,927$  Гкал =  $0,271$  Гкал  
 $ГВС = 86,020$  м3;  
 $5,927$  Гкал;  
 $0,271$  Гкал

# Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7(аналог В-0) за Сентябрь 2020г.

**Абонент :** ООО "Октябрьское"  
**Адрес :** ул. Октябрьская, 26 Ввод №3  
**Тепловычислитель ВКТ-7 Номер:** 222898  
**Договор :** Тип расходомера : ПРЭМ  
**Формулы :** M1(h1-hx)+M2(h2-hx)  
**Формулы :**  
**Поверка :** 2021

Дата	ВНР, час	Гпр = V1, м3	0,0 т/сутки	Гобр = V2, м3	M2, т	t1, °C	t2, °C	V1+V2, м3	M1+M2, т	Гкал	Qo, НС, Тв1
23.08.2020	24,00	3,120	3,120	0,000	0,000	46,41	22,21	3,120	3,120	0,129	
24.08.2020	24,00	3,100	3,090	0,000	0,000	47,38	22,13	3,100	3,090	0,131	
25.08.2020	24,00	3,370	3,350	0,000	0,000	47,37	22,07	3,370	3,350	0,141	
26.08.2020	24,00	3,860	3,840	0,000	0,000	49,20	22,04	3,860	3,840	0,170	
27.08.2020	24,00	3,850	3,830	0,000	0,000	48,32	21,97	3,850	3,830	0,166	
28.08.2020	24,00	3,610	3,600	0,000	0,000	48,10	21,92	3,610	3,600	0,154	
29.08.2020	24,00	1,950	1,950	0,000	0,000	42,82	21,78	1,950	1,950	0,075	
30.08.2020	24,00	2,860	2,850	0,000	0,000	47,90	21,65	2,860	2,850	0,123	
31.08.2020	24,00	3,420	3,400	0,000	0,000	47,78	21,70	3,420	3,400	0,146	
01.09.2020	24,00	2,910	2,900	0,000	0,000	45,80	21,69	2,910	2,900	0,117	
02.09.2020	24,00	3,390	3,380	0,000	0,000	46,06	21,62	3,390	3,380	0,136	
03.09.2020	24,00	3,060	3,060	0,000	0,000	45,77	21,61	3,060	3,060	0,128	
04.09.2020	24,00	2,960	2,960	0,000	0,000	45,82	21,66	2,960	2,960	0,119	
05.09.2020	24,00	3,020	3,020	0,000	0,000	45,78	21,54	3,020	3,020	0,125	
06.09.2020	24,00	3,540	3,530	0,000	0,000	47,28	21,38	3,540	3,530	0,150	
07.09.2020	24,00	3,630	3,620	0,000	0,000	47,51	21,28	3,630	3,620	0,156	
08.09.2020	24,00	2,480	2,480	0,000	0,000	46,69	21,11	2,480	2,480	0,101	
09.09.2020	24,00	2,710	2,710	0,000	0,000	48,43	20,94	2,710	2,710	0,117	
10.09.2020	24,00	2,750	2,720	0,000	0,000	47,78	20,68	2,750	2,720	0,116	
11.09.2020	24,00	3,660	3,660	0,000	0,000	46,87	20,54	3,660	3,660	0,160	
12.09.2020	24,00	2,620	2,620	0,000	0,000	45,13	20,35	2,620	2,620	0,103	
13.09.2020	24,00	3,170	3,160	0,000	0,000	47,13	20,22	3,170	3,160	0,132	
14.09.2020	24,00	2,660	2,660	0,000	0,000	45,93	20,10	2,660	2,660	0,109	
15.09.2020	24,00	3,070	3,060	0,000	0,000	46,77	19,90	3,070	3,060	0,125	
Среднее		3,125	3,115	0,000	0,000	46,83	21,34			0,130	
Итого	576,00	74,990	74,770	0,000	0,000			74,990	74,770	3,129	
Дата печати отчета :		24.09.2020									

**Период печати отчета :** 24.09.2020  
**Период нормальной работы, ч :** 576  
**Период отсутствия. счета тепловой энергии, ч :** 0  
**Период отсутствия. учета тепловой энергии, ч :** 0  
**Ответственный за учет :** Кравцов Е.О.

© Подготовлен программами ЗАО "ВЗЛЕТ". www.vzlet.ru

Подпись

Отчет принял :

Подпись и дата