

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ООО УО "ЖЭК-7"  
Адрес: Поселковая, 26 в 1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001  
Договорные расходы:  
M сеп. воды \_\_\_\_\_ т.сут Мгас= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХРС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч  
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч  
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00236105 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 #Т=1 Т3=2 КС=0x792F ПО 2.7

Дата	M1		V1		P1		M2		V2		P2		M3		V3		dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2						
23/08/20	156.60	5.49	5.57	4.36	121.83	0.00	0.00	3.60	121.82	0.00	0.00	3.60	121.82	0.00	0.00	134.77	5.49	0.283	0.000	24	0	
24/08/20	156.64	5.45	5.49	4.36	121.94	0.00	0.00	3.60	121.93	0.00	0.00	3.60	121.93	0.00	0.00	134.70	5.45	0.283	0.000	24	0	
25/08/20	151.02	5.03	5.06	3.82	121.83	0.00	0.00	3.60	121.82	0.00	0.00	3.60	121.82	0.00	0.00	129.19	5.03	0.232	0.000	24	0	
26/08/20	152.74	4.85	4.89	4.34	121.74	0.00	0.00	3.60	121.72	0.00	0.00	3.60	121.72	0.00	0.00	131.00	4.85	0.231	0.000	24	0	
27/08/20	155.27	4.82	4.85	4.34	121.58	0.00	0.00	3.60	121.57	0.00	0.00	3.60	121.57	0.00	0.00	133.69	4.82	0.241	0.000	24	0	
28/08/20	156.69	5.61	5.67	4.37	121.87	0.00	0.00	3.60	121.86	0.00	0.00	3.60	121.86	0.00	0.00	134.82	5.61	0.291	0.000	24	0	
29/08/20	153.51	3.36	3.37	4.40	121.79	0.00	0.00	3.60	121.78	0.00	0.00	3.60	121.78	0.00	0.00	131.72	3.36	0.163	0.000	24	0	
30/08/20	156.43	4.53	4.58	4.41	121.52	0.00	0.00	3.60	121.52	0.00	0.00	3.60	121.52	0.00	0.00	134.91	4.53	0.235	0.000	24	0	
31/08/20	155.18	4.61	4.63	4.40	121.74	0.00	0.00	3.60	121.74	0.00	0.00	3.60	121.74	0.00	0.00	133.44	4.61	0.232	0.000	24	0	
01/09/20	152.90	3.74	3.77	4.41	121.64	0.00	0.00	3.60	121.64	0.00	0.00	3.60	121.64	0.00	0.00	131.26	3.74	0.180	0.000	24	0	
02/09/20	152.30	5.62	5.65	4.41	121.47	0.00	0.00	3.60	121.46	0.00	0.00	3.60	121.46	0.00	0.00	130.83	5.62	0.264	0.000	24	0	
03/09/20	153.74	5.01	5.05	4.41	121.21	0.00	0.00	3.60	121.20	0.00	0.00	3.60	121.20	0.00	0.00	132.53	5.01	0.243	0.000	24	0	
04/09/20	153.39	4.01	4.03	4.41	121.50	0.00	0.00	3.60	121.49	0.00	0.00	3.60	121.49	0.00	0.00	131.89	4.01	0.193	0.000	24	0	
05/09/20	154.34	5.34	5.39	4.41	121.16	0.00	0.00	3.60	121.15	0.00	0.00	3.60	121.15	0.00	0.00	133.18	5.34	0.261	0.000	24	0	
06/09/20	156.06	6.22	6.28	4.40	120.38	0.00	0.00	3.60	120.37	0.00	0.00	3.60	120.37	0.00	0.00	135.68	6.22	0.320	0.000	24	0	
07/09/20	153.52	4.49	4.51	4.38	120.19	0.00	0.00	1.54	120.18	0.00	0.00	1.54	120.18	0.00	0.00	133.33	4.49	0.216	0.000	24	0	
08/09/20	152.32	3.99	3.99	4.38	120.02	0.00	0.00	1.00	120.01	0.00	0.00	1.00	120.01	0.00	0.00	132.30	3.99	0.188	0.000	24	0	
09/09/20	152.88	4.34	4.36	4.37	119.82	0.00	0.00	1.00	119.81	0.00	0.00	1.00	119.81	0.00	0.00	133.06	4.34	0.208	0.000	24	0	
10/09/20	151.27	4.12	4.14	4.37	119.44	0.00	0.00	1.00	119.43	0.00	0.00	1.00	119.43	0.00	0.00	131.83	4.12	0.190	0.000	24	0	
11/09/20	151.35	4.42	4.44	4.38	118.91	0.00	0.00	1.00	118.90	0.00	0.00	1.00	118.90	0.00	0.00	132.44	4.42	0.205	0.000	24	0	
12/09/20	153.23	5.88	5.93	4.38	118.79	0.00	0.00	1.00	118.79	0.00	0.00	1.00	118.79	0.00	0.00	134.44	5.88	0.285	0.000	24	0	
13/09/20	153.04	8.67	8.78	4.39	118.69	0.00	0.00	1.00	118.68	0.00	0.00	1.00	118.68	0.00	0.00	134.35	8.67	0.418	0.000	24	0	
14/09/20	144.79	4.68	4.68	4.38	118.32	0.00	0.00	1.21	118.31	0.00	0.00	1.21	118.31	0.00	0.00	126.47	4.68	0.166	0.000	24	0	
15/09/20	148.96	5.36	5.39	4.38	118.06	0.00	0.00	3.85	118.05	0.00	0.00	3.85	118.05	0.00	0.00	130.90	5.36	0.235	0.000	23	1	
16/09/20	152.88	88.73	89.92	4.71	146.84	83.69	184.58	3.71	133.90	0.00	0.00	6.04	133.90	0.00	0.00	6.04	5.04	0.747	0.000	24	0	
17/09/20	158.94	176.46	181.36	5.33	152.18	174.65	176.91	4.12	152.14	0.00	0.00	6.76	152.14	0.00	0.00	6.76	3.81	1.391	0.000	24	0	
18/09/20	159.58	185.02	188.11	5.43	152.56	181.25	183.65	4.13	152.57	0.00	0.00	7.02	152.57	0.00	0.00	7.02	3.77	1.479	0.000	24	0	
19/09/20	160.36	189.35	192.54	5.42	153.23	185.16	187.64	4.06	153.23	0.00	0.00	7.13	153.23	0.00	0.00	7.13	4.19	1.557	0.000	24	0	
20/09/20	160.27	190.33	193.53	5.33	153.23	185.03	187.50	3.96	153.22	0.00	0.00	7.04	153.22	0.00	0.00	7.04	5.30	1.599	0.000	24	0	
21/09/20	160.82	191.60	194.92	5.36	153.82	187.73	190.33	3.96	153.81	0.00	0.00	7.00	153.81	0.00	0.00	7.00	3.87	1.532	0.000	24	0	
22/09/20	160.82	190.61	193.94	5.36	154.17	187.11	189.72	3.97	154.13	0.00	0.00	6.65	154.13	0.00	0.00	6.65	3.50	1.447	0.000	24	0	
Итого:		1333.74	1354.81		1184.62	1200.31			0.00	0.00			0.00	0.00		149.12	15.537	0.000	743	1		
Средние:	154.57			4.56	127.78			3.04	127.36				126.78									

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	138908.86	141491.30	134270.03	136186.91	14.08	14.18	4638.83	1395.157	0.606	25116	190
22/09/20 24:00	140242.60	142846.12	135454.65	137387.24	14.08	14.18	4787.95	1410.694	0.606	25859	191
Итого:	1333.74	1354.82	1184.62	1200.33	0.00	0.00	149.12	15.537	0.000	743	1

Период нормальной работы 743ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 1ч  
Время работы прибора после сброса 26087ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

ул. Поселковая, 26

Узел 1:

Vг = 149,321 м3. Qгвс = 10,288 Гкал.  
реверс = 0,000 м3. Qгвс = 0,000 Гкал.  
Слив = 149,321 м3. Qгвс = 10,288 Гкал.  
Q потреб. = 15,558 Гкал.  
Q отопл. = 5,270 Гкал.

Узел 2:

Vг = 196,500 м3. Qгвс = 13,539 Гкал.  
реверс = 0,000 м3. Qгвс = 0,000 Гкал.  
Слив = 196,500 м3. Qгвс = 13,539 Гкал.  
Q потреб. = 18,715 Гкал.  
Q отопл. = 5,176 Гкал.

Итого:

Слив = 345,821 м3. Qгвс = 23,827 Гкал.  
Q потреб. = 34,273 Гкал.  
Q отопл. = 10,446 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал	м3	Гкал	Гкал	
По прибору		10,446	345,821	23,827		34,273
60000	Население	10,446	277,827	19,142		29,588
4994	ООО УО Первомайский ЖЭК-7 СОИ		67,994	4,685		4,685
	Всего:	10,446	345,821	23,827		34,273
	отопление и гас	10,446	345,821	23,827		34,273

Гкал/м3= 0,0689

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО "ЖЭК-7"

Адрес: Поселковая, 26 а 1

Теплоучетчик ВКТ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:

М сеп. воды \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: ХЭС по V 3

Пределы измерений:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч

Заводской номер 00236105

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЭ=1 КС=0хF92F по 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	4.77	0.00	4.02	24	0
24/08/20	4.39	0.00	3.59	24	0
25/08/20	3.14	0.00	2.70	24	0
26/08/20	3.41	0.00	3.24	24	0
27/08/20	3.73	0.00	3.90	24	0
28/08/20	4.50	0.00	2.68	24	0
29/08/20	2.39	0.00	2.17	24	0
30/08/20	3.77	0.00	3.03	24	0
31/08/20	3.29	0.00	2.55	24	0
01/09/20	3.21	0.00	2.46	24	0
02/09/20	4.50	0.00	6.48	24	0
03/09/20	4.43	0.00	2.24	24	0
04/09/20	3.19	0.00	2.66	24	0
05/09/20	4.54	0.00	4.51	24	0
06/09/20	5.56	0.00	3.48	24	0
07/09/20	3.81	0.00	3.82	24	0
08/09/20	3.28	0.00	2.73	24	0
09/09/20	3.65	0.00	4.23	24	0
10/09/20	3.39	0.00	4.45	24	0
11/09/20	3.83	0.00	3.70	24	0
12/09/20	5.35	0.00	4.53	24	0
13/09/20	8.19	0.00	6.31	24	0
14/09/20	3.80	0.00	6.31	24	0
15/09/20	4.78	0.00	2.99	24	0
16/09/20	30.63	0.00	3.58	24	0
17/09/20	58.25	0.00	3.09	24	0
18/09/20	60.81	0.00	3.60	24	0
19/09/20	62.84	0.00	5.03	24	0
20/09/20	63.48	0.00	6.72	24	0
21/09/20	63.61	0.00	5.60	24	0
22/09/20	63.31	0.00	5.00	24	0
Итого:	501.83	0.00	121.40	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	47567.40	0.00	4918.75	25306	0
22/09/20 24:00	48069.23	0.00	5040.15	26050	0
Итого:	501.83	0.00	121.40	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26087ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



СТ467  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Момент: 000 УО "ХИ-7"  
Адрес: Пискаревская, 26 в 2  
Теплоузел: ВКТ-7 квт. N 001  
Договорные расходи:  
M квт. воды \_\_\_\_\_ т.сут M квт. \_\_\_\_\_ т.сут  
Темп 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расколонера: XBC по У 3  
Пределы измерения:  
G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.10 м3/ч  
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч  
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч

Заводской номер 00238816 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ВД 1 ТЗ=1 КС=0аДЕАЭ по 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВСО
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	6.01	0.00	3.95	24	0
24/08/20	6.04	0.00	4.59	24	0
25/08/20	4.99	0.00	5.14	24	0
26/08/20	6.10	0.00	4.21	24	0
27/08/20	6.74	0.00	7.29	24	0
28/08/20	5.55	0.00	5.61	24	0
29/08/20	6.15	0.00	5.80	24	0
30/08/20	7.62	0.00	8.39	24	0
31/08/20	7.27	0.00	7.00	24	0
01/09/20	5.74	0.00	2.55	24	0
02/09/20	6.49	0.00	2.67	24	0
03/09/20	6.03	0.00	4.22	24	0
04/09/20	5.70	0.00	4.17	24	0
05/09/20	5.44	0.00	5.18	24	0
06/09/20	7.60	0.00	6.60	24	0
07/09/20	6.76	0.00	6.03	24	0
08/09/20	7.45	0.00	5.16	24	0
09/09/20	6.32	0.00	4.42	24	0
10/09/20	6.55	0.00	4.91	24	0
11/09/20	7.06	0.00	1.59	24	0
12/09/20	6.26	0.00	0.00	24	0
13/09/20	7.89	0.00	0.00	24	0
14/09/20	7.59	0.00	0.00	24	0
15/09/20	7.18	0.00	0.00	24	0
16/09/20	9.93	0.00	0.00	24	0
17/09/20	10.90	0.00	0.00	24	0
18/09/20	10.95	0.00	0.00	24	0
19/09/20	10.92	0.00	0.00	24	0
20/09/20	11.27	0.00	0.00	24	0
21/09/20	10.79	0.00	0.00	24	0
22/09/20	10.68	0.00	0.00	24	0
Итого:	1241.20	0.00	199.95	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВСО
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20 24:00	7461.60	0.00	5227.63	21509	0
22/09/20 24:00	7693.00	0.00	5327.78	22253	0
Итого:	231.20	0.00	99.95	744	0

Сиреня именная работы 714ч  
Период отсутствия учета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 22267ч

Представитель абонента: \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации: \_\_\_\_\_