

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ЖЭК-7
Адрес: Поселковая, 47
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001
Договорные расходи:
M сэт. воды _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХВС по V 3
Пределы измерения:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00238760

Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хВЕ29 по 2.7

| Дата | t1 | M1 | V1 | P1 | t2 | M2 | V2 | P2 | t3 | M3 | V3 | dt | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|----------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|------|------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|
| | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | кг/см2 | °C | т | м3 | °C | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 23/08/20 | 154.15 | 10.53 | 10.66 | 4.40 | 22.09 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 132.06 | 10.53 | 0.515 | 0.000 | 24 | 0 |
| 24/08/20 | 153.21 | 9.06 | 9.18 | 4.45 | 22.03 | 0.00 | 0.00 | 2.06 | 22.04 | 0.00 | 0.00 | 131.18 | 9.06 | 0.437 | 0.000 | 24 | 0 |
| 25/08/20 | 149.95 | 9.22 | 9.35 | 3.92 | 21.81 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 21.82 | 0.00 | 0.00 | 128.14 | 9.22 | 0.415 | 0.000 | 24 | 0 |
| 26/08/20 | 149.86 | 10.83 | 10.94 | 4.38 | 21.63 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 128.23 | 10.83 | 0.486 | 0.000 | 24 | 0 |
| 27/08/20 | 153.27 | 9.28 | 9.40 | 4.37 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 1.57 | 21.59 | 0.00 | 0.00 | 131.68 | 9.28 | 0.449 | 0.000 | 24 | 0 |
| 28/08/20 | 153.53 | 9.46 | 9.58 | 4.37 | 21.61 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 21.62 | 0.00 | 0.00 | 131.92 | 9.46 | 0.459 | 0.000 | 24 | 0 |
| 29/08/20 | 154.33 | 10.27 | 10.42 | 4.40 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 21.68 | 0.00 | 0.00 | 132.66 | 10.27 | 0.505 | 0.000 | 24 | 0 |
| 30/08/20 | 155.48 | 10.91 | 11.07 | 4.43 | 21.64 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 133.84 | 10.91 | 0.552 | 0.000 | 24 | 0 |
| 31/08/20 | 154.54 | 11.35 | 11.50 | 4.45 | 21.67 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 21.69 | 0.00 | 0.00 | 132.87 | 11.35 | 0.562 | 0.000 | 24 | 0 |
| 01/09/20 | 150.03 | 9.25 | 9.33 | 4.45 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 21.66 | 0.00 | 0.00 | 128.37 | 9.25 | 0.418 | 0.000 | 24 | 0 |
| 02/09/20 | 147.28 | 12.12 | 12.22 | 4.44 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 125.82 | 12.12 | 0.511 | 0.000 | 24 | 0 |
| 03/09/20 | 152.41 | 11.15 | 11.29 | 4.46 | 21.33 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 21.34 | 0.00 | 0.00 | 131.08 | 11.15 | 0.529 | 0.000 | 24 | 0 |
| 04/09/20 | 151.27 | 9.74 | 9.86 | 4.50 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 21.54 | 0.00 | 0.00 | 129.73 | 9.74 | 0.450 | 0.000 | 24 | 0 |
| 05/09/20 | 152.10 | 9.84 | 9.99 | 4.43 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 21.35 | 0.00 | 0.00 | 130.75 | 9.84 | 0.463 | 0.000 | 24 | 0 |
| 06/09/20 | 153.94 | 12.87 | 13.06 | 4.46 | 20.97 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 20.98 | 0.00 | 0.00 | 132.97 | 12.87 | 0.629 | 0.000 | 24 | 0 |
| 07/09/20 | 152.29 | 10.85 | 11.00 | 4.40 | 20.76 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 20.77 | 0.00 | 0.00 | 131.53 | 10.85 | 0.515 | 0.000 | 24 | 0 |
| 08/09/20 | 152.62 | 11.15 | 11.31 | 4.44 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | 20.61 | 0.00 | 0.00 | 132.01 | 11.15 | 0.529 | 0.000 | 24 | 0 |
| 09/09/20 | 152.80 | 11.95 | 12.13 | 4.45 | 20.48 | 0.00 | 0.00 | 1.38 | 20.49 | 0.00 | 0.00 | 132.32 | 11.95 | 0.572 | 0.000 | 24 | 0 |
| 10/09/20 | 151.96 | 11.24 | 11.39 | 4.42 | 20.23 | 0.00 | 0.00 | 1.72 | 20.24 | 0.00 | 0.00 | 131.73 | 11.24 | 0.530 | 0.000 | 24 | 0 |
| 11/09/20 | 150.71 | 11.50 | 11.67 | 4.46 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 2.07 | 19.89 | 0.00 | 0.00 | 130.82 | 11.50 | 0.526 | 0.000 | 24 | 0 |
| 12/09/20 | 149.55 | 10.09 | 10.22 | 4.41 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 1.65 | 19.59 | 0.00 | 0.00 | 129.96 | 10.09 | 0.449 | 0.000 | 24 | 0 |
| 13/09/20 | 150.13 | 15.01 | 15.19 | 4.40 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 1.74 | 19.36 | 0.00 | 0.00 | 130.77 | 15.01 | 0.679 | 0.000 | 24 | 0 |
| 14/09/20 | 146.36 | 14.05 | 14.19 | 4.50 | 19.16 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 19.17 | 0.00 | 0.00 | 127.20 | 14.05 | 0.581 | 0.000 | 24 | 0 |
| 15/09/20 | 147.63 | 13.43 | 13.58 | 4.42 | 18.98 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 18.99 | 0.00 | 0.00 | 128.65 | 13.43 | 0.573 | 0.000 | 24 | 0 |
| 16/09/20 | 151.66 | 108.97 | 110.38 | 4.64 | 143.68 | 98.25 | 99.17 | 3.11 | 133.06 | 0.00 | 0.00 | 9.71 | 11.27 | 2.611 | 0.000 | 24 | 0 |
| 17/09/20 | 158.59 | 218.10 | 221.60 | 5.22 | 148.88 | 206.83 | 209.20 | 4.19 | 148.84 | 0.00 | 0.00 | 10.78 | 10.73 | 2.968 | 0.000 | 24 | 0 |
| 18/09/20 | 159.25 | 231.92 | 235.75 | 5.31 | 148.47 | 221.19 | 223.66 | 4.13 | 148.47 | 0.00 | 0.00 | 10.53 | 10.15 | 2.975 | 0.000 | 24 | 0 |
| 19/09/20 | 159.94 | 239.83 | 243.86 | 5.29 | 149.41 | 229.68 | 232.32 | 4.17 | 149.42 | 0.00 | 0.00 | 10.40 | 12.37 | 3.075 | 0.000 | 24 | 0 |
| 20/09/20 | 159.87 | 242.59 | 246.67 | 5.27 | 149.47 | 230.22 | 232.86 | 4.03 | 149.47 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 9.12 | 3.227 | 0.000 | 24 | 0 |
| 21/09/20 | 160.51 | 286.39 | 291.29 | 5.19 | 150.70 | 277.27 | 280.66 | 3.96 | 150.60 | 0.00 | 0.00 | 9.15 | 7.65 | 3.283 | 0.000 | 24 | 0 |
| 22/09/20 | 160.60 | 319.31 | 324.76 | 5.18 | 151.45 | 311.66 | 315.60 | 4.01 | 151.43 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| Итого: | | 1912.26 | 1942.81 | | | 1575.10 | 1593.41 | | | 0.00 | 0.00 | 337.16 | 31.764 | 0.000 | 1744 | 0 | |
| Средние: | 153.22 | | | 4.57 | 27.26 | | | 2.22 | 26.92 | | | 25.95 | | | | | |

| Дата | M1 | V1 | M2 | V2 | M3 | V3 | Mг | Qo | Qг | ВНР | ВОС |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|-----|
| | т | м3 | т | м3 | т | м3 | т | Гкал | Гкал | ч | ч |
| 22/08/20 24:00 | 138103.58 | 140661.66 | 131408.59 | 133080.26 | 3996.75 | 4048.61 | 6694.99 | 1930.559 | 187.033 | 15688 | 907 |
| 22/09/20 24:00 | 140015.84 | 142604.50 | 132983.69 | 134673.73 | 3996.75 | 4048.61 | 7032.15 | 1962.323 | 187.033 | 16432 | 907 |
| Итого: | 1912.26 | 1942.84 | 1575.10 | 1593.47 | 0.00 | 0.00 | 337.16 | 31.764 | 0.000 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счёта тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17348ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

д. Поселковая, 47

Vг = 337,160 м3. Qгвс = 23,230 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Qгвс = 0,000 Гкал.
Слив = 337,160 м3. Qгвс = 23,230 Гкал.
Q потреб. = 31,764 Гкал.
Q отопл. = 8,534 Гкал.

| Шифр | Потребитель | Отопление | | Горячая вода | | Итого Q потреб. |
|------------|-------------------------------|-----------|---------|--------------|----|--------------------|
| | | Гкал. | м3 | Гкал. | м3 | |
| По прибору | | 8,534 | 337,160 | 23,230 | | 31,764 |
| 00000 | Население | 8,534 | 259,658 | 17,890 | | 26,424 |
| 4994 | ООО УО Первомайский ЖЭК-7 СОН | | 77,502 | 5,340 | | 5,740 |
| | Всего: | 8,534 | 337,160 | 23,230 | | 31,764 |
| | отопление и гвс | 8,534 | 337,160 | 23,230 | | 31,764 |

Гкал/м3= 0.0689

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ЖЭК-7

Адрес: Поселковая, 47

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

M сеп. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут

Tхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерений:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч

Заводской номер 00238760

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0ХВЕ29 ПО 2.7

| Дата | V1 | V2 | V3 | ВНР | | ВРС | |
|----------|---------|------|---------|-----|---|-----|---|
| | м3 | м3 | м3 | ч | ч | ч | ч |
| 23/08/20 | 10.48 | 0.00 | 10.74 | 24 | 0 | | |
| 24/08/20 | 9.01 | 0.00 | 10.03 | 24 | 0 | | |
| 25/08/20 | 8.43 | 0.00 | 9.75 | 24 | 0 | | |
| 26/08/20 | 10.15 | 0.00 | 9.26 | 24 | 0 | | |
| 27/08/20 | 9.23 | 0.00 | 9.96 | 24 | 0 | | |
| 28/08/20 | 9.39 | 0.00 | 8.63 | 24 | 0 | | |
| 29/08/20 | 10.21 | 0.00 | 9.26 | 24 | 0 | | |
| 30/08/20 | 10.86 | 0.00 | 10.72 | 24 | 0 | | |
| 31/08/20 | 11.20 | 0.00 | 10.28 | 24 | 0 | | |
| 01/09/20 | 9.06 | 0.00 | 7.14 | 24 | 0 | | |
| 02/09/20 | 11.33 | 0.00 | 8.24 | 24 | 0 | | |
| 03/09/20 | 10.82 | 0.00 | 9.10 | 24 | 0 | | |
| 04/09/20 | 9.21 | 0.00 | 8.83 | 24 | 0 | | |
| 05/09/20 | 9.55 | 0.00 | 9.36 | 24 | 0 | | |
| 06/09/20 | 12.44 | 0.00 | 10.21 | 24 | 0 | | |
| 07/09/20 | 10.46 | 0.00 | 8.51 | 24 | 0 | | |
| 08/09/20 | 10.70 | 0.00 | 8.81 | 24 | 0 | | |
| 09/09/20 | 11.61 | 0.00 | 9.02 | 24 | 0 | | |
| 10/09/20 | 10.77 | 0.00 | 9.58 | 24 | 0 | | |
| 11/09/20 | 11.11 | 0.00 | 8.71 | 24 | 0 | | |
| 12/09/20 | 9.67 | 0.00 | 9.30 | 24 | 0 | | |
| 13/09/20 | 14.53 | 0.00 | 11.15 | 24 | 0 | | |
| 14/09/20 | 13.29 | 0.00 | 9.07 | 24 | 0 | | |
| 15/09/20 | 12.91 | 0.00 | 9.15 | 24 | 0 | | |
| 16/09/20 | 10.04 | 0.00 | 8.71 | 24 | 0 | | |
| 17/09/20 | 9.16 | 0.00 | 9.85 | 24 | 0 | | |
| 18/09/20 | 9.06 | 0.00 | 9.42 | 24 | 0 | | |
| 19/09/20 | 8.51 | 0.00 | 9.96 | 24 | 0 | | |
| 20/09/20 | 10.70 | 0.00 | 10.15 | 24 | 0 | | |
| 21/09/20 | 10.68 | 0.00 | 10.76 | 24 | 0 | | |
| 22/09/20 | 102.47 | 0.00 | 11.11 | 24 | 0 | | |
| Итого: | 1467.04 | 0.00 | 1294.77 | 744 | 0 | | |
| Средние: | | | | | | | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | ВНР | | ВРС | |
|----------------|----------|------|---------|-------|---|-----|---|
| | м3 | м3 | м3 | ч | ч | ч | ч |
| 22/08/20 24:00 | 44505.46 | 0.00 | 7452.98 | 16595 | 0 | | |
| 22/09/20 24:00 | 44972.50 | 0.00 | 7747.75 | 17339 | 0 | | |
| Итого: | 467.04 | 0.00 | 294.77 | 744 | 0 | | |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17348ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации