

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ЖЭК-7  
Адрес: Поселковая, 49 в 1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сев. N 042  
Договорные расходи:  
M сев. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00 °C

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХВС по V Э  
Пределы измерений:  
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч  
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч  
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00236104 ВНОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x732В ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	17.92	6.42	6.50	4.12	25.90	0.00	0.00	2.23	25.89	0.00	0.00	32.02	6.42	0.339	0.000	24	0
24/08/20	15.37	5.18	5.22	4.12	25.72	0.00	0.00	2.14	25.72	0.00	0.00	32.65	5.18	0.276	0.000	24	0
25/08/20	15.33	6.77	6.83	3.60	25.30	0.00	0.00	2.01	25.29	0.00	0.00	32.03	6.77	0.308	0.000	24	0
26/08/20	15.47	7.30	7.37	4.11	25.00	0.00	0.00	2.19	24.99	0.00	0.00	32.57	7.30	0.361	0.000	24	0
27/08/20	15.84	4.76	4.78	4.10	25.02	0.00	0.00	2.19	25.01	0.00	0.00	32.82	4.76	0.250	0.000	24	0
28/08/20	15.829	5.84	5.93	4.14	25.16	0.00	0.00	2.14	25.15	0.00	0.00	33.13	5.84	0.310	0.000	24	0
29/08/20	15.919	6.36	6.47	4.17	25.23	0.00	0.00	2.16	25.22	0.00	0.00	33.96	6.36	0.344	0.000	24	0
30/08/20	15.92	6.09	6.19	4.17	25.26	0.00	0.00	2.05	25.25	0.00	0.00	33.76	6.09	0.327	0.000	24	0
31/08/20	15.859	7.90	8.01	4.16	25.36	0.00	0.00	2.13	25.35	0.00	0.00	33.23	7.90	0.424	0.000	24	0
01/09/20	15.85	6.26	6.32	4.18	25.27	0.00	0.00	2.17	25.27	0.00	0.00	30.58	6.26	0.318	0.000	24	0
02/09/20	15.309	7.52	7.62	4.17	24.83	0.00	0.00	2.14	24.83	0.00	0.00	28.26	7.52	0.361	0.000	24	0
03/09/20	15.69	6.07	6.14	4.17	24.75	0.00	0.00	2.20	24.75	0.00	0.00	31.94	6.07	0.312	0.000	24	0
04/09/20	15.26	6.27	6.34	4.18	25.00	0.00	0.00	2.12	25.00	0.00	0.00	30.26	6.27	0.316	0.000	24	0
05/09/20	15.22	7.89	8.01	4.17	24.94	0.00	0.00	2.13	24.93	0.00	0.00	31.28	7.89	0.404	0.000	24	0
06/09/20	15.65	6.84	6.93	4.16	24.46	0.00	0.00	2.23	24.45	0.00	0.00	32.19	6.84	0.352	0.000	24	0
07/09/20	15.65	8.22	8.33	4.15	24.23	0.00	0.00	2.15	24.22	0.00	0.00	32.42	8.22	0.424	0.000	24	0
08/09/20	15.710	7.13	7.22	4.14	24.08	0.00	0.00	2.24	24.08	0.00	0.00	33.02	7.13	0.371	0.000	24	0
09/09/20	15.614	6.17	6.23	4.15	23.95	0.00	0.00	2.11	23.94	0.00	0.00	32.19	6.17	0.318	0.000	24	0
10/09/20	15.615	7.47	7.56	4.13	23.59	0.00	0.00	2.30	23.58	0.00	0.00	32.56	7.47	0.386	0.000	24	0
11/09/20	15.445	7.55	7.62	4.15	23.23	0.00	0.00	2.36	23.22	0.00	0.00	31.22	7.55	0.370	0.000	24	0
12/09/20	15.381	9.04	9.15	4.14	23.01	0.00	0.00	2.25	23.01	0.00	0.00	30.80	9.04	0.440	0.000	24	0
13/09/20	15.370	6.64	6.70	4.15	22.66	0.00	0.00	2.42	22.66	0.00	0.00	31.04	6.64	0.325	0.000	24	0
14/09/20	14.867	6.07	6.08	4.14	22.19	0.00	0.00	2.48	22.19	0.00	0.00	26.48	6.07	0.266	0.000	24	0
15/09/20	14.823	7.77	7.85	4.15	21.58	0.00	0.00	2.79	21.58	0.00	0.00	26.65	7.77	0.336	0.000	24	0
16/09/20	15.281	45.97	46.56	4.30	146.99	40.61	41.06	3.68	124.18	0.08	0.08	5.82	5.36	0.493	0.001	24	0
17/09/20	15.949	92.29	93.99	4.69	151.78	87.00	87.92	4.29	151.74	0.00	0.00	7.71	5.29	0.957	0.000	24	0
18/09/20	15.999	118.41	120.61	4.70	151.02	113.17	114.38	4.44	151.25	0.00	0.00	8.97	5.24	1.300	0.000	24	0
19/09/20	16.095	141.81	144.46	4.65	151.48	136.70	138.17	4.38	151.48	0.00	0.00	9.47	5.11	1.581	0.000	24	0
20/09/20	16.087	141.91	144.73	4.55	151.55	137.00	138.33	4.30	151.54	0.00	0.00	9.32	4.91	1.551	0.000	24	0
21/09/20	16.143	143.22	146.20	4.56	152.02	138.99	140.39	4.31	152.01	0.00	0.00	9.41	4.23	1.546	0.000	24	0
22/09/20	16.150	142.76	145.82	4.57	151.98	139.49	140.81	4.33	151.94	0.00	0.00	9.52	3.27	1.515	0.000	24	0
Итого:		989.90	1007.77		792.96	801.06			0.08	0.08		196.94	17.181	0.001	1744	0	
Средние:	156.44			4.22	130.40			2.67	29.66			26.04					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	160.32	162.58	0.03	0.03	18.44	18.58	160.29	8.759	0.806	705	0
22/09/20 24:00	1150.22	1170.35	792.99	801.09	18.52	18.66	357.23	25.940	0.807	1449	0
Итого:	989.90	1007.77	792.96	801.06	0.08	0.08	196.94	17.181	0.001	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия очета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 1459ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

**ул. Поселковая, 49**

**Узел 1:**

Vг = 196,940 м3. Qгас = 13,509 Гкал.  
реверс = 0,000 м3. Qгас = 0,000 Гкал.  
Слив = 196,940 м3. Qгас = 13,509 Гкал.  
Q потреб. = 17,181 Гкал.  
Q отопл. = 3,612 Гкал.

**Узел 2:**

Vг = 161,290 м3. Qгас = 12,491 Гкал.  
реверс = 0,000 м3. Qгас = 0,000 Гкал.  
Слив = 161,290 м3. Qгас = 12,491 Гкал.  
Q потреб. = 16,181 Гкал.  
Q отопл. = 3,600 Гкал.

**Узел 3:**

Vг = 146,400 м3. Qгас = 10,087 Гкал.  
реверс = 0,000 м3. Qгас = 0,000 Гкал.  
Слив = 146,400 м3. Qгас = 10,087 Гкал.  
Q потреб. = 13,428 Гкал.  
Q отопл. = 3,341 Гкал.

**Узел 4:**

Vг = 167,640 м3. Qгас = 11,550 Гкал.  
реверс = 0,000 м3. Qгас = 0,000 Гкал.  
Слив = 167,640 м3. Qгас = 11,550 Гкал.  
Q потреб. = 15,973 Гкал.  
Q отопл. = 4,423 Гкал.

**Итого:**

Слив = 692,270 м3. Qгас = 47,697 Гкал.  
Q потреб. = 62,763 Гкал.  
Q отопл. = 15,066 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал	м3	Гкал	Гкал	
По прибору		15,066	692,270	47,697	62,763	
общая	Население	15,066	706,951	34,928	49,993	
4994	ООО УО Первомайский ЖЭК-7 С.О.И		185,339	12,770	12,770	
	Всего:	15,066	692,270	47,697	62,763	
	отопление и гвс	15,066	692,270	47,697	62,763	

Гкал/м3 = 0,0086

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ЖК-7

Договор №:

Адрес: Поселковая, 49 а 1

Тип расходомера: ХВС по V 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 042

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M гвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.06 м3/ч

Tхв = 5.00 °C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч

Заводской номер 00236104

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=1 КС=0х732В ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	6.47	0.00	5.45	24	0
24/08/20	5.17	0.00	4.53	24	0
25/08/20	6.35	0.00	6.07	24	0
26/08/20	7.31	0.00	4.33	24	0
27/08/20	4.74	0.00	4.17	24	0
28/08/20	5.90	0.00	4.92	24	0
29/08/20	6.45	0.00	6.48	24	0
30/08/20	6.15	0.00	5.50	24	0
31/08/20	7.98	0.00	4.17	24	0
01/09/20	6.31	0.00	3.96	24	0
02/09/20	7.52	0.00	3.54	24	0
03/09/20	6.13	0.00	5.97	24	0
04/09/20	6.33	0.00	5.38	24	0
05/09/20	8.02	0.00	5.51	24	0
06/09/20	6.94	0.00	5.37	24	0
07/09/20	8.36	0.00	5.02	24	0
08/09/20	7.22	0.00	5.74	24	0
09/09/20	6.21	0.00	4.21	24	0
10/09/20	7.58	0.00	5.58	24	0
11/09/20	7.61	0.00	4.08	24	0
12/09/20	9.17	0.00	6.80	24	0
13/09/20	6.70	0.00	5.40	24	0
14/09/20	6.02	0.00	3.09	24	0
15/09/20	7.89	0.00	5.36	24	0
16/09/20	15.95	10.72	5.81	24	0
17/09/20	27.94	22.47	7.04	24	0
18/09/20	26.07	20.56	6.64	24	0
19/09/20	23.99	18.33	6.75	24	0
20/09/20	24.13	18.33	8.40	24	0
21/09/20	24.13	18.93	6.06	24	0
22/09/20	23.64	19.17	5.39	24	0
Итого:	330.38	128.51	166.72	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	161.52	17.56	175.86	705	0
22/09/20 24:00	491.90	146.07	342.58	1449	0
Итого:	330.38	128.51	166.72	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 1459ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ХЭК-7

Адрес: Посадковая, 49 в 2

Тепловычислитель ЕКТ-7 сэт. N 043

Договорные расходы:

M сэт. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерений:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00238825

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

T3=2

KC=0x2FE5

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	BHP	BOS
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	56.47	5.61	5.68	4.17	28.36	0.00	0.00	3.60	28.35	0.00	0.00	28.11	5.61	0.288	0.000	24	0
24/08/20	57.75	5.26	5.34	4.15	28.41	0.00	0.00	3.60	28.40	0.00	0.00	29.34	5.26	0.278	0.000	24	0
25/08/20	49.30	4.87	4.91	3.62	27.48	0.00	0.00	3.60	27.48	0.00	0.00	21.82	4.87	0.217	0.000	24	0
26/08/20	53.07	5.43	5.49	4.13	27.10	0.00	0.00	3.60	27.09	0.00	0.00	25.97	5.43	0.260	0.000	24	0
27/08/20	57.26	5.49	5.58	4.14	27.52	0.00	0.00	3.60	27.52	0.00	0.00	29.74	5.49	0.286	0.000	24	0
28/08/20	57.07	4.46	4.49	4.18	27.86	0.00	0.00	3.49	27.85	0.00	0.00	29.21	4.46	0.230	0.000	24	0
29/08/20	58.00	5.40	5.47	4.21	28.07	0.00	0.00	3.60	28.06	0.00	0.00	29.93	5.40	0.288	0.000	24	0
30/08/20	57.76	5.37	5.43	4.22	28.01	0.00	0.00	3.60	28.00	0.00	0.00	29.75	5.37	0.282	0.000	24	0
31/08/20	57.66	5.21	5.25	4.21	27.92	0.00	0.00	3.49	27.92	0.00	0.00	29.74	5.21	0.279	0.000	24	0
01/09/20	53.51	4.72	4.75	4.22	27.60	0.00	0.00	3.60	27.59	0.00	0.00	25.91	4.72	0.229	0.000	24	0
02/09/20	51.66	5.49	5.53	4.20	26.62	0.00	0.00	3.49	26.61	0.00	0.00	25.04	5.49	0.255	0.000	24	0
03/09/20	54.76	4.32	4.34	4.22	26.91	0.00	0.00	3.60	26.91	0.00	0.00	27.85	4.32	0.214	0.000	24	0
04/09/20	55.03	4.71	4.72	4.21	27.24	0.00	0.00	3.60	27.23	0.00	0.00	27.79	4.71	0.231	0.000	24	0
05/09/20	55.36	5.12	5.17	4.20	27.24	0.00	0.00	3.60	27.23	0.00	0.00	28.12	5.12	0.258	0.000	24	0
06/09/20	55.84	5.75	5.82	4.20	26.65	0.00	0.00	3.60	26.65	0.00	0.00	29.19	5.75	0.289	0.000	24	0
07/09/20	54.90	5.07	5.11	4.19	26.48	0.00	0.00	3.60	26.48	0.00	0.00	28.42	5.07	0.255	0.000	24	0
08/09/20	56.06	5.61	5.67	4.19	26.22	0.00	0.00	3.60	26.21	0.00	0.00	29.84	5.61	0.284	0.000	24	0
09/09/20	54.91	4.97	5.01	4.18	26.09	0.00	0.00	3.60	26.08	0.00	0.00	28.82	4.97	0.248	0.000	24	0
10/09/20	54.05	5.75	5.79	4.19	25.62	0.00	0.00	3.49	25.62	0.00	0.00	28.43	5.75	0.279	0.000	24	0
11/09/20	53.10	5.51	5.54	4.17	25.14	0.00	0.00	3.60	25.14	0.00	0.00	27.96	5.51	0.264	0.000	24	0
12/09/20	51.69	6.67	6.75	4.19	24.73	0.00	0.00	3.60	24.73	0.00	0.00	26.96	6.67	0.311	0.000	24	0
13/09/20	49.94	5.60	5.64	4.19	24.33	0.00	0.00	3.60	24.32	0.00	0.00	25.61	5.60	0.251	0.000	24	0
14/09/20	46.28	8.59	8.66	4.18	23.56	0.00	0.00	3.60	23.55	0.00	0.00	22.72	8.59	0.353	0.000	24	0
15/09/20	43.84	4.61	4.61	4.18	22.95	0.00	0.00	3.60	22.94	0.00	0.00	20.89	4.61	0.177	0.000	24	0
16/09/20	52.46	59.05	59.81	4.33	47.63	46.88	47.39	3.88	23.84	0.28	0.28	4.83	12.17	0.804	0.006	24	0
17/09/20	59.18	128.05	130.15	4.69	51.99	51.82	52.01	4.21	52.15	0.00	0.00	7.19	9.53	1.369	0.000	24	0
18/09/20	60.00	139.64	142.00	4.73	52.05	52.05	52.05	4.27	52.06	0.00	0.00	7.95	5.56	1.372	0.000	24	0
19/09/20	60.75	145.09	147.61	4.70	51.99	51.99	51.99	4.24	51.98	0.00	0.00	8.76	5.81	1.544	0.000	24	0
20/09/20	60.67	146.79	149.33	4.60	52.12	52.12	52.12	4.14	52.11	0.00	0.00	8.55	6.94	1.582	0.000	24	0
21/09/20	61.23	147.55	150.16	4.62	52.73	52.73	52.73	4.14	52.72	0.00	0.00	8.50	5.72	1.525	0.000	24	0
22/09/20	61.30	148.88	151.46	4.62	51.89	51.89	51.89	4.15	51.85	0.00	0.00	9.41	5.97	1.679	0.000	24	0
Итого:		1044.64	1061.2		863.35	874.37			0.28	0.28		181.29	16.181	0.006	744	0	
Средняя:	55.18			4.26	32.21			3.70	31.44			22.97					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	BHP	BOS
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	79134.42	80935.38	81435.30	82162.01	18.23	18.30	-2300.88	1283.710	0.726	22953	696
22/09/20 24:00	80179.06	81996.65	82298.65	83036.38	18.51	18.58	-2119.59	1299.891	0.732	23697	696
Итого:	1044.64	1061.27	863.35	874.37	0.28	0.28	181.29	16.181	0.006	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 24403ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент:ООО УО Первомайский ЖК-7

Адрес:Поселковая, 49 в 2

Тепловычислитель ВК1-7 сет.№ 043

Договорные расходы:

Н сет.воды \_\_\_\_\_ т.сут Игво= \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв= 5,00°С

Договор №:

Тип расходомера:ХВС по V 3

Пределы измерения:

G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч

G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.06 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч

Заводской номер 00230025

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x2FE5 ПО 2,7

Дата	V1	V2	V3	ВНР		ВОС	
	м3	м3	м3	ч	ч	ч	ч
23/08/20	5.58	0.00	6.01	24	0		
24/08/20	5.28	0.00	6.30	24	0		
25/08/20	4.65	0.00	5.74	24	0		
26/08/20	5.42	0.00	6.42	24	0		
27/08/20	5.53	0.00	5.89	24	0		
28/08/20	4.47	0.00	4.60	24	0		
29/08/20	5.42	0.00	6.15	24	0		
30/08/20	5.37	0.00	6.06	24	0		
31/08/20	5.20	0.00	5.38	24	0		
01/09/20	4.72	0.00	4.81	24	0		
02/09/20	5.46	0.00	5.37	24	0		
03/09/20	4.32	0.00	4.92	24	0		
04/09/20	4.66	0.00	5.45	24	0		
05/09/20	5.10	0.00	5.69	24	0		
06/09/20	5.73	0.00	6.29	24	0		
07/09/20	5.07	0.00	5.23	24	0		
08/09/20	5.61	0.00	6.45	24	0		
09/09/20	4.95	0.00	5.07	24	0		
10/09/20	5.70	0.00	5.89	24	0		
11/09/20	5.46	0.00	4.63	24	0		
12/09/20	6.65	0.00	5.31	24	0		
13/09/20	5.56	0.00	4.36	24	0		
14/09/20	8.50	0.00	5.03	24	0		
15/09/20	4.57	0.00	3.57	24	0		
16/09/20	5.91	0.00	4.34	24	0		
17/09/20	15.57	11.12	5.36	24	0		
18/09/20	24.11	20.56	5.68	24	0		
19/09/20	24.09	20.18	7.25	24	0		
20/09/20	24.45	19.41	6.87	24	0		
21/09/20	24.17	20.44	5.48	24	0		
22/09/20	23.64	19.41	6.40	24	0		
Итого:	270.92	111.12	172.00	744	0		
Средние:							

Дата	V1	V2	V3	ВНР		ВОС	
	м3	м3	м3	ч	ч	ч	ч
22/08/20 24:00	15653.27	11494.66	6512.40	23649	0		
22/09/20 24:00	15924.19	11545.78	6684.40	24393	0		
Итого:	270.92	111.12	172.00	744	0		

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия учета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 24403ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Переславский ХЭК-7  
Адрес: Поселковая, 49 в 3  
Теплоучаститель ВКТ-7 сев.п 044  
Договорные расходы:  
М сев.воды = \_\_\_\_\_ т.сут Мгас = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00 °С

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХВС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч  
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч  
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00238821

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0АГО74

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°С	т	м3	кг/см2	°С	т	м3	кг/см2	°С	т	м3	°С	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20 53.60	4.35	4.37	4.21	24.94	0.00	0.00	1.53	24.93	0.00	0.00	0.00	28.66	4.35	0.210	0.000	24	0
24/08/20 55.41	5.03	5.08	4.20	24.95	0.00	0.00	1.51	24.94	0.00	0.00	0.00	30.46	5.03	0.254	0.000	24	0
25/08/20 45.91	4.30	4.33	3.68	24.37	0.00	0.00	1.49	24.36	0.00	0.00	0.00	21.54	4.30	0.174	0.000	24	0
26/08/20 49.65	5.01	5.02	4.21	23.80	0.00	0.00	1.47	23.79	0.00	0.00	0.00	25.85	5.01	0.222	0.000	24	0
27/08/20 54.42	4.49	4.53	4.19	24.16	0.00	0.00	1.45	24.15	0.00	0.00	0.00	30.26	4.49	0.221	0.000	24	0
28/08/20 54.41	4.32	4.33	4.22	24.39	0.00	0.00	1.43	24.38	0.00	0.00	0.00	30.02	4.32	0.211	0.000	24	0
29/08/20 55.91	4.44	4.48	4.26	24.58	0.00	0.00	1.42	24.57	0.00	0.00	0.00	31.33	4.44	0.226	0.000	24	0
30/08/20 54.52	4.85	4.89	4.26	24.51	0.00	0.00	1.40	24.50	0.00	0.00	0.00	30.01	4.85	0.241	0.000	24	0
31/08/20 55.18	5.19	5.23	4.24	24.50	0.00	0.00	1.39	24.50	0.00	0.00	0.00	30.68	5.19	0.259	0.000	24	0
01/09/20 50.78	6.02	6.05	4.27	24.41	0.00	0.00	1.38	24.40	0.00	0.00	0.00	26.37	6.02	0.274	0.000	24	0
02/09/20 48.13	4.22	4.24	4.26	23.28	0.00	0.00	1.37	23.28	0.00	0.00	0.00	24.85	4.22	0.182	0.000	24	0
03/09/20 51.83	4.63	4.65	4.25	23.67	0.00	0.00	1.36	23.67	0.00	0.00	0.00	28.16	4.63	0.217	0.000	24	0
04/09/20 53.32	5.86	5.92	4.26	24.02	0.00	0.00	1.36	24.02	0.00	0.00	0.00	29.30	5.86	0.283	0.000	24	0
05/09/20 52.78	5.26	5.32	4.27	23.89	0.00	0.00	1.34	23.88	0.00	0.00	0.00	28.89	5.26	0.250	0.000	24	0
06/09/20 53.33	4.60	4.64	4.25	23.35	0.00	0.00	1.33	23.34	0.00	0.00	0.00	29.98	4.60	0.222	0.000	24	0
07/09/20 51.98	5.07	5.10	4.24	23.21	0.00	0.00	1.32	23.21	0.00	0.00	0.00	28.77	5.07	0.237	0.000	24	0
08/09/20 52.83	4.79	4.81	4.23	23.03	0.00	0.00	1.29	23.02	0.00	0.00	0.00	29.80	4.79	0.231	0.000	24	0
09/09/20 52.03	5.26	5.31	4.23	22.91	0.00	0.00	1.29	22.90	0.00	0.00	0.00	29.12	5.26	0.248	0.000	24	0
10/09/20 51.08	6.12	6.17	4.23	22.38	0.00	0.00	1.28	22.38	0.00	0.00	0.00	28.70	6.12	0.281	0.000	24	0
11/09/20 50.09	5.41	5.46	4.24	22.18	0.00	0.00	1.26	22.17	0.00	0.00	0.00	27.91	5.41	0.244	0.000	24	0
12/09/20 49.65	5.35	5.37	4.23	21.90	0.00	0.00	1.24	21.89	0.00	0.00	0.00	27.75	5.35	0.239	0.000	24	0
13/09/20 48.76	7.69	7.78	4.23	21.54	0.00	0.00	1.23	21.53	0.00	0.00	0.00	27.22	7.69	0.336	0.000	24	0
14/09/20 44.44	7.35	7.37	4.23	21.12	0.00	0.00	1.23	21.11	0.00	0.00	0.00	23.32	7.35	0.289	0.000	24	0
15/09/20 40.89	6.17	6.18	4.23	20.55	0.00	0.00	1.23	20.55	0.00	0.00	0.00	20.34	6.17	0.222	0.000	24	0
16/09/20 51.88	60.05	60.85	4.38	46.69	53.63	54.17	3.25	21.52	0.10	0.10	5.19	6.42	0.580	0.001	24	0	
17/09/20 58.74	120.17	122.36	4.73	52.17	116.61	117.98	4.53	52.19	0.00	0.00	6.57	3.56	0.958	0.000	24	0	
18/09/20 59.54	132.93	135.51	4.77	52.24	131.06	132.45	4.58	52.24	0.00	0.00	7.30	1.87	1.059	0.000	24	0	
19/09/20 60.27	135.19	137.84	4.75	53.01	133.12	134.71	4.54	53.00	0.00	0.00	7.26	2.07	1.080	0.000	24	0	
20/09/20 60.21	135.59	138.33	4.66	52.95	133.34	134.78	4.43	52.95	0.00	0.00	7.26	2.25	1.092	0.000	24	0	
21/09/20 60.80	142.95	145.92	4.66	51.93	140.15	141.50	4.44	51.95	0.00	0.00	8.87	2.80	1.401	0.000	24	0	
22/09/20 60.87	145.99	148.86	4.65	51.22	144.34	145.93	4.46	51.19	0.00	0.00	9.65	1.65	1.485	0.000	24	0	
Итого:		998.65	1016.3		852.25	861.52			0.10	0.10		146.40	13.428	0.001	744	0	
Средние:	53.00		4.31	29.73			2.02	28.91				123.27					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	80409.63	162011.13	75495.79	76279.83	13.82	13.85	4913.84	1183.255	0.516	21108	401
22/09/20 24:00	81408.28	163027.43	76348.04	77141.35	13.92	13.95	5060.24	1196.683	0.517	21852	401
Итого:	998.65	1016.30	852.25	861.52	0.10	0.10	146.40	13.428	0.001	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета техн.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 22263ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ХЗК-7

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Поселковая, 49 в 3  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 044

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерений:

Договорные расходы:  
M сет. вода= \_\_\_\_\_ т.сут Mгас= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00°C

G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч  
G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.06 м3/ч  
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч

Заводской номер 00238821

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=1 КС=04P074 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	4.65	0.00	5.50	24	0
24/08/20	5.61	0.00	7.05	24	0
25/08/20	4.49	0.00	5.40	24	0
26/08/20	5.54	0.00	7.15	24	0
27/08/20	5.07	0.00	5.24	24	0
28/08/20	4.81	0.00	5.18	24	0
29/08/20	5.01	0.00	6.11	24	0
30/08/20	5.45	0.00	5.28	24	0
31/08/20	5.82	0.00	6.41	24	0
01/09/20	6.72	0.00	5.01	24	0
02/09/20	4.58	0.00	4.40	24	0
03/09/20	5.13	0.00	5.85	24	0
04/09/20	6.52	0.00	5.96	24	0
05/09/20	5.90	0.00	4.95	24	0
06/09/20	5.11	0.00	4.95	24	0
07/09/20	5.56	0.00	4.65	24	0
08/09/20	5.29	0.00	5.04	24	0
09/09/20	5.90	0.00	4.04	24	0
10/09/20	6.81	0.00	4.88	24	0
11/09/20	6.00	0.00	5.05	24	0
12/09/20	5.90	0.00	4.76	24	0
13/09/20	8.59	0.00	4.92	24	0
14/09/20	8.06	0.00	4.69	24	0
15/09/20	6.80	0.00	4.69	24	0
16/09/20	7.33	0.00	4.64	24	0
17/09/20	16.71	10.46	6.16	24	0
18/09/20	24.56	18.79	5.76	24	0
19/09/20	25.01	19.09	8.42	24	0
20/09/20	25.33	18.79	7.55	24	0
21/09/20	24.87	17.93	8.49	24	0
22/09/20	23.39	17.80	6.38	24	0
Итого:	286.72	102.86	174.56	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	14142.92	9369.31	6070.75	21509	0
22/09/20 24:00	14429.64	9472.17	6245.31	22253	0
Итого:	286.72	102.86	174.56	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 22253ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Первомайский ХЗК-7  
Адрес: Поселковая, 49 в 4  
Тепловычислитель ВКТ-7 с/т. N 045  
Договорные расходы:  
M с/т. воды = \_\_\_\_\_ т. с/т. Мгвс = \_\_\_\_\_ т. с/т.  
Тхв = 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХРС по V Э  
Пределы измерений:  
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч  
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч  
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00238845 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x18ED ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	15.17	5.94	6.00	4.20	26.78	0.00	0.00	3.60	26.77	0.00	0.00	26.39	5.94	0.285	0.000	24	0
24/08/20	15.16	3.94	3.97	4.16	27.27	0.00	0.00	3.60	27.27	0.00	0.00	27.89	3.94	0.194	0.000	24	0
25/08/20	14.58	5.24	5.26	3.68	24.98	0.00	0.00	3.60	24.98	0.00	0.00	18.60	5.24	0.201	0.000	24	0
26/08/20	14.16	5.69	5.73	4.20	24.91	0.00	0.00	3.60	24.90	0.00	0.00	24.25	5.69	0.251	0.000	24	0
27/08/20	15.00	5.34	5.37	4.19	26.41	0.00	0.00	3.60	26.40	0.00	0.00	27.59	5.34	0.264	0.000	24	0
28/08/20	15.19	5.81	5.86	4.21	26.73	0.00	0.00	3.60	26.72	0.00	0.00	27.46	5.81	0.284	0.000	24	0
29/08/20	15.11	4.76	4.79	4.25	27.12	0.00	0.00	3.60	27.12	0.00	0.00	27.99	4.76	0.238	0.000	24	0
30/08/20	15.51	6.14	6.20	4.26	26.68	0.00	0.00	3.60	26.68	0.00	0.00	25.83	6.14	0.288	0.000	24	0
31/08/20	15.65	5.21	5.24	4.25	26.87	0.00	0.00	3.60	26.87	0.00	0.00	27.78	5.21	0.258	0.000	24	0
01/09/20	14.12	5.47	5.48	4.27	25.76	0.00	0.00	3.60	25.76	0.00	0.00	22.36	5.47	0.236	0.000	24	0
02/09/20	14.6.17	4.83	4.83	4.28	24.25	0.00	0.00	3.60	24.25	0.00	0.00	21.92	4.83	0.198	0.000	24	0
03/09/20	15.0.12	5.14	5.16	4.26	25.74	0.00	0.00	3.60	25.74	0.00	0.00	24.38	5.14	0.231	0.000	24	0
04/09/20	15.2.20	5.74	5.80	4.27	26.15	0.00	0.00	3.60	26.15	0.00	0.00	26.05	5.74	0.272	0.000	24	0
05/09/20	15.2.31	4.97	5.00	4.26	25.97	0.00	0.00	3.60	25.97	0.00	0.00	26.34	4.97	0.234	0.000	24	0
06/09/20	15.2.78	6.66	6.72	4.25	25.40	0.00	0.00	3.60	25.40	0.00	0.00	27.38	6.66	0.318	0.000	24	0
07/09/20	15.1.01	5.36	5.38	4.24	25.21	0.00	0.00	3.60	25.21	0.00	0.00	25.80	5.36	0.247	0.000	24	0
08/09/20	15.2.11	5.28	5.31	4.23	24.82	0.00	0.00	3.60	24.82	0.00	0.00	27.29	5.28	0.250	0.000	24	0
09/09/20	15.1.04	7.01	7.07	4.23	24.30	0.00	0.00	3.60	24.30	0.00	0.00	26.74	7.01	0.325	0.000	24	0
10/09/20	14.8.99	5.84	5.86	4.23	23.34	0.00	0.00	3.88	23.34	0.00	0.00	25.65	5.84	0.258	0.000	24	0
11/09/20	14.7.82	5.87	5.89	4.24	22.67	0.00	0.00	4.34	22.67	0.00	0.00	25.15	5.87	0.250	0.000	24	0
12/09/20	14.7.07	6.41	6.44	4.23	22.15	0.00	0.00	4.33	22.14	0.00	0.00	24.92	6.41	0.269	0.000	24	0
13/09/20	14.0.36	9.60	9.64	4.25	20.93	0.00	0.00	4.34	20.93	0.00	0.00	19.43	9.60	0.337	0.000	24	0
14/09/20	13.9.87	7.56	7.59	4.24	20.16	0.00	0.00	4.33	20.15	0.00	0.00	19.71	7.56	0.265	0.000	24	0
15/09/20	13.5.00	5.50	5.50	4.24	19.28	0.00	0.00	4.33	19.28	0.00	0.00	15.72	5.50	0.164	0.000	24	0
16/09/20	15.1.55	78.46	79.49	4.36	14.88	72.88	73.55	4.24	12.09	0.09	0.09	6.67	5.58	0.742	0.001	24	0
17/09/20	15.8.67	157.32	160.19	4.71	150.64	152.27	153.86	4.38	150.61	0.00	0.00	8.03	5.05	1.494	0.000	24	0
18/09/20	15.9.44	161.32	164.31	4.75	151.32	157.63	159.40	4.42	151.31	0.00	0.00	8.12	3.69	1.483	0.000	24	0
19/09/20	16.0.13	163.76	166.97	4.72	151.86	160.13	161.82	4.39	151.86	0.00	0.00	8.27	3.63	1.524	0.000	24	0
20/09/20	16.0.08	163.99	167.07	4.63	151.91	159.85	161.67	4.28	151.91	0.00	0.00	8.17	4.14	1.534	0.000	24	0
21/09/20	16.0.67	166.63	170.01	4.64	152.40	163.18	164.92	4.29	152.40	0.00	0.00	8.27	3.45	1.539	0.000	24	0
22/09/20	16.0.78	168.06	171.57	4.63	152.39	165.27	166.88	4.31	152.36	0.00	0.00	8.39	2.79	1.540	0.000	24	0
Итого:		1198.85	1219.71			1031.21	1042.11			0.09	0.09	167.64	15.973	0.001	744	0	
Средние:	151.54			4.30	30.62			3.86	29.85			20.92					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	535.08	539.85	37.75	37.75	17.77	17.85	497.33	25.697	0.596	2433	5
22/09/20 24:00	1733.93	1759.55	1068.96	1079.85	17.86	17.94	664.97	41.670	0.597	3177	5
Итого:	1198.85	1219.70	1031.21	1042.10	0.09	0.09	167.64	15.973	0.001	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 3192ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж.организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО Пересмaysкий узк-7

Адрес: Поселковая, 49 в 4

Тепловычислитель ВКТ-7 сст. N 045

Договорные расходы:

M сст. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Tхв = 5.00°C

Договор N:

Тип расходомера: ХВС по V3

Пределы измерений:

G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч

G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.06 м3/ч

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч

Заводской номер 00238845

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ЕД 1 Т3=1 КС=0x16ED ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	6.03	0.00	5.08	24	0
24/08/20	3.99	0.00	4.75	24	0
25/08/20	5.12	0.00	4.37	24	0
26/08/20	5.72	0.00	5.20	24	0
27/08/20	5.39	0.00	5.08	24	0
28/08/20	5.89	0.00	5.32	24	0
29/08/20	4.78	0.00	4.53	24	0
30/08/20	6.25	0.00	4.88	24	0
31/08/20	5.23	0.00	4.69	24	0
01/09/20	5.54	0.00	4.16	24	0
02/09/20	4.87	0.00	3.62	24	0
03/09/20	5.21	0.00	3.76	24	0
04/09/20	5.84	0.00	4.12	24	0
05/09/20	5.04	0.00	4.01	24	0
06/09/20	6.76	0.00	5.11	24	0
07/09/20	5.41	0.00	3.81	24	0
08/09/20	5.35	0.00	3.81	24	0
09/09/20	5.50	0.00	3.44	24	0
10/09/20	5.57	0.00	3.62	24	0
11/09/20	5.89	0.00	3.62	24	0
12/09/20	6.45	0.00	4.55	24	0
13/09/20	9.63	0.00	3.55	24	0
14/09/20	7.57	0.00	3.87	24	0
15/09/20	5.43	0.00	3.03	24	0
16/09/20	5.43	0.00	3.74	24	0
17/09/20	12.16	7.88	5.22	24	0
18/09/20	16.04	12.89	4.73	24	0
19/09/20	15.99	12.19	6.13	24	0
20/09/20	15.81	11.93	6.27	24	0
21/09/20	15.29	11.90	5.27	24	0
22/09/20	14.86	11.99	5.18	24	0
Итого:	234.04	68.78	138.52	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	493.17	16.35	431.59	2438	0
22/09/20 24:00	727.21	85.13	570.11	3182	0
Итого:	234.04	68.78	138.52	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 3192ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабх. организации