

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Оскар"

Адрес: Пушкина, 26

Тепловычислитель ВКТ-7 сат. N 001

Договорные расходи:

N сэт. дома = _____ т.сут Mгво = _____ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерения:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00240901

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

#7=3

T3=1

KC=0x0003

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВСС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	153.13	3.11	3.13	5.00	28.69	0.04	0.04	4.90	1.62	124.44	3.07	0.148	0.147	24	0
24/08/20	150.17	1.89	1.89	5.00	23.05	0.01	0.01	4.90	1.12	127.12	1.88	0.084	0.084	24	0
25/08/20	148.63	1.75	1.75	5.00	22.01	0.02	0.02	4.90	1.38	126.62	1.73	0.075	0.074	24	0
26/08/20	154.87	3.33	3.36	5.00	29.50	0.04	0.04	4.90	2.69	125.37	3.29	0.165	0.165	24	0
27/08/20	151.17	1.86	1.86	5.00	23.90	0.02	0.02	4.90	1.16	127.27	1.84	0.086	0.084	24	0
28/08/20	150.59	2.01	2.01	5.00	23.22	0.03	0.03	4.90	0.88	127.37	1.98	0.090	0.090	24	0
29/08/20	152.57	2.55	2.56	5.00	23.88	0.04	0.04	4.90	1.43	128.69	2.51	0.122	0.119	24	0
30/08/20	150.50	2.30	2.31	5.00	25.93	0.03	0.03	4.90	1.61	124.57	2.27	0.104	0.103	24	0
31/08/20	150.05	1.90	1.90	5.00	24.10	0.02	0.02	4.90	1.28	125.95	1.88	0.085	0.084	24	0
01/09/20	149.64	1.73	1.73	5.00	24.28	0.02	0.02	4.90	1.22	125.36	1.71	0.075	0.074	24	0
02/09/20	150.04	2.22	2.22	5.00	25.42	0.03	0.03	4.90	1.65	124.62	2.19	0.099	0.099	24	0
03/09/20	148.43	1.54	1.54	5.00	24.44	0.02	0.02	4.90	1.00	123.99	1.52	0.066	0.066	24	0
04/09/20	147.76	1.82	1.82	5.00	23.57	0.02	0.02	4.90	1.32	124.19	1.80	0.076	0.076	24	0
05/09/20	141.59	1.33	1.33	5.00	20.75	0.01	0.01	4.90	1.02	120.84	1.32	0.049	0.048	24	0
06/09/20	151.26	2.87	2.89	5.00	29.79	0.05	0.05	4.90	1.48	121.47	2.82	0.129	0.127	24	0
07/09/20	153.96	2.42	2.44	5.00	27.60	0.05	0.05	4.90	1.79	126.56	2.37	0.117	0.115	24	0
08/09/20	152.88	2.55	2.57	5.00	25.17	0.03	0.03	4.90	1.37	127.71	2.52	0.120	0.120	24	0
09/09/20	149.33	1.84	1.84	5.00	22.96	0.03	0.03	4.90	1.11	126.37	1.81	0.080	0.079	24	0
10/09/20	152.69	2.96	3.00	5.00	27.00	0.06	0.06	4.90	1.55	125.69	2.90	0.139	0.136	24	0
11/09/20	148.55	1.94	1.94	5.00	19.93	0.02	0.02	4.90	1.99	126.62	1.92	0.084	0.083	24	0
12/09/20	154.17	2.77	2.79	5.00	31.50	0.04	0.04	4.90	1.80	123.67	2.73	0.135	0.134	24	0
13/09/20	147.67	2.08	2.08	5.00	20.53	0.02	0.02	4.90	1.33	127.14	2.06	0.088	0.087	24	0
14/09/20	147.72	2.11	2.11	5.00	21.33	0.03	0.03	4.90	1.34	125.39	2.08	0.090	0.088	24	0
15/09/20	152.38	2.46	2.47	5.00	26.64	0.03	0.03	4.90	1.13	125.74	2.43	0.115	0.114	24	0
16/09/20	158.82	3.00	3.06	5.00	46.43	1.40	1.40	4.90	1.52	112.39	1.60	0.103	0.077	24	0
17/09/20	165.28	5.94	6.03	5.00	49.00	4.47	4.47	4.90	1.82	116.25	1.47	0.161	0.091	24	0
18/09/20	161.33	5.18	5.20	5.00	46.42	3.84	3.84	4.90	1.56	114.91	1.34	0.132	0.076	24	0
19/09/20	166.21	6.78	6.94	5.00	50.90	5.37	5.37	4.90	3.13	115.31	1.41	0.168	0.088	24	0
20/09/20	164.67	8.84	8.78	5.00	51.69	6.50	6.50	4.90	120.25	112.98	2.04	0.204	0.125	24	0
21/09/20	162.12	8.00	8.18	5.00	50.32	6.51	6.51	4.90	8.87	111.80	1.43	0.163	0.085	24	0
22/09/20	161.96	7.54	7.65	5.00	49.51	6.46	6.46	4.90	1.90	112.39	1.08	0.141	0.063	24	0
Итого:		98.32	99.38			35.26	35.26		173.27		63.06	3.493	3.001	1744	0
Средняя:	153.22			5.00	30.50			4.90		122.92					

Дата	M1	V1	M2	V2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВСС
	т	м3	т	м3	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20 24:00	2439.34	2480.31	1867.40	1867.75	1180.36	871.94	81.701	49.571	15224	0
22/09/20 24:00	2537.66	2579.69	1602.86	1603.01	1253.63	935.00	85.194	52.572	15968	0
Итого:	98.32	99.38	35.26	35.26	73.27	63.06	3.493	3.001	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счёта тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 18980ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____