

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/09/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Саянская 11

Тепловычислитель ВКТ-7 с/с. N 049

Договорные расходы:

М сет. вода = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвос = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расколосера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00155338

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

#T=1

T3=0

КС=0x49D8

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	dt	Mг	Qс	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
16/09/20	176.37	133.247	134.193	6.00	160.12	132.758	133.248	5.60	116.25	0.489	10.5676	10.0231	24	0
17/09/20	171.62	1136.641	1140.811	6.00	158.58	1136.641	1137.691	5.60	116.04	0.000	12.1937	10.0000	24	0
18/09/20	165.64	1103.036	1105.591	6.00	147.33	1103.036	1103.651	5.60	118.31	0.000	11.8839	10.0000	24	0
19/09/20	169.03	1101.345	1103.661	6.00	147.47	1101.345	1102.351	5.60	121.55	0.000	12.1818	10.0000	24	0
20/09/20	166.33	199.620	1101.521	6.00	145.10	199.620	1100.741	5.60	120.23	0.000	12.0135	10.0000	24	0
21/09/20	163.93	194.662	196.311	6.00	144.65	194.662	195.720	5.60	119.28	0.000	11.8226	10.0000	24	0
22/09/20	163.31	188.466	189.942	6.00	144.08	188.466	189.466	5.60	119.23	0.000	11.6590	10.0000	24	0
Итого:		1657.017	1672.031			1656.528	1662.881			0.489	112.3621	10.0231	168	0
Средние:	168.03			6.00	149.33			5.60	118.70					

Итоговые значения на 23/09/20г. 9 ч.

Дата	M1	V1	M2	V2	Mг	Qс	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/09/20	687.880	703.421	687.391	694.070	0.489	12.9935	0.0231	617	2

Период нормальной работы 168ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 619ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ООО УК "Очаг"

№155338 ул.Саянская,11

месяц	Час	ГВС, м3
июн.20	744	252,189
июл.20	720	187,685
авг.20	744	231,706
Всего	2208	671,580
средн		0,304

Слив за 744 час, м3 = 226,293 м3/мес.  
Q, ГВС за 744 час, Гкал = 15,592 Гкал.

Итого:

Vг = 276,593 м3

Qпот = 21,395 Гкал

Qгвс = 19,057 Гкал

Qотопл. = 2,337 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

26.09.2020 сен20

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
16/09/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Саянская 11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 049

Договорные расходы:

И сет. воды \_\_\_\_\_ т.сут И газо- \_\_\_\_\_ т.сут

Тхвм 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Пределы измерений:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00155338

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0x49D8

По 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
16/09/20	70.12	17.742	18.147	5.60	59.94	9.473	9.633	5.30	10.13	8.269	0.6335	0.2382	24	0
17/09/20	71.43	145.930	147.133	5.60	57.79	39.181	39.671	5.30	13.61	6.749	0.9816	0.3420	24	0
18/09/20	65.62	135.544	136.379	5.60	50.92	28.825	29.559	5.30	14.70	6.719	0.8307	0.3077	24	0
19/09/20	68.93	134.609	135.423	5.60	52.49	28.178	28.498	5.30	16.44	6.431	0.8730	0.3041	24	0
20/09/20	66.32	134.686	135.364	5.60	50.86	27.517	27.879	5.30	15.46	7.169	0.8645	0.3298	24	0
21/09/20	63.85	133.499	134.246	5.60	49.14	26.089	26.281	5.30	14.71	7.410	0.8188	0.3248	24	0
22/09/20	63.30	131.198	131.812	5.60	48.10	24.134	24.371	5.30	15.20	7.064	0.7779	0.3034	24	0
Итого:		233.208	238.50			183.397	185.39			49.811	5.7800	2.1500	168	0
Средние:	167.08			5.60	52.74			5.30	14.33					

Итоговые значения на 23/09/20г. 9 ч.

Дата	M1	V1	M2	V2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/09/20	416.472	424.949	191.731	193.820	224.741	15.6791	5.9356	617	2

Период нормальной работы 168ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 619ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации