

Саянская, 13

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: _____ Договор №: _____
Адрес: _____ Тип раскольника: _____
Теплоучаститель БКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
Договорные расходи: _____
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258312 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ Э БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хА034 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	17.17	0.00	0.00	1.00	62.95	0.00	0.00	4.77	65.11	8.68	8.84	-35.78	0.00	0.000	0.522	24	0
24/08/20	17.41	0.00	0.00	1.16	63.99	0.00	0.00	4.78	65.67	12.36	12.59	-36.58	0.00	0.000	0.749	24	0
25/08/20	16.74	0.00	0.00	1.50	61.69	0.29	0.29	4.62	63.95	9.68	9.86	5.05	-0.29	-0.003	0.868	24	0
26/08/20	17.19	0.00	0.00	1.00	64.55	0.00	0.00	4.78	65.26	10.28	10.49	-37.36	0.00	0.000	0.618	24	0
27/08/20	16.75	0.00	0.00	1.16	62.96	0.00	0.00	4.77	64.85	9.35	9.52	-36.21	0.00	0.000	0.558	24	0
28/08/20	17.04	0.00	0.00	1.33	64.80	0.00	0.00	4.79	65.15	9.62	9.83	-37.76	0.00	0.000	0.578	24	0
29/08/20	16.78	0.00	0.00	1.66	63.42	0.00	0.00	4.80	65.99	11.03	11.26	-36.64	0.00	0.000	0.670	24	0
30/08/20	16.61	0.00	0.00	1.33	64.01	0.00	0.00	4.79	65.32	10.17	10.39	-37.40	0.00	0.000	0.612	24	0
31/08/20	16.63	0.00	0.00	1.33	63.36	0.00	0.00	4.82	64.85	9.17	9.36	-36.73	0.00	0.000	0.545	24	0
01/09/20	16.78	0.00	0.00	1.00	64.16	0.00	0.00	4.94	65.58	11.37	11.59	-37.38	0.00	0.000	0.691	24	0
02/09/20	16.66	0.00	0.00	1.83	62.72	0.00	0.00	4.91	63.91	9.72	9.94	-36.06	0.00	0.000	0.573	24	0
03/09/20	16.52	0.00	0.00	1.16	61.97	0.00	0.00	4.92	62.85	9.30	9.49	-35.45	0.00	0.000	0.535	24	0
04/09/20	16.64	0.00	0.00	1.31	60.26	0.02	0.02	4.74	62.70	8.38	8.52	-23.62	-0.02	0.000	0.479	24	0
05/09/20	16.22	0.00	0.00	2.27	62.50	0.00	0.00	4.98	63.72	9.91	10.06	-36.28	0.00	0.000	0.579	24	0
06/09/20	15.40	0.00	0.00	3.70	62.17	0.00	0.00	4.94	65.43	10.85	11.07	-36.77	0.00	0.000	0.654	24	0
07/09/20	15.43	0.00	0.00	4.01	62.07	0.00	0.00	4.96	63.48	11.44	11.69	-36.64	0.00	0.000	0.669	24	0
08/09/20	15.09	0.00	0.00	4.33	61.03	0.00	0.00	4.96	63.65	9.81	10.01	-35.94	0.00	0.000	0.573	24	0
09/09/20	15.23	0.00	0.00	4.66	62.71	0.00	0.00	4.94	63.84	11.32	11.55	-37.48	0.00	0.000	0.654	24	0
10/09/20	14.51	0.00	0.00	5.00	61.91	0.00	0.00	4.92	63.50	10.66	10.87	-37.40	0.00	0.000	0.623	24	0
11/09/20	13.89	0.00	0.00	5.00	60.65	0.00	0.00	4.90	62.70	9.15	9.32	-36.76	0.00	0.000	0.527	24	0
12/09/20	14.15	0.00	0.00	5.00	62.62	0.00	0.00	4.89	65.12	10.26	10.45	-38.47	0.00	0.000	0.616	24	0
13/09/20	14.44	0.00	0.00	5.00	66.23	0.00	0.00	4.68	68.32	10.89	11.11	-41.79	0.00	0.000	0.688	24	0
14/09/20	14.50	0.00	0.00	5.00	65.05	0.00	0.00	4.82	66.10	10.25	10.48	-40.55	0.00	0.000	0.624	24	0
15/09/20	13.80	0.00	0.00	5.00	61.57	0.00	0.00	4.90	63.35	10.15	10.34	-37.77	0.00	0.000	0.589	24	0
16/09/20	17.89	41.11	142.21	5.53	54.17	37.49	38.03	5.21	62.44	6.51	6.63	22.72	3.62	1.113	0.374	24	0
17/09/20	17.78	135.39	138.64	6.94	53.09	131.46	133.22	6.18	52.38	0.00	0.00	19.69	3.93	2.858	0.000	24	0
18/09/20	16.70	101.95	104.04	6.69	45.94	97.88	98.88	6.30	45.92	0.00	0.00	20.76	4.07	2.280	0.000	24	0
19/09/20	17.05	99.93	102.17	6.29	46.47	95.67	96.77	5.92	46.46	0.00	0.00	24.10	4.26	2.579	0.000	24	0
20/09/20	16.79	99.92	101.93	6.06	45.13	93.18	94.25	5.70	45.13	0.00	0.00	22.66	6.74	2.531	0.000	24	0
21/09/20	16.25	97.43	99.34	6.06	44.22	92.18	93.09	5.72	44.22	0.00	0.00	21.03	5.25	2.249	0.000	24	0
22/09/20	16.62	92.67	94.47	6.17	43.83	87.53	88.38	5.87	43.80	0.00	0.00	20.79	5.14	2.125	0.000	24	0
Итого:		668.40	682.80		635.70	642.93		250.31	255.26		32.70	15.732	14.878	744	0		
Средние:	135.68			3.53	57.81			5.07	60.99			-22.12					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	29256.00	30032.86	21819.75	22067.30	1777.30	1808.31	7436.25	1151.513	99.700	10532	302
22/09/20 24:00	29924.40	30715.66	22455.45	22710.23	2027.61	2063.57	7468.95	1167.245	114.578	11276	302
Итого:	668.40	682.80	635.70	642.93	250.31	255.25	32.70	15.732	14.878	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11589ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ООО УК "Очаг"
№258312 ул.Саянская,13

Vг = 283,32 м3/мес.
Qпотребл. = 30,616 Гкал
Qгвс = 19,521 Гкал
Qотопл. = 11,095 Гкал

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: _____
Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сат. N 001
Договорные раскоды:
M сат. вода= _____ т.сут Mгас= _____ т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258312 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0хА034 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	7.872	0.000	15.700	24	0
24/08/20	11.360	0.000	20.520	24	0
25/08/20	8.952	0.024	20.810	24	0
26/08/20	19.360	0.000	19.710	24	0
27/08/20	8.504	0.000	21.500	24	0
28/08/20	8.664	0.000	15.640	24	0
29/08/20	10.064	0.000	17.550	24	0
30/08/20	9.256	0.000	16.910	24	0
31/08/20	8.280	0.000	15.920	24	0
01/09/20	10.320	0.000	16.960	24	0
02/09/20	8.832	0.000	16.640	24	0
03/09/20	8.376	0.000	15.370	24	0
04/09/20	7.592	0.016	15.500	24	0
05/09/20	8.912	0.000	15.240	24	0
06/09/20	9.936	0.000	16.620	24	0
07/09/20	10.464	0.000	16.440	24	0
08/09/20	8.976	0.000	15.440	24	0
09/09/20	10.368	0.000	15.960	24	0
10/09/20	9.776	0.000	14.560	24	0
11/09/20	8.304	0.000	12.750	24	0
12/09/20	9.328	0.000	14.420	24	0
13/09/20	9.920	0.000	17.280	24	0
14/09/20	9.344	0.000	14.390	24	0
15/09/20	9.264	0.000	15.090	24	0
16/09/20	18.880	0.080	18.960	24	0
17/09/20	18.776	32.928	14.930	24	0
18/09/20	29.904	23.712	15.020	24	0
19/09/20	29.360	23.048	18.530	24	0
20/09/20	30.624	21.960	19.370	24	0
21/09/20	29.336	21.896	16.770	24	0
22/09/20	27.776	20.184	15.860	24	0
Итого:	426.68	152.84	516.36	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	10924.438	6328.294	7603.640	10834	0
22/09/20 24:00	11351.118	6481.142	8120.000	11578	0
Итого:	426.680	152.848	516.360	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счёта тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11589ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____