

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: Свердлов 30

Адрес: _____

Теплоучителю ВКТ7 сег. N 1

Договорные расходы: _____

M сег. воды= _____ т.сут

Tхв= 5.00 Град С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max= 30.00 м3/ч G под min= 0.20 м3/ч

G обр max= 30.00 м3/ч G обр min= 0.20 м3/ч

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00214363

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ФТ=1 ТЗ=2

КС=0x434В ПО 2.7

Дата	t1	t2	t3	dt	V1	M1	V2	M2	V3	M3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/08/20	59,46	23,64	23,64	35,82	7,73	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7,61	6,00	5,00	0,415	0,000	24	0	*
24/08/20	59,34	23,74	23,73	35,60	8,43	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	6,00	5,00	0,449	0,000	24	0	*
25/08/20	59,66	23,60	23,59	36,06	7,44	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	6,00	5,00	0,400	0,000	24	0	*
26/08/20	59,66	23,53	23,52	36,13	7,42	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,30	6,00	5,00	0,398	0,000	24	0	*
27/08/20	59,44	23,41	23,41	36,03	7,58	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	6,00	5,00	0,405	0,000	24	0	*
28/08/20	58,88	23,40	23,39	35,48	6,26	6,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	6,00	5,00	0,330	0,000	24	0	*
29/08/20	58,57	23,30	23,29	35,27	7,04	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	6,00	5,00	0,368	0,000	24	0	*
30/08/20	60,00	23,06	23,05	36,94	7,90	7,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7,77	6,00	5,00	0,426	0,000	24	0	*
31/08/20	59,75	23,17	23,16	36,58	8,47	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,32	6,00	5,00	0,456	0,000	24	0	*
01/09/20	59,24	23,18	23,17	36,06	7,16	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	6,00	5,00	0,378	0,000	24	0	*
02/09/20	59,16	23,08	23,07	36,08	7,12	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02	6,00	5,00	0,377	0,000	24	0	*
03/09/20	58,62	23,03	23,02	35,59	7,91	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7,81	6,00	5,00	0,420	0,000	24	0	*
04/09/20	57,82	23,22	23,21	34,60	6,93	6,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6,83	6,00	5,00	0,362	0,000	24	0	*
05/09/20	58,54	22,69	22,68	35,85	7,74	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7,59	6,00	5,00	0,403	0,000	24	0	*
06/09/20	58,37	22,16	22,15	36,21	8,87	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	6,00	5,00	0,463	0,000	24	0	*
07/09/20	59,10	22,06	22,05	37,04	6,94	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	6,00	5,00	0,368	0,000	24	0	*
08/09/20	58,98	22,05	22,04	36,93	7,58	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	6,00	5,00	0,403	0,000	24	0	*
09/09/20	58,84	21,80	21,79	37,04	6,50	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6,38	6,00	5,00	0,344	0,000	24	0	*
10/09/20	58,29	21,39	21,38	36,90	6,86	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	6,76	6,00	5,00	0,359	0,000	24	0	*
11/09/20	54,65	29,07	49,93	25,58	2,18	2,16	0,00	0,00	3,90	3,85	2,16	6,00	5,00	0,107	0,172	24	0	*
12/09/20	22,74	54,53	55,92	-31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	8,97	0,00	6,00	5,00	0,000	0,457	24	0	*
13/09/20	21,75	47,48	48,67	-25,73	0,00	0,00	0,00	0,00	9,06	8,99	0,00	6,00	5,00	0,000	0,389	24	0	*
14/09/20	21,67	51,37	54,49	-29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,26	7,19	0,00	6,00	5,00	0,000	0,356	24	0	*
15/09/20	22,02	54,87	58,18	-32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	6,64	0,00	6,00	5,00	0,000	0,353	24	0	*
16/09/20	22,30	54,15	56,84	-31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	7,55	0,00	6,00	5,00	0,000	0,390	24	0	*
17/09/20	70,37	37,52	47,21	32,85	32,75	32,02	28,45	28,27	2,06	2,05	3,75	6,00	5,00	1,174	0,087	24	0	*
18/09/20	66,49	35,46	34,98	31,03	41,08	40,29	35,55	35,24	0,00	0,00	5,05	6,00	5,00	1,405	0,000	24	0	
19/09/20	70,03	37,75	37,22	32,28	47,24	46,21	41,73	41,38	0,00	0,00	4,83	6,00	5,00	1,648	0,000	24	0	
20/09/20	67,94	39,54	39,51	28,40	55,52	54,42	48,54	48,12	0,00	0,00	6,30	6,00	5,00	1,760	0,000	24	0	
21/09/20	65,28	38,92	38,89	26,36	52,48	51,54	47,45	47,13	0,00	0,00	4,41	6,00	5,00	1,506	0,000	24	0	
22/09/20	64,76	38,56	38,21	26,20	53,07	52,14	47,95	47,60	0,01	0,01	4,54	6,00	5,00	1,518	0,000	24	0	
Итого:					426,20	418,34	249,67	247,74	45,81	45,25	170,60			16,642	2,204	744	0	
Средние:	54,57	30,80	32,11	23,77								6,00	5,00					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26122ч

Представитель абонента



Представитель теплоснабж. организации

Всего ГВС = 215,850 м3

Q погр = 18,846 Гкал

Q ГВС = 13,771 Гкал

Q отопл = 5,075 Гкал

МП "Горэлектросеть", Свердловска, 30

Шифр	Потребитель	S, м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Итого Q общ. Гкал.
				м3	Гкал. 0,0638	прим. -норматив	
0	Данные РКЦ	2641,10	0,000	203,666	12,994		12,994
90	МП Горэлектросеть, СОИ			12,184	0,777		
	отопление и гвс по т/е:		5,075	215,850	13,771		18,846

0,0188
49,679

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: Череповец 80

Адрес: _____
Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Договорные расходы: _____
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тхв= 5.00 Град С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max= 7.00 м3/ч G под min= 0.00 м3/ч
G обр max= 12.00 м3/ч G обр min= 0.00 м3/ч

Заводской номер 00214363

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ТЗ=0 КС=0x434В ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	ч	ч	
23/08/20	8,08	7,14	24	0	
24/08/20	8,77	7,28	24	0	
25/08/20	7,76	6,40	24	0	
26/08/20	7,77	6,23	24	0	
27/08/20	7,93	7,22	24	0	
28/08/20	6,56	5,52	24	0	
29/08/20	7,36	6,52	24	0	
30/08/20	8,25	8,01	24	0	
31/08/20	8,82	7,94	24	0	
01/09/20	7,49	6,28	24	0	
02/09/20	7,46	5,86	24	0	
03/09/20	8,24	6,64	24	0	
04/09/20	7,28	5,87	24	0	
05/09/20	8,10	6,98	24	0	
06/09/20	9,25	7,56	24	0	
07/09/20	7,28	5,80	24	0	
08/09/20	7,98	6,18	24	0	
09/09/20	6,89	5,60	24	0	
10/09/20	7,22	5,27	24	0	
11/09/20	6,35	5,35	24	0	
12/09/20	9,64	6,06	24	0	
13/09/20	9,58	6,27	24	0	
14/09/20	7,73	5,05	24	0	
15/09/20	7,16	4,97	24	0	
16/09/20	8,10	5,08	24	0	
17/09/20	6,45	5,37	24	0	
18/09/20	6,00	5,86	24	0	
19/09/20	5,94	6,86	24	0	
20/09/20	7,60	10,09	24	0	
21/09/20	5,64	7,29	24	0	
22/09/20	5,71	5,82	24	0	
Итого:	234,39	198,37	744	0	
Средние:					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 26122ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

