

Тсс

МП "Горэлектросеть", ул.Советской Армии, 27

Период	Часы работы системы гвс	Vгвс, м3
Июнь 2020	744	117,760
Июль 2020	720	117,540
Август 2020	744	117,380
Итого:	2 208	352,680

Vгвс ср.= 0,160 м3/час.  
 Vгвс за 744 час. = 119,040 м3  
 Q гвс, за 744 час.= 8,202 Гкал.

Шифр	Потребитель	S, м2	Отосление Гкал.	Горчая вода			Итого Q общ. Гкал.
				м3	Гкал.	прим.	
0	Домаше РКЦ				0,0689	-норматив	
4248	Балтин О.А. пом 14			41,293	2,845		2,845
3920	СОП			5,000	0,345	-водомер	
				72,747	5,012		
	итого за гвс по гвс:			119,040	8,202		8,202

сентябрь ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

03.10.2020