

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО "ЖК-7"

Адрес: Толстого, 12  
Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 001

Договорные раскнды:

Т.сет. вода = \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс = \_\_\_\_\_ т.сут  
Т.гв = 5,00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расхсдсмера: ХВС по V3

Пределы измерений:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
G3 max = 120.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00264121

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ЕД 1

OT=1

T3=2

KC=0x1DD7

по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	16.13	8.77	8.96	4.22	25.65	0.00	0.00	1.66	25.65	0.00	0.00	38.48	8.77	0.518	0.000	24	0
24/08/20	16.40	8.33	8.48	4.22	25.57	0.00	0.00	1.66	25.57	0.00	0.00	37.83	8.33	0.489	0.000	24	0
25/08/20	15.30	8.02	8.15	3.68	25.03	0.00	0.00	1.65	25.02	0.00	0.00	34.27	8.02	0.436	0.000	24	0
26/08/20	16.40	8.16	8.34	4.20	25.01	0.00	0.00	1.65	25.00	0.00	0.00	36.39	8.16	0.462	0.000	24	0
27/08/20	16.06	7.80	7.93	4.20	25.03	0.00	0.00	1.64	25.03	0.00	0.00	38.03	7.80	0.454	0.000	24	0
28/08/20	16.16	7.06	7.19	4.20	25.00	0.00	0.00	1.64	25.00	0.00	0.00	38.19	7.06	0.410	0.000	24	0
29/08/20	16.52	7.99	8.14	4.26	25.00	0.00	0.00	1.64	25.00	0.00	0.00	38.52	7.99	0.468	0.000	24	0
30/08/20	16.91	8.53	8.70	4.27	24.88	0.00	0.00	1.64	24.87	0.00	0.00	39.03	8.53	0.500	0.000	24	0
31/08/20	16.74	7.62	7.77	4.26	24.82	0.00	0.00	1.64	24.82	0.00	0.00	36.92	7.62	0.433	0.000	24	0
01/09/20	16.43	8.09	8.23	4.27	24.90	0.00	0.00	1.65	24.89	0.00	0.00	36.53	8.09	0.457	0.000	24	0
02/09/20	15.97	8.11	8.23	4.27	24.74	0.00	0.00	1.65	24.73	0.00	0.00	34.93	8.11	0.443	0.000	24	0
03/09/20	16.22	7.05	7.16	4.27	24.76	0.00	0.00	1.65	24.75	0.00	0.00	35.46	7.05	0.390	0.000	24	0
04/09/20	16.46	7.74	7.88	4.27	25.22	0.00	0.00	1.65	25.22	0.00	0.00	37.24	7.74	0.446	0.000	22	2
05/09/20	16.88	8.19	8.34	4.27	24.76	0.00	0.00	1.64	24.75	0.00	0.00	36.12	8.19	0.457	0.000	24	0
06/09/20	16.20	9.36	9.51	4.26	24.13	0.00	0.00	1.63	24.12	0.00	0.00	38.07	9.36	0.535	0.000	24	0
07/09/20	16.00	8.77	8.92	4.25	23.82	0.00	0.00	1.63	23.82	0.00	0.00	38.18	8.77	0.499	0.000	24	0
08/09/20	16.84	8.00	8.12	4.24	23.68	0.00	0.00	1.63	23.68	0.00	0.00	37.16	8.00	0.444	0.000	24	0
09/09/20	16.93	8.31	8.42	4.24	23.48	0.00	0.00	1.63	23.48	0.00	0.00	36.73	8.31	0.471	0.000	24	0
10/09/20	15.87	8.75	8.88	4.24	23.14	0.00	0.00	1.62	23.14	0.00	0.00	36.81	8.75	0.480	0.000	24	0
11/09/20	15.56	7.11	7.20	4.24	22.61	0.00	0.00	1.61	22.61	0.00	0.00	37.68	7.11	0.389	0.000	24	0
12/09/20	16.29	10.13	10.31	4.24	22.32	0.00	0.00	1.61	22.32	0.00	0.00	33.49	10.13	0.558	0.000	24	0
13/09/20	15.81	9.37	9.53	4.24	21.97	0.00	0.00	1.61	21.97	0.00	0.00	31.11	9.37	0.476	0.000	24	0
14/09/20	15.08	9.52	9.66	4.24	21.97	0.00	0.00	1.61	21.97	0.00	0.00	33.53	9.52	0.460	0.000	24	0
15/09/20	15.46	9.22	9.35	4.24	21.93	0.00	0.00	1.61	21.93	0.00	0.00	9.09	10.22	0.464	0.000	24	0
16/09/20	15.35	100.07	101.46	4.54	145.26	89.85	90.72	2.77	133.55	0.00	0.00	9.17	8.59	1.321	0.000	24	0
17/09/20	16.04	209.98	213.54	5.10	150.87	201.39	203.86	3.94	150.82	0.00	0.00	9.24	8.30	2.322	0.000	24	0
18/09/20	16.69	214.59	218.27	5.17	151.45	206.29	208.89	3.95	151.45	0.00	0.00	9.18	8.79	2.420	0.000	24	0
19/09/20	16.51	218.01	221.86	5.16	152.33	209.22	211.93	3.90	152.33	0.00	0.00	9.07	9.78	2.453	0.000	24	0
20/09/20	16.40	219.13	223.01	5.06	152.33	209.35	212.07	3.79	152.32	0.00	0.00	9.02	8.79	2.419	0.000	24	0
21/09/20	16.96	221.04	224.99	5.09	152.94	212.25	215.10	3.78	152.93	0.00	0.00	8.75	9.15	2.381	0.000	24	0
22/09/20	16.94	221.53	225.48	5.09	153.19	212.38	215.24	3.79	153.16	0.00	0.00	8.75	9.15	2.381	0.000	24	0
Итого:		1604.35	1632.01		1340.73	1357.81			0.00	0.00		263.62	26.825	0.000	742	2	
Средние:	16.68			4.40	30.27			2.10	29.89			30.40					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	4914.09	4995.32	3814.11	3860.06	0.04	0.04	1099.98	93.676	0.002		
22/09/20 24:00	6518.44	6627.33	5154.84	5217.87	0.04	0.04	1363.60	120.501	0.002	2906	325
Итого:	1604.35	1632.01	1340.73	1357.81	0.00	0.00	263.62	26.825	0.000	742	2

Период нормальной работы 742ч  
Период отсутствия учета тепл. энергии 2ч  
Время работы прибора после сброса 3969ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ул. Толстого, 12

Vг = 264,331 м3. Q гвс = 18,212 Гкал.  
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.  
Слив = 264,331 м3. Q гвс = 18,212 Гкал.  
Q потреб. = 26,897 Гкал.  
Q отопл. = 8,685 Гкал.

Итого:

Слив = 264,331 м3. Q гвс = 18,212 Гкал.  
Q потреб. = 26,897 Гкал.  
Q отопл. = 8,685 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал	м3	Гкал	Гкал	
По прибору		8,685	264,331	18,212		26,897
00000	Население	8,685	262,614	18,094		26,779
4994	ООО УО Первомайский ЖК-7 СОН		1,717	0,118		0,118
	сон корр.		-27,590			
	итого сон		-25,873	-1,783		
	Всего:	8,685	264,331	18,212		26,897
	отопление и гвс	8,685	264,331	18,212		26,897

Гкал/м3 = 0,0689

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО "ЖЭК-7"

Адрес: Толстого, 12

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходи:

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

Тхв = 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ХВС по V3

Пределы измерений:

G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 3.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00264121

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ТТ=3

ТЗ=1

КС=0x1DD7

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	162.42	9.027	19.190	4.18	127.55	0.000	0.000	1.00	12.900	134.87	9.027	10.5176	10.5176	24	0
24/08/20	161.69	8.626	18.780	4.19	127.50	0.000	0.000	1.00	13.000	134.18	8.626	10.4992	10.4992	24	0
25/08/20	159.40	7.593	17.720	3.65	126.61	0.000	0.000	1.00	11.200	132.79	7.593	10.4124	10.4124	24	0
26/08/20	159.72	8.419	18.560	4.17	126.80	0.000	0.000	1.00	19.200	132.92	8.419	10.4600	10.4600	24	0
27/08/20	161.18	8.050	18.190	4.16	126.93	0.000	0.000	1.00	10.000	134.25	8.050	10.4519	10.4519	24	0
28/08/20	161.14	7.401	17.530	4.20	126.82	0.000	0.000	1.00	10.000	134.75	7.401	10.4147	10.4147	24	0
29/08/20	161.70	8.282	18.430	4.23	126.95	0.000	0.000	1.00	11.000	134.75	8.282	10.4689	10.4689	24	0
30/08/20	162.19	8.762	18.920	4.23	126.78	0.000	0.000	1.00	12.800	135.41	8.762	10.5003	10.5003	24	0
31/08/20	160.00	7.937	18.070	4.23	126.67	0.000	0.000	1.00	10.300	133.33	7.937	10.4360	10.4360	24	0
01/09/20	159.79	8.292	18.430	4.24	126.45	0.000	0.000	1.00	10.500	133.02	8.292	10.4536	10.4536	24	0
02/09/20	158.09	8.348	18.440	4.24	126.55	0.000	0.000	1.00	8.500	131.64	8.348	10.4426	10.4426	24	0
03/09/20	158.41	7.322	17.440	4.24	127.25	0.000	0.000	1.00	10.300	133.80	7.322	10.3903	10.3903	24	0
04/09/20	161.05	8.552	18.700	4.24	126.56	0.000	0.000	1.00	10.900	132.76	8.552	10.4788	10.4788	24	0
05/09/20	159.32	8.353	18.490	4.22	125.82	0.000	0.000	1.00	18.800	134.97	8.353	10.4528	10.4528	24	0
06/09/20	160.79	9.408	19.570	4.21	125.57	0.000	0.000	1.00	11.700	134.89	9.408	10.5241	10.5241	24	0
07/09/20	160.46	8.938	19.090	4.21	125.49	0.000	0.000	1.00	8.500	133.73	8.938	10.4947	10.4947	24	0
08/09/20	159.22	8.392	18.530	4.21	125.82	0.000	0.000	1.00	9.400	135.01	8.392	10.4545	10.4545	24	0
09/09/20	160.24	8.663	18.810	4.20	125.23	0.000	0.000	1.00	8.500	133.53	8.663	10.4780	10.4780	24	0
10/09/20	158.39	8.997	19.140	4.20	124.86	0.000	0.000	1.00	8.400	133.48	8.997	10.4794	10.4794	24	0
11/09/20	157.81	7.510	17.630	4.21	124.33	0.000	0.000	1.00	12.600	134.58	7.510	10.3961	10.3961	24	0
12/09/20	158.89	10.488	10.660	4.21	123.82	0.000	0.000	1.00	10.000	130.83	10.488	10.5643	10.5643	24	0
13/09/20	154.65	9.653	19.790	4.21	123.32	0.000	0.000	1.00	8.000	128.65	9.653	10.4785	10.4785	24	0
14/09/20	151.97	9.772	19.900	4.21	123.47	0.000	0.000	1.00	8.000	130.65	9.772	10.4583	10.4583	24	0
15/09/20	154.12	9.536	19.670	4.21	123.47	0.000	0.000	1.00	8.000	130.65	9.536	10.4675	10.4675	24	0
16/09/20	154.28	136.644	137.160	4.35	149.84	27.067	127.393	2.72	19.600	4.44	9.577	10.5909	10.4752	24	0
17/09/20	159.97	169.084	170.250	4.74	155.27	61.953	162.849	4.64	18.900	5.14	7.131	10.6827	10.3902	24	0
18/09/20	160.62	170.831	172.050	4.79	155.48	63.680	164.608	4.69	11.300	5.14	7.151	10.7246	10.3945	24	0
19/09/20	161.47	172.399	173.680	4.76	156.29	64.625	165.593	4.67	12.400	5.18	7.774	10.7725	10.4393	24	0
20/09/20	161.37	173.408	174.700	4.65	156.24	64.549	165.513	4.56	13.200	5.13	8.859	10.8294	10.4992	24	0
21/09/20	161.93	173.444	174.760	4.68	156.71	65.724	166.721	4.58	12.100	5.22	7.720	10.7819	10.4398	24	0
22/09/20	161.89	173.817	175.140	4.67	156.61	65.800	166.794	4.59	11.500	5.28	8.017	10.8024	10.4535	24	0
Итого:		1675.948	1587.461			1413.396	1419.461		1332.10		1262.550	116.3479	14.2552	744	0
Средние:	159.48			4.29	132.54			1.75	126.94						

Дата	M1	V1	M2	V2	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС	
	т	м3	т	м3	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч	
22/08/20	24.00	668.427	680.860	0.015	0.015	1448.000	668.412	38.7712	38.7709	3231	0
22/09/20	24.00	1344.375	1368.320	413.413	419.484	1780.100	930.962	55.1191	53.0261	3975	0
Итого:		1675.948	1687.460	413.398	419.469	332.100	262.550	16.3479	14.2552	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 3989ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации