

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонтент: ООО УО "ЖЭК-7"
Адрес: Толстого, 21 А в 1
Теплопунктиль ВКТ-7 сет. N 047
Договорные раскормы:
N сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
tхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХВС по V 3
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00239227 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0хDF1A ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	159.71	5.81	5.92	3.80	124.26	0.00	0.00	2.86	124.25	0.00	0.00	35.45	5.81	0.319	0.000	24	0
24/08/20	158.86	4.90	4.99	3.81	124.31	0.00	0.00	2.86	124.30	0.00	0.00	34.55	4.90	0.265	0.000	24	0
25/08/20	150.72	6.32	6.40	3.31	123.74	0.00	0.00	2.80	123.74	0.00	0.00	26.98	6.32	0.289	0.000	24	0
26/08/20	154.89	6.66	6.72	3.79	123.47	0.00	0.00	3.32	123.47	0.00	0.00	31.42	6.66	0.330	0.000	24	0
27/08/20	158.32	5.26	5.33	3.78	123.58	0.00	0.00	3.30	123.58	0.00	0.00	34.74	5.26	0.280	0.000	24	0
28/08/20	158.31	5.17	5.22	3.82	123.65	0.00	0.00	3.29	123.66	0.00	0.00	34.66	5.17	0.274	0.000	24	0
29/08/20	159.18	5.51	5.59	3.85	123.76	0.00	0.00	3.32	123.76	0.00	0.00	35.42	5.51	0.297	0.000	24	0
30/08/20	159.57	5.97	6.04	3.85	123.56	0.00	0.00	3.32	123.56	0.00	0.00	36.01	5.97	0.326	0.000	24	0
31/08/20	158.68	5.43	5.50	3.84	123.64	0.00	0.00	3.30	123.63	0.00	0.00	35.04	5.43	0.290	0.000	24	0
01/09/20	157.23	6.39	6.49	3.86	123.58	0.00	0.00	3.31	123.58	0.00	0.00	33.65	6.39	0.333	0.000	24	0
02/09/20	153.61	6.59	6.67	3.86	123.30	0.00	0.00	3.32	123.29	0.00	0.00	30.31	6.59	0.320	0.000	24	0
03/09/20	155.35	4.66	4.70	3.86	123.26	0.00	0.00	3.39	123.26	0.00	0.00	32.09	4.66	0.235	0.000	24	0
04/09/20	157.88	5.89	5.96	3.86	123.64	0.00	0.00	3.39	123.63	0.00	0.00	34.24	5.89	0.315	0.000	24	0
05/09/20	157.15	6.19	6.27	3.86	123.26	0.00	0.00	3.33	123.26	0.00	0.00	33.89	6.19	0.324	0.000	24	0
06/09/20	157.71	6.23	6.30	3.85	122.50	0.00	0.00	3.33	122.50	0.00	0.00	35.21	6.23	0.327	0.000	24	0
07/09/20	157.46	6.70	6.82	3.84	122.23	0.00	0.00	3.34	122.22	0.00	0.00	35.23	6.70	0.352	0.000	24	0
08/09/20	156.98	5.69	5.76	3.83	122.17	0.00	0.00	3.34	122.17	0.00	0.00	34.81	5.69	0.293	0.000	24	0
09/09/20	157.90	6.87	6.97	3.83	121.85	0.00	0.00	3.36	121.84	0.00	0.00	36.05	6.87	0.363	0.000	24	0
10/09/20	154.98	4.93	4.98	3.82	121.33	0.00	0.00	3.36	121.33	0.00	0.00	33.65	4.93	0.244	0.000	24	0
11/09/20	154.78	5.08	5.13	3.83	120.70	0.00	0.00	3.40	120.70	0.00	0.00	34.08	5.08	0.253	0.000	24	0
12/09/20	155.90	7.44	7.54	3.83	120.84	0.00	0.00	3.40	120.83	0.00	0.00	35.06	7.44	0.381	0.000	24	0
13/09/20	152.94	6.72	6.80	3.83	120.38	0.00	0.00	3.62	120.38	0.00	0.00	32.56	6.72	0.320	0.000	24	0
14/09/20	148.74	6.68	6.75	3.83	120.44	0.00	0.00	3.64	120.44	0.00	0.00	28.30	6.68	0.292	0.000	24	0
15/09/20	150.23	6.21	6.25	3.83	121.19	0.00	0.00	3.69	121.19	0.00	0.00	29.04	6.21	0.282	0.000	24	0
16/09/20	155.85	40.53	41.10	4.04	149.37	33.49	133.92	3.67	130.65	0.00	0.00	6.48	7.04	0.574	0.000	24	0
17/09/20	159.62	135.84	137.94	4.41	151.60	132.21	134.08	3.83	151.54	0.00	0.00	8.02	3.63	1.259	0.000	24	0
18/09/20	160.28	139.79	142.07	4.45	152.24	136.03	137.91	3.86	152.25	0.00	0.00	8.04	3.76	1.304	0.000	24	0
19/09/20	161.09	146.21	148.73	4.42	152.25	143.37	145.40	3.83	152.25	0.00	0.00	8.84	2.84	1.426	0.000	24	0
20/09/20	161.00	146.65	149.18	4.32	152.31	142.30	144.29	3.72	152.31	0.00	0.00	8.69	4.35	1.480	0.000	24	0
21/09/20	161.56	148.07	150.69	4.34	153.02	145.54	147.52	3.73	153.00	0.00	0.00	8.54	2.53	1.386	0.000	24	0
22/09/20	161.59	148.26	150.84	4.35	153.49	145.42	147.52	3.73	153.46	0.00	0.00	8.10	2.84	1.339	0.000	24	0
Итого:		1048.65	1065.61			878.36	890.64			0.00	0.00		170.29	16.072	0.000	744	0
Средние:	157.03			3.92	129.32			3.41	128.71			127.71					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	165.44	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	165.44	8.992	0.000	752	3
22/09/20 24:00	1214.09	1233.16	878.36	890.64	0.00	0.00	335.73	25.064	0.000	1496	3
Итого:	1048.65	1065.65	878.36	890.64	0.00	0.00	170.29	16.072	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1510ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ул. Толстого, 21а

Узел 1:	V г = 170,290 м3.	Q гвс = 11,733 Гкал.	V г = 119,500 м3.	Q гвс = 8,234 Гкал.
	реверс = 0,000 м3.	Q гвс = 0,000 Гкал.	реверс = 0,000 м3.	Q гвс = 0,000 Гкал.
	Слив = 170,290 м3.	Q гвс = 11,733 Гкал.	Слив = 119,500 м3.	Q гвс = 8,234 Гкал.
	Q потреб. = 16,072 Гкал.		Q потреб. = 12,846 Гкал.	
	Q отопл. = 4,339 Гкал.		Q отопл. = 4,612 Гкал.	

Узел 3:	V г = 125,100 м3.	Q гвс = 8,619 Гкал.
	реверс = 0,000 м3.	Q гвс = 0,000 Гкал.
	Слив = 125,100 м3.	Q гвс = 8,619 Гкал.
	Q потреб. = 13,221 Гкал.	
	Q отопл. = 4,602 Гкал.	

Итого:
Слив = 414,890 м3. Q гвс = 28,586 Гкал.
Q потреб. = 42,139 Гкал.
Q отопл. = 13,553 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб
		Гкал	м3	Гкал	Гкал	
По прибору		13,553	414,890	28,586		42,139
00000	Население	13,553	342,298	23,584		37,137
4994	ООО УО Первомайский ЖЭК-7 СОИ		72,592	5,002		5,002
	СОИ корр-ра		5,000			
	ИТОГО СОИ		77,592			
	Всего:	13,553	414,890	28,586		42,139
	отопление и гвс	13,553	414,890	28,586		42,139

Гкал/м3 = 0,0889

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО "ЖЭК-7"

Адрес: Толстого, 21 А в 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 047
Договорные расходы:
M сат. вода = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерений:

G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00239227

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ВД 1 ТЗ=1 КС=0хДФ1А ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	6.02	0.00	19.60	24	0
24/08/20	4.98	0.00	15.80	24	0
25/08/20	5.19	0.00	17.10	24	0
26/08/20	6.20	0.00	17.60	24	0
27/08/20	5.33	0.00	17.50	24	0
28/08/20	5.27	0.00	20.70	24	0
29/08/20	5.71	0.00	19.10	24	0
30/08/20	6.18	0.00	20.70	24	0
31/08/20	5.55	0.00	15.70	24	0
01/09/20	6.59	0.00	16.50	24	0
02/09/20	6.30	0.00	18.70	24	0
03/09/20	4.66	0.00	15.20	24	0
04/09/20	5.91	0.00	17.40	24	0
05/09/20	6.36	0.00	17.80	24	0
06/09/20	6.39	0.00	20.00	24	0
07/09/20	6.88	0.00	20.10	24	0
08/09/20	5.70	0.00	14.40	24	0
09/09/20	7.19	0.00	16.20	24	0
10/09/20	5.02	0.00	15.80	24	0
11/09/20	5.26	0.00	13.70	24	0
12/09/20	7.74	0.00	15.40	24	0
13/09/20	6.95	0.00	19.90	24	0
14/09/20	6.69	0.00	17.60	24	0
15/09/20	6.34	0.00	17.40	24	0
16/09/20	11.78	0.00	19.90	24	0
17/09/20	14.81	0.00	21.40	24	0
18/09/20	14.19	0.00	23.60	24	0
19/09/20	14.36	0.00	19.90	24	0
20/09/20	14.46	0.00	24.40	24	0
21/09/20	14.45	0.00	21.10	24	0
22/09/20	14.43	0.00	20.90	24	0
Итого:	242.89	0.00	571.30	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	165.28	0.00	579.30	755	0
22/09/20 24:00	408.17	0.00	1150.60	1499	0
Итого:	242.89	0.00	571.30	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1510ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент:ООО УО "ЖЭК-7"

Договор N: _____

Адрес:Толстого, 21 А в 2

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сеп.Н 048

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч

М сеп.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч

Тиа= 5.00°C

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00238851

ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x1274 ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23.08.2020	63,54	3,21	3,24	3,81	31,64	0	0	1,34	31,69	0	0	31,9	3,21	0,185	0	24	0
24.08.2020	63,96	3,59	3,64	3,81	31,52	0	0	1,34	31,56	0	0	32,44	3,59	0,213	0	24	0
25.08.2020	58,73	2,98	3,02	3,31	30,71	0	0	1,33	30,76	0	0	28,02	2,98	0,161	0	24	0
26.08.2020	59,38	4,53	4,56	3,8	30,34	0	0	1,34	30,39	0	0	29,04	4,53	0,247	0	24	0
27.08.2020	63,1	3,14	3,15	3,79	30,57	0	0	1,33	30,62	0	0	32,53	3,14	0,185	0	24	0
28.08.2020	63,24	3,84	3,88	3,83	30,76	0	0	1,32	30,81	0	0	32,48	3,84	0,225	0	24	0
29.08.2020	63,68	4,66	4,72	3,85	30,89	0	0	1,32	30,94	0	0	32,79	4,66	0,272	0	24	0
30.08.2020	63,58	4,94	5,06	3,87	30,77	0	0	1,3	30,82	0	0	32,81	4,94	0,287	0	24	0
31.08.2020	63,07	4,11	4,15	3,85	30,84	0	0	1,32	30,89	0	0	32,23	4,11	0,24	0	24	0
01.09.2020	60,75	3,85	3,89	3,87	30,5	0	0	1,29	30,55	0	0	30,25	3,85	0,216	0	24	0
02.09.2020	58,17	4,33	4,36	3,87	30,18	0	0	1,31	30,23	0	0	27,99	4,33	0,229	0	24	0
03.09.2020	60,2	3,65	3,69	3,86	29,9	0	0	1,29	29,95	0	0	30,3	3,65	0,202	0	24	0
04.09.2020	62,42	3,22	3,25	3,87	30,21	0	0	1,32	30,26	0	0	32,21	3,22	0,187	0	24	0
05.09.2020	60,46	3,91	3,91	3,86	30,01	0	0	1,28	30,06	0	0	30,45	3,91	0,218	0	24	0
06.09.2020	61,3	4,62	4,68	3,86	29,37	0	0	1,28	29,43	0	0	31,93	4,62	0,263	0	24	0
07.09.2020	61,15	4,07	4,1	3,84	29,01	0	0	1,27	29,06	0	0	32,14	4,07	0,228	0	24	0
08.09.2020	61,24	3,32	3,35	3,84	28,92	0	0	1,29	28,97	0	0	32,32	3,32	0,188	0	24	0
09.09.2020	61,15	4,04	4,08	3,84	28,62	0	0	1,3	28,67	0	0	32,53	4,04	0,226	0	24	0
10.09.2020	59,31	4,38	4,43	3,83	28,17	0	0	1,28	28,22	0	0	31,14	4,38	0,239	0	24	0
11.09.2020	59,09	3,84	3,86	3,84	27,57	0	0	1,28	27,62	0	0	31,52	3,84	0,207	0	24	0
12.09.2020	58,77	4,45	4,52	3,84	27,37	0	0	1,29	27,42	0	0	31,4	4,45	0,242	0	24	0
13.09.2020	55,92	5,97	6,06	3,84	26,84	0	0	1,26	26,89	0	0	29,08	5,97	0,303	0	24	0
14.09.2020	51,74	5,11	5,14	3,84	26,21	0	0	1,27	26,26	0	0	25,53	5,11	0,239	0	24	0
15.09.2020	53,51	4,95	4,99	3,84	25,77	0	0	1,28	25,82	0	0	27,74	4,95	0,241	0	24	0
16.09.2020	56,11	53,84	54,59	4,04	51,59	50,3	50,99	2,19	41,83	0,11	0,11	4,52	3,54	0,409	0,004	24	0
17.09.2020	59,52	163,26	165,81	4,38	54,3	160,14	162,5	3,85	54,31	0	0	5,22	3,12	1,009	0	24	0
18.09.2020	60,18	173,95	176,86	4,42	54,3	170,85	173,32	3,89	54,38	0	0	5,88	3,1	1,176	0	24	0
19.09.2020	60,98	178,38	181,46	4,4	54,87	175,77	178,33	3,85	54,92	0	0	6,11	2,61	1,222	0	24	0
20.09.2020	60,89	177,66	180,76	4,29	54,88	174,71	177,23	3,74	54,93	0	0	6,01	2,95	1,216	0	24	0
21.09.2020	61,44	179,56	182,71	4,32	55,48	176,82	179,49	3,74	55,53	0	0	5,96	2,74	1,205	0	24	0
22.09.2020	61,45	179,32	182,44	4,32	55,72	176,59	179,25	3,73	55,74	0	0	5,73	2,73	1,166	0	24	0
Итого:		1204,68	1224,3			1085,18	1101,1			0,11	0,11		119,5	12,846	0,004	744	0
Средние:	60,25			3,93	35,09			1,81	34,82			25,16					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
2/08/2024:00	124679,08	127036,68	120158,87	121923,48	0,53	0,53	4520,21	1262,48	0,011	26129	472
2/09/2024:00	125883,76	128261,04	121244,05	123024,59	0,64	0,64	4639,71	1275,326	0,015	26873	472
Итого:	1204,68	1224,36	1085,18	1101,11	0,11	0,11	119,5	12,846	0,004	744	0

эриод нормальной работы 744ч

эриод отсутствия.счета тепл.энергии 0ч

эриод работы прибора после сброса 27355ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент:ООО УО "ЖЭК-7"
Адрес:Толстого, 21 А в 2
Теплоучетчик ВКТ-7 сер.№ 048
Договорные расходы:
М сер.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут
Тив= 5.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00238851 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0х1274 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
23.08.2020	3,37	0	24	0
24.08.2020	3,76	0	24	0
25.08.2020	3,08	0	24	0
26.08.2020	4,73	0	24	0
27.08.2020	3,28	0	24	0
28.08.2020	4,04	0	24	0
29.08.2020	4,87	0	24	0
30.08.2020	5,22	0	24	0
31.08.2020	4,3	0	24	0
01.09.2020	4,05	0	24	0
02.09.2020	4,52	0	24	0
03.09.2020	3,85	0	24	0
04.09.2020	3,38	0	24	0
05.09.2020	4,05	0	24	0
06.09.2020	4,84	0	24	0
07.09.2020	4,24	0	24	0
08.09.2020	3,49	0	24	0
09.09.2020	4,25	0	24	0
10.09.2020	4,59	0	24	0
11.09.2020	4,01	0	24	0
12.09.2020	4,66	0	24	0
13.09.2020	6,18	0	24	0
14.09.2020	5,28	0	24	0
15.09.2020	5,12	0	24	0
16.09.2020	13,83	0	24	0
17.09.2020	27,21	0	24	0
18.09.2020	23,83	0	24	0
19.09.2020	23,87	0	24	0
20.09.2020	23,04	0	24	0
21.09.2020	23,01	0	24	0
22.09.2020	22,71	0	24	0
Итого:	260,66	0	744	0
Средние:				

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
2/08/2024:00	15218,7	0	26601	0
2/09/2024:00	15479,36	0	27345	0
Итого:	260,66	0	744	0

период нормальной работы 744ч
период отсутствия учета тепл.энергии 0ч
время работы прибора после сброса 27355ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ООО УО "ЖЭК-7"
Адрес: Толстого, 21 А в 3
Тепловычислитель БКТ-7 сет. N 049
Договорные расходы:
M сет. вода = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Ткв = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип раскодамера: _____
Пределы измерений:
G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.08 м3/ч
G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.08 м3/ч
G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.08 м3/ч

Заводской номер 00236366 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЭ=2 КС=0х37ВД ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	161.98	4.01	4.06	3.92	139.84	0.00	0.00	3.52	139.85	0.00	0.00	122.14	4.01	0.230	0.000	24	0
24/08/20	162.48	3.79	3.83	3.92	140.02	0.00	0.00	3.57	140.04	0.00	0.00	122.46	3.79	0.216	0.000	24	0
25/08/20	146.49	4.58	4.62	3.44	133.75	0.00	0.00	3.35	133.77	0.00	0.00	12.74	4.58	0.199	0.000	24	0
26/08/20	154.99	5.08	5.12	3.84	134.88	0.00	0.00	3.30	134.90	0.00	0.00	120.11	5.08	0.253	0.000	24	0
27/08/20	161.76	4.05	4.07	3.91	139.12	0.00	0.00	3.42	139.14	0.00	0.00	122.64	4.05	0.227	0.000	24	0
28/08/20	161.78	4.59	4.66	3.95	139.17	0.00	0.00	3.43	139.19	0.00	0.00	122.61	4.59	0.259	0.000	24	0
29/08/20	162.42	4.10	4.14	3.97	139.57	0.00	0.00	3.52	139.58	0.00	0.00	122.85	4.10	0.237	0.000	24	0
30/08/20	161.37	4.01	4.05	3.97	139.23	0.00	0.00	3.49	139.25	0.00	0.00	122.14	4.01	0.224	0.000	24	0
31/08/20	161.74	3.87	3.91	3.96	139.20	0.00	0.00	3.48	139.22	0.00	0.00	122.54	3.87	0.219	0.000	24	0
01/09/20	158.16	3.88	3.89	3.92	137.37	0.00	0.00	3.50	137.39	0.00	0.00	120.79	3.88	0.207	0.000	24	0
02/09/20	156.18	5.43	5.48	3.99	136.48	0.00	0.00	3.51	136.49	0.00	0.00	119.70	5.43	0.278	0.000	24	0
03/09/20	157.82	4.77	4.81	3.96	137.59	0.00	0.00	3.55	137.60	0.00	0.00	120.23	4.77	0.249	0.000	24	0
04/09/20	160.47	4.01	4.05	4.01	138.30	0.00	0.00	3.66	138.31	0.00	0.00	122.17	4.01	0.223	0.000	24	0
05/09/20	159.12	4.13	4.16	4.00	137.89	0.00	0.00	3.62	137.91	0.00	0.00	121.23	4.13	0.227	0.000	24	0
06/09/20	159.91	4.78	4.84	4.02	137.60	0.00	0.00	3.63	137.62	0.00	0.00	122.31	4.78	0.262	0.000	24	0
07/09/20	159.19	4.35	4.38	3.91	137.31	0.00	0.00	3.60	137.33	0.00	0.00	121.88	4.35	0.237	0.000	24	0
08/09/20	159.68	4.33	4.39	3.94	137.16	0.00	0.00	3.63	137.17	0.00	0.00	122.52	4.33	0.238	0.000	24	0
09/09/20	159.26	4.14	4.16	3.94	136.80	0.00	0.00	3.56	136.81	0.00	0.00	122.46	4.14	0.223	0.000	24	0
10/09/20	157.30	4.45	4.48	3.96	136.04	0.00	0.00	3.67	136.05	0.00	0.00	121.26	4.45	0.229	0.000	24	0
11/09/20	156.91	4.12	4.14	3.92	135.67	0.00	0.00	3.63	135.69	0.00	0.00	121.24	4.12	0.214	0.000	24	0
12/09/20	156.42	3.79	3.81	3.92	135.29	0.00	0.00	3.63	135.31	0.00	0.00	121.13	3.79	0.192	0.000	24	0
13/09/20	153.52	6.31	6.37	3.92	134.24	0.00	0.00	3.58	134.26	0.00	0.00	119.28	6.31	0.305	0.000	24	0
14/09/20	150.04	5.61	5.66	3.99	132.45	0.00	0.00	3.59	132.47	0.00	0.00	117.59	5.61	0.253	0.000	24	0
15/09/20	151.27	4.69	4.71	3.92	132.47	0.00	0.00	3.66	132.48	0.00	0.00	118.80	4.69	0.217	0.000	24	0
16/09/20	155.60	4.21	4.26	4.10	151.03	37.04	137.54	3.63	138.56	0.00	0.00	4.57	5.60	0.429	0.000	24	0
17/09/20	159.25	155.00	157.19	4.40	153.75	153.18	155.70	3.88	153.82	0.00	0.00	5.50	1.82	0.942	0.000	24	0
18/09/20	160.02	169.18	171.88	4.43	154.34	166.76	169.24	3.90	154.38	0.00	0.00	5.68	2.42	1.080	0.000	24	0
19/09/20	160.82	176.80	179.84	4.49	154.70	174.12	176.69	3.93	154.71	0.00	0.00	6.12	2.68	1.219	0.000	24	0
20/09/20	160.75	180.99	184.11	4.30	154.34	178.28	180.89	3.80	154.36	0.00	0.00	6.41	2.71	1.293	0.000	24	0
21/09/20	161.30	190.25	193.44	4.34	154.72	188.33	191.15	3.78	154.73	0.00	0.00	6.58	1.92	1.348	0.000	24	0
22/09/20	161.34	190.41	193.61	4.37	154.99	188.79	191.71	3.72	154.98	0.00	0.00	6.35	1.62	1.290	0.000	24	0
Итого:		1211.60	1230.51		1086.50	1102.91			0.00	0.00		125.10	13.221	0.000	1744	0	
Средние:	158.36			4.02	140.81			3.60	140.43			17.54					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	126.84	128.21	0.00	0.00	0.00	0.00	126.84	7.314	0.000	752	3
22/09/20 24:00	1338.44	1358.74	1086.50	1102.92	0.00	0.00	251.94	20.535	0.000	1496	3
Итого:	1211.60	1230.53	1086.50	1102.92	0.00	0.00	125.10	13.221	0.000	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1510ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО УО "ЖЭК-7"
Адрес: Толстого, 21 А в 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 049
Договорные расходы:
N сет. воды _____ т.сут N гвс _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 3.00 м3/ч G под min = 0.06 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00236388 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0 КС=0х37ВД ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
23/08/20	3.91	0.00	24	0
24/08/20	3.69	0.00	24	0
25/08/20	3.18	0.00	24	0
26/08/20	4.60	0.00	24	0
27/08/20	3.97	0.00	24	0
28/08/20	4.59	0.00	24	0
29/08/20	4.11	0.00	24	0
30/08/20	3.99	0.00	24	0
31/08/20	3.79	0.00	24	0
01/09/20	3.71	0.00	24	0
02/09/20	4.69	0.00	24	0
03/09/20	4.69	0.00	24	0
04/09/20	3.72	0.00	24	0
05/09/20	4.13	0.00	24	0
06/09/20	4.72	0.00	24	0
07/09/20	4.27	0.00	24	0
08/09/20	4.21	0.00	24	0
09/09/20	3.94	0.00	24	0
10/09/20	4.10	0.00	24	0
11/09/20	3.90	0.00	24	0
12/09/20	3.58	0.00	24	0
13/09/20	6.25	0.00	24	0
14/09/20	5.17	0.00	24	0
15/09/20	4.51	0.00	24	0
16/09/20	9.59	0.00	24	0
17/09/20	12.12	0.00	24	0
18/09/20	12.73	0.00	24	0
19/09/20	13.20	0.00	24	0
20/09/20	12.80	0.00	24	0
21/09/20	12.42	0.00	24	0
22/09/20	12.57	0.00	24	0
Итого:	186.85	0.00	744	0
Среднее:				

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	122.28	0.00	755	0
22/09/20 24:00	309.13	0.00	1499	0
Итого:	186.85	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1510ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____