

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЖЭК-7"

Адрес: Толстого 3 в 1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 125

Договорные расходы:
M сет. вода = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00212944

БВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ЕД 1 ФТ=1 ТЭ=2 КС=0x04ЕВ ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	14.80	12.65	12.90	4.30	135.49	0.00	0.00	3.60	135.48	0.00	0.00	129.31	12.65	0.758	0.000	24	0
24/08/20	14.29	11.98	12.22	4.30	135.48	0.00	0.00	3.60	135.47	0.00	0.00	128.81	11.98	0.709	0.000	24	0
25/08/20	15.22	12.94	13.12	4.30	133.52	0.00	0.00	3.60	133.52	0.00	0.00	119.70	12.94	0.642	0.000	24	0
26/08/20	16.40	12.36	12.59	4.30	131.10	0.00	0.00	3.60	131.10	0.00	0.00	130.30	12.36	0.698	0.000	24	0
27/08/20	14.25	12.54	12.76	4.30	133.83	0.00	0.00	3.60	133.82	0.00	0.00	130.42	12.54	0.741	0.000	24	0
28/08/20	14.02	10.59	10.78	4.30	134.37	0.00	0.00	3.60	134.36	0.00	0.00	129.65	10.59	0.624	0.000	24	0
29/08/20	14.48	12.80	13.02	4.30	134.52	0.00	0.00	3.60	134.51	0.00	0.00	129.96	12.80	0.760	0.000	24	0
30/08/20	14.76	13.05	13.29	4.30	134.44	0.00	0.00	3.60	134.43	0.00	0.00	130.32	13.05	0.780	0.000	24	0
31/08/20	13.16	12.14	12.37	4.30	133.87	0.00	0.00	3.60	133.87	0.00	0.00	129.29	12.14	0.705	0.000	24	0
01/09/20	11.98	11.45	11.65	4.30	132.48	0.00	0.00	3.60	132.47	0.00	0.00	129.50	11.45	0.654	0.000	24	0
02/09/20	15.64	13.27	13.49	4.30	128.98	0.00	0.00	3.60	128.98	0.00	0.00	130.66	13.27	0.727	0.000	24	0
03/09/20	16.94	13.16	13.39	4.30	131.33	0.00	0.00	3.60	131.33	0.00	0.00	129.61	13.16	0.738	0.000	24	0
04/09/20	16.12	10.41	10.59	4.30	132.02	0.00	0.00	3.60	132.01	0.00	0.00	131.10	10.41	0.606	0.000	24	0
05/09/20	16.58	12.24	12.40	4.30	132.18	0.00	0.00	3.60	132.17	0.00	0.00	129.40	12.24	0.691	0.000	24	0
06/09/20	16.38	16.62	16.90	4.30	131.57	0.00	0.00	3.60	131.56	0.00	0.00	129.81	16.62	0.936	0.000	24	0
07/09/20	16.76	16.59	16.87	4.30	131.67	0.00	0.00	3.60	131.67	0.00	0.00	129.09	16.59	0.926	0.000	24	0
08/09/20	16.70	14.17	14.44	4.30	130.89	0.00	0.00	3.60	130.88	0.00	0.00	129.81	14.17	0.788	0.000	24	0
09/09/20	16.60	17.64	17.93	4.30	131.19	0.00	0.00	3.60	131.18	0.00	0.00	129.48	17.64	0.983	0.000	24	0
10/09/20	17.47	26.51	26.94	4.30	129.71	0.00	0.00	3.60	129.70	0.00	0.00	127.76	26.51	1.395	0.000	24	0
11/09/20	18.26	24.44	24.80	4.30	129.25	0.00	0.00	3.60	129.25	0.00	0.00	129.01	24.44	1.302	0.000	24	0
12/09/20	18.86	25.07	25.45	4.30	128.60	0.00	0.00	3.60	128.60	0.00	0.00	130.26	25.07	1.350	0.000	24	0
13/09/20	19.23	23.80	24.14	4.30	128.47	0.00	0.00	3.60	128.46	0.00	0.00	127.76	23.80	1.217	0.000	24	0
14/09/20	19.92	23.74	24.03	4.30	125.95	0.00	0.00	3.60	125.95	0.00	0.00	125.97	23.74	1.113	0.000	24	0
15/09/20	19.16	25.53	25.87	4.30	126.05	0.00	0.00	3.60	126.04	0.00	0.00	128.11	25.53	1.256	0.000	24	0
16/09/20	19.35	1166.34	1168.53	4.30	144.37	1109.50	1109.61	3.60	134.02	0.00	0.00	8.98	57.84	3.770	0.000	24	0
17/09/20	19.14	1280.52	1284.49	4.30	149.61	1273.11	1277.12	3.60	149.51	0.00	0.00	10.53	7.41	3.285	0.000	23	1
18/09/20	19.77	1305.09	1309.88	4.30	150.28	1298.71	1302.84	3.60	150.27	0.00	0.00	10.49	6.38	3.491	0.000	24	0
19/09/20	19.59	1309.84	1314.81	4.30	150.80	1302.30	1306.58	3.60	150.79	0.00	0.00	10.79	7.54	3.686	0.000	24	0
20/09/20	19.61	1312.00	1316.96	4.30	150.96	1302.65	1307.00	3.60	150.95	0.00	0.00	10.56	9.35	3.723	0.000	24	0
21/09/20	19.08	1314.57	1320.21	4.30	151.72	1306.62	1310.55	3.60	151.71	0.00	0.00	10.36	7.95	3.627	0.000	24	0
22/09/20	19.05	1314.69	1320.34	4.30	151.91	1305.62	1309.58	3.60	151.87	0.00	0.00	10.14	9.07	3.617	0.000	24	0
Итого:		12388.74	12427.1		1897.51	1923.2			0.00	0.00		1491.23	146.300	0.000	1743	1	
Средние:	16.43			4.30	135.69			3.60	135.35			124.74					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	192172.52	1195086.56	182143.59	184455.20	4.45	4.45	10029.99	2968.803	0.159	22715	71
22/09/20 24:00	194561.26	1198313.72	184041.04	186378.48	4.45	4.45	10520.22	3015.103	0.159	23458	72
Итого:	12388.74	2427.16	1897.51	1923.28	0.00	0.00	491.23	46.300	0.000	743	1

Период нормальной работы 743ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 23545ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ЖЭК - 7, ул. Толстого, 3

Узел 1:

V г = 376,602 м3. Q гвс = 25,948 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
Слив = 376,602 м3. Q гвс = 25,948 Гкал.
Q потреб. = 41,084 Гкал.
Q отопл. = 15,136 Гкал.

Узел 2:

V г = 373,812 м3. Q гвс = 25,756 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
Слив = 373,812 м3. Q гвс = 25,756 Гкал.
Q потреб. = 36,735 Гкал.
Q отопл. = 10,979 Гкал.

Итого:

Слив = 750,415 м3. Q гвс = 51,704 Гкал.
Q потреб. = 77,819 Гкал.
Q отопл. = 26,115 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал	м3	Гкал	Гкал	
	По прибору	26,115	750,415	51,704		77,819
00000	Население	26,115	631,134	43,485		69,600
4994	ООО УО Пермский ЖЭК-7 СОН		119,281	8,218		8,218
	Всего.	26,115	750,415	51,704		77,819
	отопление и гвс	26,115	750,415	51,704		77,819

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЖК-7"

Адрес: Толстого 3 в 1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 125

Логовожные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

T_{жв} = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч

G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.45 м3/ч

G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00212944

ВВОД 2

СИМЕНА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x04ЕВ ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВСС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	13.78	0.00	133.70	24	0
24/08/20	13.05	0.00	132.80	24	0
25/08/20	10.02	0.00	129.30	24	0
26/08/20	13.18	0.00	129.10	24	0
27/08/20	13.61	0.00	131.30	24	0
28/08/20	11.50	0.00	128.60	24	0
29/08/20	13.90	0.00	133.40	24	0
30/08/20	14.17	0.00	137.30	24	0
31/08/20	13.17	0.00	131.60	24	0
01/09/20	12.34	0.00	130.20	24	0
02/09/20	13.96	0.00	129.30	24	0
03/09/20	12.89	0.00	128.10	24	0
04/09/20	11.23	0.00	127.20	24	0
05/09/20	13.17	0.00	133.60	24	0
06/09/20	14.26	0.00	134.90	24	0
07/09/20	13.11	0.00	131.00	24	0
08/09/20	12.19	0.00	126.30	24	0
09/09/20	13.59	0.00	127.60	24	0
10/09/20	10.85	0.00	129.80	24	0
11/09/20	14.88	0.00	127.30	24	0
12/09/20	14.45	0.00	127.40	24	0
13/09/20	18.71	0.00	132.30	24	0
14/09/20	14.82	0.00	126.00	24	0
15/09/20	15.24	0.00	125.20	24	0
16/09/20	16.11	0.00	127.70	24	0
17/09/20	173.89	0.00	130.80	24	0
18/09/20	191.41	0.00	136.00	24	0
19/09/20	192.48	0.00	136.20	24	0
20/09/20	193.28	0.00	141.00	24	0
21/09/20	191.58	0.00	136.50	24	0
22/09/20	191.82	0.00	137.20	24	0
Итого:	1892.64	0.00	1968.70	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВСС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	156902.15	0.00	137309.10	22786	0
22/09/20 24:00	157794.79	0.00	138277.80	23530	0
Итого:	892.64	0.00	968.70	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 23545ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонтант: ГЖКУ ЖЭК - 7
Адрес: Толстого 3 в 2
Тепловычислитель ВКТ-7 сев.Н 001
Договорные раскоды:
М сев. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор №: _____
Тип расходомера: _____
Предел измерения:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00214436 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 фТ=1 Т3=2 КС=0х3511 по 2.7

Дата	M1		V1		P1		M2		V2		P2		M3		V3		dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч						
23/08/20	61.53	11.62	11.82	4.30	34.66	0.00	0.00	3.60	34.64	0.00	0.00	26.87	11.62	0.658	0.000	24	0					
24/08/20	61.36	11.08	11.29	4.30	34.62	0.00	0.00	3.60	34.60	0.00	0.00	26.74	11.08	0.625	0.000	24	0					
25/08/20	54.14	12.67	12.85	4.30	32.57	0.00	0.00	3.60	32.56	0.00	0.00	21.57	12.67	0.630	0.000	24	0					
26/08/20	57.55	11.68	11.87	4.30	31.12	0.00	0.00	3.60	31.11	0.00	0.00	26.43	11.68	0.615	0.000	24	0					
27/08/20	61.05	11.68	11.88	4.30	33.17	0.00	0.00	3.60	33.15	0.00	0.00	27.88	11.68	0.654	0.000	24	0					
28/08/20	60.98	10.40	10.57	4.30	33.64	0.00	0.00	3.60	33.63	0.00	0.00	26.94	10.40	0.579	0.000	24	0					
29/08/20	61.24	10.20	10.39	4.30	33.68	0.00	0.00	3.60	33.66	0.00	0.00	27.56	10.20	0.575	0.000	24	0					
30/08/20	61.51	12.21	12.41	4.30	33.62	0.00	0.00	3.60	33.60	0.00	0.00	27.89	12.21	0.689	0.000	24	0					
31/08/20	60.26	11.98	12.17	4.30	33.36	0.00	0.00	3.60	33.34	0.00	0.00	26.90	11.98	0.660	0.000	24	0					
01/09/20	58.59	11.70	11.91	4.30	32.16	0.00	0.00	3.60	32.15	0.00	0.00	26.43	11.70	0.627	0.000	24	0					
02/09/20	55.77	12.60	12.78	4.30	29.50	0.00	0.00	3.60	29.48	0.00	0.00	26.27	12.60	0.642	0.000	24	0					
03/09/20	57.76	12.15	12.34	4.30	31.17	0.00	0.00	3.60	31.16	0.00	0.00	26.59	12.15	0.638	0.000	24	0					
04/09/20	60.09	11.51	11.70	4.30	31.93	0.00	0.00	3.60	31.91	0.00	0.00	28.16	11.51	0.634	0.000	24	0					
05/09/20	58.24	12.42	12.62	4.30	32.01	0.00	0.00	3.60	32.00	0.00	0.00	26.23	12.42	0.659	0.000	24	0					
06/09/20	59.42	14.01	14.25	4.30	31.53	0.00	0.00	3.60	31.51	0.00	0.00	27.89	14.01	0.764	0.000	24	0					
07/09/20	58.82	12.45	12.70	4.30	31.54	0.00	0.00	3.60	31.53	0.00	0.00	27.28	12.45	0.671	0.000	24	0					
08/09/20	58.58	12.70	12.93	4.30	30.96	0.00	0.00	3.60	30.94	0.00	0.00	27.62	12.70	0.679	0.000	24	0					
09/09/20	58.64	10.61	10.81	4.30	30.98	0.00	0.00	3.60	30.97	0.00	0.00	27.66	10.61	0.570	0.000	24	0					
10/09/20	56.62	12.71	12.89	4.30	29.99	0.00	0.00	3.60	29.97	0.00	0.00	26.63	12.71	0.658	0.000	24	0					
11/09/20	57.29	12.44	12.62	4.30	29.66	0.00	0.00	3.60	29.65	0.00	0.00	27.63	12.44	0.652	0.000	24	0					
12/09/20	56.57	12.12	12.29	4.30	28.94	0.00	0.00	3.60	28.93	0.00	0.00	27.63	12.12	0.622	0.000	24	0					
13/09/20	53.95	16.17	16.39	4.30	28.57	0.00	0.00	3.60	28.55	0.00	0.00	25.38	16.17	0.789	0.000	24	0					
14/09/20	50.34	13.32	13.47	4.30	26.74	0.00	0.00	3.60	26.73	0.00	0.00	23.60	13.32	0.602	0.000	24	0					
15/09/20	52.23	13.82	13.97	4.30	27.00	0.00	0.00	3.60	26.99	0.00	0.00	25.23	13.82	0.652	0.000	24	0					
16/09/20	52.70	14.88	15.07	4.30	30.29	0.00	0.00	3.60	30.27	0.00	0.00	22.41	14.88	0.713	0.000	24	0					
17/09/20	58.95	154.29	156.73	4.30	150.70	142.11	143.93	3.60	144.55	0.00	0.00	8.25	12.18	1.827	0.000	23	1					
18/09/20	60.41	417.45	425.45	4.30	152.82	407.42	412.07	3.60	152.81	0.00	0.00	7.59	10.03	3.646	0.000	24	0					
19/09/20	61.21	422.82	431.32	4.30	153.41	413.55	418.18	3.60	153.40	0.00	0.00	7.80	9.27	3.746	0.000	24	0					
20/09/20	61.14	425.26	433.54	4.30	153.50	413.67	418.53	3.60	153.48	0.00	0.00	7.64	11.59	3.811	0.000	24	0					
21/09/20	61.70	427.43	435.83	4.30	154.17	417.65	422.72	3.60	154.15	0.00	0.00	7.53	9.78	3.703	0.000	24	0					
22/09/20	61.72	427.93	436.02	4.30	154.39	416.60	421.97	3.60	154.34	0.00	0.00	7.33	11.33	3.696	0.000	24	0					
Итого:		2584.31	2632.8			2211.00	2237.4			0.00	0.00		1373.31	36.686	0.000	743	1					
Средние:	56.38			4.30	35.56			3.60	35.34			22.82										

Дата	M1		V1		M2		V2		M3		V3		Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	Гкал	Гкал					
22/08/20 24:00	212268.98	216705.17	202870.14	205369.62	2.34	2.35	9396.84	2448.476	0.079	19742	23						
22/09/20 24:00	214853.29	219338.05	205081.14	207607.02	2.34	2.35	9772.15	2485.162	0.079	20485	24						
Итого:	2584.31	2632.88	2211.00	2237.40	0.00	0.00	373.31	36.686	0.000	743	1						

Период нормальной работы 743ч
Период отсутствия счета тепл.энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 20524ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ГЖУ ЖЭК - 7
Адрес: Толстого 3 в 2
Теплоучителиталь ВКТ-7 сэт. N 001
Договорные расходы:
M сэт. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут
Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00214436

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ЕД 1 ТЭ=0 КС=0ж3511 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
23/08/20	11.48	0.00	24	0
24/08/20	10.99	0.00	24	0
25/08/20	10.14	0.00	24	0
26/08/20	11.06	0.00	24	0
27/08/20	11.63	0.00	24	0
28/08/20	10.24	0.00	24	0
29/08/20	10.10	0.00	24	0
30/08/20	12.13	0.00	24	0
31/08/20	11.89	0.00	24	0
01/09/20	11.63	0.00	24	0
02/09/20	11.57	0.00	24	0
03/09/20	11.56	0.00	24	0
04/09/20	11.18	0.00	24	0
05/09/20	12.20	0.00	24	0
06/09/20	13.72	0.00	24	0
07/09/20	12.18	0.00	24	0
08/09/20	12.47	0.00	24	0
09/09/20	10.42	0.00	24	0
10/09/20	12.47	0.00	24	0
11/09/20	12.33	0.00	24	0
12/09/20	11.99	0.00	24	0
13/09/20	16.22	0.00	24	0
14/09/20	13.03	0.00	24	0
15/09/20	13.78	0.00	24	0
16/09/20	13.33	0.00	24	0
17/09/20	30.94	0.00	24	0
18/09/20	62.42	0.00	24	0
19/09/20	63.15	0.00	24	0
20/09/20	65.13	0.00	24	0
21/09/20	63.92	0.00	24	0
22/09/20	64.60	0.00	24	0
Итого:	1649.90	0.00	744	0
Средние:				

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	35996.47	0.00	19765	0
22/09/20 24:00	36646.37	0.00	20509	0
Итого:	649.90	0.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счота тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20524ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации