

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: 000 УО "ЖЭК-7"

Адрес: Толстого, 3 А

Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 150

Договорные расходи:

М сэт. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00212937

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЭ=2

КС=0х1ЕА0

по 2.7

Дата	t1		M1		V1		P1		t2		M2		V2		P2		t3		M3		V3		dt	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч						
23/08/20	163.21	12.34	12.55	4.30	131.02	0.00	0.00	3.60	31.01	0.00	0.00	32.19	12.34	0.718	0.000	24	0											
24/08/20	162.39	11.42	11.63	4.30	131.08	0.00	0.00	3.60	31.06	0.00	0.00	31.31	11.42	0.655	0.000	24	0											
25/08/20	157.09	18.52	18.80	4.30	29.92	0.00	0.00	3.60	29.91	0.00	0.00	27.17	18.52	0.971	0.000	24	0											
26/08/20	159.16	11.29	11.47	4.30	30.23	0.00	0.00	3.60	30.22	0.00	0.00	28.93	11.29	0.612	0.000	24	0											
27/08/20	162.37	11.32	11.53	4.30	30.58	0.00	0.00	3.60	30.56	0.00	0.00	31.79	11.32	0.649	0.000	24	0											
28/08/20	162.42	10.58	10.78	4.30	30.63	0.00	0.00	3.60	30.62	0.00	0.00	31.79	10.58	0.608	0.000	24	0											
29/08/20	163.03	11.85	12.07	4.30	30.77	0.00	0.00	3.60	30.76	0.00	0.00	32.26	11.85	0.686	0.000	24	0											
30/08/20	163.46	12.72	12.95	4.30	30.71	0.00	0.00	3.60	30.69	0.00	0.00	32.75	12.72	0.741	0.000	24	0											
31/08/20	161.95	11.91	12.13	4.30	30.60	0.00	0.00	3.60	30.58	0.00	0.00	31.35	11.91	0.679	0.000	24	0											
01/09/20	160.80	10.90	11.08	4.30	30.17	0.00	0.00	3.60	30.16	0.00	0.00	30.63	10.90	0.608	0.000	24	0											
02/09/20	157.59	12.45	12.62	4.30	29.62	0.00	0.00	3.60	29.60	0.00	0.00	27.97	12.45	0.653	0.000	24	0											
03/09/20	159.68	10.96	11.14	4.30	29.68	0.00	0.00	3.60	29.67	0.00	0.00	30.00	10.96	0.598	0.000	24	0											
04/09/20	161.49	10.76	10.94	4.30	30.11	0.00	0.00	3.60	30.10	0.00	0.00	31.38	10.76	0.609	0.000	24	0											
05/09/20	160.31	11.77	11.96	4.30	29.84	0.00	0.00	3.60	29.83	0.00	0.00	30.47	11.77	0.649	0.000	24	0											
06/09/20	161.43	13.58	13.83	4.30	29.54	0.00	0.00	3.60	29.53	0.00	0.00	31.89	13.58	0.765	0.000	24	0											
07/09/20	161.27	13.13	13.33	4.30	29.60	0.00	0.00	3.60	29.58	0.00	0.00	31.67	13.13	0.740	0.000	24	0											
08/09/20	160.54	12.95	13.17	4.30	29.58	0.00	0.00	3.60	29.57	0.00	0.00	30.96	12.95	0.718	0.000	24	0											
09/09/20	161.26	12.18	12.38	4.30	29.35	0.00	0.00	3.60	29.34	0.00	0.00	31.91	12.18	0.687	0.000	24	0											
10/09/20	159.29	12.48	12.68	4.30	29.05	0.00	0.00	3.60	29.04	0.00	0.00	30.24	12.48	0.678	0.000	24	0											
11/09/20	159.33	12.18	12.39	4.30	28.67	0.00	0.00	3.60	28.66	0.00	0.00	30.66	12.18	0.660	0.000	24	0											
12/09/20	159.39	14.18	14.40	4.30	28.34	0.00	0.00	3.60	28.33	0.00	0.00	31.05	14.18	0.772	0.000	24	0											
13/09/20	155.79	13.73	13.92	4.30	27.93	0.00	0.00	3.60	27.92	0.00	0.00	27.86	13.73	0.700	0.000	24	0											
14/09/20	152.18	13.24	13.43	4.30	26.84	0.00	0.00	3.60	26.83	0.00	0.00	25.34	13.24	0.623	0.000	24	0											
15/09/20	154.61	13.28	13.46	4.30	26.79	0.00	0.00	3.60	26.78	0.00	0.00	27.82	13.28	0.658	0.000	24	0											
16/09/20	155.10	156.69	158.96	4.30	147.10	143.28	144.821	3.60	135.78	0.00	0.00	8.00	13.41	1.822	0.000	24	0											
17/09/20	160.14	1364.18	1370.22	4.30	151.65	1358.05	1362.801	3.60	151.65	0.00	0.00	8.49	6.13	3.378	0.000	23	1											
18/09/20	160.78	1393.77	1400.42	4.30	151.74	1386.93	1392.061	3.60	151.73	0.00	0.00	9.04	6.84	3.880	0.000	24	0											
19/09/20	161.59	1399.40	1406.36	4.30	152.27	1392.07	1397.331	3.60	152.26	0.00	0.00	9.32	7.33	4.070	0.000	24	0											
20/09/20	161.49	1400.24	1407.06	4.30	152.26	1391.50	1396.911	3.60	152.25	0.00	0.00	9.23	8.74	4.105	0.000	24	0											
21/09/20	162.05	1402.33	1409.47	4.30	152.86	1396.24	1401.631	3.60	152.84	0.00	0.00	9.19	6.09	3.990	0.000	24	0											
22/09/20	162.04	1402.88	1409.96	4.30	153.15	1396.44	1402.041	3.60	153.11	0.00	0.00	8.89	6.44	3.895	0.000	24	0											
Итого:		2819.21	2867.01		2464.51	2497.51			0.00	0.00		354.70	41.577	0.000	743	1												
Средние:	160.10			4.30	34.57			3.60	34.19			25.53																

Дата	M1		V1		M2		V2		M3		V3		Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3							
22/08/20 24:00	96860.51	198620.23	93819.37	95081.94	0.13	0.13	3041.14	1186.211	0.003	8517	282						
22/09/20 24:00	99679.72	101487.32	96283.88	97579.53	0.13	0.13	3395.84	1227.788	0.003	9260	283						
Итого:	2819.21	2867.09	2464.51	2497.59	0.00	0.00	354.70	41.577	0.000	743	1						

Период нормальной работы 743ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 1ч
Время работы прибора после сброса 9554ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

ул. Толстого, 3а

Vг = 355,177 м3. Q гвс = 24,472 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Q гвс = 0,000 Гкал.
Слив = 355,177 м3. Q гвс = 24,472 Гкал.
Q потреб. = 41,633 Гкал.
Q отопл. = 17,161 Гкал.

того:

Слив = 355,177 м3. Q гвс = 24,472 Гкал.
Q потреб. = 41,633 Гкал.
Q отопл. = 17,161 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб.
		Гкал.	м3.	Гкал.	Гкал.	
По прибору		17,161	355,177	24,472		41,633
00000	Население	17,161	278,621	19,197		36,358
4994	ООО УО Первомайский ЖЭК-7 СОИ		76,556	5,275		5,275
	сон корр.		-18,174			
	итого сон		58,382	4,023		
	Всего:	17,161	355,177	24,472		41,633
	отопление и гвс	17,161	355,177	24,472		41,633

Гкал/1м3= 0,0689

ООО КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент:ООО УО "ЖЭК-7"

Адрес:Толстого, 3 А

Теплоучаститель ВКТ-7 сэт.№ 150

Договорные расходы:

М сеп.воды= т.сут Мгас= т.сут

Тхв= 5.00 °С

Договор №: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений: _____

G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч

G обр max = 20.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00212937

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=0 КС=0х1ЕА0 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
23/08/20	12.76	15.30	24	0
24/08/20	11.81	13.60	24	0
25/08/20	15.52	13.50	24	0
26/08/20	10.60	10.80	24	0
27/08/20	11.67	11.30	24	0
28/08/20	10.80	10.80	24	0
29/08/20	12.24	13.70	24	0
30/08/20	13.18	13.60	24	0
31/08/20	12.27	12.90	24	0
01/09/20	11.14	13.60	24	0
02/09/20	11.70	13.20	24	0
03/09/20	11.18	12.20	24	0
04/09/20	10.67	12.20	24	0
05/09/20	12.11	12.70	24	0
06/09/20	13.89	13.60	24	0
07/09/20	11.81	13.00	24	0
08/09/20	13.00	13.70	24	0
09/09/20	12.29	12.50	24	0
10/09/20	12.45	11.60	24	0
11/09/20	12.27	11.90	24	0
12/09/20	14.33	13.20	24	0
13/09/20	13.90	14.20	24	0
14/09/20	12.99	11.40	24	0
15/09/20	12.86	11.20	24	0
16/09/20	13.35	14.80	24	0
17/09/20	75.24	16.60	24	0
18/09/20	77.11	15.30	24	0
19/09/20	79.22	16.30	24	0
20/09/20	80.41	19.10	24	0
21/09/20	79.18	17.40	24	0
22/09/20	79.36	17.90	24	0
Итого:	1807.31	425.10	744	0
Средние:				

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	19923.39	1371.50	8799	0
22/09/20 24:00	20730.70	1796.60	9543	0
Итого:	807.31	425.10	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 9554ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации