

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЖК-7"
Адрес: Толстого 7 в 1
Топливочислитель ВКТ-7 сет. N 128
Договорные расходы:
M сет. воды = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут
Тка = 5.00 °C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч
G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч
G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00215601 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=2 КС=0x199E по 2.7

Дата	M1			V1			P1			M2			V2			P2			t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	м3	°C	т	м3										
23/08/20	158.26	10.57	110.71	4.30	24.31	0.00	0.00	3.60	124.23	0.00	0.00	133.95	10.57	0.561	0.000	24	0										
24/08/20	157.01	8.96	9.09	4.30	24.31	0.00	0.00	3.60	124.23	0.00	0.00	132.70	8.96	0.465	0.000	24	0										
25/08/20	150.03	10.62	10.74	4.30	23.48	0.00	0.00	3.60	123.40	0.00	0.00	126.55	10.62	0.480	0.000	24	0										
26/08/20	154.54	10.90	11.04	4.30	23.67	0.00	0.00	3.60	123.59	0.00	0.00	130.97	10.90	0.539	0.000	24	0										
27/08/20	156.57	8.93	9.07	4.30	23.56	0.00	0.00	3.60	123.48	0.00	0.00	133.01	8.93	0.462	0.000	24	0										
28/08/20	157.05	9.20	9.38	4.30	23.71	0.00	0.00	3.60	123.64	0.00	0.00	133.34	9.20	0.479	0.000	24	0										
29/08/20	157.71	9.54	9.68	4.30	23.65	0.00	0.00	3.60	123.57	0.00	0.00	134.06	9.54	0.502	0.000	24	0										
30/08/20	159.13	11.22	11.41	4.30	23.66	0.00	0.00	3.60	123.58	0.00	0.00	135.47	11.22	0.608	0.000	24	0										
31/08/20	157.75	10.58	10.76	4.30	23.66	0.00	0.00	3.60	123.58	0.00	0.00	134.09	10.58	0.560	0.000	24	0										
01/09/20	156.01	8.38	8.52	4.30	23.66	0.00	0.00	3.60	123.58	0.00	0.00	132.35	8.38	0.425	0.000	22	2										
02/09/20	153.36	10.93	11.10	4.30	23.36	0.00	0.00	3.60	123.29	0.00	0.00	130.00	10.93	0.529	0.000	24	0										
03/09/20	155.70	10.51	10.67	4.30	23.38	0.00	0.00	3.60	123.30	0.00	0.00	132.32	10.51	0.533	0.000	24	0										
04/09/20	156.78	9.84	10.00	4.30	23.95	0.00	0.00	3.60	123.87	0.00	0.00	132.83	9.84	0.510	0.000	24	0										
05/09/20	155.21	9.29	9.45	4.30	23.05	0.00	0.00	3.60	122.98	0.00	0.00	132.15	9.29	0.463	0.000	24	0										
06/09/20	156.76	11.31	11.47	4.30	22.20	0.00	0.00	3.60	122.12	0.00	0.00	134.56	11.31	0.596	0.000	24	0										
07/09/20	156.60	10.54	10.68	4.30	22.14	0.00	0.00	3.60	122.07	0.00	0.00	134.46	10.54	0.543	0.000	24	0										
08/09/20	155.77	9.98	10.12	4.30	21.98	0.00	0.00	3.60	121.90	0.00	0.00	133.79	9.98	0.508	0.000	24	0										
09/09/20	156.97	10.19	10.36	4.30	21.82	0.00	0.00	3.60	121.75	0.00	0.00	135.15	10.19	0.530	0.000	21	3										
10/09/20	155.73	11.98	12.14	4.30	21.47	0.00	0.00	3.60	121.40	0.00	0.00	134.26	11.98	0.607	0.000	24	0										
11/09/20	154.85	10.11	10.25	4.30	20.96	0.00	0.00	3.60	120.88	0.00	0.00	133.89	10.11	0.501	0.000	24	0										
12/09/20	154.55	10.80	10.95	4.30	20.78	0.00	0.00	3.60	120.70	0.00	0.00	133.77	10.80	0.534	0.000	24	0										
13/09/20	153.00	11.91	12.06	4.30	20.42	0.00	0.00	3.60	120.34	0.00	0.00	132.58	11.91	0.569	0.000	24	0										
14/09/20	146.91	11.48	11.59	4.30	20.00	0.00	0.00	3.60	119.92	0.00	0.00	128.91	11.48	0.505	0.000	24	0										
15/09/20	150.82	11.77	11.90	4.30	19.86	0.00	0.00	3.60	119.76	0.00	0.00	130.96	11.77	0.540	0.000	24	0										
16/09/20	154.04	149.09	151.11	4.30	148.07	139.25	140.85	3.60	132.76	0.00	0.00	5.97	9.84	1.314	0.000	24	0										
17/09/20	159.82	367.94	373.64	4.30	153.78	1363.06	1368.57	3.60	153.67	0.00	0.00	6.04	4.88	2.464	0.000	24	0										
18/09/20	160.52	373.13	379.23	4.30	154.79	1368.23	1373.81	3.60	154.72	0.00	0.00	5.73	4.90	2.385	0.000	24	0										
19/09/20	161.31	380.17	386.67	4.30	155.40	1374.53	1380.18	3.60	155.32	0.00	0.00	5.91	5.64	2.534	0.000	24	0										
20/09/20	160.95	385.86	392.32	4.30	155.34	1378.72	1384.47	3.60	155.26	0.00	0.00	5.61	7.14	2.527	0.000	24	0										
21/09/20	161.82	388.97	395.83	4.30	155.94	1383.27	1389.11	3.60	155.86	0.00	0.00	5.88	5.70	2.580	0.000	24	0										
22/09/20	161.85	389.76	396.58	4.30	156.17	1384.77	1390.78	3.60	156.07	0.00	0.00	5.68	4.99	2.473	0.000	24	0										
Итого:		2684.46	2728.5		2391.83	2427.7		0.00	0.00		292.63	28.816	0.000	739	5												
Средние:	156.43			4.30	29.75			3.60	29.18			26.67															

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	210613.52	214711.49	203783.56	206988.16	3.47	3.50	6829.96	2116.543	0.165	20184	15
22/09/20 24:00	213297.98	217440.01	206175.39	209415.93	3.47	3.50	7122.59	2145.359	0.165	20923	20
Итого:	2594.46	2728.52	2391.83	2427.77	0.00	0.00	292.63	28.816	0.000	739	5

Период нормальной работы 739ч
Период отсутствия учета вкл. энергии 5ч
Время работы прибора после сброса 20957ч

Узел 2: Предоставитель абонента Предоставитель теплоснабж. организации

Vг = 294,610 м3. Qгас = 20,299 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Qгас = 0,000 Гкал.
Слив = 294,610 м3. Qгас = 20,299 Гкал.
Q потреб. = 29,011 Гкал.
Q отопл. = 8,712 Гкал.

Узел 3:
по среднему с 23.08.2020 по 22.09.2020:

Узел 2:
по среднему с 23.08.2020 по 22.09.2020:

Период	Q, отоплен., Гкал	Часы	м3
Октябрь 2019	40,173	720	129,273
Ноябрь 2019	50,587	744	135,290
Март 2020	45,075	696	136,415
Апрель 2020	39,099	744	147,187
Итого:	174,934	2904	548,165

Период	Q, отоплен., Гкал	Часы	м3
Октябрь 2019	80,295	720	308,380
Ноябрь 2019	100,214	744	305,370
Март 2020	81,356	696	354,408
Апрель 2020	68,219	744	388,376
Итого:	330,084	2904	1356,534

Q, отопл. сред. час., Гкал = 0,06 Гкал.
Q, отопление за 152 час, Гкал = 9,120 Гкал.
V гас за 744 час, м3 = 140,616 м3/мес.
Q, ГВС за 744 час, Гкал = 9,688 Гкал.
Q, потреб. за 744 час, Гкал = 18,808 Гкал.

Q, отопл. сред. час., Гкал = 0,114 Гкал.
Q, отопление за 152 час, Гкал = 17,328 Гкал.
V гас за 744 час, м3 = 347,448 м3/мес.
Q, ГВС за 744 час, Гкал = 23,939 Гкал.
Q, потреб. за 744 час, Гкал = 41,267 Гкал.

Итого:
Слив = 782,674 м3. Q гас = 53,926 Гкал.
Q потреб. = 89,086 Гкал.
Q отопл. = 35,160 Гкал.

Шифр	Потребитель	Отопление		Горячая вода		Итого Q потреб
		Гкал	м3	Гкал	Гкал	
00000	Население	35,160	544,259	37,499		72,659
4994	ООО УО Первомайский ЖК-7 СОН		238,415	16,427		16,427
	Всего:	35,160	782,674	53,926		89,086
	отопление и гас	35,160				

Гкал/м3 = 0,0089

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: ООО "УО ЭЭК-7"

Адрес: Толстого 7 в 1

Тепловычислитель БКТ-7 сеп. N 128

Договорные расходы:

M сеп. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

Тип = 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч

G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.14 м3/ч

G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00215601

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0x199E ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВСС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	11.03	0.00	14.90	24	0
24/08/20	9.28	0.00	11.60	24	0
25/08/20	8.87	0.00	12.80	24	0
26/08/20	10.50	0.00	11.10	24	0
27/08/20	9.31	0.00	11.50	24	0
28/08/20	9.59	0.00	11.60	24	0
29/08/20	9.94	0.00	11.30	24	0
30/08/20	11.62	0.00	14.90	24	0
31/08/20	10.92	0.00	12.20	24	0
01/09/20	9.20	0.00	11.30	24	0
02/09/20	10.45	0.00	12.50	24	0
03/09/20	10.76	0.00	11.60	24	0
04/09/20	10.03	0.00	11.80	24	0
05/09/20	9.64	0.00	11.20	24	0
06/09/20	11.59	0.00	14.00	24	0
07/09/20	10.83	0.00	12.20	24	0
08/09/20	10.18	0.00	12.10	24	0
09/09/20	11.67	0.00	11.90	24	0
10/09/20	12.33	0.00	11.60	24	0
11/09/20	10.42	0.00	11.20	24	0
12/09/20	11.12	0.00	11.30	24	0
13/09/20	12.26	0.00	12.40	24	0
14/09/20	11.53	0.00	9.70	24	0
15/09/20	12.12	0.00	10.20	24	0
16/09/20	24.16	12.43	11.80	24	0
17/09/20	41.60	33.50	12.90	24	0
18/09/20	42.01	34.82	13.80	24	0
19/09/20	42.71	35.06	16.40	24	0
20/09/20	42.63	33.56	17.10	24	0
21/09/20	41.71	33.84	15.50	24	0
22/09/20	41.12	34.13	15.00	24	0
Итого:	531.13	217.34	389.40	744	0

Средние: | | | | | |

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВСС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	26119.75	18247.26	14907.90	20199	0
22/09/20 24:00	26650.88	18464.60	15297.30	20943	0
Итого:	531.13	217.34	389.40	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20957ч

Предоставитель абонента _____ Предоставитель теплоснабж. организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-08/09/20г.

Абонент: ООО "УО ХЭК-7"

Адрес: Толстого 7 в 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 129

Договорные расходи:

M сет. воды = т.сут Mгас = т.сут

Тх = 5.00 °C

Договор N:

Тип расходомера:

Пределы измерений:

G под max = 45.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

G обр max = 45.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

G3 max = 45.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00216010

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0хЕ090 по 2.7


Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	64.50	4.65	4.71	4.30	22.94	0.00	0.00										
24/08/20	65.09	4.26	4.30	4.30	23.29	0.00	0.00	3.60	22.93	0.00	0.00	41.56	4.65	0.279	0.000	24	0
25/08/20	66.13	4.23	4.31	4.30	24.09	0.00	0.00	3.60	23.28	0.00	0.00	41.80	4.26	0.254	0.000	24	0
26/08/20	66.01	4.06	4.12	4.30	24.60	0.00	0.00	3.60	24.08	0.00	0.00	42.04	4.23	0.260	0.000	24	0
27/08/20	65.61	3.81	3.87	4.30	24.90	0.00	0.00	3.60	24.59	0.00	0.00	41.41	4.06	0.247	0.000	24	0
28/08/20	66.10	3.99	4.04	4.30	24.89	0.00	0.00	3.60	24.88	0.00	0.00	40.71	3.81	0.232	0.000	24	0
29/08/20	66.30	3.61	3.64	4.30	24.88	0.00	0.00	3.60	24.87	0.00	0.00	41.21	3.99	0.243	0.000	24	0
30/08/20	65.96	3.40	3.44	4.30	24.77	0.00	0.00	3.60	24.76	0.00	0.00	41.42	3.61	0.222	0.000	24	0
31/08/20	66.76	3.87	3.93	4.30	24.69	0.00	0.00	3.60	24.76	0.00	0.00	41.19	3.40	0.208	0.000	24	0
01/09/20	66.59	3.77	3.84	4.30	24.36	0.00	0.00	3.60	24.68	0.00	0.00	42.07	3.77	0.240	0.000	24	0
02/09/20	57.97	9.60	9.67	235.04	-142.9	0.00	0.00	3.60	24.35	0.00	0.00	42.23	3.77	0.231	0.000	24	0
03/09/20	59.41	5.25	5.32	4.30	20.84	0.00	0.00	-156.6	256.76	0.00	0.00	200.93	9.60	0.495	0.000	48	0
04/09/20	59.83	4.78	4.81	4.30	21.56	0.00	0.00	3.60	20.83	0.00	0.00	38.57	5.25	0.283	0.000	24	0
05/09/20	60.84	4.41	4.49	4.30	21.30	0.00	0.00	3.60	21.55	0.00	0.00	38.27	4.78	0.253	0.000	24	0
06/09/20	59.79	4.86	4.92	4.30	20.28	0.00	0.00	3.60	21.29	0.00	0.00	39.54	4.41	0.244	0.000	24	0
07/09/20	60.92	7.58	7.72	4.30	19.83	0.00	0.00	3.60	20.27	0.00	0.00	39.51	4.86	0.255	0.000	24	0
08/09/20	59.77	4.64	4.69	4.30	19.75	0.00	0.00	3.60	19.82	0.00	0.00	41.09	7.58	0.427	0.000	34	0
Итого:		80.77	81.82			0.00	0.00			0.00	0.00		80.77	4.647	0.000	442	0
Средние:	63.38			17.87	13.17			-5.82	36.68			150.21					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0	0
08/09/20 24:00	80.77	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	80.77	4.647	0.000	442	0
Итого:	80.77	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00	80.77	4.647	0.000	442	0

Период нормальной работы 442ч

Период отсутствия счёта тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 191ч

Представитель абонента 

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-08/09/20г.

Абонент: ООО "УО ХБК-7"

Адрес: Толстого 7 в 2

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 129

Договорные расходи:

И сет. воды _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут

Тем= 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.14 м3/ч

G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.14 м3/ч

Знаходской номер 00216010

ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0 КС=0хЕ090 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
23/08/20	4.52	0.00	24	0
24/08/20	4.30	0.00	24	0
25/08/20	4.31	0.00	24	0
26/08/20	4.08	0.00	24	0
27/08/20	3.90	0.00	24	0
28/08/20	4.11	0.00	24	0
29/08/20	3.70	0.00	24	0
30/08/20	3.47	0.00	24	0
31/08/20	3.91	0.00	24	0
01/09/20	3.84	0.00	24	0
02/09/20	9.35	0.00	48	0
03/09/20	5.31	0.00	24	0
04/09/20	4.66	0.00	24	0
05/09/20	4.56	0.00	24	0
06/09/20	4.93	0.00	24	0
07/09/20	7.76	0.00	34	0
08/09/20	4.65	0.00	24	0
Итого:	81.36	0.00	442	0
Средние:				

Дата	V1	V2	ВНР	ВОС
	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	0.00	0.00	0	0
08/09/20 24:00	81.36	0.00	442	0
Итого:	81.36	0.00	442	0

Период нормальной работы 442ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 191ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____