

Отчет суточный с тепловычислителя ВКГ-7 по ТВ-1, ТВ-2 за Сентябрь 2020г.

Бонент: ООО "Царевское 7" Договор: Тип расходомера: ПРЭМ
адрес: ул. Царевского, 7 Х. год: 2024-02
хв, °С= 5 № п/п: 153928

Дата	ВНР, час	Система отопления (ТВ-1)				Система ГВС (ТВ-2)				X. год
		М1, т	t1, °C	P1, кг/см2	М2, т	t2, °C	P2, кг/см2	М1-М2, т	Qв, Гкал	
13.08.2020	24,00	0,000	66,34	7,00	0,000	23,57	5,00	0,000	0,000	
14.08.2020	24,00	0,000	66,53	7,00	0,000	23,91	5,00	0,000	0,000	
15.08.2020	24,00	0,000	66,53	7,00	0,000	23,53	5,00	0,000	0,000	
16.08.2020	24,00	0,000	67,13	7,00	0,000	24,77	5,00	0,000	0,000	
17.08.2020	24,00	0,000	66,55	7,00	0,000	26,72	5,00	0,000	0,000	
18.08.2020	24,00	0,000	66,90	7,00	0,000	27,43	5,00	0,000	0,000	
19.08.2020	24,00	0,000	67,28	7,00	0,000	28,15	5,00	0,000	0,000	
30.08.2020	24,00	0,000	67,30	7,00	0,000	27,97	5,00	0,000	0,000	
31.08.2020	24,00	0,000	67,41	7,00	0,000	28,28	5,00	0,000	0,000	
11.09.2020	24,00	0,000	67,01	7,00	0,000	28,18	5,00	0,000	0,000	
12.09.2020	24,00	0,000	66,92	7,00	0,000	28,13	5,00	0,000	0,000	
13.09.2020	24,00	0,000	65,09	7,00	0,000	27,65	5,00	0,000	0,000	
14.09.2020	24,00	0,000	65,00	7,00	0,000	28,38	5,00	0,000	0,000	
15.09.2020	24,00	0,000	65,65	7,00	0,000	28,15	5,00	0,000	0,000	
16.09.2020	24,00	0,000	65,15	7,00	0,000	27,47	5,00	0,000	0,000	
17.09.2020	24,00	0,000	66,07	7,00	0,000	27,61	5,00	0,000	0,000	
18.09.2020	24,00	0,000	65,66	7,00	0,000	26,24	5,00	0,000	0,000	
19.09.2020	24,00	0,000	56,84	7,00	0,000	26,24	5,00	0,000	0,000	
10.09.2020	24,00	0,000	55,20	7,00	0,000	24,50	5,00	0,000	0,000	
11.09.2020	24,00	0,000	63,80	7,00	0,000	25,89	5,00	0,000	0,000	
12.09.2020	24,00	0,000	65,40	7,00	0,000	26,19	5,00	0,000	0,000	
13.09.2020	24,00	0,000	65,33	7,00	0,000	26,41	5,00	0,000	0,000	
14.09.2020	24,00	0,000	65,89	7,00	0,000	26,53	5,00	0,000	0,000	
15.09.2020	24,00	0,000	64,80	7,00	0,000	25,82	5,00	0,000	0,000	
Среднее		0,000	65,28	7,00	0,000	26,69	5,00	0,000	0,000	
Итого	576,00	0,000			0,000			0,000	0,000	

Дата печати отчета: 24.09.2020 576
Период нормальной работы системы отопления, ч: 0
Период отсутствия, счета тепловой энергии сист. отопления, ч: 0
Период отсутствия, счета тепловой энергии сист. отопления, ч: 0
Ответственный за учет: Крацов Е.О.

Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ", www.vjzjz.ru

Улица	дом	Мая	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
Царевского	7	171,415	151,283	193,461	122,382	134,905

инфр	адрес	С	отопление	ГВС	Прим	ГВС по
0045	ООО "Царевское, 7" по ПУ	М2	Гкал	м3	Гкал	ПУ
0045	ООО "Царевское, 7" (РКП)	М2	Гкал	м3	Гкал	ПУ
045	СОИ					
Всего						

Сентябрь 2020г.

инфр	адрес	С	отопление	ГВС	Прим	ГВС по
0045	ООО "Царевское, 7" по ПУ	М2	Гкал	м3	Гкал	ПУ
0045	ООО "Царевское, 7" (РКП)	М2	Гкал	м3	Гкал	ПУ
045	СОИ					
Всего						

Подпись: _____ Подпись и дата

Период нормальной работы ГВС, ч: 576 0
Период отсутствия, счета тепловой энергии ГВС, ч: 0

Формулы: ТВ-1: Qo=M1(t1-h2)+M1(t2-hx); M1=M1-M2
 ТВ-2: Qo=M1(h1-h2)+M1(t2-hx); V1=V1-V2
Поверка: 2024-02

Отчет суточный с тепловычислителя ВКТ-7 по ТВ-1, ТВ-2 за Сентябрь 2020г.

Обонент : ООО "Царевское 7"
адрес : ул. Царевского, 7
тепловычислитель ВКТ-7 Номер: 153928
хв, °С= 5


Договор :
Тип расходомера : ПРЭМ

Формулы : ТВ-1: Qo=M1(h1-h2)+Mf(h2-hx); M=M1-M2
Формулы : ТВ-2: Qo=M1(h1-h2)+Mf(h2-hx); V1=V1-V2
Поверка : 2024-02

Дата	ВНР, час	M1, т	t1, °С	P1, кг/см2	Система отопления (ТВ-1)				M1-M2, т	Qo, Гкал	M1, ГВС (Т)	V1, ГВС (V)	t1, °С	M2, ГВС (Т)	V2, ГВС (V)	t2, °С	M1-M2, ГВС (Т)	Qгвс, Гкал	Х. вода V3, (м3)
					M2, т	t2, °С	P2, кг/см2	M1-M2, т											
16.09.2020	24,00	92,050	71,20	7,00	91,580	36,95	5,00	0,470	2,769	58,600	60,080	71,34	22,990	23,380	47,63	35,610	2,742		
17.09.2020	24,00	122,430	73,32	7,00	122,430	42,35	5,00	0,000	3,779	65,020	66,600	72,80	28,050	28,490	58,95	36,970	2,884		
18.09.2020	24,00	155,690	66,68	7,00	155,690	42,33	5,00	0,000	3,780	50,770	51,800	66,21	13,920	14,080	52,15	36,850	2,443		
19.09.2020	24,00	152,170	69,81	7,00	152,170	42,37	5,00	0,000	4,060	45,380	46,390	69,22	7,750	7,770	51,91	37,630	2,586		
20.09.2020	24,00	163,710	66,68	7,00	163,710	42,08	5,00	0,000	4,026	52,840	53,890	66,16	7,780	7,780	50,33	45,060	2,877		
21.09.2020	24,00	174,310	64,87	7,00	174,310	42,44	5,00	0,000	3,907	55,110	56,160	64,33	12,940	13,070	49,98	42,170	2,664		
22.09.2020	24,00	181,400	63,42	7,00	181,400	42,77	5,00	0,000	3,746	58,010	59,100	62,93	17,320	17,560	49,34	40,690	2,595		
Среднее		148,823	68,00	7,00	148,756	41,51	5,00	0,000	3,724	55,104	56,289	67,57	16,020	16,020	51,47	40,690	2,684		
Итого	168,00	1041,760			1041,290			0,470	26,067	385,730	394,020		110,750	112,140		274,980	18,791		

Дата печати отчета : 25.09.2020
Период нормальной работы системы отопления, ч : 168
Период отсутствия учета тепловой энергии сист. отопления, ч : 0
Ответственный за учет : Кравцов Е.О.

Период нормальной работы ГВС, ч : 168
Период отсутствия учета тепловой энергии ГВС, ч : 0
Отчет принял :


 Подпись

Подпись и дата

© Подготовлен программами ЗАО "ВЭЛЕТ". www.vzjet.ru