

Отчет по среднесуточным параметрам за период с 23.08.20 по 22.09.20 (ВКГ-7-04 зав. №0024/643)

Тепловой ввод 2. Схема 9

Потребитель: Школьная 63 Меридиан НТ
Поставщик: Красэко-электро

Дата	Схема	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	ВНР, ч	ВОС, ч	НС, ч	НС, ч	НС, ч
23.08.20	9	9,750	9,000	0,750	24,00	0,00	2	2	2
24.08.20	9	10,260	8,000	2,260	24,00	0,00	2	2	2
25.08.20	9	11,280	9,300	1,980	24,00	0,00	2	2	2
26.08.20	9	9,700	8,000	1,700	24,00	0,00	2	2	2
27.08.20	9	12,100	10,700	1,400	24,00	0,00	2	2	2
28.08.20	9	10,760	11,000	-0,240	24,00	0,00	2	2	2
29.08.20	9	10,420	11,600	-1,180	24,00	0,00	2	2	2
30.08.20	9	13,000	13,800	-0,800	24,00	0,00	2	2	2
31.08.20	9	11,850	11,200	0,650	24,00	0,00	2	2	2
01.09.20	9	10,270	11,100	-0,830	24,00	0,00	2	2	2
02.09.20	9	10,960	10,300	0,660	24,00	0,00	2	2	2
03.09.20	9	11,540	10,300	1,240	24,00	0,00	2	2	2
04.09.20	9	11,270	10,500	0,770	24,00	0,00	2	2	2
05.09.20	9	10,500	12,300	-1,800	24,00	0,00	2	2	2
06.09.20	9	12,760	11,200	1,560	24,00	0,00	2	2	2
07.09.20	9	11,300	9,000	2,300	24,00	0,00	2	2	2
08.09.20	9	10,670	9,000	1,670	24,00	0,00	2	2	2
09.09.20	9	12,280	8,900	3,380	24,00	0,00	2	2	2
10.09.20	9	11,490	8,700	2,790	24,00	0,00	2	2	2
11.09.20	9	13,280	10,600	2,680	24,00	0,00	2	2	2
12.09.20	9	11,680	9,500	2,180	24,00	0,00	2	2	2
13.09.20	9	11,560	10,900	0,660	24,00	0,00	2	2	2
14.09.20	9	12,590	14,900	-2,310	24,00	0,00	2	2	2
15.09.20	9	13,380	11,600	1,780	24,00	0,00	2	2	2
16.09.20	9	12,850	11,600	1,250	24,00	0,00	2	2	2
17.09.20	9	11,530	9,200	2,330	24,00	0,00	2	2	2
18.09.20	9	12,050	8,900	3,150	24,00	0,00	2	2	2
19.09.20	9	4,160	12,400	-8,240	24,00	0,00	2	2	2
20.09.20	9	7,570	13,800	-6,230	24,00	0,00	2	2	2
21.09.20	9	10,380	12,100	-1,720	24,00	0,00	2	2	2
22.09.20	9	9,980	11,400	-1,420	24,00	0,00	2	2	2
Среднее	9	11,070	10,671	0,399	24,00	0,00	—	—	—
Итого	9	343,170	330,800	12,370	744,00	0,00	—	—	—
На 23.08.20.9		5805,840	5479,500	326,340	12708,00	0,00	—	—	—
На 22.09.20.9		6149,010	5810,300	338,710	13452,00	0,00	—	—	—

ООО Меридиан НТ

№247643 ул.Школьная,63

сен.20

Шифр	Потребитель	Sm2	Ср.месяч. V погр т/з за пред. Год Гкал/м2	Ср.месяч. V погр т/з за всю S Гкал/м2	Отопление Гкал.	Горячая вода			Итого Q обит. Гкал.
						Норматив 0,0638			
						м3	Гкал	прим.	
0	Население	2665,80	0,01880	50,1170	0,000	310,378	19,802		19,802
	Данные РКС					310,378	19,802		
5091	СОИ					169,862	10,837		10,837
	Всего:				0,000	480,240	30,639		30,639
	отопление и гвс				0,000	480,240	30,639		30,639

Мг = 480,240 т

Qпогр обит. = 26,127 Гкал

Qгвс = 30,639 Гкал

Qотопл. = 0,000 Гкал

ООО "КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО"

30.09.20

Отчет принят " 20 г. _____

