



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/2011.-22/09/2011.

Абонент: УК "Одес"  
Адрес: Юбилейный пр, 11  
Теплоучаститель ВКТ-7 сег. N 001  
Договорные расколы:  
N сег. вольте \_\_\_\_\_ т.сут N вольте \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХВС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 12.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч  
G обр max = 5.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч  
G3 max = 70.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00240152 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ЕД 1 Т3=1 КС=0АВВВВ ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНП	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/2011	11.16	0.25	0.00	24	0
24/08/2011	11.18	0.25	0.00	24	0
25/08/2011	11.46	0.21	0.00	24	0
26/08/2011	10.41	0.26	0.00	24	0
27/08/2011	9.51	0.25	0.00	24	0
28/08/2011	9.78	0.26	0.00	24	0
29/08/2011	10.30	0.26	0.00	24	0
30/08/2011	12.30	0.24	0.00	24	0
31/08/2011	11.12	0.27	0.00	24	0
01/09/2011	11.17	0.29	0.00	24	0
02/09/2011	12.34	0.23	0.00	24	0
03/09/2011	11.45	0.27	0.00	24	0
04/09/2011	11.49	0.27	0.00	24	0
05/09/2011	11.02	0.27	0.00	24	0
06/09/2011	11.77	0.27	0.00	24	0
07/09/2011	11.15	0.32	0.00	24	0
08/09/2011	11.47	0.25	0.00	24	0
09/09/2011	11.85	0.27	0.00	24	0
10/09/2011	12.44	0.25	0.00	24	0
11/09/2011	11.12	0.26	0.00	24	0
12/09/2011	11.03	0.27	0.00	24	0
13/09/2011	13.96	0.23	0.00	24	0
14/09/2011	13.18	0.09	0.00	24	0
15/09/2011	11.78	0.05	0.00	24	0
16/09/2011	23.19	112.82	114.70	24	0
17/09/2011	47.59	139.52	116.50	24	0
18/09/2011	37.74	129.05	115.30	24	0
19/09/2011	39.32	130.97	119.10	24	0
20/09/2011	39.55	132.67	122.40	24	0
21/09/2011	40.32	132.05	116.30	24	0
22/09/2011	40.77	132.16	116.50	24	0
Итого:	1547.26	215.05	296.20	744	0
Средняя:					

Дата	V1	V2	V3	ВНП	ВОС	
	м3	м3	м3	ч	ч	
20/08/2011	24:00	19481.85	114110.51	110813.40	16406	0
22/09/2011	24:00	20028.11	114325.56	111109.60	17150	0
Итого:		548.26	215.05	296.20	744	0

Состоял нормальной работы 744ч  
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 71624

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_