

Отчет о теплоснабжении

с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, пр. Юбилейный, 6

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 237590

Дата	Теплоснабжение												Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	P1, атм	P2, атм	
23.08.20	69,1	27,3	41,9	16,15	0,00	16,15	15,82	0,00	15,82	1,012	5,42	3,49	24,00
24.08.20	69,9	27,1	42,8	15,36	0,00	15,36	15,02	0,00	15,02	0,976	5,43	4,73	24,00
25.08.20	69,9	27,2	42,7	16,36	0,00	16,36	16,00	0,00	16,00	1,039	5,43	5,49	24,00
26.08.20	69,8	27,3	42,5	16,68	0,00	16,68	16,32	0,00	16,32	1,054	5,43	5,50	24,00
27.08.20	69,4	26,7	42,8	15,14	0,00	15,14	14,82	0,00	14,82	0,954	5,43	5,49	24,00
28.08.20	69,6	26,7	42,8	15,40	0,00	15,40	15,08	0,00	15,08	0,973	5,44	5,50	24,00
29.08.20	67,6	26,5	41,0	15,65	0,00	15,65	15,31	0,00	15,31	0,958	5,45	5,51	24,00
30.08.20	69,1	26,4	42,8	19,23	0,00	19,23	18,82	0,00	18,82	1,206	5,45	5,50	24,00
31.08.20	70,2	26,7	43,5	15,51	0,00	15,51	15,18	0,00	15,18	0,986	5,46	5,50	24,00
01.09.20	69,6	26,4	43,1	15,79	0,00	15,79	15,45	0,00	15,45	0,997	5,53	5,57	24,00
02.09.20	68,2	26,0	42,2	14,54	0,00	14,54	14,25	0,00	14,25	0,902	5,52	5,58	24,00
03.09.20	69,1	25,8	43,3	15,74	0,00	15,74	15,43	0,00	15,43	0,987	5,52	5,57	24,00
04.09.20	67,8	26,7	41,1	16,29	0,00	16,29	15,94	0,00	15,94	1,003	5,54	5,60	24,00
05.09.20	66,5	25,5	40,9	16,52	0,00	16,52	16,19	0,00	16,19	0,997	5,56	5,61	24,00
06.09.20	67,5	24,6	42,9	18,82	0,00	18,82	18,45	0,00	18,45	1,151	5,53	5,59	24,00
07.09.20	68,6	24,5	44,1	16,23	0,00	16,23	15,88	0,00	15,88	1,011	5,55	5,60	24,00
08.09.20	68,2	24,5	43,8	15,85	0,00	15,85	15,53	0,00	15,53	0,982	5,54	5,60	24,00
09.09.20	68,9	24,3	44,6	17,83	0,00	17,83	17,46	0,00	17,46	1,114	5,54	5,60	24,00
10.09.20	67,3	25,3	42,0	13,23	0,00	13,23	12,97	0,00	12,97	0,808	5,07	5,03	18,00
11.09.20	68,8	24,6	44,2	17,48	0,00	17,48	17,10	0,00	17,10	1,093	5,51	5,58	24,00
12.09.20	67,7	24,9	42,8	16,61	0,00	16,61	16,27	0,00	16,27	1,021	5,51	5,57	24,00
13.09.20	68,3	24,4	43,9	19,64	0,00	19,64	19,22	0,00	19,22	1,216	5,50	5,47	24,00
14.09.20	69,8	24,5	45,3	16,11	0,00	16,11	15,76	0,00	15,76	1,019	5,38	4,75	24,00
15.09.20	69,8	24,4	45,4	16,02	0,00	16,02	15,69	0,00	15,69	1,016	5,32	4,98	24,00
16.09.20	77,8	36,8	40,9	61,74	0,00	61,74	60,11	0,00	60,11	4,370	5,14	4,49	24,00
17.09.20	73,7	48,1	25,7	121,86	80,45	41,41	118,91	79,56	39,35	4,746	4,82	4,01	24,00
18.09.20	67,2	41,3	25,9	101,02	86,58	14,44	98,93	85,89	13,04	3,034	4,57	4,05	24,00
19.09.20	72,3	43,3	28,9	106,03	89,98	16,05	103,56	89,18	14,38	3,537	4,20	3,63	24,00
20.09.20	68,5	42,7	25,8	109,15	93,28	15,87	106,84	92,46	14,38	3,292	4,01	3,43	24,00
21.09.20	66,0	42,0	24,0	107,31	92,89	14,42	105,19	92,13	13,06	3,003	4,01	3,41	24,00
22.09.20	65,2	42,2	23,0	108,87	93,63	15,24	106,75	92,87	13,88	2,963	4,04	3,43	24,00
Итого	---	---	---	1108,16	536,81	571,35	1084,25	532,09	552,16	49,420	---	---	738,00
Средние	69,1	29,5	39,6	---	---	---	---	---	---	---	5,22	5,00	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	70174,05	64017,13	6156,92	68254,12	63205,85	5048,27	2177,002	16080,00
23.09.20 00:00:00	71282,21	64553,94	6728,27	69338,37	63737,94	5600,43	2226,422	16818,00
Итого:	1108,17	536,81	571,36	1084,25	532,09	552,16	49,420	738,00

Юбилейный пр., 6
 V г = 484,883 м3. Q гвс = 33,408 Гкал.
 Всего по теплоснабжению: Q от = 49,420 Гкал.
 слив = 484,883 м3. Q гвс = 33,408 Гкал.
 Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лощинский О.Н. 8-908-219-16-00
 Q потреб. = 47,154 Гкал.
 Q отопл. = 13,746 Гкал.
 Представитель теплоснабжающей организации

Итого	Q потреб.				
00000	Население	13,746	345,942	23,835	37,582
4956	УО Железногорская СОИ		138,941	9,573	9,573
	Всего:	13,746	484,883	33,408	47,155
		13,746	484,883	33,408	47,154

Итого :

Слив = 484,883 м3. Q гвс = 33,408 Гкал.
 Q потреб. = 47,154 Гкал.
 Q отопл. = 13,746 Гкал.

Гкал/1м3= 0,0689

Отчет о потреблении горячей воды
с 23.08.2020 по 22.09.2020

Потребитель: Жилой многоквартирный дом

Адрес: г. Железногорск, пр. Юбилейный, 6

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 237590

Дата	ГВС			Нараб., ч
	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	
23.08.20	15,66	0,00	15,66	24,00
24.08.20	14,87	0,00	14,87	24,00
25.08.20	15,87	0,00	15,87	24,00
26.08.20	16,39	0,00	16,39	24,00
27.08.20	14,75	0,00	14,75	24,00
28.08.20	15,07	0,00	15,07	24,00
29.08.20	15,30	0,00	15,30	24,00
30.08.20	18,79	0,00	18,79	24,00
31.08.20	15,16	0,00	15,16	24,00
01.09.20	15,51	0,00	15,51	24,00
02.09.20	14,26	0,00	14,26	24,00
03.09.20	15,45	0,00	15,45	24,00
04.09.20	16,08	0,00	16,08	24,00
05.09.20	16,21	0,00	16,21	24,00
06.09.20	18,36	0,00	18,36	24,00
07.09.20	16,02	0,00	16,02	24,00
08.09.20	15,76	0,00	15,76	24,00
09.09.20	17,51	0,00	17,51	24,00
10.09.20	16,13	0,08	16,05	24,00
11.09.20	17,21	0,00	17,21	24,00
12.09.20	16,43	0,00	16,43	24,00
13.09.20	19,36	0,00	19,36	24,00
14.09.20	16,03	0,00	16,03	24,00
15.09.20	15,93	0,00	15,93	24,00
16.09.20	14,65	1,23	13,42	24,00
17.09.20	16,87	2,10	14,77	24,00
18.09.20	15,26	0,64	14,62	24,00
19.09.20	16,95	0,26	16,69	24,00
20.09.20	17,23	1,25	15,98	24,00
21.09.20	16,01	1,16	14,85	24,00
22.09.20	16,50	1,27	15,23	24,00
Итого	501,58	7,99	493,59	744,00
Средние	---	---	---	---

Дата	V1, м3	V2, м3	ΔV, м3	ВНР, ч
23.08.20 00:00:00	25157,58	17088,94	8068,64	16405,00
23.09.20 00:00:00	25659,16	17096,93	8562,23	17149,00
Итого:	501,58	7,99	493,59	744,00

Расход по ГВС: $V_{гвс} = 493,59$ м3

Представитель потребителя Гл. инженер ООО "УО Железногорская" Лоцинский О.Н., 8-908-219-16-00

Представитель теплоснабжающей организации _____