

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г. -15/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"
Адрес: Юбилейный проезд, 8
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходы:
M сет. вода = _____ т.сут Mгас = _____ т.сут
Тхв = 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХРС по V З
Пределы измерений:
G под max = 75.00 м3/ч G под min = 0.30 м3/ч
G обр max = 75.00 м3/ч G обр min = 0.30 м3/ч
G3 max = 75.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00236872 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ З БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0х6Е7А ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	173.57	30.65	31.40	5.60	124.60	0.00	0.00	7.02	124.60	0.00	0.00	148.97	30.65	2.101	0.000	24	0
24/08/20	172.30	29.91	30.60	5.60	124.29	0.00	0.00	7.03	124.28	0.00	0.00	148.01	29.91	2.012	0.000	24	0
25/08/20	171.37	29.88	30.60	5.60	123.77	0.00	0.00	7.03	123.77	0.00	0.00	147.60	29.88	1.982	0.000	24	0
26/08/20	171.55	30.95	31.70	5.60	123.73	0.00	0.00	7.03	123.73	0.00	0.00	147.82	30.95	2.057	0.000	24	0
27/08/20	171.13	34.11	34.90	5.60	123.20	0.00	0.00	7.02	123.19	0.00	0.00	147.93	34.11	2.252	0.000	24	0
28/08/20	171.33	31.66	32.40	5.60	123.50	0.00	0.00	7.04	123.50	0.00	0.00	147.89	31.66	2.099	0.000	24	0
29/08/20	171.42	33.59	34.40	5.60	123.44	0.00	0.00	7.02	122.90	0.00	0.00	147.92	33.59	2.228	0.000	24	0
30/08/20	171.97	34.46	35.30	5.60	122.91	0.00	0.00	7.04	123.11	0.00	0.00	149.06	34.46	2.304	0.000	24	0
31/08/20	171.59	36.63	37.50	5.60	123.11	0.00	0.00	7.11	123.44	0.00	0.00	148.48	36.63	2.435	0.000	24	0
01/09/20	171.23	33.22	34.00	5.60	123.44	0.00	0.00	7.11	123.24	0.00	0.00	147.79	33.22	2.198	0.000	24	0
02/09/20	169.94	32.37	33.10	5.60	123.24	0.00	0.00	7.11	123.44	0.00	0.00	146.70	32.37	2.103	0.000	24	0
03/09/20	170.26	32.56	33.30	5.60	122.88	0.00	0.00	7.12	123.94	0.00	0.00	147.38	32.56	2.124	0.000	24	0
04/09/20	168.83	31.52	32.20	5.60	121.72	0.00	0.00	7.12	123.94	0.00	0.00	144.88	31.52	2.008	0.000	24	0
05/09/20	169.49	32.77	33.50	5.60	123.95	0.00	0.00	7.12	123.94	0.00	0.00	147.77	32.77	2.299	0.000	24	0
06/09/20	169.90	37.66	38.50	5.60	120.50	0.00	0.00	7.14	121.72	0.00	0.00	149.40	37.66	2.442	0.000	24	0
07/09/20	170.11	32.77	33.50	5.60	120.34	0.00	0.00	7.10	120.49	0.00	0.00	149.77	32.77	2.130	0.000	24	0
08/09/20	169.60	34.61	35.40	5.60	120.43	0.00	0.00	7.13	120.34	0.00	0.00	149.40	34.61	2.232	0.000	24	0
09/09/20	169.83	35.02	35.80	5.60	120.16	0.00	0.00	7.14	120.42	0.00	0.00	149.77	35.02	2.269	0.000	24	0
10/09/20	169.04	34.04	34.80	5.60	119.28	0.00	0.00	7.12	120.16	0.00	0.00	149.67	34.04	2.269	0.000	24	0
11/09/20	169.25	35.31	36.10	5.60	118.50	0.00	0.00	7.11	119.28	0.00	0.00	149.76	35.31	2.179	0.000	24	0
12/09/20	170.87	33.90	34.70	5.60	118.86	0.00	0.00	7.10	118.50	0.00	0.00	150.75	33.90	2.230	0.000	24	0
13/09/20	170.66	40.17	41.10	5.60	118.40	0.00	0.00	7.08	118.86	0.00	0.00	152.01	40.17	2.635	0.000	24	0
14/09/20	172.56	35.36	36.20	5.60	118.80	0.00	0.00	6.96	118.40	0.00	0.00	153.76	35.36	2.387	0.000	24	0
15/09/20	173.34	34.34	35.20	5.60	119.44	0.00	0.00	6.89	119.43	0.00	0.00	153.90	34.34	2.345	0.000	24	0
Итого:		1810.32	1829.10			0.00	0.00				0.00		1810.32	153.317	0.000	1576	0
Средние:	170.88			5.60	121.77			7.06	121.76			149.11					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	256584.25	1265097.60	236098.53	1238903.90	8244.07	8319.30	20485.72	7290.487	296.097	25670	0
15/09/20 24:00	257394.57	1265926.70	236098.53	1238903.90	8244.07	8319.30	21296.04	7343.804	296.097	26246	0
Итого:	610.32	829.10	0.00	0.00	0.00	0.00	810.32	53.317	0.000	576	0

Период нормальной работы 576ч
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26423ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ООО УК "Очаг", Юбилейный пр., 8

V г = 1046,663 м3. Q гас = 72,115 Гкал.
реверс = 0,000 м3. Q гас = 0,000 Гкал.
Слив = 1046,663 м3. Q гас = 72,115 Гкал.
Q потреб. = 92,878 Гкал.
Q отопл. = 20,763 Гкал.

Итого:

Слив = 1046,663 м3. Q гас = 72,115 Гкал.
Q потреб. = 92,878 Гкал.
Q отопл. = 20,763 Гкал.

ООО "Красно-Электро"



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"
Адрес: Юбилейный проезд, 8
Теплосчетчик: ВКТ-7 сет. N 001
Договорные расходи:
M сет. воды _____ т.сут Mгас _____ т.сут
Тхв= 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: ХВС по V 3
Пределы измерений:
G под max = 70.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч
G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч
G3 max = 70.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00238872

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 ВД 1 ТЗ=1 КС=0х6В7А ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	150.20	126.78	0.00	24	0
24/08/20	150.10	126.75	0.00	24	0
25/08/20	148.60	126.82	0.00	24	0
26/08/20	150.90	126.77	0.00	24	0
27/08/20	154.10	126.58	0.00	24	0
28/08/20	151.10	126.79	0.00	24	0
29/08/20	151.00	126.62	0.00	24	0
30/08/20	152.30	126.49	0.00	24	0
31/08/20	156.20	126.37	0.00	24	0
01/09/20	152.60	126.66	126.00	24	0
02/09/20	150.20	126.67	139.30	24	0
03/09/20	151.10	126.66	144.50	24	0
04/09/20	149.90	126.80	140.50	24	0
05/09/20	153.10	126.53	139.10	24	0
06/09/20	154.80	126.29	144.00	24	0
07/09/20	152.30	126.72	140.40	24	0
08/09/20	155.60	126.46	143.40	24	0
09/09/20	153.00	126.43	141.90	24	0
10/09/20	152.80	126.57	136.10	24	0
11/09/20	155.00	126.55	137.80	24	0
12/09/20	151.90	126.63	141.40	24	0
13/09/20	157.00	126.03	144.10	24	0
14/09/20	156.80	126.49	139.60	24	0
15/09/20	153.50	126.55	144.10	24	0
16/09/20	192.80	173.56	148.60	24	0
17/09/20	193.00	175.14	151.00	24	0
18/09/20	172.10	153.42	146.20	24	0
19/09/20	175.60	154.63	151.20	24	0
20/09/20	177.90	155.52	151.80	24	0
21/09/20	175.50	156.99	144.40	24	0
22/09/20	178.40	160.24	144.60	24	0
Итого:	2429.4	1667.5	940.00	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	118658.90	93170.84	44111.80	25670	0
22/09/20 24:00	121088.30	34838.35	45051.80	26414	0
Итого:	2429.40	1667.51	940.00	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 26423ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____