

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Курчатова, 68 в 1

Тепловычислитель ВКГ-7 сеп. N 001

Договорные расходы:

M сеп. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут

Tкив = 5.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерения:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258343

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

фТ=1

ТЗ=2

КС=0хАВ09

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	16.84	8.42	8.60	2.64	126.70	0.00	0.00	6.36	126.71	0.00	0.00	39.14	8.42	0.512	0.000	24	0
24/08/20	16.71	8.97	9.16	2.53	127.04	0.00	0.00	6.38	127.05	0.00	0.00	37.67	8.97	0.535	0.000	24	0
25/08/20	16.67	9.05	9.23	2.51	126.82	0.00	0.00	6.23	126.83	0.00	0.00	37.85	9.05	0.539	0.000	24	0
26/08/20	16.10	10.01	10.22	2.36	126.82	0.00	0.00	6.38	126.83	0.00	0.00	38.28	10.01	0.601	0.000	24	0
27/08/20	16.49	9.14	9.32	2.25	126.33	0.00	0.00	6.39	126.34	0.00	0.00	38.16	9.14	0.543	0.000	24	0
28/08/20	16.57	8.32	8.49	2.25	126.59	0.00	0.00	6.39	126.59	0.00	0.00	39.98	8.32	0.511	0.000	24	0
29/08/20	16.70	9.51	9.69	2.19	126.52	0.00	0.00	6.41	126.53	0.00	0.00	39.18	9.51	0.574	0.000	24	0
30/08/20	16.93	9.89	10.08	2.07	126.32	0.00	0.00	6.39	126.32	0.00	0.00	39.61	9.89	0.601	0.000	24	0
31/08/20	16.38	9.44	9.64	2.05	127.24	0.00	0.00	6.42	127.25	0.00	0.00	39.14	9.44	0.579	0.000	24	0
01/09/20	16.50	10.27	10.44	1.98	127.17	0.00	0.00	6.54	127.18	0.00	0.00	38.13	10.27	0.620	0.000	24	0
02/09/20	16.70	10.72	10.93	1.96	126.82	0.00	0.00	6.52	126.83	0.00	0.00	37.88	10.72	0.639	0.000	24	0
03/09/20	16.83	9.99	10.17	1.87	126.54	0.00	0.00	6.53	126.55	0.00	0.00	37.29	9.99	0.586	0.000	24	0
04/09/20	16.36	8.50	8.67	1.93	127.05	0.00	0.00	6.55	127.06	0.00	0.00	36.31	8.50	0.496	0.000	24	0
05/09/20	16.42	9.01	9.19	1.88	125.34	0.00	0.00	6.58	125.34	0.00	0.00	39.08	9.01	0.533	0.000	24	0
06/09/20	16.56	10.51	10.71	1.80	124.58	0.00	0.00	6.55	124.59	0.00	0.00	39.98	10.51	0.626	0.000	24	0
07/09/20	16.43	9.29	9.45	1.81	124.89	0.00	0.00	6.58	124.90	0.00	0.00	39.54	9.29	0.552	0.000	24	0
08/09/20	16.93	8.45	8.60	1.67	124.94	0.00	0.00	6.56	124.94	0.00	0.00	37.99	8.45	0.485	0.000	24	0
09/09/20	16.23	9.56	9.72	1.69	124.97	0.00	0.00	6.55	124.97	0.00	0.00	39.26	9.56	0.565	0.000	24	0
10/09/20	16.33	8.96	9.11	1.54	123.93	0.00	0.00	6.52	123.94	0.00	0.00	39.70	8.96	0.524	0.000	24	0
11/09/20	16.66	9.56	9.74	1.54	123.40	0.00	0.00	6.50	123.40	0.00	0.00	40.26	9.56	0.560	0.000	24	0
12/09/20	16.51	9.49	9.68	1.62	124.10	0.00	0.00	6.52	124.11	0.00	0.00	41.31	9.49	0.574	0.000	24	0
13/09/20	16.77	9.65	9.85	1.65	123.91	0.00	0.00	6.53	123.92	0.00	0.00	43.96	9.65	0.607	0.000	24	0
14/09/20	16.17	10.55	10.76	1.58	123.97	0.00	0.00	6.51	123.98	0.00	0.00	42.20	10.55	0.643	0.000	24	0
15/09/20	16.44	10.74	10.95	1.47	123.84	0.00	0.00	6.50	123.84	0.00	0.00	40.60	10.74	0.636	0.000	24	0
16/09/20	17.75	52.87	54.10	1.81	150.46	42.79	43.32	6.33	132.99	0.00	0.00	121.29	10.08	1.578	0.000	24	0
17/09/20	17.00	96.85	99.16	2.35	150.26	89.40	190.50	6.07	143.02	0.06	0.06	121.74	7.45	2.435	0.002	24	0
18/09/20	16.20	28.90	29.45	1.99	134.56	20.64	120.71	6.13	141.35	5.27	5.32	129.64	8.26	1.097	0.192	24	0
19/09/20	16.26	47.39	48.35	2.20	139.07	37.56	137.83	5.71	141.08	4.15	4.16	128.19	9.83	1.665	0.149	24	0
20/09/20	16.83	72.84	74.31	1.62	140.59	62.25	162.78	5.48	140.48	0.00	0.00	126.24	10.59	2.279	0.000	24	0
21/09/20	16.40	71.69	73.09	1.38	140.09	61.92	162.42	5.48	139.93	0.00	0.00	124.31	9.77	2.079	0.000	24	0
22/09/20	16.38	75.04	76.47	1.50	141.18	67.90	168.44	5.47	141.07	0.00	0.00	122.40	7.14	1.930	0.000	24	0
Итого:		1673.58	1687.33		1382.46	1386.00				9.48	9.54		1291.12	126.704	0.343	744	0
Средние:	165.43			1.92	129.42			6.32	128.90			36.01					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	33353.14	134207.88	29576.45	129910.66	1723.96	1752.91	3776.69	1025.993	95.254	10536	298
22/09/20 24:00	34026.72	134895.21	29958.91	130296.66	1733.44	1762.45	4067.81	1052.697	95.597	11280	298
Итого:	673.58	1687.33	382.46	1386.00	9.48	9.54	291.12	126.704	0.343	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 11889ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

«Очаг»  
приложение к отчету по тпсч. №258343, 258335, 258341 пр Курчатова, 68

ВВОД 1	ВВОД 2	ВВОД 3	Итого:
Vг = 291,120 м3/мес	Vг = 378,700 м3/мес	Vг = 311,620 м3/мес	Vг = 981,440 м3/мес
Q = 20,058 Гкал	Q = 26,099 Гкал	Q = 21,471 Гкал	Q = 67,627 Гкал
Qфакт = 26,704 Гкал	Qфакт = 34,086 Гкал	Qфакт = 29,275 Гкал	Qфакт = 90,064 Гкал
Qит = 6,646 Гкал	Qит = 7,986 Гкал	Qит = 7,804 Гкал	Qит = 22,437 Гкал
			Qит/пл = 22,437 Гкал
			Qит = 22,437 Гкал

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г. - 22/09/20г.

Абонент: УК "Очар"

Адрес: Курчатова, 68 в 1  
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:  
И сит. воды \_\_\_\_\_ т.сут Мгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерений:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч  
G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч  
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Защелочной номер 00259343

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 Т3=1 КС=0 КЛАВ09 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВРС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	18.528	10.016	115.000	24	0
24/08/20	19.104	10.016	114.000	24	0
25/08/20	19.128	10.024	114.000	24	0
26/08/20	10.056	10.016	113.900	24	0
27/08/20	19.224	10.008	113.800	24	0
28/08/20	18.440	10.016	111.700	24	0
29/08/20	19.568	10.016	114.200	24	0
30/08/20	19.920	10.008	114.100	24	0
31/08/20	19.488	10.016	113.600	24	0
01/09/20	10.232	10.008	113.500	24	0
02/09/20	10.752	10.008	114.500	24	0
03/09/20	10.040	10.016	114.700	24	0
04/09/20	18.624	10.008	112.200	24	0
05/09/20	19.088	10.008	112.800	24	0
06/09/20	10.544	10.008	114.200	24	0
07/09/20	19.312	10.008	114.300	24	0
08/09/20	18.656	10.016	112.800	24	0
09/09/20	19.712	10.016	111.700	24	0
10/09/20	19.096	10.008	110.700	24	0
11/09/20	19.624	10.016	112.400	24	0
12/09/20	19.584	10.008	112.700	24	0
13/09/20	19.704	10.008	114.300	24	0
14/09/20	10.560	10.016	115.200	24	0
15/09/20	10.776	10.008	115.000	24	0
16/09/20	17.936	18.440	115.100	24	0
17/09/20	23.560	16.984	115.300	24	0
18/09/20	11.568	12.656	111.000	24	0
19/09/20	14.096	16.224	114.700	24	0
20/09/20	20.392	10.544	121.400	24	0
21/09/20	19.640	10.864	115.200	24	0
22/09/20	18.552	12.768	113.600	24	0
Итого	355.504	68.776	431.600	744	0
Средн					

Итого	V1	V2	V3	ВНР	ВРС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/09/20	24.000	98.62	108	5497.130	7447.100
22/09/20	24.000	102.17	612	5565.906	7878.700
Итого	355.504	68.776	431.600	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия счета тапл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 11509ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"  
Адрес: Курчатова, 68 в 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сев.п 001  
Договорные расходы:  
М сев.воды \_\_\_\_\_ т.сут Мгно \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00 °С

Договор №: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч  
G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч  
G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258335

ВВОД 1

СХИМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ З БД 3

ФТ=1

T3=2

КС=0хD985

ПО 2.7

Дата	M1			V1			P1			M2			V2			M3			V3			dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°С	т	м3	т	м3	кг/см2	°С	т	м3	т	м3	кг/см2	°С	т	м3	т	м3	°С	т	Гкал	Гкал						
23/08/20	167.96	12.45	112.72	6.38	26.64	0.00	0.00	0.00	3.80	26.65	0.00	0.00	0.00	141.32	12.45	0.785	0.000	24	0								
24/08/20	166.75	12.86	113.11	6.39	26.60	0.00	0.00	0.00	3.80	26.61	0.00	0.00	0.00	140.15	12.86	0.796	0.000	24	0								
25/08/20	166.37	11.24	111.47	6.25	26.24	0.00	0.00	0.00	3.80	26.25	0.00	0.00	0.00	140.13	11.24	0.689	0.000	24	0								
26/08/20	167.03	12.08	112.34	6.39	26.30	0.00	0.00	0.00	3.80	26.31	0.00	0.00	0.00	140.73	12.08	0.749	0.000	24	0								
27/08/20	166.49	10.85	111.08	6.38	25.82	0.00	0.00	0.00	3.80	25.83	0.00	0.00	0.00	140.67	10.85	0.666	0.000	24	0								
28/08/20	168.15	12.95	113.20	6.40	26.33	0.00	0.00	0.00	3.80	26.34	0.00	0.00	0.00	141.82	12.95	0.815	0.000	24	0								
29/08/20	166.99	11.12	111.36	6.42	26.46	0.00	0.00	0.00	3.80	26.48	0.00	0.00	0.00	140.53	11.12	0.690	0.000	24	0								
30/08/20	167.86	11.70	111.95	6.41	25.57	0.00	0.00	0.00	3.80	25.58	0.00	0.00	0.00	142.29	11.70	0.734	0.000	24	0								
31/08/20	167.70	12.90	113.18	6.43	26.21	0.00	0.00	0.00	3.80	26.22	0.00	0.00	0.00	141.49	12.90	0.808	0.000	24	0								
01/09/20	167.28	12.86	113.13	6.55	26.38	0.00	0.00	0.00	3.80	26.39	0.00	0.00	0.00	140.90	12.86	0.800	0.000	24	0								
02/09/20	165.89	12.41	112.66	6.53	25.95	0.00	0.00	0.00	3.80	25.96	0.00	0.00	0.00	139.94	12.41	0.755	0.000	24	0								
03/09/20	165.85	12.00	112.22	6.53	26.12	0.00	0.00	0.00	3.80	26.13	0.00	0.00	0.00	139.73	12.00	0.731	0.000	24	0								
04/09/20	164.86	11.93	112.16	6.55	26.87	0.00	0.00	0.00	3.80	26.88	0.00	0.00	0.00	137.99	11.93	0.718	0.000	24	0								
05/09/20	165.50	13.43	113.68	6.60	24.45	0.00	0.00	0.00	3.80	24.46	0.00	0.00	0.00	141.05	13.43	0.815	0.000	24	0								
06/09/20	166.36	13.69	113.98	6.55	23.19	0.00	0.00	0.00	3.80	23.20	0.00	0.00	0.00	143.17	13.69	0.840	0.000	24	0								
07/09/20	165.97	13.88	114.15	6.58	23.19	0.00	0.00	0.00	3.80	23.20	0.00	0.00	0.00	142.78	13.88	0.847	0.000	24	0								
08/09/20	165.20	14.35	114.61	6.59	23.37	0.00	0.00	0.00	3.80	23.38	0.00	0.00	0.00	141.83	14.35	0.864	0.000	24	0								
09/09/20	165.73	13.57	113.83	6.56	23.09	0.00	0.00	0.00	3.80	23.11	0.00	0.00	0.00	142.64	13.57	0.826	0.000	24	0								
10/09/20	165.18	14.09	114.34	6.53	21.79	0.00	0.00	0.00	3.80	21.80	0.00	0.00	0.00	143.39	14.09	0.849	0.000	24	0								
11/09/20	165.39	12.77	113.01	6.51	21.08	0.00	0.00	0.00	3.80	21.09	0.00	0.00	0.00	144.31	12.77	0.771	0.000	24	0								
12/09/20	166.86	12.09	112.33	6.53	21.82	0.00	0.00	0.00	3.80	21.83	0.00	0.00	0.00	145.04	12.09	0.744	0.000	24	0								
13/09/20	169.39	12.21	112.49	6.53	21.41	0.00	0.00	0.00	3.80	21.42	0.00	0.00	0.00	147.98	12.21	0.786	0.000	24	0								
14/09/20	167.70	13.51	113.81	6.52	21.55	0.00	0.00	0.00	3.80	21.56	0.00	0.00	0.00	146.15	13.51	0.847	0.000	24	0								
15/09/20	165.98	15.48	115.78	6.51	22.41	0.00	0.00	0.00	3.80	22.42	0.00	0.00	0.00	143.57	15.48	0.944	0.000	24	0								
16/09/20	172.55	61.86	163.34	6.51	154.57	49.31	150.02	3.80	135.37	0.00	0.00	0.00	17.98	12.55	1.737	0.000	24	0									
17/09/20	172.18	112.15	114.81	6.36	151.83	103.02	104.36	3.80	144.76	0.07	0.07	0.07	20.35	9.13	2.718	0.003	24	0									
18/09/20	164.87	35.25	135.93	6.17	35.46	25.21	25.38	3.80	41.29	6.27	6.32	6.32	29.41	10.04	1.341	0.228	24	0									
19/09/20	168.39	56.75	157.97	5.79	139.50	44.74	145.08	3.80	140.92	3.45	3.46	3.46	28.89	12.01	2.054	0.124	24	0									
20/09/20	167.00	84.51	186.16	5.62	140.46	75.34	176.00	3.60	140.41	0.00	0.00	0.00	26.54	9.17	2.567	0.000	24	0									
21/09/20	164.55	84.36	185.99	5.62	140.02	74.41	174.98	3.80	139.91	0.00	0.00	0.00	24.53	9.95	2.416	0.000	24	0									
22/09/20	163.75	89.66	191.39	5.63	141.00	80.14	180.82	3.80	140.90	0.00	0.00	0.00	22.75	9.52	2.383	0.000	24	0									
Итого:		830.96	848.18		1452.17	1456.64			9.79	9.85			1378.79	134.085	0.355	1744	0										
Средние:	166.83			6.36	28.76			3.80	28.15				138.06														

Дата	M1			M2			M3			Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	м3	Гкал					
22/08/20 24:00	229.18	233.94	0.00	0.00	349.50	356.03	229.18	14.313	20.423	1064	2			
22/09/20 24:00	1060.14	1092.12	452.17	456.64	359.29	365.88	607.97	48.398	20.778	1808	2			
Итого:	830.96	848.18	452.17	456.64	9.79	9.85	378.79	34.085	0.355	744	0			

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 1821ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"  
Адрес: Курчатова, 68 в 2  
Тепловычислитель ВКТ-7 сэт. N 001  
Договорные расходы:  
N сэт. воды \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс= \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв= 5.00°C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расколосера: \_\_\_\_\_  
Пределы измерений:  
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч  
G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258335 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЭ=0 КС=ОкД985 ПО 2.7

Дата	V1	V2	ВНР		ВОС	
	м3	м3	ч	ч	ч	ч
23/08/20	13.150	0.000	24	0		
24/08/20	13.610	0.010	24	0		
25/08/20	12.000	0.000	24	0		
26/08/20	12.850	0.000	24	0		
27/08/20	11.620	0.000	24	0		
28/08/20	13.710	0.010	24	0		
29/08/20	11.940	0.000	24	0		
30/08/20	12.490	0.000	24	0		
31/08/20	13.650	0.010	24	0		
01/09/20	13.590	0.000	24	0		
02/09/20	13.180	0.010	24	0		
03/09/20	12.780	0.010	24	0		
04/09/20	12.700	0.010	24	0		
05/09/20	14.220	0.000	24	0		
06/09/20	14.460	0.010	24	0		
07/09/20	14.670	0.010	24	0		
08/09/20	15.110	0.010	24	0		
09/09/20	14.440	0.010	24	0		
10/09/20	14.930	0.000	24	0		
11/09/20	13.620	0.010	24	0		
12/09/20	12.890	0.010	24	0		
13/09/20	13.020	0.010	24	0		
14/09/20	14.330	0.010	24	0		
15/09/20	14.970	0.220	24	0		
16/09/20	20.390	7.750	24	0		
17/09/20	24.760	15.410	24	0		
18/09/20	15.110	2.380	24	0		
19/09/20	18.490	5.880	24	0		
20/09/20	21.010	10.680	24	0		
21/09/20	21.360	10.480	24	0		
22/09/20	21.700	11.750	24	0		
Итого:	1466.69	64.690	744	0		
Средние:						

Дата	V1	V2	ВНР		ВОС	
	м3	м3	ч	ч	ч	ч
22/08/20 24:00	563.970	0.100	1066	0		
22/09/20 24:00	1030.660	64.790	1810	0		
Итого:	466.690	64.690	744	0		

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 1821ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"

Адрес: Курчатова, 68 в 3

Тепловычислитель ВКТ-7 сег. N 001

Договорные раскоды:

M сег. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгас = \_\_\_\_\_ т.сут

Tхв = 5.00 °C

Договор N:

Тип расходомера: ХВС по V 3

Пределы измерения:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258341

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1

ϕТ=1

ТЭ=2

КС=0x58D2

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23/08/20	10.46	11.52	11.75	4.10	125.51	0.00	0.00	3.80	125.52	0.00	0.00	144.95	11.52	0.757	0.000	24	0
24/08/20	16.47	9.86	10.08	4.10	125.52	0.00	0.00	3.80	125.53	0.00	0.00	143.95	9.86	0.635	0.000	24	0
25/08/20	16.90	9.58	9.78	4.10	125.10	0.00	0.00	3.80	125.11	0.00	0.00	143.80	9.58	0.614	0.000	24	0
26/08/20	16.03	9.30	9.49	4.10	125.23	0.00	0.00	3.80	125.24	0.00	0.00	143.80	9.30	0.595	0.000	24	0
27/08/20	16.91	10.21	10.43	4.10	124.86	0.00	0.00	3.80	124.87	0.00	0.00	144.05	10.21	0.653	0.000	24	0
28/08/20	16.89	9.19	9.38	4.10	125.16	0.00	0.00	3.80	125.17	0.00	0.00	144.73	9.19	0.597	0.000	24	0
29/08/20	16.94	8.70	8.89	4.10	125.18	0.00	0.00	3.80	125.19	0.00	0.00	144.76	8.70	0.564	0.000	24	0
30/08/20	17.93	10.89	11.13	4.10	124.35	0.00	0.00	3.80	124.35	0.00	0.00	146.58	10.89	0.718	0.000	24	0
31/08/20	17.13	12.12	12.37	4.10	125.05	0.00	0.00	3.80	125.06	0.00	0.00	145.08	12.12	0.788	0.000	24	0
01/09/20	16.45	10.20	10.42	4.10	125.09	0.00	0.00	3.80	125.09	0.00	0.00	144.36	10.20	0.658	0.000	24	0
02/09/20	16.99	9.64	9.86	4.10	125.16	0.00	0.00	3.80	125.17	0.00	0.00	142.83	9.64	0.608	0.000	24	0
03/09/20	16.31	10.29	10.52	4.10	125.06	0.00	0.00	3.80	125.07	0.00	0.00	143.25	10.29	0.651	0.000	24	0
04/09/20	16.87	8.15	8.31	4.10	125.74	0.00	0.00	3.80	125.75	0.00	0.00	141.13	8.15	0.504	0.000	24	0
05/09/20	16.35	8.90	9.08	4.10	123.74	0.00	0.00	3.80	123.75	0.00	0.00	144.61	8.90	0.565	0.000	24	0
06/09/20	16.54	11.39	11.64	4.10	122.49	0.00	0.00	3.80	122.50	0.00	0.00	147.05	11.39	0.738	0.000	24	0
07/09/20	16.79	10.13	10.36	4.10	122.45	0.00	0.00	3.80	122.46	0.00	0.00	145.34	10.13	0.636	0.000	24	0
08/09/20	16.85	11.44	11.68	4.10	122.79	0.00	0.00	3.80	122.79	0.00	0.00	145.06	11.44	0.718	0.000	24	0
09/09/20	16.54	10.66	10.89	4.10	122.49	0.00	0.00	3.80	122.50	0.00	0.00	145.05	10.66	0.666	0.000	24	0
10/09/20	16.56	10.51	10.74	4.10	121.34	0.00	0.00	3.80	121.35	0.00	0.00	146.22	10.51	0.657	0.000	24	0
11/09/20	16.92	9.79	9.99	4.10	120.65	0.00	0.00	3.80	120.66	0.00	0.00	147.27	9.79	0.616	0.000	24	0
12/09/20	16.62	11.52	11.77	4.10	121.33	0.00	0.00	3.80	121.34	0.00	0.00	148.29	11.52	0.744	0.000	24	0
13/09/20	17.23	12.17	12.46	4.10	121.13	0.00	0.00	3.80	121.14	0.00	0.00	150.94	12.17	0.817	0.000	24	0
14/09/20	16.85	10.82	11.08	4.10	121.13	0.00	0.00	3.80	121.14	0.00	0.00	148.72	10.82	0.701	0.000	24	0
15/09/20	16.78	11.69	11.95	4.10	122.38	0.00	0.00	3.80	122.39	0.00	0.00	145.51	11.69	0.734	0.000	24	0
16/09/20	17.72	48.67	49.87	4.10	149.89	39.21	39.68	3.80	131.36	0.00	0.00	123.83	9.46	1.585	0.000	24	0
17/09/20	17.62	91.77	93.99	4.10	149.09	84.07	85.09	3.80	140.77	0.05	0.05	123.53	7.70	2.500	0.002	24	0
18/09/20	16.52	30.02	30.62	4.10	134.15	20.89	20.97	3.80	141.11	4.11	4.16	130.87	9.13	1.190	0.148	24	0
19/09/20	16.26	44.91	45.89	4.10	137.93	36.01	36.25	3.80	139.88	1.34	1.34	131.33	8.90	1.698	0.047	24	0
20/09/20	16.35	70.48	71.93	4.10	139.76	59.47	59.97	3.80	139.62	0.00	0.00	127.59	11.01	2.324	0.000	24	0
21/09/20	16.86	68.47	69.75	4.10	139.56	59.99	60.49	3.80	139.36	0.00	0.00	125.30	8.48	2.025	0.000	24	0
22/09/20	16.06	72.80	74.14	4.10	140.32	64.53	65.05	3.80	140.19	0.00	0.00	123.74	8.27	2.019	0.000	24	0
Итого:		1675.79	1690.24			364.17	367.50			5.50	5.55		311.62	29.275	0.197	744	0
Средние:	168.81			4.10	127.73			3.80	127.14			141.08					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qо	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/20 24:00	33110.10	33952.29	29317.93	29627.50	1870.83	1904.08	3792.17	1055.928	106.895	11324	373
22/09/20 24:00	33785.89	34642.53	29682.10	29995.00	1876.33	1909.63	4103.79	1085.203	107.092	12068	373
Итого:	675.79	690.24	364.17	367.50	5.50	5.55	311.62	29.275	0.197	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12452ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/08/20г.-22/09/20г.

Абонент: УК "Очаг"  
Адрес: Курчатова, 68 в 3  
Теплоснабщик: ВКТ-7 сет. N 001  
Договорные расходы:  
M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгаз = \_\_\_\_\_ т.сут  
Тхв = 5.00 °C

Договор N: \_\_\_\_\_  
Тип расходомера: ХВС по V 3  
Пределы измерений:  
G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч  
G обр max = 7.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч  
G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00258341 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ-1 КС=0х58D2 ПО 2.7

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
23/08/20	11.448	0.000	41.900	24	0
24/08/20	9.944	0.008	38.900	24	0
25/08/20	9.632	0.008	36.600	24	0
26/08/20	9.384	0.008	38.000	24	0
27/08/20	10.264	0.008	38.700	24	0
28/08/20	9.280	0.008	38.600	24	0
29/08/20	18.784	0.008	37.500	24	0
30/08/20	10.816	0.008	42.100	24	0
31/08/20	11.992	0.000	42.900	24	0
01/09/20	10.192	0.008	39.800	24	0
02/09/20	9.696	0.008	39.800	24	0
03/09/20	10.344	0.008	40.500	24	0
04/09/20	18.304	0.008	38.100	24	0
05/09/20	18.976	0.008	39.500	24	0
06/09/20	11.392	0.008	42.000	24	0
07/09/20	10.208	0.008	38.200	24	0
08/09/20	11.456	0.000	39.800	24	0
09/09/20	10.744	0.008	38.400	24	0
10/09/20	10.584	0.008	36.800	24	0
11/09/20	19.880	0.008	34.800	24	0
12/09/20	11.552	0.008	36.900	24	0
13/09/20	11.488	0.048	45.000	24	0
14/09/20	10.932	0.008	37.600	24	0
15/09/20	11.792	0.000	39.000	24	0
16/09/20	19.032	9.840	40.900	24	0
17/09/20	27.464	20.536	40.600	24	0
18/09/20	13.168	13.520	37.100	24	0
19/09/20	16.824	17.456	43.600	24	0
20/09/20	23.280	12.536	47.300	24	0
21/09/20	21.592	13.504	42.400	24	0
22/09/20	22.384	15.112	41.100	24	0
Итого:	1392.888	82.704	1234.6	744	0
Средние:					

Дата	V1	V2	V3	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	ч	ч
22/08/20 24:00	10972.706	5976.346	21646.600	11697	0
22/09/20 24:00	11365.594	6089.050	22881.200	12441	0
Итого:	392.888	82.704	1234.600	744	0

Период нормальной работы 744ч  
Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч  
Время работы прибора после сброса 124452ч

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабж. организации \_\_\_\_\_