

## Отчет о теплопотреблении с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: ООО ЖКУ

Адрес: 60 лет ВЛКСМ 24, Узел 4

Прибор учета: ВКТ-9 № 353

Дата	ГВС									Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	dT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qгвс, Гкал	
23.06.21	60,4	29,1	31,3	10,80	10,62	0,01	0,01	10,61	0,588	24,00
24.06.21	61,4	27,5	33,9	11,65	11,45	0,00	0,00	11,45	0,645	24,00
25.06.21	59,9	28,6	31,3	9,82	9,66	0,00	0,00	9,66	0,530	24,00
26.06.21	62,0	30,1	32,0	13,04	12,81	0,01	0,01	12,80	0,730	24,00
27.06.21	62,3	28,0	34,3	12,09	11,87	0,00	0,00	11,87	0,679	24,00
28.06.21	61,1	28,3	32,8	11,00	10,81	0,00	0,00	10,81	0,606	24,00
29.06.21	60,5	27,4	33,0	9,05	8,90	0,00	0,00	8,90	0,493	24,00
30.06.21	62,5	24,3	38,3	10,47	10,28	0,01	0,01	10,27	0,591	24,00
01.07.21	62,0	28,8	33,2	10,30	10,12	0,00	0,00	10,12	0,576	24,00
02.07.21	61,4	28,6	32,8	11,97	11,76	0,00	0,00	11,76	0,662	24,00
03.07.21	61,3	30,2	31,1	12,10	11,89	0,01	0,01	11,88	0,668	24,00
04.07.21	62,2	29,4	32,8	11,86	11,65	0,00	0,00	11,65	0,665	24,00
05.07.21	60,7	30,0	30,7	10,29	10,12	0,00	0,00	10,12	0,562	24,00
06.07.21	62,3	30,5	31,9	10,25	10,07	0,01	0,01	10,06	0,576	24,00
07.07.21	60,2	30,7	29,5	8,13	7,99	0,00	0,00	7,99	0,441	24,00
08.07.21	60,5	28,6	31,9	11,82	11,62	0,00	0,00	11,62	0,644	24,00
09.07.21	61,0	26,2	34,8	8,44	8,30	0,01	0,01	8,29	0,464	24,00
10.07.21	60,9	29,3	31,7	8,86	8,71	0,00	0,00	8,71	0,487	24,00
11.07.21	62,6	29,1	33,6	10,37	10,18	0,00	0,00	10,18	0,586	24,00
12.07.21	61,2	32,2	29,0	10,71	10,53	0,01	0,01	10,52	0,591	24,00
13.07.21	54,8	28,7	26,1	10,26	10,12	0,00	0,00	10,12	0,503	24,00
14.07.21	61,4	30,3	31,2	11,54	11,34	0,00	0,00	11,34	0,639	24,00
15.07.21	61,2	30,2	31,0	9,84	9,67	0,00	0,00	9,67	0,543	24,00
16.07.21	60,8	31,8	29,1	10,20	10,03	0,01	0,01	10,02	0,559	24,00
17.07.21	58,3	29,5	28,8	7,02	6,91	0,00	0,00	6,91	0,368	24,00
18.07.21	61,7	29,6	32,1	8,50	8,35	0,00	0,00	8,35	0,473	24,00
19.07.21	61,4	30,0	31,4	9,49	9,33	0,00	0,00	9,33	0,526	24,00
20.07.21	60,7	32,8	27,8	7,59	7,46	0,01	0,01	7,45	0,415	24,00
21.07.21	61,6	29,4	32,2	7,75	7,61	0,00	0,00	7,61	0,431	24,00
22.07.21	62,3	29,8	32,5	8,56	8,41	0,00	0,00	8,41	0,481	24,00
Итого	---	---	---	303,77	298,55	0,09	0,09	298,46	16,721	720,00
Средние	61,0	29,3	31,7	---	---	---	---	---	---	---

Дата	V1гвс, м3	M1 гвс, т	V2гвс, м3	M2 гвс, т	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	2420,86	2359,15	912,17	900,69	129,268	3799,20
23.07.21 00:00	2724,63	2657,71	912,26	900,78	145,989	4519,20
Итого:	303,77	298,55	0,09	0,09	16,721	720,00

Всего по ГВС: Qгвс = 16,721 Гкал

Всего по ГВС: V = 303,68 м3

Всего по ГВС: ΔM = 298,46 т

Представитель потребителя Томчук О.В.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_