

## Отчет о теплоснабжении с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: ООО ЖКУ

Адрес: 60лет ВЛКСМ 24, Узел 2

Прибор учета: ВКТ-9 № 532

Дата	ГВС									Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	dT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qгвс, Гкал	
23.06.21	64,0	30,2	33,8	14,19	13,92	0,00	0,00	13,92	0,820	24,00
24.06.21	64,4	30,3	34,0	13,69	13,43	0,00	0,00	13,43	0,796	24,00
25.06.21	64,6	29,6	34,9	13,75	13,49	0,02	0,02	13,47	0,802	24,00
26.06.21	64,6	30,5	34,2	12,60	12,36	0,00	0,00	12,36	0,736	24,00
27.06.21	65,9	30,3	35,6	14,97	14,67	0,00	0,00	14,67	0,893	24,00
28.06.21	64,9	31,0	33,9	13,13	12,88	0,00	0,00	12,88	0,771	24,00
29.06.21	64,0	30,3	33,7	13,27	13,02	0,01	0,01	13,01	0,767	24,00
30.06.21	65,1	31,5	33,6	14,11	13,84	0,00	0,00	13,84	0,831	24,00
01.07.21	64,8	33,2	31,6	14,30	14,03	0,00	0,00	14,03	0,838	24,00
02.07.21	64,6	31,3	33,3	12,64	12,40	0,00	0,00	12,40	0,738	24,00
03.07.21	65,3	31,8	33,5	13,38	13,12	0,00	0,00	13,12	0,790	24,00
04.07.21	66,2	32,8	33,4	15,60	15,29	0,00	0,00	15,29	0,934	24,00
05.07.21	65,4	33,1	32,3	14,32	14,04	0,00	0,00	14,04	0,847	24,00
06.07.21	65,8	33,4	32,4	13,79	13,52	0,00	0,00	13,52	0,821	24,00
07.07.21	64,1	33,2	31,0	11,56	11,34	0,00	0,00	11,34	0,670	24,00
08.07.21	63,3	30,5	32,9	9,74	9,56	0,00	0,00	9,56	0,557	24,00
09.07.21	64,7	31,0	33,7	12,46	12,22	0,00	0,00	12,22	0,729	24,00
10.07.21	64,6	32,9	31,7	11,87	11,64	0,01	0,01	11,63	0,692	24,00
11.07.21	65,8	31,8	34,0	14,51	14,22	0,00	0,00	14,22	0,864	24,00
12.07.21	64,8	32,0	32,8	12,42	12,18	0,00	0,00	12,18	0,728	24,00
13.07.21	57,2	30,7	26,5	15,33	15,10	0,00	0,00	15,10	0,787	24,00
14.07.21	64,4	32,4	32,0	14,91	14,63	0,00	0,00	14,63	0,869	24,00
15.07.21	63,8	32,6	31,2	11,65	11,43	0,00	0,00	11,43	0,671	24,00
16.07.21	63,6	32,6	31,0	10,54	10,35	0,00	0,00	10,35	0,605	24,00
17.07.21	63,6	32,0	31,6	12,89	12,65	0,00	0,00	12,65	0,740	24,00
18.07.21	65,5	32,0	33,5	13,39	13,13	0,00	0,00	13,13	0,794	24,00
19.07.21	65,3	32,4	32,8	13,32	13,06	0,00	0,00	13,06	0,786	24,00
20.07.21	64,4	32,3	32,1	12,22	11,99	0,00	0,00	11,99	0,712	24,00
21.07.21	64,8	32,2	32,5	12,13	11,90	0,00	0,00	11,90	0,710	24,00
22.07.21	65,3	32,6	32,7	13,51	13,25	0,00	0,00	13,25	0,798	24,00
Итого	---	---	---	396,19	388,66	0,04	0,04	388,62	23,098	720,00
Средние	64,5	31,8	32,7	---	---	---	---	---	---	---

Дата	V1гвс, м3	M1 гвс, т	V2гвс, м3	M2 гвс, т	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	4449,45	4357,50	3145,04	3093,84	106,039	2341,40
23.07.21 00:00	4845,64	4746,16	3145,08	3093,88	129,138	3061,40
Итого:	396,19	388,66	0,04	0,04	23,098	720,00

Всего по ГВС: Qгвс = 23,098 Гкал

Всего по ГВС: V = 396,15 м3

Всего по ГВС: ΔM = 388,62 т

Представитель потребителя Томчук О.В.

Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_