ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

30/06/21г.-22/07/21г.

Абонент:ООО УК "Моя Крепость" Договор N:1

Адрес:Андреева, 27 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 113 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч

Тхв= 5.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00188538 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 ТЗ=2 КС=0x04AF ПО :

Дата	t1 °C	M1 т	V1 м3	P1 кг/см2	t2 °C	M2 т	V2 м3	P2 кг/см2	t3 °C	M3 т	V3 м3	dt °C	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
30.06.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	11
01.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
02.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
03.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
04.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
05.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
06.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
07.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
08.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
09.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
10.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
11.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
12.07.2021	----	----	----	6,6	----	----	----	5	----	----	----	----	----	----	----	0	24
13.07.2021	25,45	0	0	6,6	68,44	0	0	5	70,75	2,39	2,43	-42,99	0	0	0,157	13	11
14.07.2021	25,51	0	0	6,6	67,18	0	0	5	70,21	3,54	3,59	-41,67	0	0	0,231	24	0
15.07.2021	25,77	0	0	6,6	67,15	0	0	5	69,7	3,3	3,34	-41,38	0	0	0,212	24	0
16.07.2021	26,04	0	0	6,6	66,86	0	0	5	69,69	2,54	2,55	-40,82	0	0	0,164	24	0
17.07.2021	25,85	0	0	6,6	65,76	0	0	5	68,84	3,08	3,12	-39,91	0	0	0,196	24	0
18.07.2021	25,7	0	0	6,6	65,85	0	0	5	70,44	3,15	3,19	-40,15	0	0	0,209	24	0
19.07.2021	25,82	0	0	6,6	66,23	0	0	5	69,71	2,72	2,74	-40,41	0	0	0,176	24	0
20.07.2021	25,89	0	0	6,6	67,5	0	0	5	70,61	2,67	2,72	-41,61	0	0	0,177	24	0
21.07.2021	25,96	0	0	6,6	68,33	0	0	5	70,9	3,08	3,1	-42,37	0	0	0,204	24	0
22.07.2021	25,86	0	0	6,6	67,15	0	0	5	70,61	3,08	3,14	-41,29	0	0	0,201	24	0
Итого:		**0**	**0**			**0**	**0**			**29,55**	**29,92**		**0**	**0**	**1,927**	**229**	**310**
Средние:	**25,78**			**6,6**	**67,04**			**5**	**70,14**			**-41,26**					

Дата	M1 т	V1 м3	M2 т	V2 м3	M3 т	V3 м3	Mr т	Qo Гкал	Qr Гкал	ВНР ч	ВОС ч
29/06/2124:00	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22/07/2124:00	**0**	**0**	**0**	**0**	**29,55**	**29,92**	**0**	**0**	**1,927**	**229**	**310**
Итого:	**0**	**0**	**0**	**0**	**29,55**	**29,92**	**0**	**0**	**1,927**	**229**	**310**

Период нормальной работы 229ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 310ч

Время работы прибора после сброса 551ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

30/06/21г.-22/07/21г.

Абонент:ООО УК "Моя Крепость" Договор N:1

Адрес:Андреева, 27 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 113 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 12.00 м3/ч G обр min = 0.00 м3/ч

Тхв= 5.00°С

Заводской номер 00188538 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 9 БД 1 ТЗ=0 КС=0x04AF ПО 2.7

повара 9

Дата	V1 м3	V2 м3	ВНР ч	ВОС ч
30.06.2021	0	0	11	0
01.07.2021	0	0	24	0
02.07.2021	0	0	24	0
03.07.2021	0	0	24	0
04.07.2021	0	0	24	0
05.07.2021	0	0	24	0
06.07.2021	0	0	24	0
07.07.2021	0	0	24	0
08.07.2021	0	0	24	0
09.07.2021	0	0	24	0
10.07.2021	0	0	24	0
11.07.2021	0	0	24	0
12.07.2021	0	0	24	0
13.07.2021	2,62	3,82	24	0
14.07.2021	3,8	5,55	24	0
15.07.2021	3,51	5,03	24	0
16.07.2021	2,68	4,64	24	0
17.07.2021	3,29	4,93	24	0
18.07.2021	3,34	4,58	24	0
19.07.2021	2,98	4,63	24	0
20.07.2021	2,95	4,69	24	0
21.07.2021	3,34	4,51	24	0
22.07.2021	3,38	4,7	24	0
Итого:	**31,89**	**47,08**	**539**	**0**
Средние:				

Дата	V1 м3	V2 м3	ВНР ч	ВОС ч
29/06/2124:00	**0**	**0**	**0**	**0**
22/07/2124:00	**31,89**	**47,08**	**539**	**0**
Итого:	**31,89**	**47,08**	**539**	**0**

Период нормальной работы 539ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 551ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации