

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.

Абонент: ЖК "Моя крепость"
Адрес: Андреева 3
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001
Договорные раскоды:
M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут
Тгв= 5.00°C

Договор N: _____
Тип расходомера: _____
Пределы измерений:
G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00247778 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 ВД 1 ФТ=1 ТЗ=0 КС=0x5D02 ПО 2.7


Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23.06.2021	20,24	0	0	6,86	50,44	0	0	1	-30,2	0	0	0	24	0
24.06.2021	20,15	0	0	6,85	50,14	0	0	1	-29,99	0	0	0	24	0
25.06.2021	20,4	0	0	6,92	50,97	0	0	1	-30,57	0	0	0	24	0
26.06.2021	20,46	0	0	6,89	51,28	0	0	1	-30,82	0	0	0	24	0
27.06.2021	20,45	0	0	6,87	50,41	0	0	1	-29,96	0	0	0	24	0
28.06.2021	20,7	0	0	6,83	51,63	0	0	1	-30,93	0	0	0	24	0
29.06.2021	20,59	0	0	6,85	49,66	0	0	1	-29,07	0	0	0	24	0
30.06.2021	20,6	0	0	6,87	50,42	0	0	1	-29,82	0	0	0	24	0
01.07.2021	20,63	0	0	6,86	49,44	0	0	1	-28,81	0	0	0	24	0
02.07.2021	20,51	0	0	6,9	49,27	0	0	1	-28,76	0	0	0	24	0
03.07.2021	20,53	0	0	6,95	47,63	0	0	1	-27,1	0	0	0	24	0
04.07.2021	20,73	0	0	6,93	51,64	0	0	1	-30,91	0	0	0	24	0
05.07.2021	20,94	0	0	6,92	49,45	0	0	1	-28,51	0	0	0	24	0
06.07.2021	21,12	0	0	6,9	51,56	0	0	1	-30,44	0	0	0	24	0
07.07.2021	21,29	0	0	6,92	48,97	0	0	1	-27,68	0	0	0	24	0
08.07.2021	21,07	0	0	6,93	46,92	0	0	1	-25,85	0	0	0	24	0
09.07.2021	20,89	0	0	6,89	46,73	0	0	1	-25,84	0	0	0	24	0
10.07.2021	20,93	0	0	7	48,09	0	0	1	-27,16	0	0	0	24	0
11.07.2021	20,97	0	0	6,95	48,16	0	0	1	-27,19	0	0	0	24	0
12.07.2021	21,24	0	0	6,93	50,51	0	0	1	-29,27	0	0	0	24	0
13.07.2021	21,34	0	0	6,94	50,02	0	0	1	-28,68	0	0	0	24	0
14.07.2021	21,64	0	0	6,93	51,81	0	0	1	-30,17	0	0	0	24	0
15.07.2021	21,9	0	0	6,93	52,06	0	0	1	-30,16	0	0	0	24	0
16.07.2021	21,87	0	0	6,94	49,48	0	0	1	-27,61	0	0	0	24	0
17.07.2021	21,84	0	0	6,98	49,49	0	0	1	-27,65	0	0	0	24	0
18.07.2021	22,11	0	0	6,94	52,53	0	0	1	-30,42	0	0	0	24	0
19.07.2021	22,13	0	0	6,93	51,15	0	0	1	-29,02	0	0	0	24	0
20.07.2021	22,16	0	0	6,9	50,65	0	0	1	-28,49	0	0	0	24	0
21.07.2021	22	0	0	6,9	50,62	0	0	1	-28,62	0	0	0	24	0
22.07.2021	22,15	0	0	6,94	51,86	0	0	1	-29,71	0	0	0	24	0
Итого:		0	0			0	0	1		0	0	0	24	0
Средние:	21,11			6,91	50,09			1	-28,98				720	0

Дата	M1	V1	M2	V2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/2124:00	0	0	0	0	0	0	0	22789	0
22/07/2124:00	0	0	0	0	0	0	0	23509	0
Итого:	0	0	0	0	0	0	0	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23521ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.

Абонент: УК "Моя крепость"

Адрес: Андреева 3

Теплоучитыватель ВКТ-7 сел. N 001

Договорные раскоды:

M сел. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

Тхв= 5.00°C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 5.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00247778

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ВД 1

ФТ=4

ТЗ=1

КС=0x5DC2

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	V3	Qo	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	м3	Гкал	ч	ч
23.06.2021	51,71	4,914	4,979	5	2,9	0,2291	24	0
24.06.2021	52,49	4,796	4,857	5	3	0,2274	24	0
25.06.2021	51,76	4,723	4,779	5	2,89	0,2205	24	0
26.06.2021	53,17	4,964	5,03	5	2,62	0,2387	24	0
27.06.2021	55,73	5,458	5,538	5	2,93	0,2764	24	0
28.06.2021	53,17	4,848	4,912	5	4,36	0,2333	24	0
29.06.2021	52,45	4,345	4,404	5	3,01	0,2061	24	0
30.06.2021	52,29	4,536	4,595	5	5,18	0,2143	24	0
01.07.2021	53,9	5,231	5,304	5	1,08	0,2555	24	0
02.07.2021	52	4,354	4,41	5	0,18	0,2044	24	0
03.07.2021	50,73	3,717	3,762	5	0	0,1696	24	0
04.07.2021	55,4	4,817	4,888	5	0	0,2425	24	0
05.07.2021	52,57	4,057	4,112	5	0	0,1927	24	0
06.07.2021	55,22	4,014	4,072	5	0	0,2013	24	0
07.07.2021	52,23	4,301	4,356	5	0	0,203	24	0
08.07.2021	51,09	4,145	4,197	5	0	0,1905	24	0
09.07.2021	51,39	4,288	4,343	5	0	0,1988	24	0
10.07.2021	51,32	4,316	4,369	5	0	0,1998	24	0
11.07.2021	52,45	4,278	4,335	5	0	0,2028	24	0
12.07.2021	53,17	4,615	4,676	5	0	0,222	24	0
13.07.2021	52,67	4,688	4,751	5	0	0,2234	24	0
14.07.2021	53,92	4,517	4,578	5	0,01	0,2209	24	0
15.07.2021	53,23	5,319	5,39	5	0	0,2563	24	0
16.07.2021	53,13	4,581	4,642	5	3,36	0,2202	24	0
17.07.2021	53,18	4,193	4,248	5	2,75	0,2018	24	0
18.07.2021	54,8	5,001	5,073	5	4,79	0,2487	24	0
19.07.2021	55,14	4,917	4,989	5	3,14	0,2461	24	0
20.07.2021	52,27	4,086	4,138	5	3,29	0,1927	24	0
21.07.2021	54,75	4,72	4,786	5	3,14	0,2346	24	0
22.07.2021	53,85	4,457	4,522	5	4,88	0,2174	24	0
Итого:		137,196	139,03		53,51	6,5908	720	0
Средние:	53,03			5				

Дата	M1	V1	V3	Qo	ВНР	ВОС
	т	м3	м3	Гкал	ч	ч
22/06/2124:00	3838,778	3919,692	4578,72	236,6184	22789	0
22/07/2124:00	3975,974	4058,727	4632,23	243,2092	23509	0
Итого:	137,196	139,035	53,51	6,5908	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета телл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 23521ч

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабж.организации _____