

ОТЧЕТ  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/06/21г.-22/07/21г.

Абонент: УК "Моя крепость"

Договор N: \_\_\_\_\_

Адрес: Андреева 31

Тип расколосера: \_\_\_\_\_

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.12 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут M ввс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.12 м3/ч

T ввс = 5.00 °C

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00169111

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0x2D16

по 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23.06.2021	37,52	0	0	1,01	51,17	0,05	0,05	6,2	68,54	3,95	4	-13,65	-0,05	0	0,249	24	0
24.06.2021	39,32	0	0	1,01	54,27	0,07	0,07	6,19	70,54	5,19	5,29	-14,95	-0,07	0	0,342	24	0
25.06.2021	39,43	0	0	1,01	50,89	0,09	0,09	6,26	70,14	5,27	5,36	-11,46	-0,09	0	0,344	24	0
26.06.2021	38,98	0	0	1,01	55,67	0,07	0,07	6,23	70,05	4,26	4,34	-16,69	-0,07	0	0,278	24	0
27.06.2021	38,44	0	0	1,02	55,01	0,05	0,05	6,21	70,64	4,65	4,74	-16,57	-0,05	0	0,305	24	0
28.06.2021	39,19	0	0	1,01	55,96	0,06	0,06	6,18	70,09	4,84	4,93	-16,77	-0,06	0	0,312	24	0
29.06.2021	39,13	0	0	1,02	54,18	0,04	0,04	6,19	69,5	4,48	4,57	-15,05	-0,04	0	0,287	24	0
30.06.2021	39,84	0	0	1,01	52,47	0,07	0,07	6,2	70,91	4,36	4,44	-12,63	-0,07	0	0,289	24	0
01.07.2021	38,3	0	0	1,02	51,64	0,05	0,05	6,2	69,53	4,66	4,76	-13,34	-0,05	0	0,3	24	0
02.07.2021	39,22	0	0	1,01	58,15	0,04	0,04	6,23	69,7	3,87	3,92	-18,93	-0,04	0	0,249	24	0
03.07.2021	38,46	0	0	1,02	36,72	0,02	0,02	6,27	70,41	4,36	4,45	1,74	-0,02	0	0,283	24	0
04.07.2021	40,18	0	0	1,02	69,44	0,01	0,01	6,25	71,56	4,3	4,41	-29,26	-0,01	0	0,287	24	0
05.07.2021	39,39	0	0	1,02	48,77	0,06	0,06	6,24	69,76	4,29	4,37	-9,38	-0,06	0	0,28	24	0
06.07.2021	39,77	0	0	1,02	45,83	0,03	0,03	6,23	71,19	4,66	4,74	-6,06	-0,03	0	0,309	24	0
07.07.2021	40,21	0	0	1,02	53,48	0,06	0,06	6,24	69,87	4,09	4,16	-13,27	-0,06	0	0,266	24	0
08.07.2021	40,07	0	0	1,02	67,76	0,02	0,02	6,25	69,81	4,38	4,44	-27,69	-0,02	0	0,282	24	0
09.07.2021	40,66	0	0	1,02	57,95	0,02	0,02	6,24	70,66	4,84	4,9	-17,29	-0,02	0	0,319	24	0
10.07.2021	39,56	0	0	1,02	52,79	0,02	0,02	6,31	69,72	3,41	3,46	-13,23	-0,02	0	0,221	24	0
11.07.2021	39,83	0	0	1,02	56,58	0,02	0,02	6,27	70,82	3,97	4,03	-16,75	-0,02	0	0,261	24	0
12.07.2021	39,84	0	0	1,02	53,69	0,04	0,04	6,24	70,17	3,62	3,67	-13,85	-0,04	0	0,237	23	1
13.07.2021	40,29	0	0	1,02	60,06	0,02	0,02	6,26	70,28	3,64	3,68	-19,77	-0,02	0	0,238	24	0
14.07.2021	39,97	0	0	1,02	54,81	0,02	0,02	6,24	70,48	3,75	3,79	-14,84	-0,02	0	0,243	24	0
15.07.2021	39,3	0	0	1,02	53,58	0,03	0,03	6,25	70,13	3,97	4,05	-14,28	-0,03	0	0,258	24	0
16.07.2021	39,72	0	0	1,02	67,64	0,01	0,01	6,26	70,77	4,02	4,1	-27,92	-0,01	0	0,262	24	0
17.07.2021	39,59	0	0	1,02	57,3	0,02	0,02	6,29	69,51	4,08	4,17	-17,71	-0,02	0	0,262	24	0
18.07.2021	40,7	0	0	1,02	50,51	0,01	0,01	6,26	71,03	4,53	4,59	-9,81	-0,01	0	0,298	24	0
19.07.2021	40,68	0	0	1,02	66,4	0,03	0,03	6,25	70,55	4,14	4,21	-25,72	-0,03	0	0,27	24	0
20.07.2021	40,12	0	0	1,02	35,08	0,01	0,01	6,23	70,69	3,11	3,14	5,04	-0,01	0	0,201	24	0
21.07.2021	40,94	0	0	1,02	61,51	0,02	0,02	6,23	71,6	3,81	3,88	-20,57	-0,02	0	0,254	24	0
22.07.2021	39,96	0	0	1,02	70,28	0,01	0,01	6,24	71,31	3,66	3,73	-30,32	-0,01	0	0,242	24	0
Итого:		0	0			1,07	1,07			126,16	128,33		-1,07	0	8,228	719	1
Средние:	39,62			1,01	55,31			6,23	70,33			-15,69					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/2124:00	8468,81	8758,54	7744,53	7842,28	114,99	117,04	724,28	349,068	7,177	4975	0
22/07/2124:00	8468,81	8758,54	7745,6	7843,35	241,15	245,37	723,21	349,068	15,405	5694	1
Итого:	0	0	1,07	1,07	126,16	128,33	-1,07	0	8,228	719	1

Период нормальной работы 719ч

Период отсутствия учета тепл.энергии 1ч

Время работы прибора после сброса 5704ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



**ОТЧЕТ**  
о суточных параметрах теплоснабжения  
23/06/21г.-22/07/21г.

Абонент: УК "Моя красота"

Договор №: \_\_\_\_\_

Адрес: Андреева 31

Тип расходомера: \_\_\_\_\_

Теплоэкививалент ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сет. воды= \_\_\_\_\_ т.сут Mтвс= \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Твс= 5.00°C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00198111

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ВД 1

ФТ=4

ТЗ=1

КС=0м2026

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	V3	Qo	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	м3	Гкал	ч	ч
23.06.2021	63,44	3,631	3,7	1,01	5,03	0,2115	24	0
24.06.2021	66,26	4,761	4,86	1,02	5,85	0,2909	24	0
25.06.2021	66,26	4,822	4,92	1,01	5,99	0,2946	24	0
26.06.2021	65,23	3,93	4,01	1,01	5,31	0,2361	24	0
27.06.2021	65,9	4,283	4,37	1,01	5,92	0,2601	24	0
28.06.2021	65,56	4,483	4,57	1,01	6,17	0,2708	24	0
29.06.2021	64,54	4,198	4,28	1,01	6,19	0,2493	24	0
30.06.2021	66,15	3,997	4,08	1,01	5,21	0,2436	24	0
01.07.2021	65,19	4,344	4,43	1,01	5,65	0,2609	24	0
02.07.2021	64,6	3,548	3,62	1,01	4,56	0,2111	24	0
03.07.2021	65,98	4,076	4,16	1,01	5,75	0,248	24	0
04.07.2021	66,36	4,048	4,13	1,01	5,47	0,2479	24	0
05.07.2021	65,36	3,921	4	1,01	5,64	0,236	24	0
06.07.2021	66,63	4,291	4,38	1,01	6,57	0,2637	24	0
07.07.2021	65,2	3,735	3,81	1,01	5,75	0,2244	24	0
08.07.2021	64,82	4,09	4,17	1,01	5,77	0,2441	24	0
09.07.2021	66,14	4,459	4,55	1,01	6,11	0,2719	24	0
10.07.2021	64,03	3,16	3,22	1,01	4,65	0,1858	24	0
11.07.2021	65,68	3,675	3,75	1,01	5,36	0,2222	24	0
12.07.2021	64,87	3,386	3,45	1,01	5,25	0,202	24	0
13.07.2021	64,63	3,336	3,4	1,01	4,8	0,1985	24	0
14.07.2021	65,25	3,433	3,5	1,01	4,75	0,2063	24	0
15.07.2021	65,64	3,686	3,76	1,01	5,63	0,223	24	0
16.07.2021	65,86	3,736	3,81	1,01	5,21	0,2268	24	0
17.07.2021	64,79	3,844	3,92	1,01	5,83	0,229	24	0
18.07.2021	66,12	4,223	4,31	1,01	6,33	0,2571	24	0
19.07.2021	65,47	3,851	3,93	1,01	5,27	0,2324	24	0
20.07.2021	64,63	2,892	2,95	1,01	4,31	0,172	24	0
21.07.2021	66,13	3,548	3,62	1,01	5,11	0,2162	24	0
22.07.2021	65,74	3,44	3,51	1,01	5,17	0,2086	24	0
<b>Итого:</b>		<b>116,827</b>	<b>119,17</b>		<b>164,61</b>	<b>7,0448</b>	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>Средние:</b>	<b>65,41</b>			<b>1,01</b>				

Дата	M1	V1	V3	Qo	ВНР	ВОС
	т	м3	м3	Гкал	ч	ч
22/06/2124:00	854,156	875,31	1322,2	57,9493	4975	0
22/07/2124:00	970,983	994,48	1486,81	64,9941	5695	0
<b>Итого:</b>	<b>116,827</b>	<b>119,17</b>	<b>164,61</b>	<b>7,0448</b>	<b>720</b>	<b>0</b>

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 5704ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации