

Отчет о теплоснабжении

с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: ООО ЖКУ

Адрес: Боровая 11, Подгорный

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 259527

Дата	Теплоснабжение									ГВС				Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	T1, °C	M1, т	V1, м3	Qгвс, Гкал	
23.06.21	59,5	59,3	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,1	1,20	1,22	0,063	24,00
24.06.21	58,4	58,3	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,8	0,92	0,93	0,047	24,00
25.06.21	58,6	58,5	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,0	0,92	0,93	0,048	24,00
26.06.21	58,5	58,3	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,9	0,79	0,80	0,041	24,00
27.06.21	58,3	58,1	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,9	1,15	1,16	0,059	24,00
28.06.21	58,3	58,1	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,3	0,98	0,99	0,051	24,00
29.06.21	59,2	59,1	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,7	1,03	1,05	0,054	24,00
30.06.21	59,1	59,0	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,8	1,00	1,02	0,053	24,00
01.07.21	59,9	59,8	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,8	1,09	1,11	0,059	24,00
02.07.21	58,7	58,6	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,3	0,77	0,79	0,040	24,00
03.07.21	59,0	58,9	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,0	0,65	0,66	0,034	24,00
04.07.21	59,7	59,6	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,6	0,98	1,00	0,052	24,00
05.07.21	59,8	59,6	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,2	0,89	0,90	0,047	24,00
06.07.21	59,3	59,1	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,1	0,62	0,63	0,032	24,00
07.07.21	59,5	59,3	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,5	0,75	0,76	0,039	24,00
08.07.21	60,0	59,8	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,0	0,59	0,60	0,031	24,00
09.07.21	59,8	59,6	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,8	0,86	0,88	0,046	24,00
10.07.21	58,9	58,8	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	56,8	0,63	0,63	0,032	24,00
11.07.21	60,0	59,8	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,5	0,68	0,69	0,036	24,00
12.07.21	59,9	59,7	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,4	0,78	0,80	0,042	24,00
13.07.21	59,6	59,4	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,2	1,08	1,09	0,057	24,00
14.07.21	59,2	59,1	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,8	0,78	0,80	0,041	24,00
15.07.21	59,8	59,5	0,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	59,0	0,69	0,70	0,037	24,00
16.07.21	58,9	58,7	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,0	0,78	0,80	0,041	24,00
17.07.21	60,9	60,7	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,5	0,57	0,58	0,032	24,00
18.07.21	60,0	59,8	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,2	0,84	0,85	0,045	24,00
19.07.21	59,6	59,4	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,3	0,69	0,70	0,037	24,00
20.07.21	59,7	59,5	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,8	1,04	1,05	0,056	24,00
21.07.21	60,1	59,9	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	58,2	0,60	0,60	0,032	24,00
22.07.21	59,4	59,3	0,2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	57,3	0,58	0,59	0,031	24,00
Итого	---	---	---	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	---	24,95	25,31	1,317	720,00
Средние	59,4	59,2	0,2	---	---	---	---	---	---	57,9	---	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	Mгвс, т	V1, гвс	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	0,00	0,00	0,00	0,000	851,88	866,41	47,958	21106,00
23.07.21 00:00	0,00	0,00	0,00	0,000	876,83	891,72	49,275	21826,00
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,000	24,95	25,31	1,317	720,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 0,000 Гкал

Всего по ГВС: Qгвс = 1,317 Гкал

Всего по потребителю: Qобщ = 1,317 Гкал

Представитель потребителя Томчук О.В.

Представитель теплоснабжающей организации _____