

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.

Абонент: УК "Моя крепость"

Договор N: _____

Адрес: Кирова 12

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.29 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ввс = _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.29 м3/ч

Tввс = 5.00 °C

G3 max = 72.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00267431

Ввод 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=2

КС=0хДА97

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	t2	M2	V2	P2	t3	M3	V3	dt	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	кг/см2	°C	т	м3	°C	т	Гкал	Гкал	ч	ч
23.06.2021	26,94	0	0	1,95	67,39	0	0	6,15	69,99	8,85	9,08	-40,45	0	0	0,575	24	0
24.06.2021	27,04	0	0	2,18	67,5	0	0	6,13	71,67	9,33	9,55	-40,46	0	0	0,619	24	0
25.06.2021	27,37	0	0	1	68,4	0	0	6,21	70,33	8,3	8,48	-41,03	0	0	0,542	24	0
26.06.2021	27,36	0	0	1,71	68,8	0	0	6,17	70,89	8,63	8,83	-41,44	0	0	0,566	24	0
27.06.2021	27,39	0	0	2,42	68,87	0	0	6,15	71,59	9,59	9,79	-41,48	0	0	0,638	24	0
28.06.2021	27,61	0	0	1,47	68,51	0	0	6,12	70,97	9,02	9,24	-40,9	0	0	0,596	24	0
29.06.2021	27,63	0	0	1,95	67,73	0	0	6,14	70,76	8,41	8,6	-40,1	0	0	0,554	24	0
30.06.2021	27,96	0	0	1,71	69,1	0	0	6,16	72,04	8,34	8,54	-41,14	0	0	0,558	24	0
01.07.2021	28	0	0	1,95	67,83	0	0	6,15	70,98	8,44	8,66	-39,83	0	0	0,556	24	0
02.07.2021	27,96	0	0	1,95	67,49	0	0	6,17	70,84	8,29	8,47	-39,53	0	0	0,545	24	0
03.07.2021	28,14	0	0	1,71	68,23	0	0	6,21	70,97	7,04	7,2	-40,09	0	0	0,464	24	0
04.07.2021	28,75	0	0	1,23	69,83	0	0	6,19	72,93	9,98	10,21	-41,08	0	0	0,676	24	0
05.07.2021	29,11	0	0	1	68,59	0	0	6,18	71,21	9,09	9,28	-39,48	0	0	0,602	24	0
06.07.2021	29,3	0	0	1	68,36	0	0	6,17	71,45	7,34	7,53	-39,06	0	0	0,489	24	0
07.07.2021	29,64	0	0	1	68,55	0	0	6,19	70,97	8,74	8,94	-38,91	0	0	0,579	24	0
08.07.2021	28,58	0	0	1,47	67,6	0	0	6,2	70,66	7,77	7,93	-39,02	0	0	0,51	24	0
09.07.2021	28,92	0	0	1	68,55	0	0	6,18	70,67	7,16	7,34	-39,63	0	0	0,47	24	0
10.07.2021	28,96	0	0	1,23	69,29	0	0	6,25	70,99	8,93	9,14	-40,33	0	0	0,589	24	0
11.07.2021	29,04	0	0	1,47	68,49	0	0	6,22	71,49	7,61	7,79	-39,45	0	0	0,505	24	0
12.07.2021	29,33	0	0	1	69,01	0	0	6,19	71,27	8,27	8,47	-39,68	0	0	0,545	24	0
13.07.2021	29,31	0	0	1,23	67,89	0	0	6,2	71,71	8,11	8,3	-38,58	0	0	0,541	24	0
14.07.2021	29,76	0	0	1	69,69	0	0	6,19	71,82	9,03	9,27	-39,93	0	0	0,606	24	0
15.07.2021	30,13	0	0	1	68,63	0	0	6,19	71,08	8,5	8,68	-38,5	0	0	0,56	24	0
16.07.2021	30,17	0	0	1	68,34	0	0	6,2	70,93	6,83	6,96	-38,17	0	0	0,45	24	0
17.07.2021	30,16	0	0	1	69,21	0	0	6,24	70,77	8,6	8,78	-39,05	0	0	0,565	24	0
18.07.2021	29,99	0	0	2,18	68,35	0	0	6,19	71,59	8,57	8,75	-38,36	0	0	0,57	24	0
19.07.2021	30,27	0	0	1,47	68,77	0	0	6,19	71,04	7,64	7,83	-38,5	0	0	0,505	24	0
20.07.2021	30,35	0	0	1	69,67	0	0	6,18	72,21	7,57	7,76	-39,32	0	0	0,508	24	0
21.07.2021	30,4	0	0	1,23	70,01	0	0	6,18	72,56	9,12	9,33	-39,61	0	0	0,615	24	0
22.07.2021	30,4	0	0	4,08	69,47	0	0	6,19	72,12	8,39	8,58	-39,07	0	0	0,561	24	0
Итого:		0	0			0	0			251,49	257,31		0	0	16,659	720	0
Средние:	28,86			1,51	68,6			6,18	71,28			-39,73					

Дата	M1	V1	M2	V2	M3	V3	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	т	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/06/2124:00	2723,56	2782,26	2479,52	2506	253,15	258,6	244,04	71,2	16,074	1330	147
22/07/2124:00	2723,56	2782,26	2479,52	2506	504,64	515,91	244,04	71,2	32,733	2050	147
Итого:	0	0	0	0	251,49	257,31	0	0	16,659	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2206ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации



ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/21г.-22/07/21г.

Абонент: УК "Моя крепость"

Договор N: _____

Адрес: Кирова 12

Тип расходомера: _____

Теплодиспетчер ВКТ-7 сеп. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 7.00 м3/ч G под min = 0.00 м3/ч

M сеп. воды = _____ т.сут M макс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

T max = 5.00 °C

G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00267431

ВВОД 2

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 6

ВД 1

ФТ=4

ТЗ=1

КС=0мДА97

ПО 2.7

Дата	t1	M1	V1	P1	V3	Qo	ВНР	ВОС
	°C	т	м3	кг/см2	м3	Гкал	ч	ч
23.06.2021	66,37	8,478	8,65	5,99	14,98	0,5198	24	0
24.06.2021	68,19	8,93	9,12	5,98	13,54	0,5641	24	0
25.06.2021	66,5	7,928	8,09	6,06	13,16	0,4873	24	0
26.06.2021	67,08	8,189	8,36	6,02	15,13	0,508	24	0
27.06.2021	68,1	9,156	9,35	6	15,76	0,5771	24	0
28.06.2021	67,4	8,627	8,81	5,98	14,4	0,5381	24	0
29.06.2021	67,01	8,063	8,23	5,99	13,57	0,4996	24	0
30.06.2021	68,1	7,94	8,11	6	12,5	0,5005	24	0
01.07.2021	67,41	8,107	8,28	5,99	13,09	0,5058	24	0
02.07.2021	67,14	7,904	8,07	6,02	14,14	0,4909	24	0
03.07.2021	66,89	6,753	6,89	6,06	11,39	0,4175	24	0
04.07.2021	69,63	9,5	9,71	6,03	16,11	0,6136	24	0
05.07.2021	67,71	8,636	8,82	6,03	13,88	0,5412	24	0
06.07.2021	67,33	7,042	7,19	6,02	13,52	0,4386	24	0
07.07.2021	67,48	8,387	8,56	6,04	15,08	0,5236	24	0
08.07.2021	66,8	7,428	7,58	6,05	13,66	0,4585	24	0
09.07.2021	66,5	6,88	7,02	6,03	12,27	0,4227	24	0
10.07.2021	67,41	8,523	8,7	6,1	13,06	0,5316	24	0
11.07.2021	67,51	7,317	7,47	6,07	13,48	0,457	24	0
12.07.2021	67,5	7,951	8,12	6,04	13,79	0,4966	24	0
13.07.2021	68,03	7,772	7,94	6,06	14,8	0,4893	24	0
14.07.2021	68,36	8,665	8,85	6,04	15,09	0,5486	24	0
15.07.2021	67,53	8,101	8,27	6,04	14,72	0,5062	24	0
16.07.2021	66,75	6,576	6,71	6,06	15,11	0,4057	24	0
17.07.2021	67,1	8,199	8,37	6,09	13,78	0,5088	24	0
18.07.2021	68,14	8,177	8,35	6,05	14	0,5161	24	0
19.07.2021	67,11	7,354	7,51	6,04	12,37	0,4566	24	0
20.07.2021	68,23	7,267	7,42	6,03	13,22	0,4587	24	0
21.07.2021	69,03	8,728	8,92	6,03	15,07	0,5586	24	0
22.07.2021	69,32	8,039	8,22	5,89	14,95	0,5165	24	0
Итого:		240,617	245,69		419,62	15,0572	720	0
Средние:	67,58			6,02				

Дата	M1	V1	V3	Qo	ВНР	ВОС
	т	м3	м3	Гкал	ч	ч
22/06/2124:00	503,444	573,71	959,66	30,9203	1332	145
22/07/2124:00	744,061	819,4	1379,28	45,9775	2052	145
Итого:	240,617	245,69	419,62	15,0572	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия счета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2206ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

