

Отчет о теплоснабжении

с 23.06.2021 по 22.07.2021

Потребитель: ООО ЖКУ

Адрес: Комсомольская 56

Договор №: _____ от _____

Абонент №: _____

Прибор учета: ВКТ-7 № 243901

Дата	Теплоснабжение									ГВС				Нараб., ч
	T1, °C	T2, °C	ΔT, °C	V1, м3	M1, т	V2, м3	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	T1, °C	M1, т	V1, м3	Qгвс, Гкал	
23.06.21	61,5	23,8	37,6	11,50	11,31	0,00	0,00	11,31	0,636	---	---	11,69	---	24,00
24.06.21	56,6	21,8	34,8	11,49	11,33	0,00	0,00	11,33	0,584	---	---	11,64	---	24,00
25.06.21	52,1	21,6	30,5	11,83	11,67	0,00	0,00	11,67	0,553	---	---	11,95	---	24,00
26.06.21	51,4	21,4	30,0	12,97	12,80	0,00	0,00	12,80	0,595	---	---	13,12	---	24,00
27.06.21	50,1	21,1	29,0	10,27	10,19	0,00	0,00	10,19	0,460	---	---	10,44	---	24,00
28.06.21	51,0	21,2	29,8	12,40	12,24	0,00	0,00	12,24	0,563	---	---	12,58	---	24,00
29.06.21	49,9	21,7	28,2	11,83	11,69	0,00	0,00	11,69	0,524	---	---	12,05	---	24,00
30.06.21	51,1	23,0	28,0	12,59	12,42	0,00	0,00	12,42	0,572	---	---	12,84	---	24,00
01.07.21	50,9	23,5	27,4	11,48	11,34	0,00	0,00	11,34	0,519	---	---	11,74	---	24,00
02.07.21	50,9	23,7	27,2	10,97	10,84	0,00	0,00	10,84	0,494	---	---	11,20	---	24,00
03.07.21	48,9	23,9	24,9	9,58	9,50	0,00	0,00	9,50	0,417	---	---	9,83	---	24,00
04.07.21	50,8	24,1	26,7	12,91	12,76	0,00	0,00	12,76	0,584	---	---	13,16	---	24,00
05.07.21	50,9	23,5	27,4	11,66	11,54	0,00	0,00	11,54	0,529	---	---	11,92	---	24,00
06.07.21	51,3	22,5	28,8	10,44	10,32	0,00	0,00	10,32	0,476	---	---	10,68	---	24,00
07.07.21	59,5	60,2	-0,6	33,68	33,14	17,10	16,84	16,30	0,876	---	---	9,77	---	24,00
08.07.21	60,3	59,6	0,7	42,21	41,48	32,20	31,72	9,76	0,560	---	---	9,83	---	24,00
09.07.21	60,0	59,4	0,6	40,77	40,07	32,27	31,79	8,28	0,476	---	---	8,33	---	24,00
10.07.21	59,5	58,9	0,7	42,39	41,70	32,50	32,02	9,68	0,548	---	---	9,73	---	24,00
11.07.21	60,4	59,6	0,8	41,41	40,75	32,35	31,87	8,88	0,518	---	---	8,88	---	24,00
12.07.21	60,3	59,6	0,7	40,25	39,60	30,89	30,43	9,17	0,526	---	---	9,86	---	23,00
13.07.21	60,4	59,6	0,8	42,36	41,62	32,30	31,82	9,80	0,571	---	---	9,88	---	24,00
14.07.21	60,5	59,8	0,7	43,01	42,30	32,19	31,71	10,59	0,612	---	---	10,64	---	24,00
15.07.21	60,5	59,9	0,6	41,54	40,84	32,21	31,73	9,11	0,521	---	---	9,19	---	24,00
16.07.21	60,5	59,8	0,7	42,40	41,71	32,23	31,75	9,96	0,574	---	---	10,02	---	24,00
17.07.21	60,9	60,2	0,7	43,89	43,14	32,60	32,12	11,02	0,639	---	---	11,13	---	24,00
18.07.21	60,8	60,1	0,8	41,86	41,15	32,49	32,00	9,15	0,533	---	---	9,18	---	24,00
19.07.21	61,3	60,7	0,6	42,91	42,19	32,44	31,95	10,24	0,599	---	---	10,30	---	24,00
20.07.21	61,2	60,4	0,8	42,07	41,34	32,37	31,87	9,47	0,554	---	---	9,52	---	24,00
21.07.21	62,0	61,3	0,6	42,43	41,64	32,36	31,86	9,78	0,576	---	---	9,82	---	24,00
22.07.21	61,8	61,2	0,6	42,63	41,86	32,41	31,92	9,94	0,581	---	---	10,01	---	24,00
Итого	---	---	---	827,73	814,48	500,91	493,40	321,08	16,770	---	0,00	320,93	0,000	719,00
Средние	56,6	42,6	14,0	---	---	---	---	---	---	0,0	---	---	---	---

Дата	M1, т	M2, т	ΔM, т	Qот, Гкал	Mгвс, т	V1, гвс	Qгвс, Гкал	ВНР, ч
23.06.21 00:00	15530,50	13719,44	1811,06	626,987		1803,47		4693,00
23.07.21 00:00	16344,98	14212,84	2132,14	643,757		2124,40		5412,00
Итого:	814,48	493,40	321,08	16,770		320,93		719,00

Всего по теплоснабжению: Qот = 16,770 Гкал

Всего по ГВС: Qгвс = 0,000 Гкал

Всего по потребителю: Qобщ = 16,770 Гкал

Представитель потребителя Томчук О.В.

Представитель теплоснабжающей организации _____